

**ESMENA DELS ERRORS DETECTATS AL PLEC TÈCNIC I LA MEMÒRIA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL DIPOÏT CONTROLAT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA GARROTXA (expedient X2024000930)**

S'han detectat dos errors els quals s'han d'esmenar de la següent manera:

1) Punt 16 de la clàusula 6 (Tractament de lixiviats aigües residuals), del plec tècnic:

Referent al plec tècnic, la clàusula 6 (Tractament de lixiviats aigües residuals), punt 16, ha de quedar redactada de la següent manera:

*16. Els lixiviats tractats i reconeguts pel Consell Comarcal seran els mesurats al cabalímetre d'entrada a sistema de tractament. La seva ubicació serà acordada amb el Consell i a compte propi de l'adjudicatari. En cas que existeixin retorns al sistema de tractament, l'adjudicatari haurà de disposar dels mesuradors adequats per la seva comptabilització. Aquest volum serà descomptat del cabal d'entrada.*

2) Punt U (Retribució del contractista), de la memòria de la contractació:

Referent a la memòria punt u) Retribució del contractista, part variable ha de quedar redactada de la següent manera:

- *Part variable: resultat del producte d'aplicar el preu de l'oferta presentada en €/m3 pel total del m3 tractats a partir de la lectura del comptador d'entrada. La seva ubicació serà acordada amb el Consell i a compte propi de l'adjudicatari.*

*En cas que existeixin retorns al sistema de tractament, l'adjudicatari haurà de disposar dels mesuradors adequats per la seva comptabilització. Aquest volum serà descomptat del cabal d'entrada.*