

A J U N T A M E N T D E
P A S S A N A N T I B E L L T A L L

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC
Tercera sessió

Reunits a la Sala de Junes Virtual de Localret-Zoom, el dia 1 de juliol de 2024, a les 10.00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte: Contracte d'obres	
Objecte del contracte: "Renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i La Pobla de Ferran"	
Procediment de contractació: Obert simplificat	Tipus de Tramitació: Ordinària
Codi CPV: 31530000-0: Partes de lámparas y material de alumbrado, 45316100-6: Instalación de equipo de alumbrado exterior	
Valor estimat del contracte:	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 43.639,12.-€	IVA%: 21
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 52.803,34.-€	
Durada de l'execució: UN mes	Durada màxima: 1 mesos

La composició de la taula és la següent:


President	Maria Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa
Vocal	Joan Pons i Marimon, administratiu adjunt a secretaria intervenció
Vocal	Roser Gavalrà Sobreperere, tècnica municipal
Secretari de la Mesa	Antoni Garcia i Jiménez, secretari interventor

En la sessió anterior de la Mesa de Contractació, de data 26 de març, es va procedir a l'obertura de sobres, i vista la documentació presentada la Mesa va resoldre:

...//...

Es procedeix a l'obertura del sobre únic, electrònic, per ordre de presentació de les empreses presentades i, que conté la documentació i les ofertes avaluable mitjançant la mera aplicació de fórmules amb el següent resultat:

Licitador	Documentació ó administrativa a (Correcta SI/NO)	Si NO, documentació que cal requerir	Oferta econòmic a Sense IVA	Millora termini de garantia semestres
BOSIR SA	SI		31.808,70. -€	4



A J U N T A M E N T D E
P A S S A N A N T I B E L L T A L L


XIMVIAM,S.L.	SI		39.600,00. -€	4
VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL	SI		28.400,00. -€	4
ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.	SI		39.975,05. -€	4
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	SI		25.960,55. -€	4
Electricistes i Fontaners de Instal.lacions i Reparacions (CEFIR) SCCL	SI		41.817,50. -€	4
MUNTATGES LLEIDA, S.A.	SI		28.801,82. -€	4
ETHERNETMEN A S.L	NO	MANCA LA DOCUMENTACI Ó SIGNADA DIGITALMENT	41.199,24. -€	4
NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L	SI		27.952,44. -€	4
FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.	SI		31.568,00. -€	4

Una vegada obertes la totalitat de les proposicions presentades, i donat que l'empresa ETHERNETMENA S.L , no ha presentat la documentació signada digitalment, la Mesa de contractació acorda, que cal requerir a aquest licitador, què en el termini de 3 dies, aporti mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, tota la documentació presentada, signada digitalment, mitjançant requeriment del secretari de la Mesa. Un cop s'esmeni la documentació, o transcorri el termini de tres dies, s'acorda remetre les proposicions presentades a la tècnica del CC de la Conca de Barberà per tal que realitzi la valoració de les mateixes, i si s'escau determini si alguna de les proposicions incorre en presumpció d'anormalitat. La tècnica emetrà informe que serà remès a la mesa de contractació.

...//...

En data 27 de març, es va notificar a l'empresa ETHERNETMENA S.L., ha presentar la documentació requerida per la Mesa de Contractació, i es va traslladar la documentació a la tècnica municipal, per tal que realitzi informe sobre possibles baixes desproporcionades.

En data 29 de març, l'empresa ETHERNETMENA S.L., va presentar la documentació requerida en forma correcta.



A JUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL

En data 2 d'abril, la tècnica municipal, ha emès informe sobre les baixes desproporcionades, i l'ha traslladat a la Mesa de Contractació, en el qual manifesta:

...//...

Vistes les sol·licituds presentades per les empreses licitadores, un cop analitzades, es desprèn, que l'oferta realitzada per l'empresa ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U, es baixa temerària.

S'adjunta quadre de valoració.


Contrato:	Renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i La Pobra de Ferran				
Precio Base de Licitación:	43.639,12				
Botón para ordenar las ofertas	Importe Oferta	Importe de la Baja	Porcentaje de Baja sobre precio base licitación	Primer Filtro	¿Baja Temeraria?
BOSIR SA	31.808,70 €	11.830,42	27,1097%	Se incluye	No es Baja Temeraria
XIMVIAM,S.L.	39.600,00 €	4.039,12	9,2557%	No se incluye	No es Baja Temeraria
VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL	28.400,00 €	15.239,12	34,9208%	Se incluye	No es Baja Temeraria
ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.	39.975,05 €	3.664,07	8,3963%	No se incluye	No es Baja Temeraria
ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	25.960,55 €	17.678,57	40,5108%	Se incluye	Es Baja Temeraria
Electricistes i Fontaners de Instal.lacions i Repar.	41.817,50 €	1.821,62	4,1743%	No se incluye	No es Baja Temeraria
MUNTATGES LLEIDA, S.A.	28.801,82 €	14.837,30	34,0000%	Se incluye	No es Baja Temeraria
ETHERNETMENA S.L	41.199,24 €	2.439,88	5,5910%	No se incluye	No es Baja Temeraria
NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L	27.952,44 €	15.686,68	35,9464%	Se incluye	No es Baja Temeraria
FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.	31.568,00 €	12.071,12	27,6612%	Se incluye	No es Baja Temeraria
Medias calculadas	33.708,33	9.930,79	33,36%	29.081,92	Media Ofertas incluidas
Porcentaje de Baja a partir del cual se considera BAJA TEMERARIA e importe de la oferta, en valores absolutos, a partir del cual tiene esa consideración (Media Aritmética Ofertas incluidas menos 10 unidades porcentuales)			40,02%	26.173,73	

...//...

Donat que s'ha observat que la proposta efectuada pel licitador **ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U, és una proposta anormalment baixa** i que caldrà, d'acord amb la base 14.4 del PCAP, estar el que estableix l'article 149.4 de la LCSP, i per tant, cal requerir a aquest licitador, què en el termini de 3 dies hàbils, aportin mitjançant la Plataforma de Contractació Pública la justificació i desgloss raonat i detallat del baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta, mitjançant la presentació d'aquella informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes, i que justifiquin plenament i oportunitat la viabilitat de l'oferta. Concretament:

- L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar les obres,
- La innovació i originalitat de les solucions proposades, per executar les obres.
- El respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació.

Una vegada finalitzat el termini, previ l'assessorament tècnic del servei corresponen, es tornarà a reunir la Mesa de Contractació per fer la valoració d'aquesta documentació aportada i fer la proposta d'adjudicació.



A J U N T A M E N T D E P A S S A N A N T I B E L L T A L L

En data 5 d'abril, es procedeix a fer el requeriment de justificació i desglossament raonat i detallat del baix nivell dels preus ofertats.

En data 15 d'abril de 2024, Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U., presenta la documentació requerida, que es traspassada als serveis tècnics, redactors del projecte, per la seva valoració, els quals conclouen:

...//...

Un cop efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per ELECENOR SA per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Poble de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que la baixa econòmica es deriva, principalment, dels retrofits inclosos en la proposta.

Els estudis lumínics presentats es fan amb lluminàries completes (carcassa i retrofits) de la marca BENITO. Tenint en compte que l'objecte del projecte és únicament la substitució dels retrofits, sense modificar la carcassa existent, no es poden considerar vàlids aquests estudis lumínics ja que no han tingut en compte la carcassa existent.

Així mateix es comprova que els retrofits oferts no compleixen amb les característiques tècniques dels retrofits projectats en quan a sistema de dissipació, estanqueïtat del connector i mida.

Per tant, informo que la proposta presentada per ELECENOR SA per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Poble de Ferran del municipi de Passanant i Belltall no compleix amb les prestacions mínimes descrites en el projecte i proposo, a consideració de l'òrgan de contractació, la no acceptació de l'oferta.

...//...

Vist l'anterior, es procedeix a sol·licitar a les següents empreses aclariments sobre la seva oferta, sol·licitant: marca, model, característiques i estudi lumínic de la proposta ofertada:

- NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L
- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL
- MUNTATGES LLEIDA, S.A.
- FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.
- BOSIR SA


Valorades les documentacions presentades per aquestes empreses, per serveis tècnics redactors el projecte, es conclou:

- **NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L**

S'adjunta l'estudi lumínic amb aquesta lluminària corresponent a la carretera de Belltall. No es presenta l'estudi lumínic corresponent al carrer tipus de la Poble de Ferran.

Es constaten les diferències següents rellevants entre l'equip projectat i els equips ofertats:

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Equip ofertat
Model	KitLED Clàssic quadrats	Airis Pragma
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes
THD (harmònics)	Inferior al 10 %	Inferior al 20%
Connector	Estanc IP68	No especificat



A J U N T A M E N T D E P A S S A N A N T I B E L L T A L L

Mides	390 x 390 mm Adaptat a la carcassa existent	190 x 151
Uniformitat en la zona de voreres (Emin/Em)	0,716 i 0,716	0,695 i 0,621

Conclusions

Efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte.

- **VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL**

S'adjunta l'estudi lumínic amb aquesta lluminària corresponent a la carretera de Belltall. No es presenta l'estudi lumínic corresponent al carrer tipus de la Pobla de Ferran.

Es constaten les diferències següents rellevants entre l'equip projectat els equips ofertats::

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Equip ofertat
Model	KitLED Clàssic quadrats	Inelcom lluzmod
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes
Connector	Estanc IP68	No especificat

Analitzant l'estudi lumínic, es comprova que el flux lumínic de la làmpada en l'àmbit de Passanant carrer de la pobla és de 2036 lm, inferior als 2238 lm projectats.

En l'àmbit de la carretera, l'altura de muntatge de la lluminària és de 7,215 m, superior a la de projecte de 7,193 m, el flux lumínic de la làmpada és de 4793 lm, inferior als 5325 lm projectats i la uniformitat en les voreres de la carretera és de 0,682, inferior als 0,716 projectats.


Conclusions

Efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte.

- **MUNTATGES LLEIDA, S.A.**

Es constaten les diferències següents rellevants entre l'equip projectat els equips ofertats:

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Equip ofertat
Model	KitLED Clàssic quadrats	Novatilux família AMLC/ANLC/ARLC (model no especificat)
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes



AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL

Mides	390 x 390 mm Adaptat a la carcassa existent	175x268 o 175x168
Potències	27 W – 73 W	Mínima 30 W segons catàleg

En la documentació enviada no s'especifica el model i/o potència concreta a instal·lar. Tot i això es comprova que cap de les lluminàries incloses compleix amb el requeriment del tipus de dissipador i que no s'especifica l'estanqueïtat del connector

Així mateix, s'informa que en data 16 d'abril de 2024 es va informar desfavorablement una oferta anormalment baixa que proposava la mateixa família de lluminàries.

Conclusions

Efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per MUNTATGES LLEIDA, S.A. per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte

- **FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.**

Es tracta de lluminàries completes, incloent tan la carcassa com el retrofit. Per tant, els estudis lumínics no tenen en compte la carcassa existent en l'àmbit de l'obra.

Degut a que l'estudi lumínic és exactament el mateix que el presentat en una altra oferta, amb la mateixa data de redacció, les mateixes lluminàries, els mateixos condicionants de muntatge i tipus de calçada i els mateixos resultats, es conclou que l'equip interior serà la mateixa que en l'esmentada oferta. Aquest és:


- Benito ARLC16

Entre els retrofits projectats i els proposats per l'empresa FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL es detecten les següents diferències rellevants:

Comparativa de la lluminària		
	Lluminària projectada	Proposta FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL.
Model	KitLED Clàssic quadrats	ARLC16
Dissipador	Laminar	Radiador d'aletes ondulades
Connector	Estanc IP68	Sense especificar
Mides	390 x 390 mm Adaptat a la carcassa existent	Segons model 175 x 168 mm 175 x 288 mm

Finalment, l'estudi lumínic presentat per FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL és el mateix que va presentar l'empresa ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U, que va incórrer en oferta anormalment baixa.

Així mateix, s'informa que en data 16 d'abril de 2024 es va informar desfavorablement l'oferta anormalment baixa que presentava el mateix estudi lumínic amb les mateixes lluminàries.



A J U N T A M E N T D E P A S S A N A N T I B E L L T A L L

Conclusions

Un cop efectuat l'anàlisi de la proposta presentada per FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL per a la renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i la Pobla de Ferran del municipi de Passanant i Belltall, es comprova que les lluminàries proposades no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte.

- **BOSIR SA**

Presenten escrit on manifesten:

Els confirmem que l'oferta ha estat comptada exactament amb la marca, ATP, i els models prescrits al projecte, pàgina 24/169

Vist que l'article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix en el que aquí es important destacar que *"les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació"*. I l'article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, que diu: *"Si alguna proposició no té concordança amb la documentació examinada i admesa, excedeix del pressupost base de licitació, varia substancialment el model establert, o comporta un error manifest en l'import de la proposició, o existeix reconeixement per part del licitador que té un error o una inconsistència que la fan inviable, ha de ser rebutjada per la mesa, en una resolució motivada. Al contrari, el canvi o l'omissió d'algunes paraules del model, amb la condició que l'un o l'altra no n'alterin el sentit, no és causa suficient per rebutjar la proposició."*

Tenint en compte el contingut dels preceptes transcrits, i d'acord amb els informes tècnics emesos i la documentació presentada per les empreses licitadores a requeriment de l'ajuntament, es conclou que les proposicions presentades pels licitadors següents no s'ajusta als plecs i documentació que regeixen la licitació, existint, un reconeixement implícit per part d'aquests licitadors relatiu a que les seves propostes pateixen d'error o inconsistència que les fan inviables, atès que quan es comprova la documentació requerida per l'ajuntament respecte de les lluminàries proposades, per part dels serveis tècnics redactors del projecte es conclou que aquestes no compleixen amb els paràmetres mínims descrits en el projecte:


- ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U
- NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L
- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL
- MUNTATGES LLEIDA, S.A.
- FORPROTECT SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.

Atès l'exposat procedeix refusar les propostes presentades per les esmentades empreses.

En conseqüència, la Mesa de Contractació, proposa com empresa adjudicatària **BOSIR, SA**, amb **NIF A43115971**, per a ser l'empresa que ha presentat la millora proposta que s'adequa el projecte en licitació.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 159.4.t de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, com a licitador que ha presentat la millor oferta per ser adjudicatari del contracte **"Renovació de l'enllumenat públic, fase 2, Belltall i La Pobla de Ferran"**, i d'acord amb la documentació presentada per l'empresa en el sobre digital i havent comprovat la documentació del RELI, se li ha de requerir, per part d'aquesta Mesa de Contractació amb requeriment signat pel secretari de la Mesa, perquè, en termini de set dies hàbils a comptar des de l'enviament de la present comunicació, presenti la documentació justificativa de:

- Solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, d'acord amb el punt G, del PCAP.
- Assegurança de responsabilitat civil, d'acord amb el punt S, del PCAP.



A J U N T A M E N T D E P A S S A N A N T I B E L L T A L L

- D'haver constituït la garantia definitiva per quantia de 1.590,44.-€ i, en cas d'aval el mateix import, utilitzant el model ANNEX garantia definitiva, aprovat per l'òrgan de contractació i que consta dins el perfil del contractant.

El President dona per acabada la reunió a les 10.50 hores. I perquè quedi constància del tractat, jo, el Secretari, redacto aquest acta que sotmeto a la signatura del President i dels vocals.