

**Llistat no exhaustiu dels elements a mantenir i les principals tasques a realitzar per als edificis de SSJRBC.**

## Contingut

1. <b>Hospital Universitari Sant Joan de Reus</b> .....	4
Comportes tallafocs .....	4
Centrals de detecció d'incendis .....	4
Centrals contra incendis d'aspiració .....	4
Centrals Auto-extinció .....	4
Extinció d'incendis per Aigua Nebulitzada .....	4
Extinció d'incendis per Escuma Heliports .....	5
Barreres Infrarroges .....	5
BIES - Extintors .....	5
Columnes Seques .....	5
Cortines d'aigua .....	6
Dipòsit Aigua PCI .....	6
Grup de pressió contra incendis .....	6
Grup de pressió aigua Nebulitzada .....	7
Xarxes de contra incendis .....	8
Portes RF i portes correderes de sectorització .....	8
Sistema de control VIGIPLUS .....	8
Central d'intrusió - Paradox .....	9
Sistema de CCTV- Vigilància .....	9
2. <b>Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils</b> .....	10
Centrals de detecció d'incendis .....	10
BIES - Extintors .....	10
Dipòsit Aigua PCI .....	11
Grup de pressió contra incendis .....	11
Portes RF i portes de sectorització .....	12
Central d'intrusió .....	12
Sistema de CCTV- Vigilància HONEYWELL .....	12
3. <b>CAP Riudoms</b> .....	14
Centrals de detecció d'incendis .....	14
BIES - Extintors .....	14
Dipòsit Aigua PCI .....	14
Grup de pressió contra incendis .....	15
Portes RF i portes de sectorització .....	16
Sistema de CCTV- Vigilància .....	16
4. <b>CAP Vandellòs-Hospitalet</b> .....	17
Centrals de detecció d'incendis .....	17
BIES - Extintors .....	17
Central d'intrusió .....	17
Sistema de CCTV- Vigilància .....	17
5. <b>CAP La Selva del Camp</b> .....	18
Centrals de detecció d'incendis .....	18
Extintors .....	18
Sistema de control CCTV .....	19
Central d'intrusió - SISTEMES CONTROL CADDX .....	19
6. <b>CAP Marià Fortuny de Reus</b> .....	20
Centrals de detecció d'incendis .....	20
BIES - Extintors .....	20
Portes RF i portes de sectorització .....	21
Central d'intrusió - DIGIPLEY .....	21
Sistema de CCTV- Vigilància .....	21
7. <b>Consultoris</b> .....	22

7.1. C. Almostrer .....	22
Extintors.....	22
Central d'intrusió – CHUBB PARSI PARABOX.....	22
Sistema de CCTV- Vigilància .....	23
7.2. C. Botarell.....	23
8. Radioteràpia (Jesús-Tortosa) .....	23

## 1. Hospital Universitari Sant Joan de Reus

### Comportes tallafocs

SCHAKOTRANE	BSK EI-120	639
RF-T/MIXFLOW	CU4	63
RF-T/MIXFLOW	CU2	12

### Centrals de detecció d'incendis

19 uds. - Centrals d'incendi ESSER IQ8Control  
 3700 uds - Detectors Òptics  
 283 uds. - Detectors Tèrmics  
 83 uds. - Detectors Termocinètics  
 257 uds - Polsadors  
 179 uds. - Sirenes/Flash  
 97 uds. Transponders

### Centrals contra incendis d'aspiració

12 uds. - Centrals d'aspiració VESDA

### Centrals Auto-extinció

Centre de Transformació ET1  
 Centre de Transformació ET2  
 Centre de Transformació ET3  
 Centre de Transformació ET3 – Fotovoltaica  
 Centre de Transformació ET3 – Cogeneració  
 Grups Electrògens 1 i 2  
 Grups Electrògens 3 i 4

### Extinció d'incendis per Aigua Nebulitzada

Difusors de sostre lliure  
 Difusors de sostre amb ampolla de dispar 60°C

#### REVISIÓ ANUAL

VERIFICAR BOQUES LLIURES I CONDICIONS ACCEP.  
 NETEJA DELS COMPONENTS  
 VERIFICAR PILOT DE SENYALITZACIÓ  
 VERIFICAR ESTAT COMPONENTS DEL SISTEMA  
 VERIFICAR ELECTROVALVULES D'ACTIVACIÓ  
 VERIFICAR EL FUNCIONAMENT DE LES BOMBES DEL SISTEMA

## Extinció d'incendis per Escuma Heliports

**2 uds – Monitors auto oscil·lo batents.**  
**2 uds – Dipòsits de 200 litres d'agent extintor**

## Barreres Infraroges

**3 uds. – Façana inclinada interior**  
**12 uds. – Consultes Externes**

### **REVISIÓ TRIMESTRAL**

NETEJA DELS COMPONENTS  
V. PILOT DE SENYALITZACIÓ  
C. ESTAT COMPONENTS DEL SISTEMA

## BIES - Extintors

**540 uds. – Extintors de Pols/CO2**  
**257 uds. – Bies de 25 mm de diàmetre EACI**

### **REVISIÓ TRIMESTRAL**

COMP. SEGURS,PRECINTES,INSCRIPCIONS,  
COMP. CARREGA (PES I PRESSIO) D'EXTINTOR  
VERIFIQUEU L'ESTAT DE LA FIXACIO  
VERIFICAR SITUACIO CORRECTA ELEMENT

### **REVISIÓ ANUAL**

VERIFICAR CARREGA EN EXTINTORS AGENT  
COMPROVAR PRESSIO IMPULSIO AGENT EXTINT  
VERIFICAR BOCA, VALV I PARTS MECANIQUES

### **REVISIÓ QUINQUENAL**

RETIMBR. EXTINTOR D'ACORD ITC-MIE AP.5

### **REVISIÓ TRIMESTRAL**

COMP. ACCESIBILITAT I SENYALIT. EQUIPS  
INSP. COMPON., DESENR. MANEGA I ACCION.  
REGISTRE PRESSIO DEL SERVEI DEL MANOM.  
NETEJ GEN., ENGRAS TANCAMENTS/FRONTISSES

### **REVISIÓ ANUAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA  
COMP. FUNCION. BROQUET EN DIF. POSIC  
COMP. ESTANQ. RACORS,MANEGA,ESTAT UNIONS  
COMP. INDICACIO MANOM. AMB ALTRE DE REF.

### **REVISIÓ QUINQUENAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA

## Columnes Seques

**6 uds. - Zona Vial Tècnic**

**6 uds. - Zona Rambla Principal**

**Cortines d'aigua**

1 uds – Entrada lateral Est de la Façana Inclorada  
1 uds – Entrada lateral Oest de la Façana Inclorada

**REVISIÓ ANUAL**

VERIF. SISTEMA DISPOSITIUS TRET/ALARMA  
COMP. RUIXADORS I LLIURES D'OBSTACLES  
COMP. ESTAT COMPONENTS, INCLOS VALVULES  
NETEJA GENERAL DE TOTS ELS COMPONENTS

**Dipòsit Aigua PCI**

**1 uds. – Dipòsit de capacitat 130 m3**

**REVISIÓ MENSUAL**

COMPROVAR I REGISTRA LA PRECENCIA DE CLOR EN ELS PUNT FINAL DE LES LINIES DE CONTRAINCENDIS

**REVISIÓ ANUAL**

REVISIÓ DE ESTAT DE CONSERVACIÓ  
VERIFICAR ABSENCIA DE FUITES  
REV ESTANQUEITAT UNIONS  
COMP. VALVULERIA I ESTANQUITAT JUNTES  
VERIF./AJUSTAMENT ACCIÓ. VALV. MOTORIT.  
COMPROVAR LES SONDES D'HIDRONIVELL  
SANEJ. O REP. DEL TRACTAMENT SUPERFICIAL  
REP. PINT. PREVI ESCATAT I/O NETEJA SUP.  
NETEJAR DISPOSIT

**Grup de pressió contra incendis**

**1 uds – Bomba elèctrica Jockey de 4 CV KSV**  
**1 uds - Bomba elèctrica Principal 90 kW KSV**  
**1 uds - Bomba dièsel 95 kW 2.950 rpm.**

**REVISIÓ MENSUAL**

REVISAR BOMBA CORRECTE FUNCIONAMENT  
NETEJAR DE LA BOMBA I ELS SEUS COMPONENTS  
REAJUST DELS PRENSAESTOPES  
FUNCIONAMENT SENSE SOROLLS EXTRANYS  
COMPRO. CONCENTRACIÓ L'ÍQUID REFRIGERANT  
COMPROVAR NIVELL D'OLI AL MOTOR  
COMPROVAR NIVELL D'AIGUA DEL RADIADOR  
COMPROVAR NIVELL DIPOSIT DE COMBUSTIBLE  
COMPROVAR NIVELL ELECTROLITIC BATERIA

**REVISIÓ BIMENSUAL**

GREIXAR RODAMENTS DE MOTORS ELECTRICS  
REVISAR NIVEL D'OLI AL SUPORT BOMBA  
PRESSIONS ARRANC I PARADA ELECTROBOMBES  
PULVERITZAR OLI MOTILLES PRESOSTATS.  
CARGOLS FIXACIÓ CONTACTORS I RELE TERMIC

COMPROVAR SONDES D'HIDRONIVELL

**REVISIÓ SEMESTRAL**

NETEJA FILTRE GASOIL, SUB SI FOS NECES.

NETEJA DEL FILTRE D'AIRE

NETEJA DE LA BATERIA DEL RADIADOR

**REVISIÓ ANUAL**

CANVI D'OLI I FILTRES DEL MOTOR CADA ANY.

SUBSTITUCIÓ DE LES BATERIES CADA 3 ANYS.

REFRIGERACIO COIXINETS I PRENSAESTOPES

FUNCIONAMENT SENSE SOROLLS EXTRANYS

CANVIAR BOMBA FUNCIONAMENT LA DE RESERVA

COMPROVACIO DE GOTEIG DE PREMSA I COLLAR

VERIFI. DESAIGÜES REFRIGERACIO I GOTEIG

LUB. I GREI. DE COIXINETS I RODAMENTS

COMP. CALENTAM. ANORMALS ALS COIXINETS

COMPROVACIO I AJUST D'ALINEACIO DEL GRUP

REVISIO DE PINTURA

PRESSIO BOCA D'ASPIRACIO BOMBA, AN VALOR

CONNEXIONS ELECTRIQUES, REAPRETAMENT

COMPROVACIO D'HOLGURES ANORMALS A L'EIX

COMPROVACIO DE DESGAST DE COIXINETS

**Grup de pressió aigua Nebulitzada**

**1 uds – Bomba pneumàtica Jockey + 1 uds. – Compressor d'aire Josval.**

**1 uds - Bomba pneumàtica doble Principal + 3 ampolles Nitrogen 200 bar.**

**1 uds - Rac de 27 ampolles d'aigua + rac de 10 ampolles de Nitrogen**

**1 uds – Dipòsit aigua de 3.000 litres.**

**REVISIÓ MENSUAL**

COMPROVAR ESTANQUITAT

COMPROVAR DISTRIBUIDOR

COMPROVAR PRESOSTATS

COMPROVAR MANOREDUCTORS

COMPROVAR VISORS

COMPROVAR MANOMETRES

VERIFICAR CORRECTE POSICIÓ D'AMPOLLES

REVISIO DE L'ANCORATGE DE LES AMPOLLES

COMPROVAR CAPACITAT I PES DE L'AMPOLLA

**REVISIÓ TRIMESTRAL**

ESTANQUITAT DE LES CONN. HIDRAULIQUES

CORRECTE FUNCIO. SENSE SOROLLS EXTRANYS

BOQUILLA ESCAPAMENT D'AIRE EN BON ESTAT

**REVISIÓ ANUAL**

COMPROVAR ESTANQUITAT CANONADES D'AIRE

BON ESTAT DEL DIAFRAGMA

INSPECCIO DE LES VALVULES DE RETENCIO

OXIDACIONS EXTERIORS I REPAS DE PINTURA

REVISAR FILTRE ENTRA AIGUA DIPÒSIT

NETEJAR DIPOSTI

**REVISIÓ MENSUAL COMPRESSOR D'AIRE**

VISUAL DE L'ESTAT GENERAL DE L'EQUIP  
COMPROVAR SECADOR D'AIRE  
NETEJAR FILTRE DE L'OLI  
COMPROVAR EL REGULADOR DE L'AIRE  
COMP. INSTRUMENTACIÓ I ELEMENTS CONTROL  
COMP. I NETEJAR FILTRE D'AIRE, SI CAL

**REVISIÓ BIMENSUAL COMPRESSOR D'AIRE**

NETEJA GENERAL DE L'EQUIP

**REVISIÓ ANUAL COMPRESSOR D'AIRE**

COMP. QUADRE LOCAL POTENCIA I MANIOBRA  
COMPROVAR VENTIL·LACIÓ I PROTECCIÓ  
COMP. OXIDACIÓ

**Xarxes de contra incendis**

**1 uds. - Lloc de control ruixadors consultes de Planta Baixa**  
**1 uds. - Alimentació ruixadors aparcament i instal·lacions de l'heliport.**  
**1 uds. - Lloc de control de ruixadors, ampli. rambles Planta Baixa i Planta -1**  
**1 uds. - Xarxa Bies Plantes**  
**1 uds. - Control de Ruixadors Planta Baixa**  
**1 uds. - Xarxa de Bies Aparcament Plantes 1 i 2.**  
**1 uds. - Omplidor dipòsit reserva Aigua Nebulitzada.**  
**1 uds. - Vàlvula de ruixadors Sala Bombes PCI.**

**REVISIÓ ANUAL**

INSP. GENERAL EN TRAMS VISIB. DE FUITES  
INSPECCIÓ DELS SUPORTS I LES FIXACIONS  
COMP. ESTAT ELEMENTS PROTEC. I/O ACABAT  
NETEJA GENERAL DEL TRAÇAT DE CANONADES  
VERIFICAR L'ESTAT DE CORROSIÓ  
ACCIONAR TOTS ELS ELEMENTS DE VALVULES  
VERIFICAR ABSENCIA DE FUITES  
REVISIÓ DE VALVULES DE PAS D'AIGUA  
REVISIÓ DE LA VALVULERIA

**Portes RF i portes correderes de sectorització**

Es revisaran totes les portes RF tallafocs i de sectorització del HUSJR, comprovant el seu tancament, el selector de fulla, els elements mecànics (barres antipànics, panys, etc), els elements intumescent, etc..

**Sistema de control VIGIPLUS**

Software de control de seguretat que integra tot el sistema CCTV i Intrusió del HUSJR. A part, incorpora altres sistemes dels diferents centres del HUSJR.



## Central d'intrusió - Paradox

La central d'intrusió en la sala de control monitoritzada amb el programa VIGIPLUS

**1 uds - Central Paradox EVO1921**  
**1 uds - Teclat**  
**Contactes de porta**  
**Contactes de porta inalambrics**  
**1 uds - Mòdul inalmbric**  
**Hubs de bus.**  
**Mòduls de 8 zones**

### **REVISIO SEMESTRAL**

NETEJA GENERAL DEL ELEMENTS DE CONTROL

COMP. LES FONTS D'ALIMENTACIO DELS PUNTS

COMPROVAR ELS CONTACTES DE PORTES

COMP. ALIMENTACIO DELS PUNTS I SUBSTITUI SI FOS NECESSARI

## Sistema de CCTV- Vigilància

El sistema CCTV està ubicat en la sala de control monitoritzada amb el programa VIGIPLUS.

**5 uds - Doms motoritzats PTZ**  
**99 uds - Càmeres Domo i Mini domo fixes.**  
**9 uds - Video-gravadors**

### **REVISIO TRIMESTRAL**

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS

COMP. ALIMENT. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA

ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX

COMP. HERMETICITAT OBJECTIU

VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC

## 2. Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils

### Centrals de detecció d'incendis

1 uds. - Centrals d'incendi NOTIFER ID 3000  
1 uds - central repetidora Urgències  
177 uds - Detectores Òptics  
4 uds. - Detectores Tèrmics  
18 uds- Electroimants  
26 uds. - Polsadors  
21 uds. - Sirenes/Flash.

Revisions segons normativa RD 1942/93 de 5 Novembre

### BIES - Extintors

36 uds. - Extintors de Pols/CO2  
13 uds. - Bies de 25 mm de diàmetre EACI

#### **REVISIÓ TRIMESTRAL**

COMP. SEGURS,PRECINTES,INSCRIPCIONS,  
COMP. CARREGA (PES I PRESSIO) D'EXTINTOR  
VERIFIQUEU L'ESTAT DE LA FIXACIO  
VERIFICAR SITUACIO CORRECTA ELEMENT

#### **REVISIÓ ANUAL**

VERIFICAR CARREGA EN EXTINTORS AGENT  
COMPROVAR PRESSIO IMPULSIO AGENT EXTINT  
VERIFICAR BOCA, VALV I PARTS MECANIQUES

#### **REVISIÓ QUINQUENAL**

RETIMBR. EXTINTOR D'ACORD ITC-MIE AP.5

#### **REVISIO TRIMESTRAL**

COMP. ACCESIBILITAT I SENYALIT. EQUIPS  
INSP. COMPON., DESENRR. MANEGA I ACCION.  
REGISTRE PRESSIO DEL SERVEI DEL MANOM.  
NETEJ GEN., ENGRAS TANCAMENTS/FRONTISSES

#### **REVISIÓ ANUAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA  
COMP. FUNCION. BROQUET EN DIF. POSIC  
COMP. ESTANQ. RACORS,MANEGA,ESTAT UNIONS  
COMP. INDICACIO MANOM. AMB ALTRE DE REF.

#### **REVISIÓ QUINQUENAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA

## Dipòsit Aigua PCI

### **5 uds. – Dipòsit de capacitat 3000 litres superfície**

#### **REVISIO MENSUAL**

COMPROVAR I REGISTRA LA PRECENCIA DE CLOR EN ELS PUNT FINAL DE LES LINIES DE CONTRAINCENDIS

#### **REVISIO ANUAL**

REVISIO DE ESTAT DE CONSERVACIO  
VERIFICAR ABSENCIA DE FUITES  
REV ESTANQUEITAT UNIONS  
COMP. VALVULERIA I ESTANQUITAT JUNTES  
VERIF./AJUSTAMENT ACCION. VALV. MOTORIT.  
COMPROVAR LES SONDES D'HIDRONIVELL  
SANEJ. O REP. DEL TRACTAMENT SUPERFICIAL  
REP. PINT. PREVI ESCATAT I/O NETEJA SUP.  
NETEJAR DISPOSIT

## Grup de pressió contra incendis

### **1 uds – Bomba elèctrica SYSTEM V 221211 Jockey de 3.6 CV**

### **1 uds - Bomba elèctrica SYSTEM Principal 7.6 kW**

#### **REVISÓ MENSUAL**

REVISAR BOMBA CORRECTE FUNCIONAMENT  
NETEJAR DE LA BOMBA I ELS SEUS COMPONENTS  
REAJUST DELS PRENSAESTOPES  
FUNCIONAMENT SENSE SOROLLS EXTRANYS  
COMPRO. CONCENTRACIO L'IQUID REFRIGERANT  
COMPROVAR NIVELL D'OLI AL MOTOR  
COMPROVAR NIVELL D'AIGUA DEL RADIADOR  
COMPROVAR NIVELL DIPOSIT DE COMBUSTIBLE  
COMPROVAR NIVELL ELECTROLITIC BATERIA

#### **REVISIÓ BIMENSUAL**

GREIXAR RODAMENTS DE MOTORS ELECTRICS  
REVISAR NIVEL D'OLI AL SUPORT BOMBA  
PRESSIONS ARRANC I PARADA ELECTROBOMBES  
PULVERITZAR OLI MOTLLES PRESOSTATS.  
CARGOLS FIXACIO CONTACTORS I RELE TERMIC  
COMPROVAR SONDES D'HIDRONIVELL

#### **REVISIÓ SEMESTRAL**

NETEJA FILTRE GASOIL, SUB SI FOS NECES.  
NETEJA DEL FILTRE D'AIRE  
NETEJA DE LA BATERIA DEL RADIADOR

#### **REVISIÓ ANUAL**

CANVI D'OLI I FILTRES DEL MOTOR CADA ANY.  
SUBSTITUCIÓ DE LES BATERIES CADA 3 ANYS.  
REFRIGERACIO COIXINETS I PRENSAESTOPES  
FUNCIONAMENT SENSE SOROLLS EXTRANYS  
CANVIAR BOMBA FUNCIONAMENT LA DE RESERVA  
COMPROVACIO DE GOTEIG DE PREMSA I COLLAR  
VERIFI. DESAIGÜES REFRIGERACIO I GOTEIG  
LUB. I GREI. DE COIXINETS I RODAMENTS  
COMP. CALENTAM. ANORMALS ALS COIXINETS  
COMPROVACIO I AJUST D'ALINEACIO DEL GRUP

REVISIO DE PINTURA  
PRESSIO BOCA D'ASPIRACIO BOMBA, AN VALOR  
CONNEXIONS ELECTRIQUES, REAPRETAMENT  
COMPROVACIO D'HOLGURES ANORMALS A L'EIX  
COMPROVACIO DE DESGAST DE COIXINETS

### **Portes RF i portes de sectorització**

Es revisaran totes les portes RF tallafocs i de sectorització comprovant el seu tancament, el selector de fulla, els elements mecànics (barres antipànic, panys, etc), els elements intumescents, etc..

**21 uds. – portes**

#### **REVISIÓ –TRIMESTRAL- ANUAL**

NETEJA GENERAL DE TOTS ELS ELEMENTS  
VERIF. LES TENSIONS DE LES FONTS D'ALIMENTACIÓ

### **Central d'intrusió**

La central d'intrusió en la sala de control monitoritzada i el repetidor a urgències.

**1 uds - Central PF CR 80**  
**1 uds – Teclat**  
**Contactes de porta**  
**Contactes de porta inalambrics**  
**1 uds - Mòdul inalàmbric**  
**Hubs de bus.**  
**Mòduls de 1 zones**

#### **REVISIO SEMESTRAL**

NETEJA GENERAL DEL ELEMENTS DE CONTROL  
COMP. LES FONTS D'ALIMENTACIO DELS PUNTS  
COMPROVAR ELS CONTACTES DE PORTES  
COMP. ALIMENTACIO DELS PUNTS I SUBSTITUI SI FOS NECESSARI

### **Sistema de CCTV- Vigilància HONEYWELL**

El sistema CCTV està integrat al sistema del HUSJR en la sala de control.

**1 uds – Doms motoritzats PTZ**  
**4 uds - Càmeres Domo i Mini domo fixes.**  
**1 uds - Video-gravadors**

#### **REVISIO ANUAL**

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS  
COMP. ALIMENT. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA  
ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX  
COMP. HERMETICITAT OBJECTIU  
VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC



### 3. CAP Riudoms

#### Centrals de detecció d'incendis

1 uds. - Centrals d'incendi marca VISION 3270  
64 uds - Detectors Òptics  
1 uds. - Detectors Tèrmics  
18 uds- Electroimants  
4 uds. – Sirenes/Flash

#### BIES - Extintors

14 uds. – Extintors de Pols  
2 uds. – Extintors co2  
7 uds. – Bies de 25 mm de diàmetre EACI

##### **REVISIÓ TRIMESTRAL**

COMP. SEGURS,PRECINTES,INSCRIPCIONS,  
COMP. CARREGA (PES I PRESSIO) D'EXTINTOR  
VERIFIQUEU L'ESTAT DE LA FIXACIO  
VERIFICAR SITUACIO CORRECTA ELEMENT

##### **REVISIÓ ANUAL**

VERIFICAR CARREGA EN EXTINTORS AGENT  
COMPROVAR PRESSIO IMPULSIO AGENT EXTINT  
VERIFICAR BOCA, VALV I PARTS MECANIQUES

##### **REVISIÓ QUINQUENAL**

RETIMBR. EXTINTOR D'ACORD ITC-MIE AP.5

##### **REVISIO TRIMESTRAL**

COMP. ACCESIBILITAT I SENYALIT. EQUIPS  
INSP. COMPON., DESENRR. MANEGA I ACCION.  
REGISTRE PRESSIO DEL SERVEI DEL MANOM.  
NETEJ GEN., ENGRAS TANCAMENTS/FRONTISSES

##### **REVISIÓ ANUAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA  
COMP. FUNCION. BROQUET EN DIF. POSIC  
COMP. ESTANQ. RACORS,MANEGA,ESTAT UNIONS  
COMP. INDICACIO MANOM. AMB ALTRE DE REF.

##### **REVISIÓ QUINQUENAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA

#### Dipòsit Aigua PCI

1 uds. – Dipòsit de capacitat 10000 litres

**REVISIO MENSUAL**

COMPROVAR I REGISTRA LA PRECENCIA DE CLOR EN ELS PUNT FINAL DE LES LINIES DE CONTRAINCENDIS

**REVISIO ANUAL**

REVISIO DE ESTAT DE CONSERVACIO  
VERIFICAR ABSENCIA DE FUITES  
REV ESTANQUEITAT UNIONS  
COMP. VALVULERIA I ESTANQUITAT JUNTES  
VERIF./AJUSTAMENT ACCION. VALV. MOTORIT.  
COMPROVAR LES SONDES D'HIDRONIVELL  
SANEJ. O REP. DEL TRACTAMENT SUPERFICIAL  
REP. PINT. PREVI ESCATAT I/O NETEJA SUP.  
NETEJAR DISPOSIT

**Grup de pressió contra incendis**

**1 uds – Bomba elèctrica HASA Jockey de 3.4 CV ROM 96T**

**1 uds - Bomba elèctrica Principal 5.5 kW ROMA 18-7T**

**REVISÓ MENSUAL**

REVISAR BOMBA CORRECTE FUNCIONAMENT  
NETEJAR DE LA BOMBA I ELS SEUS COMPONENTS  
REAJUST DELS PRENSAESTOPES  
FUNCIONAMENT SENSE SOROLLS EXTRANYS  
COMPRO. CONCENTRACIO L'IQUID REFRIGERANT  
COMPROVAR NIVELL D'OLI AL MOTOR  
COMPROVAR NIVELL D'AIGUA DEL RADIADOR  
COMPROVAR NIVELL DIPOSIT DE COMBUSTIBLE  
COMPROVAR NIVELL ELECTROLITIC BATERIA

**REVISIÓ BIMENSUAL**

GREIXAR RODAMENTS DE MOTORS ELECTRICS  
REVISAR NIVEL D'OLI AL SUPORT BOMBA  
PRESSIONS ARRANC I PARADA ELECTROBOMBES  
PULVERITZAR OLI MOTLLES PRESOSTATS.  
CARGOLS FIXACIO CONTACTORS I RELE TERMIC  
COMPROVAR SONDES D'HIDRONIVELL

**REVISIÓ SEMESTRAL**

NETEJA FILTRE GASOIL, SUB SI FOS NECES.  
NETEJA DEL FILTRE D'AIRE  
NETEJA DE LA BATERIA DEL RADIADOR

**REVISIÓ ANUAL**

CANVI D'OLI I FILTRES DEL MOTOR CADA ANY.  
SUBSTITUCIÓ DE LES BATERIES CADA 3 ANYS.  
REFRIGERACIO COIXINETS I PRENSAESTOPES  
FUNCIONAMENT SENSE SOROLLS EXTRANYS  
CANVIAR BOMBA FUNCIONAMENT LA DE RESERVA  
COMPROVACIO DE GOTEIG DE PREMSA I COLLAR  
VERIFI. DESAIGÜES REFRIGERACIO I GOTEIG  
LUB. I GREI. DE COIXINETS I RODAMENTS  
COMP. CALENTAM. ANORMALS ALS COIXINETS  
COMPROVACIO I AJUST D'ALINEACIO DEL GRUP  
REVISIO DE PINTURA  
PRESSIO BOCA D'ASPIRACIO BOMBA, AN VALOR

CONNEXIONS ELECTRIQUES, REAPRETAMENT  
COMPROVACIO D'HOLGURES ANORMALS A L'EIX  
COMPROVACIO DE DESGAST DE COIXINETS

### **Portes RF i portes de sectorització**

Es revisaran totes les portes RF tallafocs i de sectorització comprovant el seu tancament, el selector de fulla, els elements mecànics (barres antipànic, panys, etc), els elements intumescent, etc..

**2 uds. – portes**

#### **REVISIÓ –TRIMESTRAL- ANUAL**

NETEJA GENERAL DE TOTS ELS ELEMENTS  
VERIF. LES TENSIONS DE LES FONTS D'ALIMENTACIÓ

### **Sistema de CCTV- Vigilància**

El sistema CCTV integrat al sistema del HUSJR en la sala de control.

**8 uds - Càmeres Domo i Mini domo fixes**

**1 uds - Video-gravadors**

#### **REVISIO ANUAL**

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS  
COMP. ALIMENT. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA  
ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX  
COMP. HERMETICITAT OBJECTIU  
VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC



## 4. CAP Vandellòs-Hospitalet

### Centrals de detecció d'incendis

**1 uds. - Centrals d'incendi marca GUARDAL GG**  
**13 uds - Detectors Òptics**  
**2 uds. - Polsadors**  
**3 uds. - Sirenes/Flash**

Revisions segons normativa actual.

### BIES - Extintors

**22 uds. - Extintors de Pols 21 ABC**  
**2 uds. - Extintors CO2**

### Central d'intrusió

La central d'intrusió en la sala de control monitoritzada i el repetidor a urgències

- 1 uds - Central Planas Fabrega CR 80
- 1 uds - Teclat
- Contactes de porta
- Contactes de porta inalàmbrics
- 1 uds - Mòdul inalàmbric
- Hubs de bus.
- Mòduls de 1 zones

#### **REVISIO SEMESTRAL**

NETEJA GENERAL DEL ELEMENTS DE CONTROL

COMP. LES FONTS D'ALIMENTACIO DELS PUNTS

COMPROVAR ELS CONTACTES DE PORTES

COMP. ALIMENTACIO DELS PUNTS I SUBSTITUI SI FOS NECESSARI

### Sistema de CCTV- Vigilància

El sistema CCTV integrat al sistema del HUSJR en la sala de control.

**3 uds - Càmeres Domo i Mini domo fixes**  
**1 uds - Video-gravadors**

#### **REVISIO ANUAL**

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS

COMP. ALIMENT. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA

ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX

COMP. HERMETICITAT OBJECTIU

VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC

## 5. CAP La Selva del Camp

### Centrals de detecció d'incendis

**1 uds. - Centrals d'incendi PASS 1200 2Z**  
**4 uds - Detectors Òptics**  
**2 uds . – Polsadors**  
**2 uds. – Sirenes/Flash**

Revisions segons normativa actual.

### Extintors

**10 uds. – Extintors de Pols 21 A113 B**  
**4 uds. – Extintors de CO2 21B**

#### **REVISIÓ TRIMESTRAL**

COMP. SEGURS,PRECINTES,INSCRIPCIONS,  
COMP. CARREGA (PES I PRESSIO) D'EXTINTOR  
VERIFIQUEU L'ESTAT DE LA FIXACIO  
VERIFICAR SITUACIO CORRECTA ELEMENT

#### **REVISIÓ ANUAL**

VERIFICAR CARREGA EN EXTINTORS AGENT  
COMPROVAR PRESSIO IMPULSIO AGENT EXTINT  
VERIFICAR BOCA, VALV I PARTS MECANIQUES

#### **REVISIÓ QUINQUENAL**

RETIMBR. EXTINTOR D'ACORD ITC-MIE AP.5

#### **REVISIO TRIMESTRAL**

COMP. ACCESIBILITAT I SENYALIT. EQUIPS  
INSP. COMPON., DESENRR. MANEGA I ACCION.  
REGISTRE PRESSIO DEL SERVEI DEL MANOM.  
NETEJ GEN., ENGRAS TANCAMENTS/FRONTISSES

#### **REVISIÓ ANUAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA  
COMP. FUNCION. BROQUET EN DIF. POSIC  
COMP. ESTANQ. RACORS,MANEGA,ESTAT UNIONS  
COMP. INDICACIO MANOM. AMB ALTRE DE REF.

#### **REVISIÓ QUINQUENAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA

### **Sistema de control CCTV**

Software de control de seguretat que integra tot el sistema CCTV i Intrusió del HUSJR.  
El sistema CCTV integrat al sistema del HUSJR en la sala de control.

**3 uds - Càmeres**  
**1 uds - Video-gravadors**

#### **REVISIO ANUAL**

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VIDEOGRAVADORS  
COMP. ALIMENT. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA  
ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX  
COMP. HERMETICITAT OBJECTIU  
VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC

### **Central d'intrusió – SISTEMES CONTROL CADDX**

**1 uds - Central Planas Fabrega CR 80**  
**1 uds – Teclat**  
**Contactes de porta**  
**Contactes de porta inalambrics**  
**1 uds - Mòdul inalàmbric**  
**Hubs de bus**  
**Mòduls de 1 zones**

#### **REVISIO SEMESTRAL**

NETEJA GENERAL DELS ELEMENTS DE CONTROL  
COMP. LES FONTS D'ALIMENTACIÓ DELS PUNTS  
COMPROVAR ELS CONTACTES DE PORTES  
COMP. ALIMENTACIÓ DELS PUNTS I SUBSTITUI SI FOS NECESSARI

## 6. CAP Marià Fortuny de Reus

### Centrals de detecció d'incendis

1 uts. - Centrals d'incendi GENT model 3270-EN54  
28 uts - Detectors Òptics  
2 uts Electroimants  
9 uts . - Polsadors  
3 uts. - Sirenes/Flash

Revisions segons normativa RD 1942/93 de 5 Novembre

### BIES - Extintors

20 uts. - Extintors de Pols 27 A113 B  
4 uts. - Extintors CO2  
1 uts. - BIE de 25 mm ampliació CAP

#### **REVISIÓ TRIMESTRAL**

COMP. SEGURS,PRECINTES,INSCRIPCIONS,  
COMP. CARREGA (PES I PRESSIO) D'EXTINTOR  
VERIFIQUEU L'ESTAT DE LA FIXACIO  
VERIFICAR SITUACIO CORRECTA ELEMENT

#### **REVISIÓ ANUAL**

VERIFICAR CARREGA EN EXTINTORS AGENT  
COMPROVAR PRESSIO IMPULSIO AGENT EXTINT  
VERIFICAR BOCA, VALV I PARTS MECANIQUES

#### **REVISIÓ QUINQUENAL**

RETIMBR. EXTINTOR D'ACORD ITC-MIE AP.5

#### **REVISIO TRIMESTRAL**

COMP. ACCESIBILITAT I SENYALIT. EQUIPS  
INSP. COMPON., DESENRR. MANEGA I ACCION.  
REGISTRE PRESSIO DEL SERVEI DEL MANOM.  
NETEJ GEN., ENGRAS TANCAMENTS/FRONTISSES

#### **REVISIÓ ANUAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA  
COMP. FUNCION. BROQUET EN DIF. POSIC  
COMP. ESTANQ. RACORS,MANEGA,ESTAT UNIONS  
COMP. INDICACIO MANOM. AMB ALTRE DE REF.

#### **REVISIÓ QUINQUENAL**

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA

## **Portes RF i portes de sectorització**

Es revisaran totes les portes RF tallafocs i de sectorització comprovant el seu tancament, el selector de fulla, els elements mecànics (barres antipànic, panys, etc), els elements intumescent, etc..

**1 uts. – portes**

## **Central d'intrusió – DIGIPLEY**

La central d'intrusió en la sala de control monitoritzada I REPETIDOR A urgències

- 1 uts - Central
- 1 uts – Teclat
- Contactes de porta
- Contactes de porta inalambrics
- 1 uts - Mòdul inalambric
- Hubs de bus.
- Mòduls de 1 zones

### **REVISIO SEMESTRAL**

NETEJA GENERAL DEL ELEMENTS DE CONTROL

COMP. LES FONTS D'ALIMENTACIO DELS PUNTS

COMPROVAR ELS CONTACTES DE PORTES

COMP. ALIMENTACIO DELS PUNTS I SUBSTITUI SI FOS NECESSARI

## **Sistema de CCTV- Vigilància**

El sistema CCTV integrat al sistema del HUSJR en la sala de control.

**3 uds - Càmeres**

**1 uds - Video-gravadors**

### **REVISIO ANUAL**

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS

COMP. ALIMEN. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA

ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX

COMP. HERMETICITAT OBJECTIU

VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC

### **REVISIO TRIMESTRAL**

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS

COMP. ALIMEN. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA

ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX

COMP. HERMETICITAT OBJECTIU

VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC

## 7. Consultoris

### 7.1. C. Almaster

#### Extintors

**3 uds. – Extintors de Pols ABC06**  
**1 uds. – Extintors de CO05**

##### REVISIÓ TRIMESTRAL

COMP. SEGURS,PRECINTES,INSCRIPCIONS,  
COMP. CARREGA (PES I PRESSIO) D'EXTINTOR  
VERIFIQUEU L'ESTAT DE LA FIXACIO  
VERIFICAR SITUACIO CORRECTA ELEMENT

##### REVISIÓ ANUAL

VERIFICAR CARREGA EN EXTINTORS AGENT  
COMPROVAR PRESSIO IMPULSIO AGENT EXTINT  
VERIFICAR BOCA, VALV I PARTS MECANIQUES

##### REVISIÓ QUINQUENAL

RETIMBR. EXTINTOR D'ACORD ITC-MIE AP.5

##### REVISIO TRIMESTRAL

COMP. ACCESIBILITAT I SENYALIT. EQUIPS  
INSP. COMPON., DESENRR. MANEGA I ACCION.  
REGISTRE PRESSIO DEL SERVEI DEL MANOM.  
NETEJ GEN., ENGRAS TANCAMENTS/FRONTISSES

##### REVISIÓ ANUAL

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA  
COMP. FUNCION. BROQUET EN DIF. POSIC  
COMP. ESTANQ. RACORS,MANEGA,ESTAT UNIONS  
COMP. INDICACIO MANOM. AMB ALTRE DE REF.

##### REVISIÓ QUINQUENAL

DESMONT. MANEGA I ASSAIG D'AQUESTA

#### Central d'intrusió – CHUBB PARSİ PARABOX

**1 uds - Central PARABOX**  
**1 uds – Teclat**  
**Contactes de porta**  
**Contactes de porta inalàmbrics**  
**1 uds - Mòdul inalàmbric**  
**Hubs de bus.**  
**Mòduls de 1 zones**

##### REVISIO SEMESTRAL

NETEJA GENERAL DEL ELEMENTS DE CONTROL

COMP. LES FONTS D'ALIMENTACIO DELS PUNTS  
COMPROVAR ELS CONTACTES DE PORTES  
COMP. ALIMENTACIO DELS PUNTS I SUBSTITUI SI FOS NECESSARI

## Sistema de CCTV- Vigilància

**2 uds - Càmeres**  
**1 uds - Video-gravadors**

### REVISIO ANUAL

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS  
COMP. ALIMENT. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA  
ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX  
COMP. HERMETICITAT OBJECTIU  
VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC

### REVISIO TRIMESTRAL

NETEJA GENERAL DE LES CAMERES I VVIEDOGRAVADORS  
COMP. ALIMENT. VIDEOGRAVADORS, CAMERES I SENYAL SORTIDA  
ENFOCAR I AJUSTAR OBJECTIU, SI PROCEDEIX  
COMP. HERMETICITAT OBJECTIU  
VERIF. FUNCION. ELEMENTS AUX./VIDEOS/ETC

## 7.2. C. Botarell

### Extintors

1 uds – extintor pols

1 uds - extintor CO 2

## 8. Radioteràpia (Jesús-Tortosa)

**17 uds - Extintor ABC06**  
**2 uds - Extintor COD5**  
**5 uds - BIE 25m**  
**1 Central control CO**  
**10 uds - Detectors CO**  
**1 Central alarma incendis analògica**  
**4 uds - Sirenes**  
**8 uds - Pulsadors**  
**69 uds - Detectors**