



INFORME TÈCNIC (Ref. 030724_1)

Assumpte: INFORME REFERENT A LA VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRESENTADA PER L'EMPRESA WINGREEN, RELATIU A LA BAIXA ANÒMALA SOBRE LA CONTRACTACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE, EXECUCIÓ DOBRA I LEGALITZACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI LA C.

Fets

1.- Antecedents

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó va redactar un PLEC DE CLÀSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU "REDACCIÓ DE PROJECTE, EXECUCIÓ D'OBRA I LEGALITZACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI LA C". Que s'hauran de dur a terme en desenvolupament de l'avantprojecte redactat pel Tècnic d'energia del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) Sr German Zubeldia Narvaez per compte de l'esmentat organisme per encàrrec de l'EMD de Campredó, aprovat en sessió de la Junta Veïnal d'aquesta de data 22 de març de 2024.

L'expedient de contractació amb un procediment obert simplificat, va aprovar per acord de la Junta Veïnal de data 10 de maig de 2024, un pressupost de licitació amb un import total, IVA 21% inclòs, de **66.893,42€**.

El dia 03/06/2024, a les 14:00 hores, la mesa de contractació va procedir a l'obertura del Sobre digital Únic, contenint la declaració responsable i la proposició econòmica. Qualificació de la documentació presentada pels licitadors i coneixement de les ofertes econòmiques. Classificació inicial i valoració de les ofertes. Verificació amb relació a l'existència d'ofertes amb possibles valors anormals o desproporcionats.

Ateses les ofertes presentades, la Mesa procedeix a verificar la possible existència d'ofertes que es puguin trobar incloses en valors anormals o desproporcionats, d'acord amb el que estableix la clàusula 17a del plec de clàusules administratives particulars del contracte.

S'acorda sol·licitar a l'empresa licitadora WINGREEN EPC SL que justifiquin adequadament la viabilitat de la seva oferta per tal de determinar si efectivament aquestes resulten anormals o desproporcionades i s'han d'excloure o si, per contra, no ho resulten i poden ser acceptades amb normalitat.

Anàlisi documentació presentada

L'empresa WINGREEN EPC SL ha presentat l'informe de justificació d'oferta desproporcionada de la seva oferta pel concurs de la redacció del projecte constructiu de REDACCIÓ DE PROJECTE, EXECUCIÓ D'OBRA I LEGALITZACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI LA C.

En aquest informe s'adjunta la següent documentació:

- 1.- Estalvi Annex 1 . Detall econòmic partida TMF1 i armari.



El licitador assegura, que:

- *En el document aportat com “Resposta a Notificació i Sol·licitud d'Informació al Licitador Presumpte d'Incórrer en Baixa Temerària” a l'Annex 1 es pot consultar el pressupost desglossat per partides amb indicacions de la font dels imports detallats i a l'Annex 3 es faciliten pressupostos dels principals components que detallen a l'annex 1. La solució d'armaris prefabricats no és la contemplada als amidaments de l'avantprojecte mencionat al plec administratiu.*

El Licitador no presenta cap pressupost desglossat a l'annex 3 per justificar l'import de la partida “C-02-2-11” Armario de Obra para situar suministros al pie de calle” del Capítulo 02 INSTALACIÓN CONS. COMPARTIDO”.

Els elements aportats no permeten la justificació d'estalvi d'aquesta partida, i per això no s'acredita aquest estalvi.

2.- Solució tècnica proposada a l'Annex 1 - Detall econòmic Generador JINKO SOLAR JKM485N-60HL-4-V

El licitador assegura que:

- *En el document “Annex 1” es proposa el generador solar JINKO SOLAR JKM485N-60HL-4-V amb els següents característiques:*

	Requisit avantprojecte	Proposta WINGREEN EPC	Compliment
Potència generador FV	485 Wp	455 Wp	Compleix
Cèl·lules per generador FV	144	120	NO COMPLEIX

Segons la fitxa tècnica del generador fotovoltaic proposat - JINKO SOLAR JKM485N-60HL-4-V -, té un número de cèl·lules per generador inferior al requerit per l'avantprojecte mencionat al plec administratiu.

Els elements anteriors per si mateixos no compleixen amb els requisits del generador solar del pressupost de l'avantprojecte en la partida “C01_1 Suministro de panel fotovoltaico 450 Wp” del “CAPÍTULO 01 – INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 35 W” on ha de disposar de 144 cèl·lules per generador fotovoltaic, i per això no s'acredita aquest requisit del plec.

Conclusions

A la vista de tot l'exposat anteriorment, es considera que d'acord amb la documentació presentada per l'empresa WINGREEN EPC SL, **la seva oferta anòmala no està prou justificada.**

Document signat electrònicament per,
Tècnic COPATE- Àrea Acció Climàtica