



## INFORME TÈCNIC (Ref. 030724\_2)

**Assumpte: INFORME REFERENT A LA VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRESENTADA PER L'EMPRESA LED'S GO PROJECT SL, RELATIU A LA BAIXA ANÒMALA SOBRE LA CONTRACTACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE, EXECUCIÓ DOBRA I LEGALITZACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI LA C.**

### **Fets**

#### 1.- Antecedents

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó va redactar un PLEC DE CLÀSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU "REDACCIÓ DE PROJECTE, EXECUCIÓ D'OBRA I LEGALITZACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI LA C". Que s'hauran de dur a terme en desenvolupament de l'avantprojecte redactat pel Tècnic d'energia del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) Sr German Zubeldia Narvaez per compte de l'esmentat organisme per encàrrec de l'EMD de Campredó, aprovat en sessió de la Junta Veïnal d'aquesta de data 22 de març de 2024.

L'expedient de contractació amb un procediment obert simplificat, va aprovar per acord de la Junta Veïnal de data 10 de maig de 2024, un pressupost de licitació amb un import total, IVA 21% inclòs, de **66.893,42€**.

El dia 03/06/2024, a les 14:00 hores, la mesa de contractació va procedir a l'obertura del Sobre digital Únic, contenint la declaració responsable i la proposició econòmica. Qualificació de la documentació presentada pels licitadors i coneixement de les ofertes econòmiques. Classificació inicial i valoració de les ofertes. Verificació amb relació a l'existència d'ofertes amb possibles valors anormals o desproporcionats.

Ateses les ofertes presentades, la Mesa procedeix a verificar la possible existència d'ofertes que es puguin trobar incloses en valors anormals o desproporcionats, d'acord amb el que estableix la clàusula 17a del plec de clàusules administratives particulars del contracte.

S'acorda sol·licitar a l'empresa licitadora LED'S GO PROJECT, SL que justifiquin adequadament la viabilitat de la seva oferta per tal de determinar si efectivament aquestes resulten anormals o desproporcionades i s'han d'excloure o si, per contra, no ho resulten i poden ser acceptades amb normalitat.

### **Anàlisi documentació presentada**

L'empresa LED'S GO PROJECT, SL ha presentat l'informe de justificació d'oferta desproporcionada de la seva oferta pel concurs de la redacció del projecte constructiu de REDACCIÓ DE PROJECTE, EXECUCIÓ D'OBRA I LEGALITZACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI LA C.

En aquest informe s'adjunta la següent documentació:



## 1.- Solució tècnica proposada al PROPOS - 1 – INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI LA C.

El licitador assegura que:

- En el document "PROPOS-1" es proposa el generador solar **TCL-MR475-60NT** amb els següents característiques:

	Requisit avantprojecte	Proposta LED'S Go Project, SL	Compliment
Potència generador FV	475 Wp	455 Wp	Compleix
Cèl·lules per generador FV	144	120	<b>NO COMPLEIX</b>

Segons la fitxa tècnica del generador fotovoltaic proposat - TCL-MR475-60NT -, té un número de cèl·lules per generador inferior al requerit per l'avantprojecte mencionat al plec administratiu.

Els elements anteriors per si mateixos no compleixen amb els requisits del generador solar del pressupost de l'avantprojecte en la partida "C01\_1 Suministro de panel fotovoltaico 450 Wp" del "CAPÍTULO 01 – INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 35 W" on ha de disposar de 144 cèl·lules per generador fotovoltaic, i **per això no s'acredita aquest requisit del plec.**

### **Conclusions**

A la vista de l'exposat anteriorment, es considera que d'acord amb la documentació presentada per l'empresa LED'S GO PROJECT, SL, **la seva oferta anòmala no està prou justificada.**

Document signat electrònicament per,  
Tècnic COPATE- Àrea Acció Climàtica