

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DE CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA I DE CONTROL DE LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER COMAIGUA, SL

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES

1.1. OBJECTE

L'objecte del present procediment és la prestació dels serveis de desratització i de control de la legionel·la a les instal·lacions gestionades per Comaigua, SL.

1.2. ABAST DEL CONTRACTE

1.2.1 DESRATITZACIÓ

L'objecte del servei és el d'evitar la proliferació, controlar i eliminar els rosegadors que, per la seva abundància o les seves característiques, habitualment causen problemes sanitaris, molèsties, perjudicis i/o pèrdues econòmiques.

1.2.2 PROCESSIONÀRIA

L'objecte del servei és el d'evitar la proliferació, controlar i eliminar la processionària del pi en els arbres situats a la seu central de Comaigua, SL.

1.2.3. LEGIONEL·LA

L'objecte del servei de control de la legionel·la en l'àmbit de les instal·lacions a baix descrites, necessari per dur a terme el programa de control i prevenció de la legionel·la, tal i com indica la normativa legal vigent:

- El Reial Decret 487/2022, de 21 juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higièniques sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l'homologació dels cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del RD 909/2001, de 27 de juliol.

- Els criteris tècnics establerts en la Norma UNE 100030 IN:2017. Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de Legionel·la en instal·lacions.

2. DESRATITZACIÓ

2.1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

El programa de desratització consistirà en l'establiment d'una xarxa d'estacions permanents de paranys a les instal·lacions que es dirà més avall, per a la detecció o eliminació preventiva de rosegadors, com són les següents espècies:

- Rata comuna (*Rattus norvegicus*).
- Rata negra (*Rattus rattus*).
- Rata d'aigua (*Arvicola terrestris*).
- Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*).
- Ratolí casolà (*Mus musculus mus domesticus*).
- Ratolí de camp (*Mus spretus*).
- Altres espècies que els serveis tècnics de Comaigua, SL puguin considerar plaga o susceptibles de transmetre malalties o causar molèsties importants a les persones.

A les xarxes de conducció subterrània s'utilitzaran esquers amb format parafinat i/o extrudit per tal de mantenir en bones condicions el producte degut al grau d'humitat i als agents degradants que existeixen. La seva aplicació es realitzarà de tal manera que es pugui recuperar el producte en qualsevol moment per controlar el consum.

A les localitzacions amb alt risc de contaminació dins de les zones considerades d'alta freqüència de tractament, s'utilitzaran paranys mecànics sense toxicitat.

La xarxa d'estacions permanents, serà ampliada en funció de l'evolució de la presència de rosegadors.

L'empresa responsable del servei facilitarà a Comaigua, SL un document amb els continguts mínims que es requereixen del pla de desratització:

- Nom i composició dels productes utilitzats.
- Plànol on s'indica l'emplaçament de la situació dels esquers.
- Freqüència de revisió dels esquers.
- Registre de les incidències detectades en quant al servei.
- Antídoto dels productes utilitzats. Qualsevol canvi realitzat en aquest document serà degudament informat.

Les actuacions a desenvolupar durant els controls seran les següents:

- Comprovar l'estat de les estacions.
- Comprovar l'existència de menjar enverinat.

- Comprovar la correcta senyalització de la zona d'actuació. Les bosses i blocs amb productes tòxics per a rosegadors seran substituïts alternant diferents matèries actives cada dos mesos, per evitar l'aparició de resistències.

La freqüència de control preventiu de les diferents zones serà la següent:

- Zones d'alta freqüència de tractament mensual.
- Zones de baixa freqüència de tractament : bimestral.
- Zones de mínima freqüència de tractament semestral.

2.2. MITJANS HUMANS

El licitador dels serveis acreditarà, la seva inscripció en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP), de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 24 de febrer de 1993, pel qual es normalitza la inscripció i funcionament del ROESP i el Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula el ROESP.

En el cas de tenir el domicili social i/o establiment ubicat fora de Catalunya, però dintre del territori de l'Estat Espanyol, s'acreditarà la inscripció en el ROESP, o equivalent, de la Comunitat Autònoma corresponent al municipi en el qual desenvolupi les seves activitats econòmiques.

Si es tracta d'una empresa amb domicili social i/o establiment en un altre país membre de la Unió Europea o no membre, haurà de presentar el certificat d'inscripció en el ROESP de la Comunitat Autònoma corresponent al municipi en el qual tingui l'establiment i/o desenvolupi les seves activitats econòmiques.

2.3. QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL

El personal de l'empresa que hagi de dur a terme les tasques de desratització ha d'estar qualificat per a desenvolupar aquestes feines conforme amb la normativa i la legislació vigent, i haurà d'haver rebut els cursos de formació homologats per l'ordre del 8 de març de 1994.

Per tant, el responsable tècnic del tractament haurà d'estar acreditat oficialment amb el carnet d'aplicador de tractaments de desratització.

El personal auxiliar dels tractaments haurà de tenir el carnet d'aplicador de tractaments de desratització de nivell bàsic.

2.4. DESCRIPCIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS

Responsable tècnic: s'encarregarà de la direcció de tots els treballs del contracte. Per aquesta tasca es requereix un tècnic amb titulació superior amb experiència demostrada en el control de plagues.

El personal auxiliar: s'encarregarà de dur a terme totes aquelles tasques encaminades a realitzar el servei. Es requereix personal amb graduat escolar i formació específica en el control de plagues.

2.5. MITJANS TÈCNICS

2.5.1. ADQUISICIÓ DE MITJANS

El contractista aportarà tots els mitjans necessaris per a poder realitzar adequadament totes les tasques de desratització com són els vehicles, maquinària, eines, paranyes i productes.

El contractista haurà d'assegurar el risc de les operacions a que abasta aquest servei, així com també els perjudicis que es puguin originar per causa seva.

2.5.2. PRODUCTES

Els tractaments seran realitzats amb productes comercials registrats, i degudament homologats i autoritzats per a la seva aplicació en l'àmbit de la Sanitat Ambiental per la Direcció General de Salut Pública (DGSP) i del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO).

Els productes comercials a utilitzar seran aplicats en les dosis autoritzades i complint les normes de seguretat establertes per a cadascun d'ells, hauran de garantir les màximes condicions d'eficàcia i la toxicitat adequada per al control de múrds insectes, amb la classificació màxima de "NOCIU" per part del Ministeri de Sanitat en la seva resolució de Registre, per la resta d'animals, plantes i especialment persones.

Les formulacions utilitzades pels tractaments de desinsectació seran respectuoses amb el medi, el mobiliari i elements estructurals i tancaments dels edificis com són les parets, evitant en qualsevol cas taques, alteracions de la pintura i sobretot la contaminació del terra i de les aigües.

Les matèries actives emprades pel control dels rosegadors seran del grup dels anticoagulants.

Els productes hauran d'estar envasats i precintats en el seu envàs original.

El licitador farà constar a la memòria de la seva oferta els productes emprats per a cadascun dels tractaments, i si són productes plaguicides haurà d'especificar :

- Nom comercial del plaguicida.
- Nom de la matèria activa.
- Número del Registre de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.
- Toxicitat del producte

2.6 NORMES DE TREBALL

2.6.1. ACTUACIONS PORTADES A TERME ABANS DE LES ACTUACIONS

Abans de realitzar qualsevol actuació és necessària una programació del tractament, per la qual cosa Comaigua, SL facilitarà tota la informació necessària per a dur a terme dita planificació.

La informació que ha de contenir la programació és la següent:

- Superfície, local o gènere objecte del tractament.
- Organisme contra el qual s'efectua el tractament.
- Nom comercial del plaguicida.
- Termini de seguretat del plaguicida.
- Mesures de precaució que s'han de prendre abans, durant i després del tractament.
- Data prevista d'actuació.
- Hora prevista de començament.
- Hora prevista acabament.
- Nom i número de carnet del responsable de l'aplicació.
- Nom i número de carnet de les persones que efectuaran el tractament.

Si els responsables d'un centre detectessin la presència de qualsevol plaga es comunicarà aquest fet a l'empresa adjudicatària, la qual confirmarà la necessitat real de l'aplicació mitjançant un informe.

2.6.2. ACTUACIONS PORTADES A TERME DESPRÉS DE LES ACTUACIONS

Un cop realitzades les tasques, l'adjudicatari realitzarà un informe per als serveis tècnics de Comaigua individualitzat de cadascuna de les actuacions portades a terme, tant de les feines programades com de les imprevistes, en el termini màxim d'una setmana després de l'actuació.

En el cas de les actuacions urgents, el termini de presentació de l'informe serà de 48 hores a comptar des de la finalització de l'actuació. En aquest constarà la següent informació:

- Superfície, local o zona tractada.
- Nom comercial del plaguicida.
- Dosi aplicada.
- Tècnica d'aplicació utilitzada.
- Mesures de precaució i seguretat a prendre després del tractament.

- Termini de seguretat del plaguicida.
- Data d'inici del tractament.
- Hora inici i acabament del tractament
- Nom i signatura del responsable tècnic del tractament.
- Nom i signatura del responsable del local.
- Vies d'accés de la plaga al centre.
- Mesures necessàries per impedir-ne l'entrada.

Després de cada aplicació de productes plaguicides el contractista tindrà la obligació de precintar les àrees tractades i posar-hi rètols visibles on es faci constar: data, hora, hora d'acabament de l'aplicació, termini de seguretat, data i hora de finalització del termini de seguretat.

El termini de seguretat, durant el qual es recomanable que ningú accedeixi a les zones tractades amb productes plaguicides, serà com a mínim de 24 hores. En cas de que el tractament s'efectuï amb productes que produeixin dispersió o alliberament aeri d'algun dels components del producte que ocasionin olors molestes o altres efectes adversos, el termini de seguretat serà de 48 hores. En cap cas el termini de seguretat serà inferior a l'establert pel fabricant del producte en la fitxa tècnica del mateix.

2.6.3. HORARI I JORNADA DE TREBALL

L'horari de realització dels treballs i operacions a què es refereix aquest contracte s'haurà de compaginar amb les activitats que habitualment es desenvolupen en cada centre o dependència, de manera que no interfereixi la normal activitat d'aquests.

2.6.4. SITUACIÓ D'URGÈNCIA

Les tasques i les cadències dels tractaments, descrits anteriorment en cada un dels plans d'actuació, seran considerats com els mínims a complir. A més d'aquests tractaments previstos en les campanyes de desratització, l'empresa adjudicatària preveurà la resposta a qualsevol urgència planejada per la presència inesperada de rosegadors o insectes patògens, nocius o perillosos a qualsevol de les dependències de titularitat municipal, amb un màxim de 36 hores a comptar des de la rebuda de la comunicació d'avis.

Aquestes actuacions estaran incloses dins del contracte i les portarà a terme el contractista sense cap tipus de recàrrec sobre el preu acordat.

2.6.5. PROTECCIÓ PERSONAL

El personal de l'empresa adjudicatària que intervingui en aquestes tasques de control de desratització haurà d'estar equipat amb els corresponents equips de protecció personal homologats que siguin necessari d'acord amb els treballs a realitzar i que contempli la legislació vigent.

2.7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

2.7.1. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

L'adjudicatari està obligat a presentar la Planificació definitiva de l'activitat preventiva en compliment de la llei de riscos laborals en un termini de 15 dies des de la notificació i previ a la formalització del contracte.

2.7.2. GESTIÓ DE RESIDUS

L'empresa licitadora, si exerceix les seves activitats com indústria, ha de disposar del seu codi de productor de residus industrials. Si exerceix com empresa proveïdora de serveis, haurà d'acreditar la gestió dels residus que genera mitjançant un gestor autoritzat.

L'empresa adjudicatària serà l'única responsable de gestionar íntegrament els residus que generi la seva activitat. En finalitzar definitivament un tractament, procedirà a la retirada de tots aquells biocides i materials que romanguin en els centres i ja no sigui necessària la seva presència per haver assolit els objectius de control de plaga.

2.7.3. AUTORITZACIÓ

L'adjudicatari no iniciarà cap actuació sense la autorització prèvia de Comaigua, SL.

2.7.4. ÚS DE LA INFORMACIÓ

Tota la informació obtinguda per l'adjudicatari sobre els béns objecte de la prestació de serveis i els propis serveis serà confidencial i queda prohibida llur revelació a tercers, llevat de l'autorització expressa de Comaigua, SL.

Totes aquelles dades tècniques referents als serveis realitzats per l'adjudicatari seran propietat de Comaigua, SL.

L'adjudicatari no podrà explotar aquesta informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus descriptiu, analític o estadístic representatius de la situació de plagues a les instal·lacions de Comaigua, SL.

Serà a càrrec del contractista qualsevol tipus d'anàlisi que sigui necessari.
Serà responsable dels danys i perjudicis que el seu personal, maquinària, eines i productes puguin causar a persones, a qualsevol bé moble o immoble de la propietat o a tercers.

Aportarà totes les eines necessàries per a desenvolupar les diferents tasques, així com els elements auxiliars que es requereixin.

Haurà de disposar i acreditar que disposa d'un coordinador de seguretat, així com del seu propi pla de seguretat i salut.

Haurà de complir i fer complir la realització dels treballs preceptuats en la Llei 31/1995 i el Reglament de Prevenció 39/1997.

3. LEGIONEL·LA

3.1. TASQUES I SERVEIS A REALITZAR

L'empresa adjudicatària es posarà en contacte amb Comaigua, SL per realitzar una reunió on donarà a conèixer la metodologia de l'assistència, la programació dels treballs, entre altres.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar de forma general:

- Dissenyar, implantar i executar un programa preventiu de manteniment higiènic sanitari, de neteja i desinfecció, que inclou totes les activitats descrites a la normativa d'aplicació, per a cadascuna de les instal·lacions de l'annex II.
- Dissenyar un programa d'aplicació de mesures correctores en el cas de detectar-se legionel·la en les instal·lacions i executar-lo en el cas que sigui necessari.
- Elaborar per a cadascuna de les instal·lacions un dossier tècnic amb tota la informació i registres necessaris per a una correcta gestió del risc.

L'empresa adjudicatària per a cadascuna de les instal·lacions, tant de baix com d'alt risc, documentarà les seves característiques bàsiques i farà una avaluació del risc de la instal·lació d'acord amb la normativa.

La documentació inclourà, entre altres, esquema de funcionament hidràulic, número i capacitat de dipòsits, nombre i tipus de punts terminals de la xarxa, etc. Aconseguir tota la informació i posar-la per escrit forma part de l'objecte del contracte. Per obtenir aquesta informació l'empresa farà els desplaçaments i les visites de comprovació als equipaments que siguin pertinents.

A l'inici del contracte el contractista haurà d'elaborar un pla de prevenció i control de la Legionel·la (PPCL), d'adequació al Reial Decret 487/2022 a cadascuna de les instal·lacions que consten a l'annex II del present plec. Aquest servei només es portarà a terme una vegada.

Trimestralment s'haurà de fer la presa de mostres i analítica dels paràmetres previstos al Reial Decret 487/2022 de les instal·lacions que consten a l'annex II del present plec.

3.2. ESPECIFICACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Fonts ornamentals

- Identificació dels punts crítics i de control de cada instal·lació.
- Avaluació inicial de totes i cadascuna de les instal·lacions amb avaluació de risc segons la normativa vigent i plantejament de les possibles actuacions i modificacions estructurals necessàries a fi de minimitzar els riscos.
- Proposta de programa de revisió de les instal·lacions amb la seva temporització anual. identificació legionel·la pneumophila, la presa de mostres segons els punts crítics i de control prèviament determinats. La presa de mostres es realitzarà 15 dies
- Tractament de neteja i desinfecció (NID) químic preventiu (primavera) de les fonts ornamentals; analítiques semestrals de control de legionel·la, inclosa després del tractament NID.
- En relació al tractament NID indicar que no s'inclou el buidatge de les fonts ni la seva senyalització, que es realitzarà pels serveis de Comaigua, SL, i de manera acordada amb l'empresa contractada.
- En un màxim d'un o dos dies després del buidatge l'empresa contractada iniciarà el tractament.

Sistemes d'aigua calenta sanitària (ACS)

- Identificació dels punts crítics.
- Avaluació inicial de totes i cadascuna de les instal·lacions amb avaluació de risc segons la normativa vigent i plantejament de les possibles actuacions i modificacions estructurals necessàries a fi de minimitzar els riscos.
- Proposta de programa de revisió de les instal·lacions amb la seva temporització anual.
- Tractament de desinfecció i analítiques anuals de control de legionel·la, inclosa la presa de mostres segons els punts crítics i de control prèviament determinats.

Sistemes d'aigua freda de consum humà (AFCH)

- Identificació dels punts crítics.
- Avaluació inicial de totes i cadascuna de les instal·lacions amb avaluació de risc segons la normativa vigent i plantejament de les possibles actuacions i modificacions estructurals necessàries a fi de minimitzar els riscos.
- Proposta de programa de revisió de les instal·lacions amb la seva temporització anual.
- Tractament de desinfecció i analítiques anuals de control de legionel·la, inclosa la presa de mostres segons els punts crítics i de control prèviament determinats.

3.3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Com a criteri general, l'empresa adjudicatària haurà de complir la normativa aplicable així com els procediments i els protocols que estableix la Guia tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi, que emet el Ministeri de Sanitat i Consum.

Les empreses licitadores han d'estar inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), subclau tractament a tercers per a la prevenció a tercers per a la prevenció i control de legionel·losis.

L'empresa licitadora ha d'identificar el laboratori amb el qual col·laborarà per a la realització de l'analítica de legionel·la.

Els laboratoris que duguin a terme els anàlisis de detecció de *Legionella* spp hauran de demostrar la conformitat d'aquests anàlisis amb els requisits tècnics de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Tots els productes utilitzats en les operacions de manteniment higiènic han d'estar autoritzades per la direcció General de Salut pública i els que es facin servir en el tractament de les instal·lacions d'aigua han de complir la normativa sanitària d'aigües de consum públic.

Un cop formalitzat el contracte al qual es refereix el present PPT i en un termini màxim de 30 dies hàbils haurà de presentar la documentació relacionada.

Les dates de realització de les actuacions es determinaran coordinament, en funció de les necessitats dels diferents equipaments susceptibles.

En cas que sigui necessari, es programaran reunions amb els serveis tècnics de Comaigua, SL per tal de tractar la planificació a l'inici de l'any, realitzar una avaluació a final d'any un cop efectuades les actuacions i/o un seguiment en casos d'incidències.

L'empresa adjudicatària realitzarà la neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, un cop feta emetrà un certificat de neteja i desinfecció segons normativa vigent. Un cop finalitzades les actuacions realitzades, l'empresa adjudicatària enviarà a l'adreça de correu electrònic amb avís de rebuda, la fitxa de treball de les actuacions realitzades de cada instal·lació. La fitxa ha de recollir el dia de l'actuació i especificar per instal·lació municipal quines són les actuacions que s'han realitzat. Aquesta fitxa s'enviarà signada pel responsable de la instal·lació, al qual també se li enviarà còpia de la mateixa.

De totes les instal·lacions netejades i desinfectades caldrà fer analítica de legionel·la segons planificació, caldrà especificar el procediment de recollida de mostra i realització de l'analítica un cop feta la neteja i desinfecció, 15 dies després. El resultat de l'analítica serà comunicat Comaigua, SL a l'adreça de correu electrònic que es determini.

L'empresa estarà coberta per una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per desperfectes o danys causats a tercers o a Comaigua, que poguessin ocasionar-se durant l'execució dels treballs.

L'empresa haurà de disposar d'un servei de prevenció de riscos laborals (PRL) que incorpori les activitats específiques incloses en aquest contracte.

L'empresa haurà de gestionar adequadament els residus segons la legislació vigent.

De ser necessari efectuar neteges i desinfeccions preventives com a conseqüència d'aturada d'instal·lacions o d'altres circumstàncies no incloses en aquesta contractació, l'empresa resta obligada a la seva realització d'acord als preus oferts a la seva oferta per neteges i desinfeccions preventives incloses en aquest contracte.

Si els resultats analítics posen de manifest la presència de legionel·la a alguna instal·lació, l'empresa adjudicatària haurà d'aplicar les mesures correctores establertes a la normativa per tal de minimitzar el risc de la instal·lació en un termini màxim de 24 hores a partir de conèixer els resultats.

Procediment: L'empresa adjudicatària comunicarà el resultat analític a Comaigua, SL via telefònica i via correu electrònic amb avís de rebuda. Comaigua, SL autoritzarà expressament a l'empresa adjudicatària a dur a terme les mesures correctores.

L'empresa adoptarà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de qualsevol mena i en serà responsable si es produeixen, d'acord amb la legislació vigent.

3.4. MITJANS PERSONALS I MATERIALS

L'empresa aportarà el personal tècnic o especialitzat, així com els mitjans materials necessaris per a dur a terme les actuacions contractades. Mitjans els quals haurà de determinar a la memòria corresponent a la seva oferta.

L'empresa haurà de disposar de personal qualificat per a la correcta execució d'aquest servei. En concret i com a mínim haurà de tenir el personal destinat a aquest contracte format en Prevenció de Riscos Laborals (Formació en prevenció i control de la legionel·la), així com l'empresa ha d'estar inscrita en el ROESP (Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix l'empresa haurà de disposar almenys d'una persona responsable tècnica en plantilla amb titulació universitària de branca tècnica, ambiental o sanitària amb una experiència professional mínima de 3 anys en prevenció i control de legionel·la. Aquest/a professional serà la interlocutora amb el Comaigua, SL i responsable tècnica del present contracte de les tasques de control i assessorament que inclou.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els productes necessaris per poder realitzar el servei, tenint en compte que els treballs es realitzaran en instal·lacions on hi pot haver gent gran o infants caldrà implementar les mesures necessàries per tal d'evitar possibles accidents.

L'empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys ocasionats en el desenvolupament dels seus treballs i se li reclamarà per la via corresponent.

Comaigua, SL podrà inspeccionar els mitjans personals i materials destinats a aquest contracte i/o requerir a l'empresa contractada tota la documentació que consideri necessària en relació als mitjans destinats a aquest contracte.

4. VISITA A LES INSTAL·LACIONS

Durant la fase de licitació del present contracte es programarà una visita a les instal·lacions que no serà obligatòria però sí que puntuarà dins dels criteris d'adjudicació. Es publicarà al Perfil de contractant la corresponent convocatòria.

ANNEX I – Instal·lacions a desratitzar

Dipòsits d'aigua potable

Instal·lació	Coordenada X (ETRS 89 31N)	Coordenada Y (ETRS 89 31N)
Dip Aires del Camp	333606	4560417
Poble	339326	4568659
Irles	327423	4559370
Les Sorts	323345	4544946
St Marina	319538	4545534
Pratdip/Coll de Prevell	320568	4546469
Magnolia	322686	4544216
Lliri	322858	4544197
Ardiaca-Dorada	334245	4547403
Mar Cambrills-Dorado	334831	4547582
Masos	332491	4548219
Dip. Castellvell 3	339115	4562207
Dip. Castellvell 1	340139	4560807
Dip. Castellvell 2	339666	4561467

Bassa Deixalleria	344717	4564508
Dipòsit Esfèric	343318	4564459
Dip 1 Les Borges	332484	4561206
Dip 2 Les Borges	332484	4561206
Almadrava	318883	4534848
Nou Hospitalet	321964	4538409
Hospitalet 1	324149	4541981
Hospitalet 2	324162	4541962
Hospitalet 3	324133	4541990
PI Tàpies	324127	4542319
Masriudoms	322110	4542994
Masboquera	319742	4543135
Vandellos	317635	4542917
Dip. Vanessa Park	323922	4543363
Coll de Balta	328520	4554928
Mar Riudecanyes	327510	4555593
Montclar	329274	4556794
Masies 1	344792	4566941
Masies 3	344293	4567261
Les Creus	330119	4559470
Dip. Alforja	329367	4563811
Dip. Urbanització Portugal	332295	4565037
Camp Futbol	335535	4549578
Dipòsit Vilafortuny	339629	4550722
Dip Aires del Camp	333606	4560417
Dip Les Valls	334058	4560372
Riuclub	329937	4559962
Poble	342904	4565035
Dipòsit Badia	337999	4548380
Dipòsit Ajuntament	336781	4548434
Castellmóster	340545	4562216
ETAP	329056	4555260

Depuració:

Instal·lació	Coordenada X (ETRS 89 31N)	Coordenada Y (ETRS 89 31N)
EB Portugal 1	332930.72 m E	4564580.18 m N
EB Portugal 2	332638.22 m E	4564931.24 m N
EB Centurion	339637.32 m E	4547975.72 m N
EB Dorado	335181.36 m E	4547204.53 m N
EB Gasolinera	341135.10 m E	4548459.68 m N
EB Parc pescador	336651.83 m E	4547795.47 m N
EB Pi rodo	338047.03 m E	4547971.83 m N
EB Port	337399.48 m E	4547897.32 m N
EB Riera	338191.00 m E	4549619.00 m N
EB Riudoms	338794.62 m E	4547690.62 m N
EB Vinyols	337469.47 m E	4548174.32 m N
EDAR Aleixar	336136.57 m E	4562482.05 m N
EDAR Alforja	331852.67 m E	4563359.01 m N
EDAR Botarell	331758.93 m E	4555075.34 m N
EDAR Cambrils	338827.23 m E	4550572.25 m N
EDAR Hospitalet de l'Infant	322079.75 m E	4538481.92 m N
EDAR La Selva del Camp	344715.98 m E	4564500.92 m N
EDAR Les Borges del Camp	334067.97 m E	4558094.92 m N
EB Les Borges del Camp		
EDAR Montbrió	332673.68 m E	4553113.35 m N
EDAR Prades		
EDAR Riudecanyes	329315.45 m E	4554947.91 m N
EDAR Riudecols	331443.64 m E	4558604.91 m N
EDAR Riudoms	337090.72 m E	4554790.69 m N
EDAR Vandellòs	317911.19 m E	4543329.03 m N
EDAR Vilaplana	335122.71 m E	4565585.07 m N
EB Almadraba	319594.12 m E	4534082.04 m N
EB Basseta	323745.29 m E	4538576.57 m N
EB Caladoques	323530.74 m E	4538490.25 m N
EB Campo de futbol	324586.74 m E	4539585.80 m N
EB Cova del gat	324015.60 m E	4538966.28 m N
EB Emisario Almadraba	319696.70 m E	4534486.84 m N

EB Pins	324940.74 m E	4539657.58 m N
EB Plaza Marina	325339.11 m E	4539577.12 m N
EB Poligono 6	324339.09 m E	4539291.36 m N
EB Punta del rio	325913.08 m E	4539881.93 m N
EB Almansa	340940.05 m E	4549448.63 m N
EB Bruselas	339738.74 m E	4548936.54 m N
EB La carretera	344658.43 m E	4563374.77 m N
EB Poligono	344898.72 m E	4564595.56 m N
EB Puente Vilafortuny	340133.43 m E	4548431.38 m N
EB Polígon de Riudoms	337440.55 m E	4555296.70 m N
EB Avellanera	344364.88 m E	4563638.35 m N
EB Casal	335205.92 m E	4565663.23 m N
EB Fleming	335086.74 m E	4566109.26 m N
EB Mallafre	335062.07 m E	4566038.60 m N

ANNEX II – Instal·lacions amb control de legionel·la

Instal·lacions:

Instal·lació	Coordenada X (ETRS 89 31N)	Coordenada Y (ETRS 89 31N)
EDAR Cambrils,	338827.23 m E	4550572.25 m N
EDAR Alforja	331852.67 m E	4563359.01 m N
EDAR Hospitalet de l'Infant	322079.75 m E	4538481.92 m N
EDAR Vandellòs	317911.19 m E	4543329.03 m N
EDAR Les Borges del Camp	334067.97 m E	4558094.92 m N
EDAR Aleixar	336136.57 m E	4562482.05 m N
EDAR Montbrió del Camp	332673.68 m E	4553113.35 m N
EDAR La Selva del Camp	344715.98 m E	4564500.92 m N
EDAR Botarell	331758.93 m E	4555075.34 m N
EDAR Riudecanyes	329315.45 m E	4554947.91 m N
EDAR Prades		
EDAR Riudecols	331443.64 m E	4558604.91 m N
EDAR Riudoms	337090.72 m E	4554790.69 m N
Magatzem Comaigua	335250.4 m E	4549086.0 m N
Seu Comaigua	336903.6 m E	4549007.0 m N
Complex esportiu la Selva del Camp *	344308.0 m E	4564070.0 m N

* Per aquestes instal·lacions només s'ha d'elaborar el PPCL.

Fonts ornamentals*:

Instal·lació	Coordenada X (ETRS 89 31N)	Coordenada Y (ETRS 89 31N)
Font d'Abel Ferrater	343423.3	4563819.8
Font Hort d'Iglésies	343975.0	4563891.3
Font davant Pavelló	344305.0	4564065.3

* Per aquestes instal·lacions només s'ha d'elaborar el PPCL.