



Títol: Informe dels Serveis Tècnics Municipals de valoració de les proposicions presentades per a la contractació del subministrament i instal·lació de les lluminàries LED del camp de futbol municipal, codificació CPV 45316100-6.

Naturalesa de l'Informe: [] Esborrany [] Provisional [X] Definitiu

Autor: ALBERT TORRES LÓPEZ

Data d'Elaboració: 17 / juliol / 2024

INFORME TÈCNIC

FETS

La clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de subministrament i instal·lació de les lluminàries LED del camp de futbol municipal, per procediment obert simplificat sumari, determina el criteri únic de millora en el preu per a la valoració de les puntuacions de les ofertes presentades.

D'acord amb la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives particulars, quan un licitador presenti una oferta inferior al 10% de la mitjana de les ofertes es considerarà l'oferta econòmica anormalment baixa, concedint-se als licitadors afectats un termini de 3 dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb les criteris que s'assenyalen sobre aquest tema a l'article 149.4 de la 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte del projecte per a la substitució de l'enllumenat del camp de futbol de Sant Jaume dels Domenys, requereix que s'ha de complir amb els requisits assenyalats a la norma UNE-EN 12193:2020, il·luminació d'instal·lacions esportives, que estableix els nivells lumínics de diferents instal·lacions esportives per tal d'assegurar unes bones condicions visuals tant pels esportistes com pels espectadors. D'acord amb la norma UNE-EN 12193:2020, el nivell d'il·luminació en el camp de futbol ha de ser classe II, nivell mitjà 200 lux i uniformitat 0,6.

La clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques requereix que juntament amb l'oferta econòmica s'ha de presentar:

- Estudi luminotècnic justificatiu.
- Fitxa tècnica dels projectors i de tots els elements oferts.
- Justificant del compliment del marcat CE per tots els productes i components d'aparells d'il·luminació oferts.

FONAMENTS DE DRET

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de subministrament i instal·lació de les lluminàries LED del camp de futbol municipal, per procediment obert simplificat sumari.

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Plaça Joan Roig, 2, Sant Jaume dels Domenys. 43713 Tarragona. Tel. 977677113. Fax: 977678598





- Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte del projecte per a la substitució de l'enllumenat del camp de futbol de Sant Jaume dels Domenys.

INFORME

Primer

L'empresa Bosir SA, amb NIF ***1159**, presenta proposta econòmica de 26.220,00 € més 5.506,20 € d'IVA, total 31.726,20 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts.
- Justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 214 lux i uniformitat 0,65, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Segon

L'empresa Ecoenergydirect SL, amb NIF ***7229**, presenta proposta econòmica de 22.945,00 € més 4.818,45 € d'IVA, total 27.763,45 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts.
- Justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 277 lux i uniformitat 0,61, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Tercer

L'empresa EdisonNext Government SRL, amb NIF ***1731**, presenta proposta econòmica de 28.019,00 € més 5.883,99 € d'IVA, total 33.902,99 €.

No s'aporta la documentació requerida a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques.

Quart

L'empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU, amb NIF ***8683**, presenta proposta econòmica de 28.361,21 € més 5.955,85 € d'IVA, total 34.317,06 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts.
- Justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Plaça Joan Roig, 2, Sant Jaume dels Domenys. 43713 Tarragona. Tel. 977677113. Fax: 977678598





Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 235 lux i uniformitat 0,68, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Cinquè

L'empresa Gabinet Tècnic Equilàter SL, amb NIF ***5036**, presenta proposta econòmica de 29.120,13 € més 6.115,23 € d'IVA, total 35.235,36 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts amb justificació del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 212 lux i uniformitat 0,64, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Sisè

L'empresa New Energy Concept 2020 SL, amb NIF ***2420**, presenta proposta econòmica de 22.631,57 € més 4.752,63 € d'IVA, total 27.384,20 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts.
- Justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 229 lux i uniformitat 0,67, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Setè

Nil Inglada Giralt, amb NIF ***6587**, presenta proposta econòmica de 24.116,40 € més 5.064,44 € d'IVA, total 29.180,84 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 214 lux i uniformitat 0,65, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

No s'aporta justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts requerit a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques.





Vuitè

L'empresa Obras y Pavimentos Especiales SA, amb NIF ***4108**, presenta proposta econòmica de 29.849,62 € més 6.268,42 € d'IVA, total 36.118,04 €.

No s'aporta la documentació requerida a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques.

Novè

L'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA, amb NIF ***0011**, presenta proposta econòmica de 28.800,75 € més 6.048,16 € d'IVA, total 34.848,91 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts.
- Justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 214 lux i uniformitat 0,65, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Desè

L'empresa Serveis Tècnics Josep Batet SL, amb NIF ***4347**, presenta proposta econòmica de 37.592,00 € més 7.894,32 € d'IVA, total 45.486,32 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.
- Fitxa tècnica dels elements oferts amb justificació del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 247 lux i uniformitat 0,61, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Onzè

L'empresa Técnicas Aplicadas al Medio Rural SL, amb NIF ***5059**, presenta proposta econòmica de 38.743,26 € més 8.136,09 € d'IVA, total 46.879,35 €.

No s'aporta la documentació requerida a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques.

Dotzè

L'empresa Valdonaire Soluciones Técnicas SL, amb NIF ***5771**, presenta proposta econòmica de 33.550,00 € més 7.045,50 € d'IVA, total 40.595,50 €.

D'acord amb la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, presenta:

- Estudi luminotècnic.





- Fitxa tècnica dels elements oferts.
- Justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts.

Segons l'estudi luminotècnic presentat, el nivell d'il·luminació mitjà és 218 lux i uniformitat 0,68, complint amb els requisits de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques.

Tretzè

D'acord amb l'article 141 de la Llei 9/2017, quan l'òrgan de contractació aprecii defectes esmenables, s'atorgarà un termini de 3 dies hàbils al licitador per a la seva correcció.

Catorzè

D'acord amb l'article 150 de la Llei 9/2017, es classifiquen les proposicions econòmiques presentades per ordre decreixent:

Empresa	Base	IVA	Total
Técnicas Aplicada al Medio Rural SL	38.743,26	8.136,08	46.879,35
Serveis Tècnics Josep Batet SL	37.592,00	7.894,32	45.486,32
Valdonaire Soluciones Técnicas SL	33.550,00	7.045,50	40.595,50
Obras y Pavimentos Especiales SA	29.849,62	6.268,42	36.118,04
Gabinet Tècnic Equilàter SL	29.120,13	6.115,23	35.235,36
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA	28.800,75	6.048,16	34.848,91
Elecnor Servicios y Proyectos SAU	28.361,21	5.955,85	34.317,06
Edison Next Governement SRL	28.019,00	5.883,99	33.902,99
Bosir SA	26.220,00	5.506,20	31.726,20
Nil Inglada Giralt	24.116,40	5.064,44	29.180,84
Ecoenergydirect SL	22.945,00	4.818,45	27.763,45
New Energy Concept 2020 SL	22.631,57	4.752,63	27.384,20

Quinzè

La mitjana de les ofertes presentades és de 35.286,52 €. Per considerar una oferta econòmica anormalment baixa, aquesta ha d'estar per sota de 31.757,87 €, d'acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars, atorgant un termini de 3 dies hàbils perquè els licitadors puguin presentar una justificació adequada.

Les ofertes econòmiques considerades com anormalment baixes són:

Empresa	Base	IVA	Total
Bosir SA	26.220,00	5.506,20	31.726,20
Nil Inglada Giralt	24.116,40	5.064,44	29.180,84
Ecoenergydirect SL	22.945,00	4.818,45	27.763,45
New Energy Concept 2020 SL	22.631,57	4.752,63	27.384,20





CONCLUSIONS

Primer: Comunicar a EdisonNext Government SRL que ha d'aportar la documentació requerida a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques en un termini de 3 dies hàbils.

Segon: Comunicar a Nil Inglada Giralt que ha de presentar, en un termini de 3 dies hàbils, justificant del compliment del marcat CE dels elements oferts requerits a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques i la justificació adequada de les circumstàncies que li permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema a l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Tercer: Comunicar a Obras y Pavimentos Especiales SA que ha d'aportar la documentació requerida a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques en un termini de 3 dies hàbils.

Quart: Comunicar a Técnicas Aplicadas al Medio Rural SL que ha d'aportar la documentació requerida a la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques en un termini de 3 dies hàbils.

Cinquè: Comunicar a Bosir SA que ha de presentar, en un termini de 3 dies hàbils, la justificació adequada de les circumstàncies que li permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema a l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Sisè: Comunicar a Ecoenergydirect SL que ha de presentar, en un termini de 3 dies hàbils, la justificació adequada de les circumstàncies que li permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema a l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Setè: Comunicar a New Energy Concept 2020 SL que ha de presentar, en un termini de 3 dies hàbils, la justificació adequada de les circumstàncies que li permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema a l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Informo als efectes que corresponguin.

Sant Jaume dels Domenys, a data de la signatura.

L'enginyer tècnic assessor.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Plaça Joan Roig, 2, Sant Jaume dels Domenys. 43713 Tarragona. Tel. 977677113. Fax: 977678598

