

SERINYÀ

Denominació	Modelo	Fabricante	Características Técnicas	Estado de E.S.M.	Fecha puesta en marcha
Ventilador Bufants			Potència: 0,5 kW;	En Uso	01/01/2014
Extractors Sodeca Nord			Intensitat: 4,6-797 A; Velocitat Angular: 3000 r.p.m.; Potència: 3 CV;	En Uso	01/01/2014
Q. Elèctric				En Uso	01/01/2006
Sistema de detector de gasos				En Uso	01/01/2019
EXTINTOR ABC (3922918)				En Uso	26/5/2004
EXTINTOR CO2 (126/2)			Pes: 5 kg;	En Uso	26/05/2004
Enllumenat Emergència sala de Control				En Uso	01/01/2020
Enllumenat Emergència edifici Treball				En Uso	01/01/2020
Enllumenat Emergència Sala bufants				En Uso	01/01/2020
Bomba Purga		XYLEM		En Uso	1/1/2019
Cabalímetre Sortida	PROMAG 50	ENDRESS HOUSEF	Diàmetre: 80 mm;	En Uso	01/01/2015
Electrovàlvula n°3 Biològic				En Uso	21/05/2004
Electrovàlvula n°4 Biològic				En Uso	21/05/2004
POU D'ENTRADA A PLANTA				En Uso	
Bufant MPR n°1	SEM1TRCB	MPR	63 M3/H; DN50;2,2 Kw	En Uso	01/01/2014
Bufant MPR n°2	SEM1TRCB	MPR	63 M3/H; DN50;2,2 Kw	En Uso	01/01/2015
Bufant MPR n°3	SEM1TRCB	MPR	63 M3/H; DN50;2,2 Kw	En Uso	01/01/2015
Difusors aire reactor			TUBULARS BOMBALLA FINA 16 UNITATS	En Uso	01/02/2018
Oxímetre			Concentració: 0-20 mg/l; Any: 1999 -;	En Uso	01/01/2011
Bomba entrada n°1	3085.182	XYLEM	Pes: 66 kg; Intensitat: 4,8-8,4 A; Potència: 2 kW; Protecció: 68 IP;Corba: 434;Motor: M15-10-4L	En Uso	01/01/2010
Bomba entrada n°2	3085.182	XYLEM	Pes: 66 kg; Intensitat: 4,8-8,4 A; Potència: 2 kW; Protecció: 68 IP;Corba: 434;Motor: M15-10-4L	En Uso	01/01/2010
Difusors de preaireació i digestor			TUBULARS BOMBALLA FINA 8 + 8 UNITATS	En Uso	01/01/1999
Tamis		SPECO	Potència: 1,1 Kw, tamiz modelo tsf1 300, pas 3mm, cabal 18m3/h, max 122 m3/h	En Uso	01/01/2015
Electrovàlvula n°1 Primari				En Uso	21/05/2004
Electrovàlvula n°2 Primari				En Uso	21/05/2004

VILAFRESER

Denominación	Modelo	Fabricante	Características Técnicas	Estado de E.S.M.	Fecha puesta en marcha
BIODISC	1 MODUL + DECANTADOR	AQUAGEST	Potència: 1,5 kW;	En Uso	01/01/2006
BOMBA DE PURGA		ESPA		En Uso	01/01/2006
Q. Elèctric				En Uso	01/01/2006
Cabalímetre Sortida	PROMAG 50	ENDRESS HAUSER	Diàmetre: 80 mm;	En Uso	01/01/2015

TERRI - LÍNIA DE FANGS

Denominació	Modelo	Fabricante	Característiques Tècniques	Estado de E.S.M.	Número de Serie	Fecha puesta en marcha
BOMBA PURGA PRIMARIS N°1	TURO T-5180-H4-BB24	EGGER	Potència: 5,5 kW I=11,5A; Alçada de descàrrega: 8 mm; Cabal: 75 m3/h; Motor ABB M2AA 132 s4	En Uso	54012405G00	1/1/2003
BOMBA PURGA PRIMARIS N°2	TURO T-5180-H4-BB25	EGGER	Potència: 5,5 kW I=11,5A; Alçada de descàrrega: 8 mm; Cabal: 75 m3/h; Motor ABB M2AA 132 s5	En Uso	46067A05G00	1/1/2003
BOMBA PURGA PRIMARIS N°3	TURO T-5180-H4-BB26	EGGER	Potència: 5,5 kW I=11,5A; Alçada de descàrrega: 8 mm; Cabal: 75 m3/h; Motor ABB M2AA 132 s6	En Uso	53098E05G00	1/1/2003
CABALÍMETRE DE PURGA PRIMARIS	PROMAG W400	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 125MM Protecció: 68 IP;	En Uso		1/1/2021
TAMÍS ROTATIU FANGS PRIMARIS	NSAPLUS 1500	PASSAVANT	Longitud: 1,5 m; Pas de llum: 2,5 mm; Diàmetre: 627 mm; Potència: 0,75 kW; Material: Acer inoxidable AISI 316 Tipus;	En Uso		1/1/2009
CARGOL FANG PRIMARI	NSAPLUS 1500	PASSAVANT		En Uso		1/1/2009
PONTS ESPESSIDOR PRIMARIS	SF-1000/C	ACSA COUTEX	Potència: 0,37 kW; Diàmetre: 10 m;	En Uso		1/1/1999
PONTS ESPESSIDOR ANTIC	SF-12000	DEGREMONT	Potència: 0,37 kW; Diàmetre: 12 m;	En Uso		1/1/1992
CABALÍMETRE ESPESSITS PRIMARIS	PROMAG 400	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 50 mm; Protecció: 67 IP;	En Uso		1/1/2021
BOMBA FANGS PRIMARIS A	KL30S 60,0L	WANGEN	Velocitat Angular: 191 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 2 kW; Cabal: 17,2 m3/h; reductor NORD NM2407541662.00; 11,3/6,54A 3kW	En Uso	KL30S 60,0L	1/1/2009
BOMBA FANGS PRIMARIS B	KL30S 60,0L	WANGEN	Velocitat Angular: 191 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 2 kW; Cabal: 17,2 m3/h; reductor NORD NM2407541662.00; 11,3/6,54A 3kW	En Uso	KL30S 60,0L	1/1/2009
BOMBA PURGA DECANTADOR SECUNDARI N°1	FA10,22W T17-4/16H	WILO	6,5Kw; 13,5A/22,7A; 1400RPM; IP68	En Uso		1/1/2008
BOMBA PURGA DECANTADOR SECUNDARI N°2	FA10,22W T17-4/16H	WILO	6,5Kw; 13,5A/22,7A; 1400RPM; IP69	En Uso		1/1/2008
CABALÍMETRE DE PURGA SECUNDARIS	PROMAG W400	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 100 mm; Protecció: 67 IP; 30FT30; ANY 2021	En Uso		1/1/2021
BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT	DRM-11NX90,A	DAMOVA	148l/h; 0,33 CV Membrana NBR+PTFE	En Uso		1/1/2023
PREPARADOR DE POLIELECTROLIT TIMSA	POLYFLOC 500 sol/liq	TIMSA		En Uso		1/1/2009
BOMBA POLÍMER PREPARAT A	KB20S 25,0 GG	WANGEN	Velocitat Angular: 22-155 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 0,55 kW; Temperatura: 25 °C; Cabal: 0,33 m3/h; Any: 2008 -;	En Uso		1/1/2009
BOMBA POLÍMER PREPARAT B	KB20S 25,0 GG	WANGEN	Velocitat Angular: 22-155 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 0,55 kW; Temperatura: 25 °C; Cabal: 0,33 m3/h; Any: 2008 -;	En Uso		1/1/2009
ESPESSIDOR MECÀNIC DE FANG BIOLÒGIC	ROEFILT 30	PASSAVANT	30M3/H	En Uso		1/1/2010
DESINTEGRADOR	GSD	VTA	25 Kw 100A	NO EN USO		1/1/2009
CABALÍMETRE DE DESINTEGRADOR	PROMAG W400	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 400 mm; Protecció: 67 IP; Pressió Max: 40 bar; Electrodes: HAST.C22 tipus; P=2,5 kW	NO EN USO		1/1/2009
AGITADOR DIPÒSIT FANG MIXTE	RW 3021 A15/6 EC	ABS		En Uso		1/1/2009
BOMBA DIPÒSIT FANGS MIXTE A. DIGESTOR	KL50S 90.0	WANGEN	Velocitat Angular: 233 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 5,5 kW; Temperatura: 25 °C; Cabal: 35 m3/h;	En Uso		1/1/2009
BOMBA DIPÒSIT FANGS MIXTE B. DIGESTOR	KL50S 90.0	WANGEN	Velocitat Angular: 233 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 5,5 kW; Temperatura: 25 °C; Cabal: 35 m3/h;	En Uso		1/1/2009
NIVELL FANGS MIXTE	PROSONIC S FMU 90	ENDRESS&HAUSER		En Uso		1/1/2009
CABALÍMETRE DE FANGS MIXTE	PROMAG W400	ENDRESS&HAUSER		En Uso		1/1/2010
DIGESTOR ANAERÒBIC	DN20MH20M	EMYPRO	3560M3 UTILS	En Uso		1/1/2009
BOMBA FOSSO DIGESTOR	MF 154 W-KS	ABS	Cabal: 6 m3/h; Altura manométrica: 7 mca; P= 0,5kW	En Uso		1/1/2009
SCABA DIGESTOR (80FVPT-LBB)	80FVPT-Lbb (DE23-2)	ABS	Any: 2008 -; Sentit de gir: esquerra Esq/dret; Potència: 3 kW; PTB: ATEX 3260/02 tipus;	En Uso		1/1/2009
BOMBA RECIRCULACIÓ FANGS A DIGESTOR	SEWATEC D150-315G 3E-N 132M06	KSB	Potència: 4 kW; Alçada impulsió: 5,78 mts; Cabal: 160 m3/h; Velocitat Angular: 949 r.p.m.; Pes: 385 kg; Sentit de gir: dret Esq/dret; Any: 2008 -; Tipus oli:	En Uso		1/1/2009
BOMBA RECIRCULACIÓ FANGS A DIGESTOR	SEWATEC D150-315G 3E-N 132M06	KSB	Potència: 4 kW; Alçada impulsió: 5,78 mts; Cabal: 160 m3/h; Velocitat Angular: 949 r.p.m.; Pes: 385 kg; Sentit de gir: dret Esq/dret; Any: 2008 -; Tipus oli:	En Uso		1/1/2009
VÀLVULA ASPIRACIÓ INFERIOR		ORBINOX	Cos: GJL250 ; Tejadera: Aisi 304 ; PN: 10 bars; Diàmetre: 800 mm; Actuador: Pneumàtic D/E ;	En Uso		1/1/2009
VÀLVULA ASPIRACIÓ ANELL		ORBINOX	Cos: GJL250 ; Tejadera: Aisi 304 ; PN: 10 bars; Diàmetre: 800 mm; Actuador: Pneumàtic D/E ;	En Uso		1/1/2009
VÀLVULA ASPIRACIÓ COLL DE SINGLE		ORBINOX	Cos: GJL250 ; Tejadera: Aisi 304 ; PN: 10 bars; Diàmetre: 800 mm; Actuador: Pneumàtic D/E ;	En Uso		1/1/2009
VÀLVULA IMPULSIÓ COLL DE SINGLE		ORBINOX	Cos: GJL250 ; Tejadera: Aisi 304 ; PN: 10 bars; Diàmetre: 800 mm; Actuador: Pneumàtic D/E ;	En Uso		1/1/2009
VÀLVULA IMPULSIÓ ANYELL (YZ-440-04)		ORBINOX	Cos: GJL250 ; Tejadera: Aisi 304 ; PN: 10 bars; Diàmetre: 800 mm; Actuador: Pneumàtic D/E ;	En Uso		1/1/2009
VÀLVULA IMPULSIÓ INFERIOR (YZ-440-11)		ORBINOX	Cos: GJL250 ; Tejadera: Aisi 304 ; PN: 10 bars; Diàmetre: 800 mm; Actuador: Pneumàtic D/E ;	En Uso		1/1/2009
BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA N°1	SC-80-H	ROCA		En Uso		1/1/2009
BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA N°2	SC-80-H	ROCA		En Uso		1/1/2009
MÒDUL DESOSORITZACIÓ	PURAFIL DS500	WARWICK BENBASSAT		En Uso		1/1/2009
COMPRESSOR DIGESTOR	AC-200	DCM	Capacitat aigua: 200 litres; Potència: 2 CV; Tensió Elèctrica: 400 V; Pressió nominal: 5 bar; Any: 2004 -; Freqüència: 50 Hz;	En Uso		1/1/2009
AGITADOR DIPÒSIT FANG DIGERIT	RW 3021 A15/6 EC	ABS	P=2,5 kW	En Uso		1/1/2009
BOMBA FANGS DIGERITS A	KL50S 90.0	WANGEN	Velocitat Angular: 233 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 5,5 kW; Temperatura: 25 °C; Cabal: 35 m3/h;	En Uso		1/1/2009
BOMBA FANGS DIGERITS B	KL50S 90.0	WANGEN	Velocitat Angular: 233 r.p.m.; Pressió: 2 bar; Potència: 5,5 kW; Temperatura: 25 °C; Cabal: 35 m3/h;	En Uso		1/1/2009

BOMBA A. FOSSO DRENATGES	AFP 0841	ABS	Cabal: 10 m3/h; Altura manometrica: 7 mca;	NO EN USO		
BOMBA B. FOSSO DRENATGES	CP3085	FLYGT	Cabal: 10 m3/h; Altura manometrica: 7 mca;	En Uso		1/1/2009
CABALÍMETRE DE GAS	PROLINE I-mass 65	ENDRESS&HAUSER	Ordre: 65I-20AA0AD13AABCB	En Uso		1/1/2009
GASÒMETRE DE DOBLE MEMBRANA	GS,212	PROSEC	Volum: 340 m3; Diàmetre: 9.17 m; Alçada: 6.88 mts; Pressió de treball de gas: 27 mbar; Cabal: 105 m3/h; Tª Gas: < 55 °C °C; Temperatura: -30 °C + 60 °C °C;	En Uso		1/1/2010
NIVELL GASOMETRE	MULTIRANGE 100	SIEMENS		En Uso		1/1/2010
VÀLVULA DE SEGUERTAT GASOMETRE	TIPO - 212	PROSEC	30mbar	En Uso		1/1/2010
BUFANT DEL GASÒMETRE	CH4/5HDB400K/2,2/2-ATEX	MPR / CBLOWER	Potència: 2,2 kw kW; Velocitat Angular: 2855 r.p.m.; PTB: ATEX tipus;	En Uso		1/1/2010
CABALÍMETRE DE BIOGAS A MICRO	PROSONIC S	ENDRESS&HAUSER	Qmx: 1032m3/h DN100 i Electronica seperada	En Uso		1/1/2010
CHILLER	MUENR-05-H6	MONDOCLIMA	Frigo: 5kW i Calor; 6,2 kW; 81 kg	En Uso		1/1/2022
BUFANT LÍNIA DE GAS. MICROTURBINES	SEM 1TR	MPR / CBLOWER	Potència: 1.5 kW; Velocitat Angular: 2910 r.p.m.; Pressió Max: 0.08 bar;	En Uso		1/1/2009
UNITAT DE TRACTAMENT DE GAS	CAPTONE	UTB		En Uso		1/1/2009
MICROTURBINA N°1	C65	CAPTONE		En Uso		1/1/2009
MICROTURBINA N°2	C65	CAPTONE		En Uso		1/1/2009
INTERCAVNAIDOR MICROTURBINA		MICROPOWER	Capacitat de refrigeració per les dues microturbinas.	En Uso		1/1/2022
CABALÍMETRE DE BIOGAS M&C	PROSONIC	ENDRESS&HAUSER	Qmx: 1032m3/h DN100 i Electronica seperada	En Uso		1/1/2010
CALDERA MIXTE GAS-OIL/BIOGAS. DIGESTOR	CPA 500	ROCA	Pressió Max: 5 bar; Temperatura: 100 °C; Capacitat aigua: 589 litres; Potència: 581.4 kW; Potència Calorífica: 500000 Kcal; Rendiment: 95 %;	En Uso		1/1/2009
TORXA BIOGÀS	NTV 0,5	PROSEC	Consum: 5.5 Kwh/m3; Pressió Màxima: 40 mbar; Pressió Mínima: 5 mbar; Tª Gas: 30 °C; Tª Gas Màxima: 800 °C;	En Uso		1/1/2009
PREPARADOR POLÍMER CENTRÍFUGA 1 I 2	PLC 2800	OBL	Capacitat de 2800 l/h. 2800+916(dipòsit blau)	En Uso		1/1/1999
BOMBA POLI N° 1	MONO C23KC11RMA	COMPACT	Potència: 0,75 kW; Cabal: 1-2 m3/h; Reductor NORD; 1450rpm a 50Hz l=2,49	En Uso	C927420/02	1/4/2024
BOMBA POLI N° 2	MONO C23KC11RMA	COMPACT	Potència: 0,75 kW; Cabal: 1-2 m3/h; Reductor NORD; 1450rpm a 50Hz l=2,50	En Uso	C272482/02	21/3/2024
BOMBA POLI N° 3	MONO C23KC11RMA	COMPACT	Potència: 0,75 kW; Cabal: 1-2 m3/h; Reductor NORD; 1450rpm a 50Hz l=2,51	En Uso	C272482/04	21/3/2024
BOMBA FANGS A CENTRÍFUGA N°1	MONO EZ STRIP Z36KC11RMA	ALBOSA	Q:10-20m3/h; 4kW; 1450 rpm a 50Hz; l=6,3	En Uso		1/1/2024
BOMBA FANGS A CENTRÍFUGA N°2	MONO EZ STRIP Z36KC11RMA	MONO	Bomba mono; any 1991; Redutoc HANSEN SFN14B; rel 6,3/1; motor SIEMENS IP55; 3,5 kW; 11,1/6,4A; 1420 rpm	En Uso	4576650/01	1/1/1992
BOMBA FANGS A CENTRÍFUGA N°1-2	MONO EZ STRIP Z36KC11RMA	MONO	Bomba mono; any 1991; Redutoc HANSEN SFN14B; rel 6,3/1; motor SIEMENS IP55; 3,5 kW; 11,1/6,4A; 1420 rpm	NO EN USO	4576650/02	1/1/1992
ESPESSIDOR DIGERIT	SF-1200/C	ACSA COUTEX	Potència: 0,37 kW; Diàmetre: 12 m;	NO EN USO		1/1/1999
CABALÍMETRE CENTRÍFUGA N°1	PROMAG W400	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 80 mm; Protecció: 68 IP;	En Uso		1/1/2021
CABALÍMETRE CENTRÍFUGA N°2	PROMAG W400	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 80 mm; Protecció: 68 IP;	En Uso		1/1/2021
CENTRÍFUGA 1	D3LLc30C	ANDRITZ	Potència: 45 kW; Rodament: FAGO002202/FAG; FAGR000841/FAG; FAGO002673 tipus	En Uso	2691	1/1/1999
CENTRÍFUGA 2	D3LLc30C	ANDRITZ	Potència: 45 kW; Rodament: FAGO002202/FAG; FAGR000841/FAG; FAGO002673 tipus	En Uso	2692	1/1/1999
CARGOL CENTRÍFUGA 12		NUTECO	Motor: EMG90/6 tipus; Reductor: SINCRON12-SMR tipus; Intensitat: 5 A; Potència: 1 CV;	En Uso		1/1/2006
PREPARADOR POLÍMER CENTRÍFUGA 3	POLYPACK P.P-1750	MILTON ROY	Capacitat de 1750 l/h. 1750+830(dipòsit blau)	En Uso		1/1/2006
BOMBA POLI N°5	C23KC11RMA	ALBOSA	Potència: 0,75 kW; Cabal: 1-2 m3/h; Reductor NORD; 1450rpm a 50Hz l=2,49	En Uso	C290220/01	1/1/2022
BOMBA POLI N°6	C23KC11RMA	ALBOSA	Potència: 0,75 kW; Cabal: 1-2 m3/h; Reductor NORD; 1450rpm a 50Hz l=2,49	En Uso	C927420/01	1/1/2024
BOMBA FANGS A CENTRÍFUGA N°3	MONO EZ STRIP Z36KC11RMA	ALBOSA	Q:10-20m3/h; 4kW; 1450 rpm a 50Hz; l=6,3	En Uso		1/1/2024
CABALÍMETRE CENTRÍFUGA N°3	PROMAG W400	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 50 mm; Protecció: 67 IP;	En Uso		1/1/2021
CENTRÍFUGA 3	D4LC30C	ANDRITZ	Potència: 45 kW; Control: COVIREL tipus; Rodament: RODILLOS NV218E.TVP2.C3/FAG tipus; Diametre bol= 430mm	En Uso	804492	1/1/2006
CARGOL CENTRÍFUGA 3		NUTECO	Motor: EMG90/6 tipus; Reductor: SINCRON12-SMR tipus; Intensitat: 5 A; Potència: 1 CV;	En Uso		1/1/2006
BOMBES FANGS DESHIDRATATS A CONTENIDOR	KL50R 80,2	WANGEN	Velocitat Angular: 500 r.p.m.; Pressió: 26 bar; Temperatura: 20 °C; Potència: 6 kW;	En Uso		1/1/2008
DESODORITZACIÓ DH	BIOLÒGICA	AERIS	BIOLÒGICA	En Uso		1/1/2008
PHÍMETRE DESODORITZACIÓ	KONTROL 100PH/OP	SEKO	0-14 de pH	En Uso	k100prwm0000	1/1/2022
EXTRACTOR	M-200	QUIMIPOL	1,5 kW	En Uso	220566	1/1/2022
BOMBA RECIRCULACIÓ DESODO	CM MAG-P15 PP GAS GR80	M-PUMPS	22 m3/H - 20M D'ALÇADA I 1,1 Kw	En Uso	040/05-2022	1/1/2022

TERRI - LÍNIA D'AIGUA

Denominación	Modelo	Fabricante	Características Técnicas	Estado de E.S.M.	Número de Serie	Fecha puesta en
REIXA ENTRADA EDAR	OMS-SACEDE	OMS-SACEDE	0,5KW	En Uso		1/1/2003
CARGOL ARQUÍMEDES N°1	COUTEX	ACSA COUTEX	Potència: 11 kW; Diàmetre: 900 mm;	En Uso		1/1/2024
CARGOL ARQUÍMEDES N°2	ESPI	ESPI	Potència: 15 kW; Diàmetre: 900 mm; Reductor Hansen JFN78B; Rel 1/25; motor ABB MT-160 de 1455rpm	En Uso		1/1/1995
CARGOL ARQUÍMEDES N°3	ACSA	ACSA COUTEX	Potència: 11 kW; Diàmetre: 900 mm;	En Uso		1/1/2024
CULLERA AMFÍBIA	C2A0,3	GALGEM	Potència: 5,5 CV; Volum (Litre): 300 L; Motor: Kluber polilub GA3T2P tipus;	En Uso		1/1/1992
PRESAMOSTRES ENTRADA PLANTA	SD900	SIGMA	24 ampolles	En Uso		1/1/2015
TAMÍS N°1	MNC 1500-750-6	ANDRITZ	Longitud: 0,75 m; Pas de llum: 6 mm; Alçada de descàrrega: 1395 mm; Protecció: 55 IP; Cabal: 562,5 m ³ /h; Velocitat: 2 m/min; Motorreductor: SEW	En Uso		1/1/2006
TAMÍS N°2	MCNI05	ANDRITZ	Longitud: 0,75 m; Pas de llum: 3 mm; Alçada de descàrrega: 1395 mm; Protecció: 55 IP; Cabal: 562,5 m ³ /h; Velocitat: 2 m/min; Motorreductor: SEW R83DT80K6 tipus; Rodament: FAGRP000486/FAG tipus; Rel 870/5	En Uso		1/1/2021
TAMÍS N°3	MCNI05	ANDRITZ	Longitud: 0,75 m; Pas de llum: 3 mm; Alçada de descàrrega: 1395 mm; Protecció: 55 IP; Cabal: 562,5 m ³ /h; Velocitat: 2 m/min; Motorreductor: SEW	En Uso		1/1/2021
CARGOL TRANSPORTADOR DELS TAMISSOS	DEGREMONT	DEGREMONT	Motor: EMG90/6 tipus; Reductor: SINCRON12-SMR tipus; Intensitat: 5 A; Potència: 1 CV;	En Uso		1/1/1992
PONT DESSORRADOR N°1	OMS-SACEDE	OMS-SACEDE	Longitud: 8 m; Potència: 0,25 kW;	En Uso		1/1/2012
AIREJADOR N°1 (Dessorrador N°1)	AEROFLO F315	RO DE POLLUTION	Motor FAGGIOLATI Potència: 1,5 kW; 72 kg	En Uso		1/1/2014
AIREJADOR N°3 (Dessorrador N°1)	AEROFLO F315	RO DE POLLUTION	Motor FAGGIOLATI Potència: 1,5 kW; 72 kg	En Uso		1/1/2014
BOMBA SORRES N°1	CP 3085	XYLEM	Pes: 47 kg; Intensitat: 3,3-5,7 A; Velocitat Angular: 1325 r.p.m.; Potència: 1,2 kW; Temperatura: 40 °C; Cabal: 10,8 m ³ /h; Altura manométrica: 4 mca;	En Uso		1/1/2011
PONT DESSORRADOR N°2	OMS-SACEDE	OMS-SACEDE	Longitud: 8 m; Potència: 0,25 kW;	En Uso		1/1/2012
AIREJADOR N°6 (Dessorrador N°2)	AEROFLO F315	RO DE POLLUTION	Motor FAGGIOLATI Potència: 1,5 kW; 72 kg	En Uso		1/1/2014
AIREJADOR N°4 (Dessorrador N°2)	AEROFLO F315	RO DE POLLUTION	Motor FAGGIOLATI Potència: 1,5 kW; 72 kg	En Uso		1/1/2014
BOMBA SORRES N°2	CP 3085	XYLEM	Pes: 47 kg; Intensitat: 3,3-5,7 A; Velocitat Angular: 1325 r.p.m.; Potència: 1,2 kW; Temperatura: 40 °C; Cabal: 10,8 m ³ /h; Altura manométrica: 4 mca;	En Uso		1/1/2011
PONT DESSORRADOR N°3	PKLS-330	ACSA COUTEX	Longitud: 8 m; Potència: 0,5 CV; Potència: 0,37 kW; Reductor: 3068310000 tipus; Reductor 2: 3045090400 tipus; motor: 1300 rpm;	En Uso		1/1/1999
AIREJADOR N°7 (Dessorrador Groc)	AEROFLO F315	RO DE POLLUTION	Motor FAGGIOLATI Potència: 1,5 kW; 72 kg	En Uso		1/1/2014
AIREJADOR N°9 (Dessorrador Groc)	AEROFLO F315	RO DE POLLUTION	Motor FAGGIOLATI Potència: 1,5 kW; 72 kg	En Uso		1/1/2014
BOMBA SORRES N°3	CP 3085	XYLEM	Pes: 50 kg; Intensitat: 8,5 A; Velocitat Angular: 1355 r.p.m.; Potència: 2 kW; Protecció: 68 IP;	En Uso		1/1/2007
CONTROL DE SOBREIXIDOR	PROSONIC S FMU90	ENDRESS&HAUSER		En Uso		1/1/2019
CLASSIFICADOR DE SORRES	DEGREMONT	DEGREMONT	Motorreductor: NORD tipus; Potència: 1,5 kW;	En Uso		1/1/1992
BOMBA BUIDAT N°1	S1-0440 TV	SARLIN	P= 4,2kW; Q=55l/s; H=3,4-13,2M	En Uso	91599	1/1/1999
BOMBA BUIDAT N° 2	S1-0440 TV	SARLIN	P= 4,2kW; Q=55l/s; H=3,4-13,2M	En Uso	91597	1/1/1999
DETECTOR SOBREEIXIMENT PLANTA	PROSONIC S FMU90	ENDRESS&HAUSER	Arqueta connexió; M40079010e6	En Uso		1/1/2019
PONT DECANTADOR PRIMARI N°1	DN16	DEGREMONT	Diàmetre: 16 m;	En Uso		1/1/1992
PONT DECANTADOR PRIMARI N°2	PG-915-E	ACSA COUTEX	Diàmetre: 16 m; motorreductor PujolMuntalà; no hi ha recanvis.	En Uso		1/1/1999
PONT DECANTADOR PRIMARI N°3	PC-009,02	ESTRUAGUA	Diàmetre: 16 m; Reductor KKC050/090 Rel: 1:900; Motor SIEMENS0,37kW 1LA7073-4AB	En Uso		1/1/2019
DETECTOR SOBREEIXIMENT PRIMARI	PROSONIC S FMU90	ENDRESS&HAUSER	Arqueta Repartiment	En Uso		1/1/2019
PRESAMOSTRES ENTRADA BIOLÒGIC	SD900	SIGMA	1 AMPOLLA	En Uso		1/1/2015
VALVULES REPARTIMENT 9 UD.	AUMA SA 10.2-F10	ESTRAGUA	3 Entrades - 3 sortides - bypas primari - entrada arqueta repartiment i separació de reactors	En Uso		1/1/2019
CONTROL DE SOBREIXIDOR	PROSONIC S FMU90	ENDRESS&HAUSER		En Uso		1/1/2019
BOMBA SOBRENEDANTS PRIMARIS N°1	SV024BH1D501PZ	SARLIN	P= 2,3kW i 5,2a Q = 26 l/s H=1,3-13m	En Uso	136060	1/1/1999
BOMBA SOBRENEDANTS PRIMARIS N°2	SV024BH1D501PZ	SARLIN	P= 2,3kW i 5,2a Q = 26 l/s H=1,3-13m	En Uso	136058	1/1/1999
AGITADOR PRE-ANÒXIC 1	SR4640.412 SJ 13	XYLEM	2,5 kW 400 VY / 50 Hz 3-fàsic 8 POLOS	En Uso		1/1/2019
AGITADOR PRE-ANÒXIC 2	SR4640.412 SJ 13	XYLEM	2,5 kW 400 VY / 50 Hz 3-fàsic 8 POLOS	En Uso		1/1/2019
SONDA SOLIDS RECIRCULACIÓ EXTERNA	SC200	HACH	Nema 4X	En Uso	LXV404,99,0050 1	1/1/2021
CABALÍMETRE D'ENTRADA BIOLÒGIC	PROSONIC S FMU90	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 500 mm; Protecció: 68 IP;	En Uso		1/1/2019
VALVULA ENTRADA REACTOR 1	CK 120	CK	Torque 48-120 Nm; Lubricant SAU80EP	En Uso		1/1/2019
VALVULA ENTRADA REACTOR 2	CK 120	CK	Torque 48-120 Nm; Lubricant SAU80EP	En Uso		1/1/2019
AGITADOR ANÒXIC 1	EMU-TR 216	WILO	Potència: 6,7 kW; Diàmetre: 570 mm; Velocitat Angular: 1410 r.p.m.; Potència: 3,5 kW; PTB: 68 tipus;	En Uso		1/1/2012

AGITADOR ANÓXIC 2	EMU-TR 216	WILO	Potència: 6,7 kW; Diàmetre: 570 mm; Velocitat Angular: 1410 r.p.m.; Potència: 3.5 kW; PTB: 68 tipus;	En Uso		1/1/2012
AGITADOR 1-1	SR4650.412 SF 7º	XYLEM	5,5 kW 400 VY / 50 Hz 3-fàsic 12 POLS	En Uso		1/1/2019
AGITADOR 1-2	SR4650.412 SF 7º	XYLEM	5,5 kW 400 VY / 50 Hz 3-fàsic 12 POLS	En Uso		1/1/2019
AGITADOR 2-1	SR4650.412 SF 7º	XYLEM	5,5 kW 400 VY / 50 Hz 3-fàsic 12 POLS	En Uso		1/1/2019
AGITADOR 2-2	SR4650.412 SF 7º	XYLEM	5,5 kW 400 VY / 50 Hz 3-fàsic 12 POLS	En Uso		1/1/2019
BUFANT N°1	D75S	AERZEN	Potència: 75 kW;	En Uso		1/1/2021
BUFANT N°3	D75 S	AERZEN	Potència: 75 kW;	En Uso		1/1/2021
BUFANT N°4	GM 50L	AERZEN	Potència: 55 kW;	En Uso		1/1/1999
BUFANT N°5	GM 50L	AERZEN	Potència: 55 kW;	En Uso		1/1/1999
SONDA SÒLIDS REACTOR 1	CUS51D-AAD1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448	En Uso	M101B905T00	1/1/2019
SONDA SÒLIDS REACTOR 2	CUS51D-AAD1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448	En Uso	M3008605110	1/1/2019
SONDA AMONI 1	CAS40D-AA1A1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Amoni Ref: 71072574. Facultatiu 1	En Uso	M3008B05110	1/1/2019
SONDA AMONI 3	CAS40D-AA1A1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Amoni Ref: 71072574. PostOxic 1	En Uso	M3008605110	1/1/2019
SONDA AMONI 5	CAS40D-AA1A1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Amoni Ref: 71072574. Òxic 1	En Uso	M3008505110	1/1/2019
SONDA AMONI 2	CAS40D-AA1A1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Amoni Ref: 71072574. Facultatiu 2	En Uso	M3008405110	1/1/2019
SONDA AMONI 4	CAS40D-AA1A1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Amoni Ref: 71072574. PostOxic 2	En Uso	M3008705110	1/1/2019
SONDA AMONI 6	CAS40D-AA1A1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Amoni Ref: 71072574. Òxic 2	En Uso	M3008A05110	1/1/2019
SONDA NITRATS 1	CAS40D-AA1B1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Nitrat Ref: 71072575 Anoxic 1	En Uso	M3008805110	1/1/2019
SONDA NITRATS 3	CAS40D-AA1B1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Nitrat Ref: 71072575 PostAnoxi 1	En Uso	M3008205110	1/1/2019
SONDA NITRATS 2	CAS40D-AA1B1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Nitrat Ref: 71072575 Anoxic 2	En Uso	M3008305110	1/1/2019
SONDA NITRATS 4	CAS40D-AA1B1A2	ENDRESS&HAUSER	Electrode de referència: CPS11-1AT2GSA. Membrana Nitrat Ref: 71072575 PostAnoxi 2	En Uso	M3008905110	1/1/2019
SONDA OXIGEN 1	COS61D-AAA1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448. Oxíc 1.	En Uso	M302FD05O00	1/1/2019
SONDA OXIGEN 2	COS61D-AAA1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448. PostOxic 1.	En Uso	M303A905O00	1/1/2019
SONDA OXIGEN 5	COS61D-AAA1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448. Facultatiu 1	En Uso	M3030605O00	1/1/2019
SONDA OXIGEN 3	COS61D-AAA1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448. Oxíc 2.	En Uso	M3030405O00	1/1/2019
SONDA OXIGEN 4	COS61D-AAA1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448. PostOxic 2.	En Uso	M302F305O00	1/1/2019
SONDA OXIGEN 6	COS61D-AAA1A3	ENDRESS&HAUSER	Sensor OPTIC - Electronica CM444 CM448. Facultatiu 2	En Uso	M302FE05O00	1/1/2019
VÀLVULA TOT O RES REACTOR 1	DP 150 L/D-34	DREHNO	Torque: 50-150 Nm; IP68. Reductor tipus TM4 01011	En Uso		1/1/2020
VÀLVULA TOT O RES REACTOR 2	DP 150 L/D-34	DREHNO	Torque: 50-150 Nm; IP68. Reductor tipus TM4 01011	En Uso		1/1/2020
VÀLVULA TOT O RES POSTOXID 1	DP 150 L/D-34	DREHNO	Torque: 50-150 Nm; IP68. Reductor tipus TM4 01011	En Uso		1/1/2020
VÀLVULA TOT O RES POSTOXID 2	DP 150 L/D-34	DREHNO	Torque: 50-150 Nm; IP68. Reductor tipus TM4 01011	En Uso		1/1/2020
VÀLVULA REGULADORA REACTOR 1-1	SMR-13	ACMA	P:0,12 kW; Reductor DE 6201 2RS C3	En Uso		1/1/2021
VÀLVULA REGULADORA REACTOR 1-2	SMR-13	ACMA	P:0,12 kW; Reductor DE 6201 2RS C3	En Uso		1/1/2021
VÀLVULA REGULADORA REACTOR 2-1	SMR-13	ACMA	P:0,12 kW; Reductor DE 6201 2RS C3	En Uso		1/1/2021
VÀLVULA REGULADORA REACTOR 2-2	SMR-13	ACMA	P:0,12 kW; Reductor DE 6201 2RS C3	En Uso		1/1/2021
COMPRESSOR D'AIRE. SONDES	TC-AC190/24/8	EINHELL	Capacitat aigua: 200 litres; Potència: 2 CV; Tensió Elèctrica: 220 V; Pressió nominal: 5 bar; Any: 2004 -; Freqüència: 50 Hz; Potència: 1.5 kW; Intensitat: 7.5 A;	En Uso		1/1/2020
BOMBA RECIRCULACIÓ INTERNA 1	NP 3202.180 LT	XYLEM	M30-18-6AA de 22 kW / 400 VYD 3-fás. 50 Hz; corba 53-617; DN300	En Uso		1/1/2019
BOMBA RECIRCULACIÓ INTERNA 2	NP 3202.180 LT	XYLEM	M30-18-6AA de 22 kW / 400 VYD 3-fás. 50 Hz; corba 53-617; DN300	En Uso		1/1/2019
CABALÍMETRE DE RECIRCULACIÓ INTERNA	PROSONIC L	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 500 mm; Protecció: 68 IP; Q: 6000 m3/h; Ordre: 5L4H-30RO/O	En Uso		1/1/2019
BOMBA RECIRCULACIÓ INTERNA RESERVA	NP 3202.180 LT	XYLEM	M30-18-6AA de 22 kW / 400 VYD 3-fás. 50 Hz; corba 53-617; DN300	En Uso		1/1/2024
VÀLVULA R. INTERNA REACTOR N°1	TC	AVK	Motoreductor DREHMO 1TM2 01081; 4,5 kW	En Uso		1/1/2019
VÀLVULA R. INTERNA REACTOR N°2	TC	AVK	Motoreductor DREHMO 1TM2 01081; 4,5 kW	En Uso		1/1/2019
VÀLVULA R. INTERNA REACTOR PREANOXIC	TC	AVK	Motoreductor DREHMO 1TM2 01081; 4,5 kW	En Uso		1/1/2019
BOMBA RECIRCULACIÓ EXTERNA 1	NP 3153.181 LT	XYLEM	M21-15-4AA de 9,0 kW / 400 VYD 3-fás. 50 Hz. Corba 53-412; DN200	En Uso		1/1/2019
BOMBA RECIRCULACIÓ EXTERNA 3	NP 3153.181 LT	XYLEM	M21-15-4AA de 9,0 kW / 400 VYD 3-fás. 50 Hz. Corba 53-412; DN200	En Uso		1/1/2019
BOMBA RECIRCULACIÓ EXTERNA 2	NP 3153.181 LT	XYLEM	M21-15-4AA de 9,0 kW / 400 VYD 3-fás. 50 Hz. Corba 53-412; DN200	En Uso		1/1/2019
BOMBA RECIRCULACIÓ EXTERNA 4	NP 3153.181 LT	XYLEM	M21-15-4AA de 9,0 kW / 400 VYD 3-fás. 50 Hz. Corba 53-412; DN200	En Uso		1/1/2019
CABALÍMETRE DE RECIRCULACIÓ EXTERNA	PROSONIC L	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 400 mm; Protecció: 68 IP; Q: 4200 m3/h; Ordre: 5L4H-30RO/O	En Uso		1/1/2019

BOMBA DOSIFICADORA CLORUR FÈRRIC N°1	MEMDOS DX 75	JESCO	IP55; 230v; 10bar; 72 l/h; PN:10402153	En Uso	1/1/2009
BOMBA DOSIFICADORA CLORUR FÈRRIC N°2	MCK-71/70/4	TRANSFLUID	IP55; 230v; 10bar; 72 l/h; PN:10402153	En Uso	1/1/2009
DIPÒSIT DE CLORUR FÈRRIC	Dipòsit de 24M3 de fibre alçat	ECOTEC	Dipòsit de 24M3 de fibre alçat	En Uso	1/1/2009
DETECTOR DE COMBUSTIBLE	iTRANS 2PN7702-2606	OLDHAMSAS	Detector ATEX; IIB+H2	En Uso	1/1/2019
BOMBA DOSIFICADORA METANOL LÍNIA 1	MEMDOS LB 150EX	JESCO	156 l/h; 5bar; 0,18 kW; PN: 10407956; ATEX	En Uso	1/1/2019
BOMBA DOSIFICADORA METANOL LÍNIA 2	MEMDOS LB 150EX	JESCO	156 l/h; 5bar; 0,18 kW; PN: 10407956; ATEX	En Uso	1/1/2019
BOMBA DOSIFICADORA METANOL PREANÒXIC	MEMDOS LB60EX	JESCO	63 l/h; IP55; PN: 10407546; 0,18kW; ATEX	En Uso	1/1/2019
BOMBA DOSIFICADOR METANOL RESERVA	MEMDOS LB 150EX	JESCO	156 l/h; 5bar; 0,18 kW; PN: 10407956; ATEX	En Uso	1/1/2019
DIPÒSIT DE METANOL	Dipòsit de 30M3 metàlic de doble capa	CALDERERIA TERNIS	Dipòsit de 30m3 de fibra de doble capa soterrat	En Uso	1/1/2019
PONT DECANTADOR SECUNDARI N°1	PG-1505 EC	ACSA COUTEX	Diàmetre: 28 m;	En Uso	1/1/1999
PONT DECANTADOR SECUNDARI N°2	PG-1505 EC	ACSA COUTEX	Diàmetre: 28 m;	En Uso	1/1/1999
PRESAMOSTRES SORTIDA PLANTA	SD900	SIGMA	1 AMPOLLA	En Uso	1/1/2015
CABALÍMETRE DE SORTIDA	PROMAG 30F	ENDRESS&HAUSER	Diàmetre: 500 mm; Protecció: 67 IP; 30FT30	En Uso	1/1/1999
BOMBA SOBRENEDANTS SECUNDARIS n°1	FA 08,12-145W-R+T 122-4 WILO		1,3 kW; Cabal: 28,8 m3/h; 1450 RPM; DN80; 37 KG;5A	NO EN USO	1/1/1999
BOMBA SOBRENEDANTS SECUNDARIS n°2	PROV08DA-426/EAD1X4 - T0015-540-0	WILO	Model: P13,2-10/EAD1X4-T; 2kW; 1413rpm; 70m3/h; H:8,8m; IP; I=3,7-24,5A	En Uso	1/1/2020
BOMBA AIGUA INDUSTRIAL n°1	FA 08,66-210W+T20,1-2/22G	WILO	15,5Kw; 30A/71,7A; 2900PM; IP68; H=12,5M	En Uso	1/1/2008
BOMBA AIGUA INDUSTRIAL n°2	FA 08,66W-T20,1-2/22G	WILO	15,5Kw; 30A/71,7A; 2900PM; IP68; H=12,5M	En Uso	1/1/2008
BOMBA AIGUA DE SERVEI N°1	VIP-1810-VT	IDEAL	Potència: 5,5 kW; I= 11,8A; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 7,5-24 m3/h a H: 47 / 31 m;	En Uso	1/1/2008
BOMBA AIGUA DE SERVEI N°2	VIP-1810-VT	IDEAL	Potència: 5,5 kW; I= 11,8A; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 7,5-24 m3/h a H: 47 / 31 m;	En Uso	1/1/2008
BOMBA AIGUA DE SERVEI N°3	VIP-1810-VT	IDEAL	Potència: 5,5 kW; I= 11,8A; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 7,5-24 m3/h a H: 47 / 31 m;	En Uso	1/1/2008
DIPÒSIT HIPOCLORIT	1000DC	RESMAT		En Uso	1/1/2022
DOSIFICADORA D'HIPOCLORIT	MB 11 PP	OBK	11 l/h - Motor BONANI Tipo: TR63B4 IP	En Uso	1/1/2022
CONTROLADOR D'HIPOCLORIT	Liquiline CM442-2FX0/0	ENDRESS&HAUSER	Bomba: FlowFit W CCA250	En Uso	1/1/2022
FILTRE DE SORRES	SF 20 A	CILIT	Pressió de 2 a 6 bar	En Uso	1/1/2009
BOMBA IMPULSIÓ FILTRE N°1	RNI 32-20	IDEAL	Potència: 5,5 kW; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 16 m3/h; Alçada impulsió: 45 m	En Uso	1/1/2008
BOMBA IMPULSIÓ FILTRE N°2	RNI 32-20	IDEAL	Potència: 4 kW; Potència: 5,5 CV; Freqüència: 50 Hz; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 01/06/2024 m3/h; Alçada impulsió: 47 / 31 mts;	En Uso	1/1/2008
BOMBA RENTAT FILTRE D'AIGUA DE REC N°1	RFI 32-20/5,5	IDEAL	Potència: 4 Kw I=7,7A; Velocitat Angular: 2900 r.p.m.; Cabal: 6-24 m3/h; H: 47-31 m.	En Uso	1/1/2008
BOMBA RENTAT FILTRE D'AIGUA DE REC N°2	RFI 32-20/5,5	IDEAL	Potència: 4 Kw I=7,7A; Velocitat Angular: 2900 r.p.m.; Cabal: 6-24 m3/h; H: 47-31 m.	En Uso	1/1/2008
BOMBA AIGUA REUTILITZADA N°1	MULTI35 10N	ESPA	Potència: 4 kW; I= 15,4/8,9A; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 2-16,56 m;	En Uso	1/1/2018
BOMBA AIGUA REUTILITZADA N°2	MULTI35 10N	ESPA	Potència: 4 kW; I= 15,4/8,9A; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 2-16,56 m;	En Uso	1/1/2018
BOMBA AIGUA REUTILITZADA N°3	MULTI35 10N	ESPA	Potència: 4 kW; I= 15,4/8,9A; Velocitat Angular: 2880 r.p.m.; Cabal: 2-16,56 m;	En Uso	1/1/2018

TERRI - EQUIP GENÈRICS

VÀLVULA ENTRADA PLANTA

VÀLVULA ENTRADA CARGOL ARQUIMIDES N°1

VÀLVULA ENTRADA CARGOL ARQUIMIDES N°2

VÀLVULA ENTRADA CARGOL ARQUIMIDES N°3

VÀLVULA ENTRADA TAMÍS N°1

VÀLVULA ENTRADA TAMÍS N°2

VÀLVULA ENTRADA TAMÍS N°3

VÀLVULA SORTIDA TAMÍS N°1

VÀLVULA SORTIDA TAMÍS N°2

VÀLVULA SORTIDA TAMÍS N°3

VÀLVULA BUIDAT TAMÍS N°1

VÀLVULA BUIDAT TAMÍS N°2

VÀLVULA BUIDAT TAMÍS N°3

VÀLVULA ENTRADA DESSORRADOR N°1

VÀLVULA ENTRADA DESSORRADOR N°2

VÀLVULA ENTRADA DESSORRADOR N°3

VÀLVULA BUIDAT DESSORRADOR N°1

VÀLVULA BUIDAT DESSORRADOR N°2

VÀLVULA BUIDAT DECANTADOR N°1

VÀLVULA BUIDAT DECANTADOR N°2

VÀLVULA BUIDAT DECANTADOR N°3

VÀLVULES CABALÍMETRES 2 PER CABALÍMETRE

VÀLVULES BOMBES 1 PER BOMBA INSTAL·LADA

BOMBA BUIDAT FANGS PRIMARIS

BOMBA BUIDAT FANGS ESPESSITS N°1

BOMBA BUIDAT FANGS ESPESSITS N°2

BOMBA BUIDAT SALA DIGESTOR

VENTILADORS SALES 3 UD.

CARREGADOR COTXE ELÈCTRIC

TERRI - EXTERN

Denominación	Modelo	Fabricante	Características Técnicas	Estado	Fecha puesta
ESTACIÓ BOMBAMENT - BORGONYÀ				En Uso	1/1/2011
BOMBA N°1 EB-BORGONYÀ	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; Intensitat: Sense Unitat A; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
BOMBA N°2 EB-BORGONYÀ	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; Intensitat: Sense Unitat A; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
DETECTOR DE SOBREIXIMENT BORGONÀ		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
ESTACIÓ BOMBAMENT - CORNELLÀ				En Uso	1/1/2011
BOMBA N°1 EB-CORNELLÀ	3068,180-0510629 Corva 470	XYLEM	Pes: 50 kg; Intensitat: 4,9/8,5 A; Velocitat Angular: 1355 r.p.m.; Potència: 2 kW; Protecció: 68 IP;	En Uso	1/1/2011
BOMBA N°2 EB-CORNELLÀ	3068,180-0510629 Corva 471	XYLEM	Pes: 50 kg; Intensitat: 8,5 A; Velocitat Angular: 1355 r.p.m.; Potència: 2 kW; Protecció: 68 IP;	En Uso	1/1/2011
DETECTOR DE SOBREIXIMENT CORNELLÀ		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
ESTACIÓ BOMBAMENT - PALOL				En Uso	1/1/2011
BOMBA N°1 EB-PALOL	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; 2905rpm; 7,4kW; Intensitat 14-24A: IP68; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
BOMBA N°2 EB-PALOL	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; 2905rpm; 7,4kW; Intensitat 14-24A: IP68; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
DETECTOR DE SOBREIXIMENT PALOL		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
ESTACIÓ BOMBAMENT - SORDS				En Uso	1/1/2011
BOMBA N°1 EB-SORDS	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; Intensitat: Sense Unitat A; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
BOMBA N°2 EB-SORDS	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; Intensitat: Sense Unitat A; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
ESTACIÓ BOMBAMENT - RIUDELLOTS				En Uso	1/1/2011
BOMBA N°1 EB-RIUDELLOTS	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; Intensitat: Sense Unitat A; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
BOMBA N°2 EB-RIUDELLOTS	3127-180-048023 Corva 250	XYLEM	Pes: 147 kg; Intensitat: Sense Unitat A; Potència: 7,4 kW;	En Uso	1/1/2011
DETECTOR DE SOBREIXIMENT CANALETA		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
DETECTOR DE SOBREIXIMENT CAN PUIG		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
DETECTOR DE SOBREIXIMENT UP3		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
DETECTOR DE SOBREIXIMENT MAS RIERA		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
DETECTOR DE SOBREIXIMENT CANAMERES		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
DETECTOR DE SOBREIXIMENT CAN CONSTANTS		SOFREL	ON/OFF	No En Uso	1/1/2018
DETECTOR DE SOBREIXIMENT SALVADOR SERRA		SOFREL	ON/OFF	En Uso	1/1/2018
COL·LECTOR	FIBROCIMENT	CCPE	9KM DE 600-700-800	En Uso	1/1/1988
DETECTOR DE SOBREIXIMENT EDAR	LT-US	SOFREL	VOLUMETRIC	En Uso	1/1/2018
DETECTOR DE SOBREIXIMENT PRIMARIS	LT-US	SOFREL	VOLUMETRIC	En Uso	1/1/2018
COL·LECTOR	FIBROCIMENT	CCPE	9KM DE 600-700-800	En Uso	1/1/1988

TERRI CCM - EMERGÈNCIES

Denominació	Modelo	Fabricante	Características Técnicas	Estado de E.S.M.	Número de Serie	Fecha puesta en
ESTACIÓ TRANSFORMADORA				En Uso		1/1/1992
INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	SALICRU	SALICRU	460 PLAQUES AMB UN TOTAL DE 117,76Kw INSTAL·LATS	En Uso		1/1/2024
GRUP ELECTRÒGEN PRETRACTAMENT	EMJ 68	ELECTRAMOLINS	Potència: 54,4 kW;	En Uso		1/1/2007
QUADRE ELÈCTRIC. CONTROL PRETRACTAMEN				En Uso		1/1/1992
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL I PREANÒXIC				En Uso		1/1/2019
QUADRE ELÈCTRIC. CONTROL SERVEIS				En Uso		1/1/1992
QUADRE ELÈCTRIC. CONTROL RECIRCULACIÓ				En Uso		1/1/2019
QUADRE ELÈCTRIC. BUFANTS				En Uso		1/1/1995
QUADRE ELÈCTRIC. CONTROL DIGESTOR				En Uso		1/1/2010
QUADRE ELÈCTRIC. CONTROL EDIFICI				En Uso		1/1/1992
EXTINTOR ARQUÍMEDES (894-//3)				En Uso	601	
EXTINTOR CENTRÍFUGA DESODO (277959/185)				En Uso	70694	
EXTINTOR FANG ESPESSIT (415270/257)				En Uso	164368	
EXTINTOR QUADRE ELÈCTRIC GENERAL (44/18)				En Uso		
EXTINTOR JARDINERIA (8581/43)				En Uso		
EXTINTOR METANOL 5 KG (11152/46)				En Uso		
EXTINTOR DIGESTOR. SALA ESP. BIOLÒGIC (57767)				En Uso	57767	
EXTINTOR RECIRCULACIÓ (39/18)				En Uso		
EXTINTOR METANOL 12 KG (358451)				En Uso		
EXTINTOR PURGA PRIMARIS (5399)				En Uso	5399	
EXTINTOR DIGESTOR. ZONA MICROTURBINES (30103)				En Uso	30103	
EXTINTOR DIGESTOR. SALA CALDERES (021155)				En Uso	021155	
EXTINTOR DIGESTO. CARRO SALA CALDERA (0386)				En Uso	0386	
EXTINTOR EDIFICI CONTROL (128/2)				En Uso	1160222	
EXTINTOR ESCALA EDIFICI CONTROL (3922922)				En Uso	3906	
EXTINTOR TALLER (21588/50)				En Uso	174207	
EXTINTOR LABORATORI (14401)				En Uso	164367	
EXTINTOR DIGESTOR. SÒTAN (56787)				En Uso	56787	
EXTINTOR CENTRÍFUGA (1056)				En Uso	1056	
EXTINTOR ELÈCTRIC BUFANTS (30229-167)				En Uso	146276	
EXTINTOR BUFANTS (278844185)				En Uso	850351	
EXTINTOR AIGÜES INDUSTRIALS (379128)				En Uso	3931	
EXTINTOR ESTACIÓ TRANSFORMADORA 25000 (512/21)				En Uso	1693	
ENLLUMENAT EMERGÈCIA CENTRÍFUGUES - QUADRE ELÈCTRIC				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA QUADRE ELÈCTRIC GENERAL				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA ET				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA EDIFICI CONTROL. MENJADOR				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA TALLER				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA ARQUÍMEDES DALT				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA PURGUES PRIMARIS				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA AIGUA DE SERVEIS				En Uso		
ENLLUMENAT EMERGÈCIA BOMBAMENT ESPESSIDORS				En Uso		

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA DIGESTOR. SALA ELÈCTRICS				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ESPESSIDOR MECÀNIC POLÍMER				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA EDIFICI CONTROL. LABORATORI				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA EDIFICI CONTROL. ESCALA				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA EDIFICI CONTROL. PASSADÍS				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA RECIRCULACIÓ				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA DIGESTOR. SALA SUPERIOR				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ESPESSIDOR MECÀNIC ENTRADA				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA DIGESTOR. SALA INFERIOR				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ELÈCTRIC BUFANTS				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA CENTRÍFUGUES - COLUMNA AIGUA				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA CENTRÍFUGUES - SOBRE ELÈCTRICS				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA DIGESTOR. SALA CALDERA				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA EDIFICI CONTROL. ENTRADA PRINCIPAL				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA CENTRÍFUGUES - POLI				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA EDIFICI CONTROL. SALA REUNIONS				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA BUFANTS				En Uso	
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ARQUÍMEDES BAIX				En Uso	
DUTXA EMERGÈNCIA METANOL				En Uso	
DUTXA EMERGÈNCIA. DIPÒSIT DE CLORUR FÈRRIC				En Uso	
DETECTOR GASOS DIGESTOR	SM	SENSOMASTER	4 Capçals de control: =O2 - NH2 - SH2 - CH4	En Uso	1/1/2009
DETECTOR GASOS DESHIDRATACIÓ	SM	SENSOMASTER	4 Capçals de control de SH2	En Uso	1/1/2006
APAGAFLAMES SORTIDA		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
APAGAFLAMES CALDERA		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
APAGAFLAMES ANTORXA		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
APAGAFLAMES MICROTURBINES		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
APAGAFLAMES BUFANT MICRO		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
PARALLAMPS EDIFICI		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
PARALLAMPS DIGESTOR		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
PARALLAMPS ASSECAT		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
PARALLAMPS EDIFICI CONTROL		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
SEPARADOR ESPUMES		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
SEPARADAOR DE GOTES ENTRADA		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
SEPARADAOR DE GOTES SORTIDA		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009
SEPARADAOR DE GOTES		PLAMECAL		En Uso	1/1/2009