



OQ/ma
008 Servei de Compra Pública
2024/829

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DE PROPOSICIONS DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES (SOBRE C)

Identificació de la licitació

Contracte: 2024/829. Contractació de l'obra per la "renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Peralada, Saus, Camallera i Llampaias, Urús i Viladamat".
Pressupost base de licitació:

Lot	Preu	IVA	Import total
1	93.344,14 €	19.602,27 €	112.946,41 €
2	59.291,77 €	12.451,27 €	71.743,04 €
3	153.425,86 €	32.219,43 €	185.645,29 €
4	97.209,92 €	20.414,08 €	117.624,00 €
Total	403.271,69 €	84.687,05 €	487.958,74 €

Procediment d'adjudicació: obert.

Pliques presentades: 1. Transicions energètiques, S.L. 2. Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, 3. Electronic Trafic, S.A, 4. Sociedad Ibérica de Construcciones Electricas, S.A., 5. Proveïments d'aigua, S.A., 6. Enllumenats Costa Brava, S.L., 7. Servinstec 2018, S.L., 8. Elecnor servicios y proyectos, S.A.U., 9. Estudios y Montajes electricos, S.L

Identificació de la sessió

Modalitat: telemàtica i per videoconferència
Data: 18 d'abril de 2024
Horari: de 10.00 a 10.38
Lloc: oficina del servei de Compra Pública

Assistents

- Diputació de Girona**

President: Jordi Brunet i Badosa

Vocals:

Gemma Masmiquel i Boada (Intervenció)

Jordi Aurich i Taberner (Secretaria)

Mònica Ausellé i Blanch i Àngela Rovira Romo (Compra Pública)

Josep Ramon Carrillo (Programes Europeus)

Secretària: Olga Quintana Pujol

- Empreses**

- Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA





2. Enllumenats Costa Brava, S.L.

Absents - Excusen la seva assistència

Joan Plana i Sagué (vocal)

El president declara constituïda la Mesa, atès que hi ha quòrum suficient, i s'inicia la sessió.

Desenvolupament de la sessió i acords

La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 4 d'abril de 2024 va acordar, per unanimitat, atesa la complexitat de la documentació aportada per les empreses pel que fa als criteris automàtics, trametre les proposicions al tècnic responsable del contracte per tal que emetés informe de valoració.

La secretària de la Mesa dona compte de l'informe elaborat pel tècnic de Medi Ambient, de data 17 d'abril de 2024, que conté la proposta de puntuació dels criteris objectius i que literalment diu:

“INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT FÒRMULES (SOBRE ÚNIC) DE LES OFERTES PRESENTADES PELS CONTRACTES D'OBRES RELATIUS A L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE “RENOVACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DELS SISTEMES DE CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE PERALADA, SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES, URÚS I VILADAMAT”.

Expedient 2024/829

DADES GENERALS

Títol:

Contractes d'obres relatius a l'execució dels projectes de “renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Peralada, Saus, Camallera i Llampaias, Urús i Viladamat”, mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.

Pressupost de licitació: 403.271,69 euros, més 84.687,05 euros en concepte d'IVA, totalitzant 487.958,74 euros

El present contracte es divideix en 4 lots, per municipis, de la forma següent:

LOT	MUNICIPI
Lot 1	Peralada: Projecte executiu per a la renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior
Lot 2	Saus, Camallera i Llampaias: Projecte de renovació de l'enllumenat públic per a la millora de l'eficiència energètica
Lot 3	Urús: Projecte executiu per a la renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior
Lot 4	Viladamat: Inventari i auditoria energètica de l'enllumenat públic exterior

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 21/05/2024 14:02:18
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

GENMA MASQUEU (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 21/05/2024 12:52:43
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSEP RAMON CARRILLO I VIRAS (4 de 7)
Programes Europeus - Enginyer tècnic Grati
Data signatura: 14/05/2024 8:36:35
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

MONICA AUSELLE (3 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió I
Data signatura: 13/05/2024 14:14:27
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7)
Compra Pública - Administrativa
Data signatura: 10/05/2024 11:19:15
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 10/05/2024 8:59:46
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A





Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els Lots i poden ser adjudicatari de tots els Lots.

LOT 1 - PERALADA - VALORACIONS QUANTIFICABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE ÚNIC)

Ofertes rebudes:

- 1. ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.
2. ELECNR
3. ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
4. PRODAISA
5. SECE

Puntuació màxima de tots els criteris de valoració:

Table with 2 columns: Criteri and Puntuació. Rows include: CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100 PUNTS), CRITERI 1. Oferta econòmica (60 punts), CRITERI 2. Qualitat lumínica del producte ofert (40 punts), 2.a) Qualitat lumínica del producte (24 punts), 2.b) Eficiència lumínica de la llumenera (16 punts).

Criteri 1. Oferta econòmica:

Table with 7 columns: Criteri, Import base de licitació, ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L., ELECNR, ELECTRONIC TRAFIC, S.A., PRODAISA, SECE. Rows include: Base Oferta (IVA inclòs) and Puntuació.

Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte:

Els valors objecte de valoració dels diferents licitadors són els següents:

Table with 4 columns: Estudis lumínics, Em (lux), Um (%), Potència llumenera (W). Rows include: 4.07 - Camí de la Garriga, 4.08 - Passeig de Catalunya, 5.02 - c. Del Call.

Table with 4 columns: Estudis lumínics, Em (lux), Um (%), Potència llumenera (W). Rows include: 4.07 - Camí de la Garriga, 4.08 - Passeig de Catalunya, 5.02 - c. Del Call.





Segons l'oferta presentada per ELECENOR el valor de Um de la zona d'estudi "4.07 – Camí de la Garriga" és de 61,26, però segons l'estudi lumínic presentat és de 61,30 %. Es pren com a valor de càlcul 61,30 %.

Segons l'oferta presentada per ELECENOR el valor de Um de la zona d'estudi "4.08 – Passeig de Catalunya" és de 35,95, però segons l'estudi lumínic presentat és de 35,90 %. Es pren com a valor de càlcul 35,90 %.

Segons l'oferta presentada per ELECENOR el valor de Um de la zona d'estudi "5.02 – c. Del Call" és de 53,05, però segons l'estudi lumínic presentat és de 53,10 %. Es pren com a valor de càlcul 53,10 %.

Estudis lumínics	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
4.07 - Camí de la Garriga	12,00	69,80%	57,6
4.08 - Passeig de Catalunya	12,00	42,40%	41,6
5.02 - c. Del Call	9,00	66,80%	28,6

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "4.07 – Camí de la Garriga" és de 70,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 69,80 %. Es pren com a valor de càlcul 69,80 %.

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "4.08 – Passeig de Catalunya" és de 42,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 42,40 %. Es pren com a valor de càlcul 42,40 %.

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "5.02 – c. Del Call" és de 67,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 66,80 %. Es pren com a valor de càlcul 66,80 %.

Estudis lumínics	PRODAISA		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
4.07 - Camí de la Garriga	11,99	58,00%	40,6
4.08 - Passeig de Catalunya	11,99	38,00%	27,1
5.02 - c. Del Call	8,99	61,70%	20,1

Segons l'oferta presentada per PRODAISA el valor de Em de la zona d'estudi "4.07 – Camí de la Garriga" és de 12,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 11,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 11,99 lux.

Segons l'oferta presentada per PRODAISA el valor de Em de la zona d'estudi "4.08 – Passeig de Catalunya" és de 12,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 11,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 11,99 %.

Estudis lumínics	SECE		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
4.07 - Camí de la Garriga	11,99	58,00%	40,6
4.08 - Passeig de Catalunya	11,99	38,00%	27,1
5.02 - c. Del Call	8,99	61,70%	20,1





Segons l'oferta presentada per SECE el valor de Em de la zona d'estudi "4.07 – Camí de la Garriga" és de 12,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 11,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 11,99 lux.

Segons l'oferta presentada per SECE el valor de Em de la zona d'estudi "4.08 – Passeig de Catalunya" és de 12,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 11,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 11,99 %.

Les puntuacions per nivells d'**Il·luminància mitja (Em)** són les següents:

Puntuació nivells Em (lux)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELEC NOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE
4.07 – Camí de la Garriga	2,667	2,536	2,536	2,667	2,665	2,665
4.08 – Passeig de Catalunya	2,667	2,647	2,647	2,667	2,665	2,665
5.02 – c. Del Call	2,667	2,480	2,480	2,667	2,664	2,664
TOTAL Em	8,00	7,66	7,66	8,00	7,99	7,99

Les puntuacions per **uniformitat mitjana (Um)** són les següents:

Puntuació uniformitat s Um (%)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELEC NOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE
4.07 – Camí de la Garriga	2,667	2,342	2,342	2,667	2,216	2,216
4.08 – Passeig de Catalunya	2,667	2,258	2,258	2,667	2,390	2,390
5.02 – c. Del Call	2,667	2,120	2,120	2,667	2,463	2,463
TOTAL Em	8,00	6,72	6,72	8,00	7,07	7,07

Les puntuacions per **potència (P)** de la llumenera són les següents:

Puntuació potència llumenera (W)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELEC NOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE





4.07 – Camí de la Garriga	2,667	2,123	2,123	1,880	2,667	2,667
4.08 – Passeig de Catalunya	2,667	1,807	1,807	1,737	2,667	2,667
5.02 – c. Del Call	2,667	1,532	1,532	1,874	2,667	2,667
TOTAL Em	8,00	5,46	5,46	5,49	8,00	8,00

Resum criteri 2a, de qualitat lumínica del producte:

2.a) Qualitat lumínica del producte	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE
TOTAL Em	8,00	7,66	7,66	8,00	7,99	7,99
TOTAL Um	8,00	6,72	6,72	8,00	7,07	7,07
TOTAL potència	8,00	5,46	5,46	5,49	8,00	8,00
Puntuació	24,00	19,84	19,84	21,49	23,06	23,06

Criteri 2b. Eficiència lumínica de la llumenera

Les puntuacions per criteris d'eficiència lumínica del producte són les següents:

2 . b) Eficiència lumínica (Lm/W)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE
Eficàcia lumínica (Lm/W)		136,50	136,50	121,90	117,20	117,20
Puntuació	16,00	16,00	16,00	9,00	9,00	9,00

Segons la oferta presentada per l'empresa ELECNOR el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 119,83 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 136,50 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 136,50 lm/W.

Segons la oferta presentada per l'empresa PRODAISA el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 103,90 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 117,20 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 117,20 lm/W.

Resum de la valoració de la qualitat lumínica del producte:





2. Valoració de qualitat lumínica de l producte	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE
Criteri 2a. Qualitat lumínica	24,00	19,84	19,84	21,49	23,06	23,06
Criteri 2b. Eficàcia llumenera	16,00	16,00	16,00	9,00	9,00	9,00
Puntuació	40,00	35,84	35,84	30,49	32,06	32,06

Resum la valoració de criteris quantificables de forma automàtica mitjançant fórmules (sobre únic de les ofertes presentades del LOT 1 - PERALADA:

Resum de les puntuacions	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE
1. Valoració oferta econòmica	60,00	54,68	60,00	56,19	53,40	58,09
Criteri 2b. Eficàcia llumenera	40,00	35,84	35,84	30,49	32,06	32,06
Puntuació	100,00	90,52	95,84	86,68	85,46	90,15

Comprovació de l'existència de baixes presumptament normals - LOT 1 - PERALADA:

D'acord amb el punt J del quadre de característiques del plec de clàusules administratives no hi ha cap licitador que presenti valors presumptament normals.

Màxima puntuació dels criteris	100,00
--------------------------------	--------

Nom de l'empresa	Puntuació obtinguda dels criteris	Oferta anormal
ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.	90,52	No
ELECNOR	95,84	No
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	86,68	No
PRODAISA	85,46	No
SECE	90,15	No
	Límit de temeritat	98,70

LOT 2 - SAUS, CAMELLERA I LLAMPAIES - VALORACIONS QUANTIFICABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE ÚNIC)

Ofertes rebudes:

1. ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.
2. ELECNOR





- 3. ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
- 4. PRODAISA
- 5. SECE
- 6. TRANSICIONS ENERGÈTIQUES

Puntuació màxima de tots els criteris de valoració:

CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE ÚNIC): FINS A UN MÀXIM DE	100 PUNTS
CRITERI 1. Oferta econòmica: fins a un màxim de	60 punts
CRITERI 2. Qualitat lumínica del producte ofert: fins a un màxim de	40 punts
2.a) Qualitat lumínica del producte: fins a un màxim de	24 punts
2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: fins a un màxim de	16 punts

Criteri 1. Oferta econòmica:

CRITERI 1. Oferta econòmica	Import base de licitació	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE	TRANSICIONS ENERGÈTIQUES
Base Oferta (IVA no inclòs)	59.291,77 €	32.000,00 €	30.685,84 €	36.250,83 €	43.990,00 €	30.313,65 €	37.979,43 €
Puntuació	60,00	59,15	59,81	57,00	53,08	60,00	52,67

Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte:

Els valors objecte de valoració dels diferents licitadors són els següents:

Estudis lumínics	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 (h=5m)	17,99	42,40%	34,4
Secció 2 (h=2m)	17,99	69,00%	22,2

Estudis lumínics	ELECNOR		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 (h=5m)	17,90	40,70%	40,0
Secció 2 (h=2m)	17,90	57,70%	25,0

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 1 (h=5m)" és de 41,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 40,70 %. Es pren com a valor de càlcul 40,70 %.

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 2 (h=2m)" és de 58,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 57,70 %. Es pren com a valor de càlcul 57,70 %.



JORDI AURICH (6 de 7)
 Secretaria - Cap
 Data signatura: 21/05/2024 14:02:18
 HASH: 78052657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 GENMA MASMIQUEL BCADA (5 de 7)
 Intervenció - Control Intern - Cap
 Data signatura: 21/05/2024 17:52:43
 HASH: 78052657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 JOSEP RAMON CARRILLO LUVAS (4 de 7)
 Programes Europeus - Enginyer tècnic Gràfic
 Data signatura: 14/05/2024 8:36:35
 HASH: 78052657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 MONICA AUSELLE (3 de 7)
 Compra Pública - Tècnica de Gestió I
 Data signatura: 13/05/2024 14:14:27
 HASH: 78052657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7)
 Compra Pública - Administrativa
 Data signatura: 10/05/2024 11:19:15
 HASH: 78052657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
 Secretaria de la Mesa de Contractació
 Data signatura: 10/05/2024 8:59:46
 HASH: 78052657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A



Estudis lumínics	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 (h=5m)	18,00	46,50%	49,7
Secció 2 (h=2m)	18,00	76,50%	32,5

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 1 (h=5m)" és de 46,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 46,50 %. Es pren com a valor de càlcul 46,50 %.

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 2 (h=2m)" és de 76,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 76,50 %. Es pren com a valor de càlcul 76,50 %.

Estudis lumínics	PRODAISA		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 (h=5m)	17,99	42,40%	34,4
Secció 2 (h=2m)	17,99	69,00%	22,2

Segons l'oferta presentada per PRODAISA el valor de Em de la zona d'estudi "Secció 1 (h=5m)" és de 18,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 17,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 17,99 lux.

Segons l'oferta presentada per PRODAISA el valor de Em de la zona d'estudi "Secció 2 (h=2m)" és de 18,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 17,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 17,99 %.

Estudis lumínics	SECE		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 (h=5m)	17,99	42,40%	34,4
Secció 2 (h=2m)	17,99	69,00%	22,2

Segons l'oferta presentada per SECE el valor de Em de la zona d'estudi "Secció 1 (h=5m)" és de 18,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 17,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 17,99 lux.

Segons l'oferta presentada per SECE el valor de Em de la zona d'estudi "Secció 2 (h=2m)" és de 18,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 17,99 lux. Es pren com a valor de càlcul 17,99 %.

Estudis lumínics	TRANSICIONS ENERGÈTIQUES		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 (h=5m)	17,81	43,90%	38,0
Secció 2 (h=2m)	17,83	61,50%	32,0

Segons l'oferta presentada per TRANSICIONS ENERGÈTIQUES el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 1 (h=5m)" és de 44,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 43,90 %. Es pren com a valor de càlcul 43,90 %.





Segons l'oferta presentada per TRANSICIONS ENERGÈTIQUES el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 2 (h=2m)" és de 62,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 61,50 %. Es pren com a valor de càlcul 61,50 %.

Les puntuacions per nivells d'Il·luminància mitja (Em) són les següents:

Table with 8 columns: Puntuació nivells Em (lux), Puntuació màx., ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L., ELECNOR, ELECTRONIC TRAFIC, S.A., PRODAISA, SECE, TRANSICIONS ENERGÈTIQUES. Rows include Secció 1 (h=5m), Secció 2 (h=2m), and TOTAL Em.

Les puntuacions per uniformitat mitjana (Um) són les següents:

Table with 8 columns: Puntuació uniformitat s Um (%), Puntuació màx., ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L., ELECNOR, ELECTRONIC TRAFIC, S.A., PRODAISA, SECE, TRANSICIONS ENERGÈTIQUES. Rows include Secció 1 (h=5m), Secció 2 (h=2m), and TOTAL Em.

Les puntuacions per potència (P) de la llumenera són les següents:

Table with 8 columns: Puntuació potència llumenera (W), Puntuació màx., ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L., ELECNOR, ELECTRONIC TRAFIC, S.A., PRODAISA, SECE, TRANSICIONS ENERGÈTIQUES. Rows include Secció 1 (h=5m), Secció 2 (h=2m), and TOTAL Em.

Resum criteri 2a, de qualitat lumínica del producte:

Table with 8 columns: 2 . a) Qualitat lumínica d e l, Puntuació màx., ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L., ELECNOR, ELECTRONIC TRAFIC, S.A., PRODAISA, SECE, TRANSICIONS ENERGÈTIQUES.

JORDI AURICH (6 de 7) Secretària - Cap. Data signatura: 21/05/2024 14:02:18 HASH:78D562657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

GENMA MASMIQUEL BOCADA (5 de 7) Intervenció - Control Intern - Cap. Data signatura: 21/05/2024 12:52:43 HASH:78D562657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSÉP RAMON CABRILLO LUVINAS (4 de 7) Programes Europeus - Enginyer tècnic Gràfic Data signatura: 14/05/2024 8:36:35 HASH:78D562657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

MONICA AUSELLE (3 de 7) Compra Pública - Tècnica de Gestió i Data signatura: 13/05/2024 14:14:27 HASH:78D562657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7) Compra Pública - Administrativa Data signatura: 10/05/2024 11:19:15 HASH:78D562657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7) Secretària de la Mesa de Contractació Data signatura: 10/05/2024 8:59:46 HASH:78D562657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

Substitució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública / 008, Niv. expedient: 2024/829, Codi Classificació: 002304, Expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta de Valutació: 4739-UX67O-X4FOE Verificació: https://www.tribu.cat/verificador Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 10/31.





producte							
TOTAL Em	8,00	8,00	7,96	8,00	8,00	8,00	7,92
TOTAL Um	8,00	7,26	6,52	8,00	7,26	7,26	7,00
TOTAL potència	8,00	8,00	6,99	5,50	8,00	8,00	6,40
Puntuació	24,00	23,26	21,47	21,50	23,26	23,26	21,32

Criteri 2b. Eficiència lumínica de la llumenera

Les puntuacions per criteris d'eficiència lumínica del producte són les següents:

2 . b) Eficiència lumínica (Lm/W)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE	TRANSIC ENERGÈTIC
Eficàcia lumínica (Lm/W)		137,40	138,29	140,46	137,40	137,40	139,50
Puntuació	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Segons la oferta presentada per l'empresa ELECNOR el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 134,19 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 138,29 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 138,29 lm/W.

Segons la oferta presentada per l'empresa PRODAISA el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 128,70 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 137,40 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 137,40 lm/W.

Segons la oferta presentada per l'empresa SECE el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 137,50 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 137,40 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 137,40 lm/W.

Resum de la valoració de la qualitat lumínica del producte:

2.Valoració de qualitat lumínica del producte	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE	TRANSIC ENERGÈTIC
Criteri 2a. Qualitat lumínica	24,00	23,26	21,47	21,50	23,26	23,26	21,32
Criteri 2b. Eficàcia llumenera	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Puntuació	40,00	39,26	37,47	37,50	39,26	39,26	37,32

Resum la valoració de criteris quantificables de forma automàtica mitjançant fórmules (sobre únic de les ofertes presentades del LOT 2 – SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES:



OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7) Secretaria de la Mesa de Contractació Data signatura: 10/05/2024 11:19:15 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7) Compra Pública - Administrativa Data signatura: 10/05/2024 11:19:15 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

MONICA AUSELLE (3 de 7) Compra Pública - Tècnica de Gestió I Data signatura: 13/05/2024 14:14:27 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSEP RAMON CABRILLO LUVINAS (4 de 7) Programes Europeus - Enginyer tècnic Gràfic Data signatura: 14/05/2024 8:36:35 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JORDI AURICH (6 de 7) Secretaria - Cap Data signatura: 21/05/2024 14:02:18 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A



Resum de l'es puntuacions	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	PRODAISA	SECE	TRANSICIONS ENERGÈTIQUES
1. Valoració oferta econòmica	60,00	59,15	59,81	57,00	53,08	60,00	52,67
2b. Eficàcia llumenera	40,00	39,26	37,47	37,50	39,26	39,26	37,32
Puntuació	100,00	98,41	97,28	94,50	92,34	99,26	89,99

Comprovació de l'existència de baixes presumptament anormals - LOT 2 – SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES:

D'acord amb el punt J del quadre de característiques del plec de clàusules administratives no hi ha cap licitador que presenti valors presumptament anormals.

Màxima puntuació dels criteris	100,00
--------------------------------	--------

Nom de l'empresa	Puntuació obtinguda dels criteris	Oferta anormal
ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.	98,41	No
ELECNOR	97,28	No
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	94,50	No
PRODAISA	92,34	No
SECE	99,26	No
TRANSICIONS ENERGÈTIQUES	89,99	No
	Límit de temeritat	104,83

LOT 3 - URÚS- VALORACIONS QUANTIFICABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE ÚNIC)

Ofertes rebudes:

1. ELECNOR
2. ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
3. ESTUDIOS Y MONTAJES
4. SECE
5. SERVINTEC
6. SOCIEDAD IBÉRICA

Puntuació màxima de tots els criteris de valoració:

CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE ÚNIC): FINS A UN MÀXIM DE	100 PUNTS
CRITERI 1. Oferta econòmica: fins a un màxim de	60 punts
CRITERI 2. Qualitat lumínica del producte ofert: fins a un	40 punts





màxim de	
2.a) Qualitat lumínica del producte: fins a un màxim de	24 punts
2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: fins a un màxim de	16 punts

Criteri 1. Oferta econòmica:

CRITERI 1. Oferta econòmica	Import base de licitació	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINSTE
Base Oferta (IVA no inclòs)	153.425,86 €	71.911,01 €	107.398,10 €	129.125,53 €	106.924,29 €	118.150,00 €
Puntuació	60,00	60,00	53,06	48,81	53,15	50,96

Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte:

Els valors objecte de valoració dels diferents licitadors són els següents:

Estudis lumínics	ELECNOR		
	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
4.02 - c. De Puig Saquer	11,72	68,50%	12,5
6.04 - c. Del camí de la Rota	8,92	47,40%	40,0
8.06 - c. Del Pla	7,63	74,90%	24,0

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "4.02 – C. De Puig Saquer" és de 68,50 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 68,50 %. Es pren com a valor de càlcul 68,50 %.

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "6.04 – c. Del camí de la Rota" és de 47,42 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 47,40 %. Es pren com a valor de càlcul 47,40 %.

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "8.06 – c. Del Pla" és de 74,97 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 74,90 %. Es pren com a valor de càlcul 74,90 %.

Estudis lumínics	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.		
	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
4.02 - c. De Puig Saquer	12,00	89,30%	19,2
6.04 - c. Del camí de la Rota	9,00	40,20%	41,0
8.06 - c. Del Pla	9,00	48,20%	25,4





Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "4.02 - C. De Puig Saquer" és de 89,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 89,30 %.

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "6.04 - c. Del camí de la Rota" és de 40,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 40,20 %.

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "8.06 - c. Del Pla" és de 49,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 48,20 %.

Table with 4 columns: Estudis lumínics, Em (lux), Um (%), Potència llumenera (W). Rows for zones 4.02, 6.04, and 8.06.

Segons l'oferta presentada per ESTUDIOS Y MONTAJES el valor de Em de la zona d'estudi "4.02 - C. De Puig Saquer" és de 12,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 11,99 lux.

Segons l'oferta presentada per ESTUDIOS Y MONTAJES el valor de Em de la zona d'estudi "6.04 - c. Del camí de la Rota" és de 11,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 8,88 lux.

Segons l'oferta presentada per ESTUDIOS Y MONTAJES el valor de Em de la zona d'estudi "8.06 - c. Del Pla" és de 10,00 lux, però segons l'estudi lumínic presentat és de 8,99 lux.

Segons l'oferta presentada per ESTUDIOS Y MONTAJES el valor de Um de la zona d'estudi "6.04 - c. Del camí de la Rota" és de 23,30 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 33,60 %.

Segons l'oferta presentada per ESTUDIOS Y MONTAJES el valor de Um de la zona d'estudi "8.06 - c. Del Pla" és de 36,70 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 49,40 %.

Table with 4 columns: Estudis lumínics, Em (lux), Um (%), Potència llumenera (W). Rows for zones 4.02, 6.04, and 8.06 under SECE.

Table with 4 columns: Estudis lumínics, Em (lux), Um (%), Potència llumenera (W). Rows for zones 4.02, 6.04, and 8.06 under SERVINSTEC.

Segons l'oferta presentada per SERVINSTEC no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "4.02 - C. De Puig Saquer" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor





d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 84,00 %. Es pren com a valor de càlcul 84,00 %.

Segons l'oferta presentada per SERVINSTEC no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "6.04 - c. Del camí de la Rota" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 21,00 %. Es pren com a valor de càlcul 21,00 %.

Segons l'oferta presentada per SERVINSTEC no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "8.06 - c. Del Pla" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 48,00 %. Es pren com a valor de càlcul 48,00 %.

Estudis lumínics	SOCIEDAD IBÉRICA		
	Zona	Em (lux)	Um (%)
4.02 - c. De Puig Saquer	11,79	84,00%	11,0
6.04 - c. Del camí de la Rota	8,93	21,00%	25,0
8.06 - c. Del Pla	8,52	48,00%	16,0

Segons l'oferta presentada per SOCIEDAD IBÉRICA no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "4.02 - C. De Puig Saquer" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 84,00 %. Es pren com a valor de càlcul 84,00 %.

Segons l'oferta presentada per SOCIEDAD IBÉRICA no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "6.04 - c. Del camí de la Rota" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 21,00 %. Es pren com a valor de càlcul 21,00 %.

Segons l'oferta presentada per SOCIEDAD IBÉRICA no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "8.06 - c. Del Pla" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 48,00 %. Es pren com a valor de càlcul 48,00 %.

Les puntuacions per nivells d'Il·luminància mitja (Em) són les següents:

Puntuació nivells Em (lux)	Puntuació màx.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINST EC	SOCIEDAD IBÉRICA
4.02 - C. DE Puig Saquer	2,667	2,605	2,667	2,665	2,667	2,620	2,667
6.04 - c. Del camí de Rota	2,667	2,643	2,667	2,631	2,667	2,646	2,667
8.06 - c. Del Pla	2,667	2,261	2,667	2,664	2,667	2,525	2,667





TOTAL Em	8,00	7,51	8,00	7,96	8,00	7,79	7,79
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Les puntuacions per **uniformitat mitjana (Um)** són les següents:

Puntuacions Um (%)	Puntuació màx.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINST EC	SOCIEDA IBÉRICA
4.02 - C. DE P u i g Saquer	2,667	2,046	2,667	2,147	2,667	2,509	2,509
6.04 - c. Del camí de Rota	2,667	2,667	2,262	1,891	2,262	1,182	1,182
8.06 - c. Del Pla	2,667	2,667	1,716	1,759	1,716	1,709	1,709
TOTAL Em	8,00	7,38	6,65	5,80	6,65	5,40	5,40

Les puntuacions per **potència (P)** de la llumenera són les següents:

Puntuació potència llumenera (W)	Puntuació màx.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINST EC	SOCIEDA IBÉRICA
4.02 - C. DE Puig Saquer	2,667	2,347	1,528	2,465	1,528	2,667	2,667
6.04 - c. Del camí de Rota	2,667	1,667	1,626	1,900	1,626	2,667	2,667
8.06 - c. Del Pla	2,667	1,778	1,680	1,948	1,680	2,667	2,667
TOTAL Em	8,00	5,79	4,83	6,31	4,83	8,00	8,00

Resum criteri 2a, de qualitat lumínica del producte:

2 . a) Qualitat lumínica de l producte	Puntuació màx.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINST EC	SOC Acta IBERICA
TOTAL Em	8,00	7,51	8,00	7,96	8,00	7,79	7,79

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 21/05/2024 14:02:18
HASH:780592657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

GENMA MARMQUEL BCADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 21/05/2024 12:52:43
HASH:780592657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSEP RAMON CARRILLO LUVINAS (4 de 7)
Programes Europeus - Enginyer tècnic Gratiu
Data signatura: 14/05/2024 8:36:35
HASH:780592657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

MONICA AUSELLE (3 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió I
Data signatura: 13/05/2024 14:14:27
HASH:780592657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7)
Compra Pública - Administrativa
Data signatura: 10/05/2024 11:19:15
HASH:780592657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 10/05/2024 8:59:46
HASH:780592657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

Pais: CAT, Institució: DDB, Codi UACB: Compra Pública / 008, Num. expedient: 2024/829, Codi classificació: D050304, Any expedient: 2024

electrònic referenciat: 16/31.

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Acta
IBERICA
Codi per a validació: L9749-UJX672-XS4DE
Verificació: http://www.ddi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 16/31.





TOTAL Um	8,00	7,38	6,65	5,80	6,65	5,40	5,40
TOTAL potència	8,00	5,79	4,83	6,31	4,83	8,00	8,00
Puntuació	24,00	20,68	19,48	20,07	19,48	21,19	21,19

Criteri 2b. Eficiència lumínica de la llumenera

Les puntuacions per criteris d'eficiència lumínica del producte són les següents:

2 . b) Eficiència lumínica (Lm/W)	Puntuació màx.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJE S	SECE	SERVINSTE C	SOCIEDA IBÉRICA
Eficàcia lumínica (Lm/W)		136,50	121,90	117,20	121,90	132,90	132,90
Puntuació	16,00	16,00	9,00	9,00	9,00	12,00	12,00

Segons la oferta presentada per l'empresa ELECNOR el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 130,10 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 136,50 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 136,50 lm/W.

Resum de la valoració de la qualitat lumínica del producte:

2.Valoració de qualitat lumínica d e l producte	Puntuació màx.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINST EC	SOCIEDA IBÉRICA
Criteri 2a. Qualitat lumínica	24,00	20,68	19,48	20,07	19,48	21,19	21,19
Criteri 2b. Eficàcia llumenera	16,00	16,00	9,00	9,00	9,00	12,00	12,00
Puntuació	40,00	36,68	28,48	29,07	28,48	33,19	33,19

Resum la valoració de criteris quantificables de forma automàtica mitjançant fórmules (sobre únic de les ofertes presentades del LOT 3 – URÚS:

Resum de l e s puntuacion s	Puntuació màx.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINST EC	SOCIEDA IBÉRICA

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura : 21/05/2024 14:02:18
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

GENMA MASMIQUEL BCADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura : 21/05/2024 12:52:43
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSEP RAMON CARRILLO LIVINAS (4 de 7)
Programes Europeus - Enginyer tècnic Gratuït
Data signatura : 14/05/2024 8:36:35
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA AUSELLE (3 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió I
Data signatura : 13/05/2024 14:14:27
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7)
Compra Pública - Administrativa
Data signatura : 10/05/2024 11:19:15
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura : 10/05/2024 8:59:46
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

País: CAT, Inscripció: DDG, Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/829, Codi Classificació: D050304, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta
IBÉRICA
Codi per a validació: 973500X67D-X4FOE
Verificació: http://www.ddg.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 17/31





1. Valoració oferta econòmica	60,00	60,00	53,06	48,81	53,15	50,96	49,72
Criteri 2b. Eficàcia llumenera	40,00	36,68	28,48	29,07	28,48	33,19	33,10
Puntuació	100,00	96,68	81,54	77,88	81,63	84,15	82,90

Comprovació de l'existència de baixes presumptament anormals - LOT 3 – URÚS:
 D'acord amb el punt J del quadre de característiques del plec de clàusules administratives l'empresa ELECNOR presenta valors presumptament anormals.

Màxima puntuació dels criteris	100,00
--------------------------------	--------

Nom de l'empresa	Puntuació obtinguda dels criteris	Oferta anormal
ELECNOR	96,68	⊗
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	81,54	No
ESTUDIOS Y MONTAJES	77,88	No
SECE	81,63	No
SERVINSTECH	84,15	No
SOCIEDAD IBÉRICA	82,90	No
	Límit de temeritat	92,54

LOT 4 - VILADAMAT - VALORACIONS QUANTIFICABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE ÚNIC)

Ofertes rebudes:

1. ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.
2. ELECNOR
3. ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
4. SECE
5. SOCIEDAD IBÉRICA
6. PRODAISA

En referència a la oferta presentada per l'empresa PRODAISA, durant l'anterior mesa d'obertura de sobre únic, per problemes tècnics no es va poder obrir aquest sobre i es va posposar la seva obertura fins a resoldre el problema amb l'AOC, tal i com s'expressa a la corresponent acta. Vist que finalment s'ha pogut obrir el sobre i l'empresa no ha presentat cap document es proposa a la mesa excloure el licitador PRODAISA del Lot 4..

Puntuació màxima de tots els criteris de valoració:

CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE ÚNIC): FINS A UN MÀXIM DE	100 PUNTS
CRITERI 1. Oferta econòmica: fins a un màxim de	60 punts





CRITERI 2. Qualitat lumínica del producte ofert: fins a un màxim de	40 punts
2.a) Qualitat lumínica del producte: fins a un màxim de	24 punts
2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: fins a un màxim de	16 punts

Criteri 1. Oferta econòmica:

CRITERI 1. Oferta econòmica	Import base de licitació	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SECE	SOCIEDAD IBÉRICA
Base Oferta (IVA no inclòs)	97.209,92 €	60.000,00 €	52.655,58 €	65.562,95 €	61.114,46	78.529,29 €
Puntuació	60,00	57,73	60,00	56,02	57,39	52,02

Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte:

Els valors objecte de valoració dels diferents licitadors són els següents:

Estudis lumínics	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 - Carrer del Migdia	9,00	51,50%	36,0
Secció 2 - carrer de les Escoles	12,00	54,20%	22,0
Secció 10	9,00	47,20%	33,5

Estudis lumínics	ELECNOR		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 - Carrer del Migdia	8,22	68,10%	46,0
Secció 2 - carrer de les Escoles	11,91	59,90%	22,0
Secció 10	8,31	57,50%	41,0

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 1 – Carrer del Migdia" és de 68,13 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 68,10 %. Es pren com a valor de càlcul 68,10 %.

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 2 – carrer de les Escoles" és de 59,95 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 59,90 %. Es pren com a valor de càlcul 59,90 %.

Segons l'oferta presentada per ELECNOR el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 10" és de 57,52 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 57,50 %. Es pren com a valor de càlcul 57,50 %.

Estudis lumínics	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
------------------	-------------------------





Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 - Carrer del Migdia	9,00	51,50%	36,0
Secció 2 - carrer de les Escoles	12,00	54,20%	22,0
Secció 10	9,00	47,20%	33,5

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 1 – Carrer del Migdia" és de 52,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 51,50 %. Es pren com a valor de càlcul 51,50 %.

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 2 – carrer de les Escoles" és de 54,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 54,20 %. Es pren com a valor de càlcul 54,20 %.

Segons l'oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 10" és de 47,00 %, però segons l'estudi lumínic presentat és de 47,20 %. Es pren com a valor de càlcul 47,20 %.

Estudis lumínics	SECE		
	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Zona			
Secció 1 - Carrer del Migdia	9,00	51,50%	36,0
Secció 2 - carrer de les Escoles	12,00	54,20%	22,0
Secció 10	9,00	47,20%	33,5

Estudis lumínics	SOCIEDAD IBÉRICA		
	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Zona			
Secció 1 - Carrer del Migdia	8,76	49,00%	27,0
Secció 2 - carrer de les Escoles	10,20	70,00%	20,0
Secció 10	8,97	39,00%	27,0

Segons l'oferta presentada per SOCIEDAD IBÉRICA no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 1 – Carrer del Migdia" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 49,00 %. Es pren com a valor de càlcul 49,00 %.

Segons l'oferta presentada per SOCIEDAD IBÉRICA no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 2 – carrer de les Escoles" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 70,00 %. Es pren com a valor de càlcul 70,00 %.

Segons l'oferta presentada per SOCIEDAD IBÉRICA no han posat el valor de Um de la zona d'estudi "Secció 10" perquè segons exposen "no aplica normativa" i han afegit el valor d'estudi de la Emin. La Um és el resultat de la operació Emin/Em, per tant es pot extreure el valor de Um que es sol·licita. Tot i això, segons l'estudi lumínic presentat el valor de Um és de 39,00 %. Es pren com a valor de càlcul 39,00 %.

Segons l'oferta presentada per SOCIEDAD IBÉRICA el valor de la Potència de la llumenera de la zona d'estudi "Secció 10" és de 30,0 W, però segons l'estudi lumínic presentat és de 27,0 W. Es pren com a valor de càlcul 27,0 W.

Les puntuacions per nivells d'**Il·luminància mitja (Em)** són les següents:



JORDI AURICH (6 de 7)
 Secretaria - Cap
 Data signatura: 21/05/2024 14:02:18
 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
 Interventor - Control Intern - Cap
 Data signatura: 21/05/2024 12:52:43
 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 JOSEP RAMON CARRILLO LIRIAS (4 de 7)
 Programador Europeu - Enginyer tècnic Grati
 Data signatura: 14/05/2024 8:36:35
 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 MONICA AUSELLE (3 de 7)
 Compra Pública - Tècnica de Gestió I
 Data signatura: 13/05/2024 14:14:27
 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7)
 Compra Pública - Administrativa
 Data signatura: 10/05/2024 11:19:15
 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A
 OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
 Secretaria de la Mesa de Contractació
 Data signatura: 10/05/2024 8:56:46
 HASH: 78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A



Puntuació nivells Em (lux)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELEC NOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SECE	SOCIEDAD IBÉRICA
<u>Secció 1 – c.</u> <u>Del Migdia</u>	2,667	2,667	2,436	2,667	2,667	2,596
<u>Secció 2 – c.</u> <u>De les Escoles</u>	2,667	2,667	2,647	2,667	2,667	2,267
<u>Secció 10</u>	2,667	2,667	2,463	2,667	2,667	2,658
TOTAL Em	8,00	8,00	7,55	8,00	8,00	7,52

Les puntuacions per **uniformitat mitjana (Um)** són les següents:

Puntuació uniformitat s Um (%)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELEC NOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SECE	SOCIEDAD IBÉRICA
<u>Secció 1 – c.</u> <u>Del Migdia</u>	2,667	2,017	2,667	2,017	2,017	1,919
<u>Secció 2 – c.</u> <u>De les Escoles</u>	2,667	2,065	2,282	2,065	2,065	2,667
<u>Secció 10</u>	2,667	2,189	2,667	2,189	2,189	1,809
TOTAL Em	8,00	6,27	7,62	6,27	6,27	6,40

Les puntuacions per **potència (P)** de la llumenera són les següents:

Puntuació potència llumenera (W)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELEC NOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SECE	SOCIEDAD IBÉRICA
<u>Secció 1 – c.</u> <u>Del Migdia</u>	2,667	2,000	1,565	2,000	2,000	2,667
<u>Secció 2 – c.</u> <u>De les Escoles</u>	2,667	2,425	2,425	2,425	2,425	2,667
<u>Secció 10</u>	2,667	2,150	1,756	2,150	2,150	2,667
TOTAL Em	8,00	6,58	5,75	6,58	6,58	8,00

Resum criteri 2a, de qualitat lumínica del producte:





2 . a) Qualitat lumínica d e l producte	Puntuació màx.	ENLLUMENA TS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRON IC TRAFIC, S.A.	SECE	SOCIEDAD IBÉRICA
TOTAL Em	8,00	8,00	7,55	8,00	8,00	7,52
TOTAL Um	8,00	6,27	7,62	6,27	6,27	6,40
T O T A L potència	8,00	6,58	5,75	6,58	6,58	8,00
Puntuació	24,00	20,85	20,92	20,85	20,85	21,92

Criteri 2b. Eficiència lumínica de la llumenera

Les puntuacions per criteris d'eficiència lumínica del producte són les següents:

2.b) Eficiència l u m í n i c a (Lm/W)	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SECE	SOCIEDAD IBÉRICA
E f i c à c i a l u m í n i c a (Lm/W)		139,90	138,20	139,90	139,90	143,10
Puntuació	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Segons la oferta presentada per l'empresa ELECNOR el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 138,54 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 138,20 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 138,20 lm/W.

Segons la oferta presentada per l'empresa ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 136,60 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 139,90 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 139,90 lm/W.

Segons la oferta presentada per l'empresa SECE el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 136,60 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un laboratori independent" el valor de l'eficiència lumínica és de 139,90 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 139,90 lm/W.

Resum de la valoració de la qualitat lumínica del producte:

2. Valoració de qualitat lumínica del producte	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SECE	SOCIEDAD IBÉRICA
Criteri 2a. Q u a l i t a t lumínica	24,00	20,85	20,92	20,85	20,85	21,92
Criteri 2b. E f i c à c i a llumenera	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Puntuació	40,00	36,85	36,92	36,85	36,85	37,92



JORDI AURICH (6 de 7) Secretaria - Cap Data signatura: 21/05/2024 14:02:18 HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

GENMA MASMOUËL BCADA (5 de 7) Intervenció - Control Intern - Cap Data signatura: 21/05/2024 12:52:43 HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSEP RAMON CABRILLO L VINAS (4 de 7) Programari Europeu - Enginyer tècnic Gràfic Data signatura: 14/05/2024 8:36:35 HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

MONICA AUSELLE (3 de 7) Compra Pública - Tècnica de Gestió I Data signatura: 13/05/2024 14:14:27 HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7) Secretaria de la Mesa de Contractació Data signatura: 10/05/2024 11:19:15 HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7) Secretaria de la Mesa de Contractació Data signatura: 10/05/2024 8:59:46 HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A



--	--	--	--	--	--	--

Resum la valoració de criteris quantificables de forma automàtica mitjançant fórmules (sobre únic de les ofertes presentades del LOT 4 - VILADAMAT:

Resum de l e s puntuacions	Puntuació màx.	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	ELECNOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	S E C E	SOCIEDAD IBÉRICA
1. Valoració o f e r t a econòmica	60,00	57,73	60,00	56,02	57,39	52,02
2b. E f i c à c i a llumenera	40,00	36,85	36,92	36,85	36,85	37,92
Puntuació	100,00	94,58	96,92	92,87	94,24	89,94

Comprovació de l'existència de baixes presumptament anormals - LOT 4 - VILADAMAT:

D'acord amb el punt J del quadre de característiques del plec de clàusules administratives no hi ha cap licitador que presenti valors presumptament anormals.

Màxima puntuació dels criteris	100,00
--------------------------------	--------

Nom de l'empresa	Puntuació obtinguda dels criteris	Oferta anormal
ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.	94,58	No
ELECNOR	96,92	No
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	92,87	No
SECE	94,24	No
SOCIEDAD IBÉRICA	89,94	No
Límit de temeritat		103,08

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PER A CADA LOT

Un cop obtingudes les valoracions totals de cada lot es classifiquen les ofertes per ordre de puntuació:

ORDRE	LOT 1 - PERALADA	PUNTUACIÓ
1	ELECNOR	95,84
2	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	90,52





3	SECE	90,15
4	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	86,68
5	PRODAISA	85,46

ORDRE	LOT 2 - SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES	PUNTUACIÓ
1	SECE	99,26
2	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	98,41
3	ELECNOR	97,28
4	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	94,50
5	PRODAISA	92,34
6	TRANSICIONS ENERGÈTIQUES	89,99

ORDRE	LOT 3	PUNTUACIÓ
1	ELECNOR	96,68
2	SERVINTEC	84,15
3	SOCIEDAD IBÉRICA	82,90
4	SECE	81,63
5	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	81,54
6	ESTUDIOS Y MONTAJES	77,88

ORDRE	LOT 4	PUNTUACIÓ
1	ELECNOR	96,92
2	ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.	94,58
3	SECE	94,24
4	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	92,87
5	SOCIEDAD IBÉRICA	89,94

La Mesa detecta 3 errors numèrics en l'informe del tècnic que no afecten a la puntuació. Aquests errors són els següents:

Error núm. 1: Lot 3: Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte. ELECNOR

En el quadre i comentari diu:

Els valors objecte de valoració dels diferents licitadors són els següents:

Estudis lumínics	ELECNOR		
	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
4.02 - c. De Puig Saquer	11,72	68,50%	12,5





6.04 - c. Del camí de la Rota	8,92	47,40%	40,0
8.06 - c. Del Pla	7,63	74,90%	24,0

Segons l'oferta presentada per ELEC NOR el valor de Um de la zona d'estudi "4.02 – C. De Puig Saquer" és de **68,50 %**, però segons l'estudi lumínic presentat és de 68,50 %. Es pren com a valor de càlcul 68,50 %."

Ha de dir:

Els valors objecte de valoració dels diferents licitadors són els següents:

Estudis lumínics	ELEC NOR		
	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
4.02 - c. De Puig Saquer	11,72	68,52%	12,5
6.04 - c. Del camí de la Rota	8,92	47,40%	40,0
8.06 - c. Del Pla	7,63	74,90%	24,0

Segons l'oferta presentada per ELEC NOR el valor de Um de la zona d'estudi "4.02 – C. De Puig Saquer" és de **68,52 %**, però segons l'estudi lumínic presentat és de 68,50 %. Es pren com a valor de càlcul 68,50 %."

Error núm. 2: Lot 3: Criteri 2b. Eficiència lumínica de la llumenera. SERVINSTE C

En el quadre diu:

2.b) Eficiència lumínica (Lm/W)	Puntuació màx.	ELEC NOR	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINSTE C	SOCIEDAD IBÉRICA
Eficàcia lumínica (Lm/W)		136,50	121,90	117,20	121,90	132,90	132,90
Puntuació	16,00	16,00	9,00	9,00	9,00	12,00	12,00

Ha de dir:

2.b) Eficiència lumínica (Lm/W)	Puntuació màx.	ELEC NO R	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	ESTUDIOS Y MONTAJES	SECE	SERVINSTE C	SOCIEDAD IBÉRICA
Eficàcia lumínica (Lm/W)		136,50	121,90	117,20	121,90	132,93	132,93
Puntuació	16,00	16,00	9,00	9,00	9,00	12,00	12,00

El tècnic comenta que segons l'oferta presentada per l'empresa SERVINSTE C el valor de l'eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 132,93 lm/W, però segons l'assaig de laboratori "estudi fotomètric i matriu d'intensitats lluminoses" realitzat per un





laboratori independent” el valor de l’eficiència lumínica és de 132,90 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 132,90 lm/W.

I afegeix, també que l’oferta presentada per l’empresa SOCIEDAD IBERICA el valor de l’eficiència lumínica de la llumenera presentada és de 132,93 lm/W, però segons l’assaig de laboratori “estudi fotomètric i matriu d’intensitats lluminoses” realitzat per un laboratori independent” el valor de l’eficiència lumínica és de 132,90 lm/W. Es pren com a valor de càlcul 132,90 lm/W.

Error núm. 3: Lot 4: Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte. ELECTRONIC TRAFIC, S.A.

En el quadre diu:

Estudis lumínics	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 - Carrer del Migdia	9,00	51,50%	36,0
Secció 2 - carrer de les Escoles	12,00	54,20%	22,0
Secció 10	9,00	47,20%	33,5

Ha de dir:

Estudis lumínics	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.		
Zona	Em (lux)	Um (%)	Potència llumenera (W)
Secció 1 - Carrer del Migdia	9,00	51,50%	36,0
Secció 2 - carrer de les Escoles	12,00	54,20%	22,0
Secció 10	9,00	47,20%	34,6

El tècnic comenta que segons l’oferta presentada per ELECTRONIC TRAFIC, S.A. el valor de la Potència (W) de la zona d’estudi “Secció 10” és de 34,60 W, però segons l’estudi lumínic presentat és de 33,50 W. Es pren com a valor de càlcul 33,50 W.

La Mesa de Contractació subscriu l’informe esmentat, efectua en acte públic la valoració dels criteri qualificables de forma automàtica i aprova la valoració total segons el barem de puntuació que regeix el contracte:

Lot 1: Peralada

Empreses	Preu	Qualitat del producte	Puntuació
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	60,00	35,84	95,84
Enllumenats Costa Brava, S.L.	54,68	35,84	90,52
SECE	58,09	32,06	90,15





Electronic Trafic, S.A,	56,19	30,49	86,68
Proveïments d'aigua, S.A.	53,40	32,06	85,46

Lot 2 - Saus, Camellera i Llampaias

Empreses	Preu	Qualitat del producte	Puntuació
SECE	60,00	39,26	99,26
Enllumenats Costa Brava, S.L..	59,15	39,26	98,41
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	59,81	37,47	97,28
Electronic Trafic, S.A,	57,00	37,50	94,50
Proveïments d'aigua, S.A.	53,08	39,26	92,34
Transicions energètiques, S.L.	52,67	37,32	89,99

Lot 3: Urús

Empreses	Preu	Qualitat del producte	Puntuació
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	60,00	36,68	96,68
Servinstec 2018, S.L.	50,96	33,19	84,15
SICE	49,71	33,19	82,90
SECE	53,15	28,48	81,63
Electronic Trafic, S.A,	53,06	28,48	81,54
Estudios y Montajes electricos, S.L	48,81	29,07	77,88

Lot 4: Viladamat

Empreses	Preu	Qualitat del producte	Puntuació
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	60,00	36,92	96,92
Enllumenats Costa Brava, S.L.	57,73	36,85	94,58
SECE	57,39	36,85	94,24
Electronic Trafic, S.A,	56,02	36,85	92,87
SICE	52,02	37,92	89,94

A continuació, es determina si hi ha ofertes amb valors desproporcionats o anormals, d'acord amb l'apartat J del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. El resultat és el següent:

Lot 1: Peralada

Empreses	
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	No hi ha ofertes amb valors desproporcionats o anormals.
Enllumenats Costa Brava, S.L.	No hi ha ofertes amb valors desproporcionats o anormals.
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA	No hi ha ofertes amb valors desproporcionats o anormals.





Diputació de Girona

Electronic Trafic, S.A,	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Proveïments d'aigua, S.A.	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.

Lot 2 - Saus, Camellera i Llampaies

Empreses	
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Enllumenats Costa Brava, S.L..	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Electronic Trafic, S.A,	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Proveïments d'aigua, S.A.	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Transicions energètiques, S.L.	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.

Lot 3: Urús

Empreses	
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	Hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Servinstec 2018, S.L.	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Sociedad Ibérica de Construcciones Electricas, S.A	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Electronic Trafic, S.A,	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Estudios y Montajes electricos, S.L	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.

Lot 4: Viladamat

Empreses	
Elecnor servicios y proyectos, S.A.U	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Enllumenats Costa Brava, S.L.	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Electronic Trafic, S.A,	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.
Sociedad Ibérica de Construcciones Electricas, S.A	No hi ha ofertes amb valors desproporcionals o anormals.





Atès el resultat, un cop aprovada la valoració dels criteris quantificables de manera automàtica, i havent-se determinat que hi ha ofertes amb valors anormals o desproporcionats, en el lot 3, la Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat:

- 1. Aprovar la següent classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte d'obres per la "renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Peralada, Saus, Camallera i Llampaies, Urús i Viladamat", en què es detalla l'ordre i la puntuació que han obtingut:

Lot 1: Peralada

Table with 3 columns: Empreses, TOTAL, Ordre. Rows include Elecnor servicios y proyectos, S.A.U, Enllumenats Costa Brava, S.L., Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, Electronic Trafic, S.A., and Proveïments d'aigua, S.A.

Lot 2 - Saus, Camallera i Llampaies

Table with 3 columns: Empreses, TOTAL, Ordre. Rows include Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, Enllumenats Costa Brava, S.L., Elecnor servicios y proyectos, S.A.U, Electronic Trafic, S.A., Proveïments d'aigua, S.A., and Transicions energètiques, S.L.

Lot 3: Urús

Table with 3 columns: Empreses, TOTAL, Ordre. Rows include Elecnor servicios y proyectos, S.A.U, Servinstec 2018, S.L., Sociedad Ibérica de Construcciones Electricas, S.A, Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, Electronic Trafic, S.A., and Estudios y Montajes electricos, S.L

Lot 4: Viladamat

Table with 3 columns: Empreses, TOTAL, Ordre. Rows include Elecnor servicios y proyectos, S.A.U, Enllumenats Costa Brava, S.L., Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, and Electronic Trafic, S.A.,





Sociedad Ibérica de Construcciones Electricas, S.A	89,94	5
--	-------	---

2. Sol·licitar a l'empresa Elecnor servicios y proyectos, S.A.U, amb NIF A79486833, **corresponent al lot 3**, l'oferta de la qual incorre en baixa desproporcionada o anormal, que en el termini de **10 dies hàbils** justifiqui la baixa per tal que l'òrgan de contractació pugui determinar si efectivament la seva oferta és anormal o desproporcionada.
3. Sotmetre a l'òrgan de contractació la informació justificativa sol·licitada dins del termini establert a l'efecte i previ assessorament tècnic del servei corresponent, per tal que l'esmentat òrgan accepti o rebutgi l'oferta.
 - a. En cas que l'assessorament tècnic sigui favorable a la justificació de la baixa, i prèviament a l'acceptació de l'oferta per part de l'òrgan de contractació, es requerirà l'empresa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
 - b. En cas que l'assessorament tècnic no sigui favorable a la justificació de la baixa, s'eleva a l'òrgan de contractació l'exclusió de l'empresa i es requerirà la següent empresa millor classificada perquè presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
4. Requerir a l'empresa Elecnor servicios y proyectos, S.A.U, amb NIF A79486833, corresponent al lot 1 i 4, i a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA amb NIF A08001182, corresponent al lot 2, que han presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè aportin la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

Si la documentació rebuda de l'empresa licitadora més ben classificada és correcta i l'informe de la secretària de la Mesa de Contractació és favorable, s'haurà acomplert l'acreditació de la disposició dels requisits per contractar, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 140 i 150.2 de l'LCSP.
5. Sotmetre a l'aprovació de l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte d'obres per la "renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior de Peralada, Saus, Camallera i Llampalles, Urús i Viladamat " a favor de les empreses anteriorment esmentades, que són les empreses més ben classificades per a cadascun dels lots tant pel preu de la seva oferta com per les millores que consten a la seva proposició, una vegada acreditada per part d'aquestes empreses la disposició dels requisits per contractar que s'estableixen en el plec de condicions administratives particulars que regeixen el contracte.



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 21/05/2024 14:02:18
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

GENMA MASMOUËL BCADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 21/05/2024 12:52:43
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSEP RAMON CARRILLO I VIRAS (4 de 7)
Programes Europeus - Enginyer tècnic Gratiu
Data signatura: 14/05/2024 8:36:35
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

MONICA AUSELLE (3 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió I
Data signatura: 13/05/2024 14:14:27
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7)
Compra Pública - Administrativa
Data signatura: 10/05/2024 11:19:15
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 10/05/2024 8:59:46
HASH:78D552657ECBBE27F604DF349395DFDE0D25F4A

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 10/05/2024 8:59:46
HASH:78D552657ECBBEE27F604DF349395DFDE0D25F4A

ANGELA ROVIRA ROMO (2 de 7)
Compra Pública - Administrativa
Data signatura: 10/05/2024 11:19:15
HASH:78D552657ECBBEE27F604DF349395DFDE0D25F4A

MONICA AUSELLE (3 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió I
Data signatura: 13/05/2024 14:14:27
HASH:78D552657ECBBEE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JOSEP RAMON CARRILLO I VIRAS (4 de 7)
Programes Europeus - Enginyer tècnic Gràfic
Data signatura: 14/05/2024 8:36:35
HASH:78D552657ECBBEE27F604DF349395DFDE0D25F4A

GEMMA MASMOQUEL BCADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 27/05/2024 12:52:43
HASH:78D552657ECBBEE27F604DF349395DFDE0D25F4A

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 21/05/2024 14:02:18
HASH:78D552657ECBBEE27F604DF349395DFDE0D25F4A



Diputació de Girona

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

