



Ajuntament dels Pallaressos

ASSUMPTE: INFORME EN RELACIÓ AMB LA JUSTIFICACIÓ DE L'OFERTA PRESUMPTAMENT TEMERÀRIA PRESENTADA PER L'EMPRESA INTEL.LIGENT REAL SOLUTIONS SL

PROJECTE: INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT DE PALLARESSOS (Avda Catalunya 8)

INFORME

Fets

1. L'empresa INTEL.LIGENT REAL SOLUTIONS SL, presenta la següent documentació justificativa:
 - DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD PARA ASEGURAR SU VIABILIDAD EN BASE A LAS ESTIPULACIONES RECOGIDAS EN EL PCAP Y EN EL PPT OBJETO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO
2. El dia 09/08/2024 l'Ajuntament de Pallaressos sol·licita a aquests serveis tècnics la redacció d'un informe tècnic sobre la justificació de l'oferta presumptament temerària presentada per l'empresa INTEL.LIGENT REAL SOLUTIONS SL

Consideracions

Característiques tècniques del projecte:

- Potència pic: 45,56 kwp
- 68 plaques de 670 wp
- 2 inversors de 30 kw

La justificació tècnica de la baixa es basa en el següent:

- Certificats ISO de l'empresa
- Disposició de mitjans propis per executar les obres tant de personal com de maquinària que els hi permet conèixer els costos de les partides d'obra.
-



Ajuntament dels Pallaresos

- Experiència en l'execució d'obres de similars característiques amb certificats de bona execució
- Anàlisis econòmic de l'oferta presentada
- Factures, pressupostos i preus de compra

Anàlisis de la documentació aportada:

PANELLS FOTOLVOLTAICS:

- Segons projecte: 68 unitats de Panell de silici de 670wp CANADIAN SOLAR HIKU7-CS7N-670 ó equivalent
- L'empresa INTELLIGENT REAL SOLUTIONS en la seva justificació aporta:
 - o Una impressió de pantalla d'una oferta no personalitzada d'un panell TRINA 660W DE21 (de potencia inferior al projecte)
 - o Un pressupost si personalitzat de data 06/06/24 de 120 panells de mòduls FV JA SOLAR de 550 wp (de potencia inferior al projecte)
 - o A la anàlisis econòmic que aporta indica que ha ofertat uns panells iguals als de projecte per un import unitari de 76,83 €(PEM) però no aporta cap pressupost personalitzat que ho acrediti
 - o Unes impressions de pantalla de panells CANADIAN SOLAR HIKU7 MONO PERC (igual al projecte) sense aportar cap pressupost personalitzat
 - o A la anàlisis de costos no es justifica on van associats els mitjans auxiliars i d'elevació
 - o A la anàlisis de costos no es justifica on van associats els desplaçaments del personal assignat a l'obra

Considerant la documentació facilitada , el tècnic que subscriu considera que no s'acredita suficientment la baixa temerària

INVERSORS:

- Segons projecte: 02 inversors DC/AC de 30 kw HUAWEI SUN2000L-33KTL o equivalent
- L'empresa INTELLIGENT REAL SOLUTIONS en la seva justificació indica:
 - o Aporta una factura de compra del dia 05/04/2023 d'inversors HUAWEI per un import de 2079 € (sense IVA) superior a l'import del projecte
 - o Aporta una impressió de pantalla d'una oferta no personalitzada d'un inversor HUAWEI SUN 2000 30 KTL-M3 per un import final de 1800,4 €



Ajuntament dels Pallaresos

- Aporta un pressupost si personalitzat de data 06/06/2024 d'un inversor HUAWEI SUN2000 15 KTL per un import de 1071 €(sense IVA) que correspon a un model inferior a l'indicat al projecte
- A la anàlisi de costos no es justifica on van associats els desplaçaments del personal assignat a l'obra

Considerant la documentació facilitada , el tècnic que subscriu considera que no s'acredita suficientment la baixa temerària

Conclusions

Informo NO favorablement a la justificació de la oferta presentada per l'empresa INTELLIGENT REAL SOLUTIONS segons l'establert a les consideracions.

L'enginyer assessor Municipal