

Núm. Referència: X2024053861
Núm. Expedient CCS12024000083

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	
Objecte del Contracte: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN EQUIP D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA PEL CPD DE L'AJUNTAMENT.	
Lots: No hi ha lots	CPV 31154000-0 Subministres ininterromputs d'energia
Tipus de contracte: (MIXT) SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ	Procediment: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT Tramitació: ORDINÀRIA
Valor Estimat del Contracte (sense IVA): 6.500,00 €	Durada: Termini de lliurament 2 mesos.
Pressupost base de licitació: (IVA inclòs) 7.865,00 €	Pròrroga: NO Modificació: NO
Departament Promotor: Àrea d'Informàtica i Noves Tecnologies	Departament Gestor: Àrea de Contractació

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
ccf1325d-1bed-42d6-b267-3eb2aadd5bd5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

ÍNDEX

- 1. Objecte del contracte**
- 2. Serveis requerits**
- 3. Obligacions de l'empresa**
- 4. Interlocució**
- 5. Confidencialitat**
- 6. Responsable del Contracte**
- 7. Terminis**

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
ccf1325d-1bed-42d6-b267-3eb2aadd5bd5

*Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
[www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents*

1. Objecte del contracte.

Es requereix l'adquisició d'un equip d'alimentació ininterrompuda (SAI) destinat a l'Ajuntament d'Olot, amb l'objectiu d'assegurar els sistemes informàtics en cas d'interrupció del subministrament elèctric.

- Ajuntament d'Olot, Passeig Ramon Guillaumet, 10

La licitació compren el subministrament de l'equip, la seva instal·lació, el manteniment durant 3 anys i la retirada de l'equip actual, un EATON 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS.

2. Serveis requerits.

Es demana:

- 1 SAI destinat al CPD principal de l'Ajuntament d'Olot, amb els següents requeriments mínims.
 - 15 kVA / 15KW amb bateries internes capaces de donar autonomia a plena carrega de 9 minuts.
 - Entrada al rectificador y bypass estàtic mitjançant 3 fases amb neutre amb voltatges nominals de 220/380V; 230/400V; 240/415V configurables.
 - Eficiència en mode doble conversió del 96% al 100% de la carga, declaració d'aquest valor segons la norma UNE-IEC 62040-3:2011.
 - Eficiència en mode alta eficiència del 99% al 100% de la carga, declaració d'aquest valor segons la norma UNE-IEC 62040-3:2011.
 - Tarja de comunicació Web 1 Gigabit i SNMP integrada en el SAI.
 - Freqüència de funcionament de 50 /60 Hz $\pm 1\%$.
 - Factor de potència d'entrada de 1,0 per qualsevol nivell de càrrega de sortida.
 - Interruptor d'entrada al rectificador per poder fer proves d'autonomia sense necessitat de finestra de treball específica.
 - By-pass automàtic
 - By-pass estàtic de 15Kw de capacitat
 - Pas de bypass a doble conversió i al revés sense temps de transferència.
 - Bateries internes instal·lades al mateix xassís amb interruptor automàtic de protecció.
 - Índex de protecció IP20.
 - Desconnexió i connexió elèctrica utilitzant el cablejat actual.
 - Retirada de l'equip vell un punt net d'emissions amb emissió de certificat.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
ccf1325d-1bed-42d6-b267-3eb2aadd5bd5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

S'ha d'incloure el subministrament de l'equip, la seva instal·lació, el manteniment durant 3 anys i la retirada de l'equip actual, un EATON 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS.

3. Obligacions de l'empresa

El licitador haurà d'acreditar disposar de les certificacions detallades en vigor a la data de presentació de la oferta o adjudicació.

- Certificació en ISO 9001 mitjançant la qual es regula el Sistema de Gestió de Qualitat.
- Certificació en ISO 14001 mitjançant la qual es regula el Sistema de Gestió mediambiental

4. Interlocució:

L'empresa adjudicatària nomenarà un Service Manager per a la interlocució amb l'ajuntament d'Olot, per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, ...) relacionat amb el contracte.

5. Confidencialitat:

L'adjudicatari es compromet a mantenir la confidencialitat de totes les dades relatives al servei, en especial les contrasenyes, les configuracions, el tipus de programari i les seves versions i l'arquitectura del sistema.

L'oferta de preu de l'empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si el preu ofert per l'empresa supera el pressupost base, l'oferta serà refusada.

6. Responsable del Contracte:

El Responsable del contracte és el Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del Departament d'Informàtica i Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olot.

7. Terminis

Termini de subministrament.

S'estableix un termini de lliurament de 2 mesos a partir de l'adjudicació del contracte.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
ccf1325d-1bed-42d6-b267-3eb2aadd5bd5

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Olot, 24 de setembre de 2024

}



ccf1325d-1bed-42d6-b267-3eb2aadd5bd5

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
ccf1325d-1bed-42d6-b267-3eb2aadd5bd5

*Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents*
