

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte de serveis

Lot núm. 2: Servei de Manteniment anual dels equips de protecció contra incendis dels ports de la Zona Portuària Centre.

.

Objecte: el que s'indica a les clàusules adjuntes.

Termini: La durada d'aquest contracte serà de 2 anys i 2 mesos a partir de la data següent a la formalització del contracte.

Pressupost: El pressupost per aquest servei és de sis mil cinc-cents cinquanta euros (6.550,00 €), sense IVA, per dos (2) anys i dos (2) mesos, d'acord amb les anualitats següents:

2024: 1.850,00 € (sense IVA)

2025: 2.550,00 € (sense IVA)

2026: 2.150,00 € (sense IVA)

Esther Blanco Macià
Directora
Zona Portuària Centre
Signat electrònicament

He resolt aprovar aquest
plec de prescripcions tècniques,

Esther Roca Isart
Directora General
Signat electrònicament

Passeig Marítim, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 93 815 96 97
zona.centre.ports@gencat.cat
ports.gencat.cat



CLÀUSULA PRIMERA – PRESCRIPCIONS GENERALS

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu definir les operacions necessàries i la descripció dels treballs a dur a terme per a la correcta execució del servei de manteniment anual dels equips de protecció contra incendis dels ports de la Zona Portuària Centre (Arenys de Mar, D.P. El Masnou, D.P. Mataró i Vilanova i la Geltrú), fixant les condicions i criteris tècnics generals que serviran de base per a la contractació d'aquest servei complementat al Plec de Clàusules Administratives.

CLÀUSULA SEGONA – DIRECCIÓ DELS TREBALLS I RELACIONS AMB PORTS DE LA GENERALITAT

Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del contracte seran a càrrec de la Zona Portuària Centre en funció de la distribució de ports segons correspongui i que a la vegada establirà les mesures de control que consideri pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.

La direcció de les tasques de control i coordinació del contracte recaurà en la Directora de la Zona Portuària Centre.

L'empresa adjudicatària haurà de designar una persona responsable de la bona marxa del contracte; també serà l'enllaç amb les persones de referència de les corresponent Zona Portuària i la persona responsable del contracte. S'informarà de les dades següents, en un termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la data de formalització del contracte:

- Nom i cognoms
- Telèfon de contacte
- Adreça de correu electrònic de contacte per enviar les comandes i comunicacions corresponents.

L'empresa adjudicatària no atendrà les peticions realitzades per una persona no habilitada o autoritzada i les comunicarà a la persona responsable del contracte per al seu coneixement.

L'empresa adjudicatària haurà d'alimentar el model GIS de Ports de la Generalitat. L'adjudicatari del servei restarà també obligat a actualitzar la informació GIS referent als elements contra incendis dels ports així com alimentar el model BIM dels ports que Ports de la Generalitat està desenvolupant. En aquest sentit, Ports de la Generalitat donarà accés a l'adjudicatari a tota la informació existent i actualitzada així com els formats i procediments per portar a terme aquestes tasques.

L'empresa adjudicatària haurà d'alimentar el programa propi de manteniment d'instal·lacions de Ports de la Generalitat. L'adjudicatari del servei restarà obligat a introduir tota la informació referent a les actuacions derivades d'aquest contracte de manteniment (preventives i/o correctives) al programa de manteniment d'instal·lacions de Ports de la Generalitat. Ports de la Generalitat aportarà a l'adjudicatària tota la informació necessària per dur a terme el protocol d'alimentació del programari així com li facilitarà les corresponents credencials per accedir-hi.

CLÀUSULA TERCERA – OBJECTE DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

L'objecte d'aquest servei és el manteniment anual dels equips de protecció contra incendis situats als ports de la Zona Portuària Centre, segons el que es recull en el RD 513/2017, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Instal·lacions de



protecció contra incendis, així com en la normativa que sigui d'aplicació durant tota la vigència del contracte.

Es facilita com a annex l'inventari de revisió d'instal·lacions de protecció contra incendis de cadascun dels ports de la Zona Portuària Centre (Annex I).

3.1. Extintors

A continuació s'indica la relació d'extintors existents a la Zona Portuària Centre i la seva distribució per port.

ZONA PORTUÀRIA CENTRE			
Port	Tipologia	Núm.	Total
Port d'Arenys de Mar	6 kg pols ABC	4	8
	2 kg CO2	1	
	5 kg CO2	2	
	1 kg pols ABC	1	
Port de Garraf	5 kg CO2	1	1
Port de Vilanova i la Geltrú	6 kg pols ABC	17	27
	2 kg CO2	1	
	5 kg CO2	5	
	1 kg pols ABC	1	
	9 kg pols ABC	2	
	25 kg pols ABC	1	
Dàrsena Pesquera de Mataró	6 kg pols ABC	1	1
Dàrsena Pesquera de El Masnou	6 kg pols ABC	1	1
Total extintors Zona Portuària Centre			38

En alguns casos, a part de la revisió anual que contempla la normativa vigent, caldrà realitzar de manera puntual algunes recàrregues i també retimbrar els extintors quan siguin necessari.

3.2. Plaques luminiscentes

Caldrà substituir aquelles plaques luminiscentes caducades o malmeses durant la vigència del contracte.

3.3. Hidrants

A continuació s'indica la relació d'hidrants existents per a cadascun dels ports:



ZONA PORTUÀRIA CENTRE			
Port	Tipologia	Núm.	Total
Port de d'Arenys de Mar	Hidrant soterrat	22	41
Dàrsena Pesquera de El Masnou	Hidrant soterrat	1	
Port de Vilanova i la Geltrú	Hidrant soterrat	18	
Total hidrants Zona Portuària Centre			41

Aquest contracte preveu la realització de les revisions anuals previstes a la normativa vigent i els canvis de ràcords quan siguin necessaris. Les reparacions majors d'aquests elements queden fora de l'abast d'aquesta licitació.

3.4. Boques d'incendi equipades

A continuació s'indica la relació de boques d'incendi equipades existents.

ZONA PORTUÀRIA CENTRE			
Port	Tipologia	Núm.	Total
Port de Vilanova i la Geltrú	BIE 25mm	1	5
	BIE 45mm	4	
Total boques d'incendi equipades Zona Portuària Centre			

3.5. Central de detecció i alarma contra incendis

Hi ha instal·lada una central de detecció d'incendis amb activació automàtica i alarma a la NAU B del port de Vilanova i la Geltrú a la dàrsena comercial.

ZONA PORTUÀRIA CENTRE			
Port	Element	Núm.	Total
Port de Vilanova i la Geltrú	Central de detecció	1	3
	Polsador d'alarma	1	
	Campana d'alarma	1	
Total elements a revisar de la central d'alarmes.			

3.6. Procediment de petició de revisions

El responsable designat a cada Zona Portuària realitzarà la petició del manteniment anual per correu electrònic a l'empresa adjudicatària. Aquesta ha de contactar amb el personal portuari i acordar la data de realització de les tasques. Entre la petició i la realització de la visita no hi ha d'haver més de 30 dies hàbils.

Una vegada realitzades les visites de manteniment, es faran arribar els albarans i el certificat de revisió per correu electrònic al responsable designat a cada zona portuària, no més tard de 30 dies hàbils a comptar des de la data de realització de les tasques.



En cas que en el manteniment dels elements contra incendis es detecti alguna anomalia i sigui necessari realitzar reparacions o reposicions, el responsable designat a cada zona portuària en valorarà la necessitat i, si ho considera, programarà una nova data per a l'actuació que sigui necessària. El termini per executar aquestes actuacions serà de 30 dies hàbils des de la rebuda de la nova petició.

Així mateix, caldrà respondre a les peticions sobrevingudes de recàrrega d'extintors i substitució d'altres elements de senyalització.

Totes les actuacions es consideraran efectuades quan els responsables designats a la Zona Portuària Centre disposi dels corresponents albarans i/o certificats.

3.7 Procediment de resolució d'incidències

S'entén com a incidència qualsevol desviació que suposi no assolir allò descrit en la clàusula tercera i quarta. Per exemple, entre altres incidències:

- Superació dels 30 dies hàbils de resposta per a la realització de les revisions i actuacions necessàries.
- Incidències relacionades amb la no disponibilitat de vehicles, equips o personal de l'empresa adjudicatària.

CLÀUSULA QUARTA – EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària és responsable d'assignar durant la durada del contracte, els mitjans materials necessaris pel compliment dels objectius establerts i és responsable també de garantir la correcta realització del servei.

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del contracte, aniran a compte i càrrec exclusiu de l'empresa adjudicatària.

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïts en les instal·lacions i que siguin responsabilitat del contractista, han de ser assumides per aquest, sense que pugui reclamar quantitat alguna.

L'empresa adjudicatària ha d'executar el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. El contractista ha de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil segons l'establert en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

L'empresa adjudicatària, d'acord amb la legislació vigent, ha de prendre les mesures adients a l'objecte del contracte per minimitzar els impactes ambientals que pugui ocasionar, com per exemple minimitzar els embalatges i realitzar una correcta gestió de residus.

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la normativa legalment vigent en cada moment i, concretament, a les disposicions legals sobre prevenció de riscos laborals, coordinació d'activitats empresarials i medi ambient.

4.1 Requisits del personal

El personal que porti a terme les tasques descrites en aquest plec estarà qualificat d'acord amb la normativa vigent:

- Responsable tècnic de l'empresa adjudicatària: Titulació universitària competent.
- Operaris qualificats: Formació professional o equivalent.



L'empresa adjudicatària facilitarà els noms i càrrecs del seu organigrama i del responsable i la persona de contacte del servei.

El personal haurà rebut, per part de l'empresa adjudicatària, una formació i informació adequada sobre els riscos derivats del treball i de la utilització dels diferents equips necessaris per realitzar els treballs objecte del contracte, així com sobre les mesures de prevenció i protecció que hagin d'adoptar-se en aplicació de la normativa vigent; seguint les mesures, recomanacions i obligacions que s'estableixin.

L'empresa adjudicatària proveirà el seu personal d'equips de protecció individual, material i equips necessaris per a la realització de la seva activitat. El subministrament i manteniment d'aquests elements seran a càrrec de l'adjudicatari.

4.2 Requisits de vehicles i equips

Els vehicles adscrits al servei hauran d'estar correctament identificats amb el logotip de l'empresa adjudicatària.

La Zona Portuària Centre ha de disposar de la relació de vehicles que accediran a les instal·lacions portuàries a prestar els serveis. En cas que es produeixin canvis en la relació esmentada durant l'execució del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar la nova relació actualitzada de vehicles.

Els vehicles i equips hauran de ser mantinguts en perfectes condicions de conservació i funcionament.

L'adjudicatari procedirà a la reparació i/o reposició immediata dels vehicles i equips que presentin desperfectes o deficiències que puguin afectar a la seguretat dels treballadors o de terceres persones.

Els vehicles que estiguin subjectes a inspeccions periòdiques de naturalesa tècnica, segons la normativa vigent, hauran de complir tots els requisits corresponents (revisions, ITV, assegurança obligatòria, etc.) i disposar de la documentació preceptiva en vigor.

4.3 Treballs en via pública

A les intervencions en via pública, en el cas de ser necessari, l'adjudicatari haurà d'acordonar la zona on s'estigui realitzant l'actuació i realitzar la senyalització pertinent (cartells d'avís) per garantir que els treballs es realitzen amb seguretat, tant pel personal de l'empresa contractista com per terceres persones.

4.4 Riscos personals i mediambientals

Amb la finalitat d'evitar riscos personals i ambientals en l'àmbit portuari, l'empresa adjudicatària adoptarà les mesures de seguretat i de protecció ambiental i de sostenibilitat previstes en la normativa sectorial vigent per dur a terme el servei.

L'empresa adjudicatària i el personal afectat haurà de conèixer el pla d'autoprotecció del port (PAU) corresponent i el protocol d'actuació a seguir en cas d'emergència.



4.5 Compromís ambiental i de qualitat del servei

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar la inscripció en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), com a empresa instal·ladora i/o mantenidora d'instal·lacions de protecció contra incendis per tot el termini de vigència del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un sistema de qualitat implantat i aportar el certificat vigent emès per una entitat de certificació acreditada durant tota la durada del contracte. Aquest certificat ha d'incloure el manteniment de tots i cadascun dels elements contra incendi objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària serà responsable de gestionar íntegrament i de conformitat amb la normativa vigent, els residus que generi la seva activitat i també aquells elements contra incendis declarats inservibles. En aquest sentit, haurà d'aportar una declaració responsable dels residus generats durant la prestació del servei, en la qual haurà de constar la tipologia dels residus i els gestors.

CLÀUSULA CINQUENA – PRESSUPOST

Els preus unitaris màxims per concepte, millorables a la baixa, sense IVA, són els següents:

REVISIONS	PREU UNITARI (sense IVA)
Revisió extintor 2 kg CO2	7,50 €
Revisió extintor 5 kg CO2	7,50 €
Revisió extintor 1 kg pols ABC	7,00 €
Revisió extintor 6 kg pols ABC	7,50 €
Revisió extintor 9 kg pols ABC	7,50 €
Revisió extintor 25 kg pols ABC	10,00 €
Revisió Hidrants soterrats	19,00 €
Revisió BIE 25mm	10,00 €
Revisió BIE 45mm	10,00 €

RETIMBRATS EXTINTORS	PREU UNITARI (sense IVA)
Retimbrat extintor 2 kg CO2	31,50 €
Retimbrat extintor 5 kg CO2	35,50 €
Retimbrat extintor 1 kg pols ABC	21,00 €
Retimbrat extintor 6 kg pols ABC	30,50 €
Retimbrat extintor 9 kg pols ABC	31,50 €
Retimbrat extintor 25 kg pols ABC	65,50 €



RECÀRREGUES EXTINTORS	PREU UNITARI (sense IVA)
Recàrrega 2 kg CO2	28,50 €
Recàrrega 5 kg CO2	36,50 €
Recàrrega 1 kg pols ABC	27,50 €
Recàrrega 6 kg pols ABC	27,50 €
Recàrrega 9 kg pols ABC	36,00 €
Recàrrega 25 kg pols ABC	67,50 €

NOUS ELEMENTS	PREU UNITARI (sense IVA)
Nou extintor 2 kg CO2	83,00 €
Nou extintor 5 kg CO2	113,00 €
Nou extintor 1 kg pols ABC	30,50 €
Nou extintor 6 kg pols ABC	54,50 €
Nou extintor 9 kg pols ABC	64,00 €
Nou extintor 25 kg pols ABC	270,50 €
Tap ràcord BCN 100	144,00 €
Senyalització luminescent interior	8,00 €

ALTRES CONCEPTES	PREU UNITARI (sense IVA)
Desplaçament	31,00 €
Preu/hora tècnic PCI	42,00 €
Preu/hora ajudant PCI	33,50 €



Els preus màxims comprenen la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preus consignats són indiscutibles, no admeten cap prova d'insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porten implícit:

- a) Les despeses generals i el benefici industrial.
- b) L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
- c) Les despeses corresponents al control de qualitat.
- d) Les despeses de licitació i formalització del contracte.
- e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l'activitat del contractista en la seva execució.
- f) L'import de les càrregues laborals de tot tipus.
- g) Els impostos, visats, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció de permisos i llicències necessaris per a l'execució del contracte.

El preu del contracte és la despesa total màxima autoritzada per cadascun dels períodes de la durada del contracte.

CLÀUSULA SISENA – TERMINIS

El termini màxim de realització de les revisions és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de petició.

El termini màxim d'entrega dels certificats de manteniment és de 30 dies hàbils, a comptar des de la data dels treballs.

El termini per a executar les reparacions o reposicions és de 30 dies hàbils, a comptar des de la data de petició.

CLÀUSULA SETENA – ABONAMENTS

Ports de la Generalitat realitzarà els abonaments de les revisions realitzades de manera mensual, prèvia presentació de factura per part de l'empresa adjudicatària i validació de la corresponent Zona Portuària que acrediti que el servei s'ha prestat correctament, mitjançant la presentació dels certificats de manteniment i dels albarans corresponents.

En les factures caldrà concretar els treballs realitzats i especificar l'import corresponent a cada port.

CLÀUSULA VUITENA – ASSEGURANCES

L'empresa adjudicatària estarà obligada a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil general per valor de 800.000 € per sinistre, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment l'activitat a realitzar i les conseqüències que es puguin derivar de la mateixa, degudament complimentada amb companyia asseguradora de reconeguda solvència, quedant obligat al pagament de les primes corresponents per tot el termini de vigència del contracte.

CLÀUSULA NOVENA – INFRACCIONS

Es consideraran infraccions del servei:

Infraccions lleus:

- 1) Mal estat de conservació dels vehicles amb els que es presta el servei i/o sense identificació amb el logotip de l'empresa.
- 2) Superació en 2 dies hàbils del termini màxim establert per a la realització del manteniment des de la data de petició.



- 3) Superació en 2 dies hàbils del termini màxim establert per a l'entrega dels certificats de revisió des de la data de realització dels treballs.
- 4) Superació en 2 dies hàbils del termini màxim establert per a la realització de reparacions o reposicions des de la data de petició.
- 5) Prestació del servei fora de l'horari laboral del personal portuari (de 9h a 13h i de 15h a 18h).

Infraccions greus

- 1) Acumulació de tres infraccions lleus en un trimestre
- 2) Superació en 5 dies hàbils del termini màxim establert per a la realització del manteniment des de la data de petició.
- 3) Superació en 5 dies hàbils del termini màxim establert per a l'entrega dels certificats de revisió des de la data de realització dels treballs.
- 4) Superació en 5 dies hàbils del termini màxim establert per a la realització de reparacions o reposicions des de la data de petició.
- 5) No realitzar el correcte acordonament i senyalització de les intervencions en via pública.

Infraccions molt greus

- 1) Acumulació de cinc infraccions lleus en un trimestre.
- 2) La falta de manteniment de qualsevol dels elements que apareixen en la relació d'equips contra incendis.

CLÀUSULA DESENA – PENALITZACIONS

En cas d'infracció de caràcter lleu s'aplicarà una rebaixa del 5% en la factura, que es deduirà de la mateixa.

En cas d'infracció de caràcter greu, s'aplicarà una rebaixa del 10% sobre la factura, que es deduirà de la mateixa.

En cas d'infracció de caràcter molt greu, s'aplicarà una rebaixa del 25% sobre la factura, que es deduirà de la mateixa.

L'acumulació de tres infraccions molt greus podrà ser objecte de la rescissió del contracte.

L'aplicació de les possibles penalitzacions es farà segons comunicació prèvia del responsable designat a cada Zona Portuària abans de l'emissió de la factura del període corresponent.

CLÀUSULA ONZENA – SUBROGACIÓ

No hi ha subrogació.

ANNEX I - Inventari d'elements contra incendis ZPC - EXTINTORS

PORT	Nº Id	Ubicació	Classe	Càrrega	Eficàcia	Nº Placa	D/Fab.	D/Últim retimbrat
VILANOVA I LA GELTRÚ	1	COTXE DE ZONA//4878 LDJ	ABC	2 Kgs.		10129	nov-10	nov-2020
	2	BOMBES RESIDUALS BUIT	CO2 B	5 Kgs.		1279902	oct-06	nov-2021
	3	CASETA EXT. Q/E OFICINES ZPC	CO2 B	5 Kgs.		80133	nov-17	nov-2022
	4	OFICINA ZPC Q/E	CO2 B	5 Kgs.		6116	nov-12	nov-2022
	5	ET LLEVANT	CO2 B	5 Kgs.		10326840	nov-20	
	6	TALLER ZPC	ABC	6 Kgs.		211606	nov-15	nov-2020
	7	OFICINA ZPC-ACCÉS ENTRADA	ABC	6 Kgs.		532278	des-23	
	8	OFICINA ZPC-ARXIU	ABC	6 Kgs.		532257	des-23	
	9	OFICINA ZPC-PILAR ZONA TÈCNICA	ABC	6 Kgs.		514405	des-23	
	10	OFICINA ZPC-SALA DE REUNIONS	ABC	6 Kgs.		532258	des-23	
	11	OFICINA ZPC- PASSADÍS ZONA DE SERVEIS	ABC	6 Kgs.		532269	des-23	
	12	RESERVA TALLER	ABC	6 Kgs.		31345	nov-18	des-2023
	13	RESERVA TALLER	ABC	6 Kgs.		913831	nov-17	des-2023
	14	FURGONERA VNG/1551 LDR	CO2 B	1 Kgs.		206875	----	des-2023
	15	GARITA CONTROL ACCESSOS MOLL COMERCIAL	ABC	6 Kgs.		211702	nov-06	nov-2021
	16	MOLL BAIX A MAR NAU C	ABC	6 Kgs.		6005660	nov-20	
	17	MOLL BAIX A MAR NAU C	ABC	9 Kgs.		5988172	nov-20	
	18	MOLL BAIX A MAR NAU C	ABC	6 Kgs.		913833	nov-17	nov-2022
	19	MOLL BAIX A MAR NAU A	ABC	6 Kgs.		6005661	nov-20	
	20	MOLL BAIX A MAR NAU A	ABC	6 Kgs.		6005662	nov-20	
	21	MOLL BAIX A MAR NAU A	ABC	9 Kgs.		5988173	nov-20	
	22	MOLL BAIX A MAR NAU A	ABC	25 Kgs.		6000720	nov-20	
	23	PORT	CO2 B	5 Kgs.		1039315	2022	
	24	MOLL BAIX A MAR NAU B	ABC	6 Kgs.		6537635	2022	
	25	MOLL BAIX A MAR NAU B	ABC	6 Kgs.		6537638	2022	
	26	MOLL BAIX A MAR NAU B	ABC	6 Kgs.		6537636	2022	
	27	MOLL BAIX A MAR NAU B	ABC	6 Kgs.		6537637	2022	

PORT	Nº Id	Ubicació	Classe	Càrrega	Eficàcia	Nº Placa	D/Fab.	D/Últim retimbrat
ARENYS DE MAR	1	OFICINA	ABC	6 Kgs.		5209	oct-15	nov-2020
	2	OFICINA	CO2B	2 Kgs.		123981	jul-04	nov-2020
	3	MAGATZEM	ABC	6 Kgs.		211724	nov-06	nov-2021
	4	MAGATZEM PESCA	ABC	6 Kgs.		340	maig-09	nov-2020
	5	MAGATZEM RIBERA	ABC	6 Kgs.		1235	set-08	des-2023
	6	MAGATZEM RIBERA	CO2B	5 Kgs.		1593969	gen-12	juny-2022
	7	BOMBA DE BUIT	CO2B	5 Kgs.		84931	juny-22	
	8	FURGONETA	ABC	1 Kgs.		---	-----	

PORT	Nº Id	Ubicació	Classe	Càrrega	Eficàcia	Nº Placa	D/Fab.	D/Últim retimbrat
D.P. MATARÓ	01	MAGATZEM PESCA	ABC	6 Kgs.		167919	maig-06	nov-2020

PORT	Nº Id	Ubicació	Classe	Càrrega	Eficàcia	Nº Placa	D/Fab.	D/Últim retimbrat
D.P. MASNOU	01	MAGATZEM NÚM 1	ABC	6 Kgs.		6784	nov-10	nov-2020

PORT	Nº Id	Ubicació	Classe	Càrrega	Eficàcia	Nº Placa	D/Fab.	D/Últim retimbrat
GARRAF	01	CASETA QUADRE ELÈCTRIC	CO2B	5 Kgs.		40445	set-14	nov-2020

ANNEX I - Inventari d'elements contra incendis ZPC - HIDRANTS

Port	Nº Id	Ubicació	Tipus	Marca/Model	Nº Sort
ARENYS DE MAR	H1	Dic de llevant. Final vial davant esplanada varador.	Sota Rasant		1x100 mm
	H2	Dic de llevant. Vial davant tallers varador.	Sota Rasant		1x100 mm
	H3	Dic de llevant. Vial davant Drassanes Dalmau.	Sota Rasant		1x100 mm
	H4	Dic de llevant. Vial davant accés dàrsena Club Nàutic.	Sota Rasant		1x100 mm
	H5	Dic de llevant. Vial davant cubeta pòrtic elevador ARESA.	Sota Rasant		1x100 mm
	H6	Zona llevant. Vorera davant esplanada Drassanes D'Arenys.	Sota Rasant		1x100 mm
	H7	Vial de ribera. Vorera davant Club Pesca Mar-Sport.	Sota Rasant		1x100 mm
	H8	Vial de ribera. Vorera davant base Creu Roja del Mar.	Sota Rasant		1x100 mm
	H9	Vial de ribera. Vorera davant nau ribera Club Nàutic.	Sota Rasant		1x100 mm
	H10	Vial de ribera. Vorera davant oficina Base Nàutica del Club Nàutic.	Sota Rasant		1x100 mm
	H11	Vial de ribera. A aparcament del Club Nàutic, entre palanques 2 i 3.	Sota Rasant		1x100 mm
	H12	Vial de ribera. A aparcament del Club Nàutic, entre palanques 1 i 2.	Sota Rasant		1x100 mm
	H13	Rotonda accés moll pesca. Vorera jardí tòtem corporatiu.	Sota Rasant		1x100 mm
	H14	Moll pesca. Vora moll a 25 ml inici 1ª alineació dàrsena interior.	Sota Rasant		1x100 mm
	H15	Moll pesca. Vora moll 1ª alineació dàrsena interior davant part de darrera de l'espai punt verd ZPC.	Sota Rasant		1x100 mm
	H16	Moll pesca. Vorera vial central costat aparcament camions nau vendes peix blau.	Sota Rasant		1x100 mm
	H17	Moll pesca. Vial central davant punt net Confraria de Pescadors.	Sota Rasant		1x100 mm
	H18	Moll pesca. Vial central zona sortidors de gas-oil.	Sota Rasant		1x100 mm
	H19	Moll pesca. Vora moll al centre de la 2ª alineació del contradic de ponent a dàrsena exterior.	Sota Rasant		1x100 mm
	H20	Moll pesca. Vora moll a 170 ml inici 3ª alineació del contradic de ponent a dàrsena exterior.	Sota Rasant		1x100 mm
	H21	Moll pesca. Vora moll al final de la 3ª alineació del contradic de ponent a dàrsena exterior.	Sota Rasant		1x100 mm
	H22	Zona ponent edificació contradic. Davant local núm. 3.	Sota Rasant		1x100 mm
D.P. MASNOU	H1	Dàrsena de pesca. Costat porta accés a dàrsena.	Sota Rasant		1x100 mm

Port	Nº Id	Ubicació	Tipus	Marca/Model	Nº Sort
VILANOVA I LA GELTRÚ	H1	MOLL DE LLEVANT-ENTRE BENZINERA CONF I NAU NEVERES	Sota Rasant		1x100 mm
	H2	MOLL DE LLEVANT ENTRE NAU DE PESCA I TALLERS	Sota Rasant		1x100 mm
	H3	MOLL TRANSVERSAL-COSTAT BARCELONA	Sota Rasant		1x100 mm
	H4	MOLL TRANSVERSAL-COSTAT TARRAGONA	Sota Rasant		1x100 mm
	H5	MOLL DE LA GELTRÚ-COSTAT TERRA	Sota Rasant		1x100 mm
	H6	MOLL DE LA GELTRÚ-COSTAT MAR	Sota Rasant		1x100 mm
	H7	MOLL BAIX A MAR-COSTAT TARRAGONA	Sota Rasant		1x100 mm
	H8	MOLL BAIX A MAR-COSTTA BARCELONA	Sota Rasant		1x100 mm
	H9	DARRERA OFICINES CONSIGNATARIS	Sota Rasant		1x100 mm
	H10	MOLL DE LA LLOTJA ENTRE BENZINERA CONF I FÀBRICA DE GEL	Sota Rasant		1x100 mm
	H11	MOLL DE LA LLOTJA ENTREDA DE PEIX	Sota Rasant		1x100 mm
	H12	MOLL DE LES XARXAIRE LLEVANT COSTAT TERRA	Sota Rasant		1x100 mm
	H13	MOLL DE LES XARXAIRE LLEVANT EN MIG	Sota Rasant		1x100 mm
	H14	MOLL DE LES XARXAIRE LLEVANT COSTAT MAR	Sota Rasant		1x100 mm
	H15	MOLL DE LES XARXAIRE PONENT COSTAT TERRA	Sota Rasant		1x100 mm
	H16	MOLL DE LES XARXAIRE PONENT EN MIG	Sota Rasant		1x100 mm
	H17	MOLL D ELES XARXAIRE COSTAT MAR	Sota Rasant		1x100 mm
	H18	MOLL TRANSCERSAL DE LES XARXAIRE	Sota Rasant		1x100 mm

ANNEX I - Inventari d'elements contra incendis ZPC - BIE

Port	Nº Id	Ubicació	Nº SÈRIE	Marca/Model	Nº Sort
VILANOVA I LA GELTRÚ	1	OFICINES	11349	INDESTAMP	25 mm
	2	NAU A	436552	RIBÓ	45 mm
	3	NAU A	436555	RIBÓ	45 mm
	4	NAU B	215543	IMP	45 mm
	5	NAU B	215544	IMP	45 mm

ANNEX I - Inventari d'elements contra incendis ZPC - CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS

PORT	ELEMENT	NUM
OFICINA ZPC VILANOVA I LA GELTRÚ	Central de detecció	1
	Detector termovelocimetric convencional d'incendi	1
	Polsadors d'alarma	1
	Campana d'alarma	1