



AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Reunits a l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, el dia 8 d'octubre de 2024 a les 12:00 hores, es constitueix la mesa de contractació per a l'adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte: Subministrament	
Objecte del contracte: Substitució quadre elèctric ETAP	
Procediment de contractació: obert simplificat sumari	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 31214500-4	
Valor estimat del contracte: 24.658,17.-€	
Pressupost base licitació IVA exclòs: 24.658,17.-€	IVA%: 5.178,21.-€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 29.836,38.-€	
Durada de l'execució: 1 mes	

La composició de la mesa és la següent:

- Meritxell Ribas Pujolàs, que actuarà com a Presidenta de la mesa.
- Joel Mañas Serra, Vocal (Secretari de la Corporació).
- Rafel Planas Mayoles, Vocal.
- Susanna Anguita Curós, Vocal.
- Agnès Torrent Canet, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

El dia 18 de setembre de 2024 es va reunir la mesa de contractació procedint a l'obertura dels arxius electrònics i qualificació de la documentació. Al mateix temps, es va procedir a la classificació de les ofertes i a la vista d'una possible anormalitat de l'oferta presentada per l'empresa FOTOVOL SOLAR, SL, se la va requerir per presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permetien executar la seva oferta en les condicions assenyalades.

El dia 25/09/2024 l'empresa requerida va presentar una instància (NRE 2024002067) amb el que consideraven la justificació de l'anormalitat de la seva oferta.

El dia 8 d'octubre de 2024, el tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, emet informe amb les següents conclusions:



AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

“L’oferta presentada per FOTOVOL SOLAR, SL no ha quedat suficientment justificada, tant des del punt de vista econòmic com de compliment del requisits de l’informe tècnic, pressupost detallat i plànols de la instal·lació, pels següents motius:

- *No s’han detallat els preus unitaris ni del materials ni la mà d’obra. Pel que fa als materials, a la descripció es troben a falta diferents elements que han de compondre el quadre.*
- *Tampoc s’ha justificat que en la seva valoració hagin tingut en compte que el quadre vell s’anul·li quant entri en funcionament el nou, aquest ha d’estar sempre en funcionament, no es pot aturar. (Això significa més hores de feina en el seu muntatge.)*

Pel que per tots aquests motius es proposa que es descarti l’oferta presentada per l’empresa FOTOVOL SOLAR, SL per no quedar convenientment justificada la seva execució, considerant-la no viable”.

1. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

En conseqüència, a la vista de l’exclusió de l’oferta presentada per FOTOVOL SOLAR, SL, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de l’empresa CHARGINGBOX, SL amb NIF B16429102.

2. REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES LICITADORES I CLASSIFICADES (RELI).

La mesa procedeix a la comprovació en el RELI que l’empresa proposada com a adjudicatària està degudament constituïda, els signants de les proposicions tenen poder per formular l’oferta, ostenten la solvència econòmica, financera i tècnica i no estan incurses en cap prohibició per contractar.

L’empresa CHARGINGBOX, SL amb NIF B16429102 consta inscrita al RELI des de la data 27/05/2024 malgrat s’observa que el certificat de la Generalitat de Catalunya, AEAT i Seguretat Social estan caducats a data d’obtenció de la informació. Igualment, la pòlissa de responsabilitat civil també consta caducada des del dia 23/05/2025. Per aquest motiu, es requerirà a l’empresa l’aportació d’aquesta documentació abans de procedir a la seva adjudicació.

La presidenta dona per acabada la reunió a les 12.20 hores, i perquè en quedi constància del tractat, redacta aquesta acta que sotmeto a la signatura de la presidenta i vocals a Castellfollit de la Roca a la data de la signatura electrònica.