

Rafel Planas Mayolas, Arquitecte Tècnic, col·legiat núm. 1.081, tècnic de l'Àrea d'Urbanisme i edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa,

INFORMA:

JUSTIFICACIÓ DE L'OFERTA ANORMALMENT BAIXA PRESENTADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'ETAP

L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha obert un procediment de contractació pel subministrament i muntatge de la substitució del quadre elèctric de l'ETAP.

Les següents empreses superen el llindar fixat en el PCAP i les seves ofertes són susceptibles de baixa anormal.

- Fotovol Solar, SL

Per aquest motiu i estan incursa en el supòsit d'oferta anormalment baixa se li va requerir la justificació, d'acord amb apartat 4 de l'article 149 de la LSCAP.:

- Detall dels preus unitaris i valoració que els ha permès poder oferir aquesta oferta
- Detall de les fonts de proveïment dels principals materials, (mòduls estructura i inversors) amb característiques tècniques que proposa ofertar).
- Detall dels estalvis que es permet efectuar i optimitzar l'execució de l'obra, tant pel que fa a materials, com a maquinària, personal i recursos propis.
- Justificació que a les obligacions mediambientals, socials o laborals o de subcontractació no estan per sota de preu de mercat o incompleixin l'art 201 de la LSCAP.
- Altra informació que creguin convenient d'aportar

-FOTOVOL SOLAR, SL

L'empresa ha presentat una instància amb tres documents annexats amb la següent informació:

-Fulla amb breu explicació dels cinc punts que es demanaven, amb dues fulles annexes (pressupost de l'empresa que els hi subministra el quadre ja muntat i el certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions de la seguretat social).

Conclusions

L'oferta presentada per FOTOVOL SOLAR, SL no ha quedat suficientment justificada, tant des del punt de vista econòmic com de compliment del requisits de l'informe tècnic, pressupost detallat i plànols de la instal·lació, pels següents motius:

- No s'han detallat els preus unitaris ni del materials ni la mà d'obra. Pel que fa els materials, a la descripció es troben a falta diferents elements que han de compondre el quadre.

- Tampoc s'ha justificat que en la seva valoració hagin tingut en compte que el quadre vell s'anul·li quant entri en funcionament el nou, aquest ha d'estar sempre en funcionament, no es pot aturar. (Això significa més hores de feina en el seu muntatge.)

Pel que per tots aquests motius es proposa que es descarti l'oferta presentada per l'empresa FOTOVOL SOLAR, SL per no quedar convenientment justificada la seva execució, considerant-la no viable.

I això és el que informo als efectes oportuns.

Castellfollit de la Roca, data de la signatura electrònica.