



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI D'UNA CENTRAL
FRIGORÍFICA PER LA CUINA DE L'HOSPITAL COMARCAL DE BLANES, PER
ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA**

EXPEDIENT CSMS 25/24-D

(IMP-SC-006)



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI D'UNA CENTRAL FRIGORÍFICA PER LA CUINA DE L'HOSPITAL COMARCAL DE BLANES, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

1.- OBJECTE

L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació d'una central frigorífica per la cuina de l'Hospital Comarcal de Blanes, amb adreça carrer accés a la cala Sant Francesc, núm. 5 de Blanes.

Els licitadors hauran de concórrer a licitació amb equips nous.

No s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

S'adjunta com annex I al Plec Tècnic plànol d'ubicació on s'haurà d'instal·lar el nou equip.

2.- CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DELS EQUIPS

Els licitadors hauran d'oferir un equip amb les característiques i components mínims següents:

.- 1 ud Central frigorífica carrossada marca PECOMARK model TWIN DIGITAL PLUS ZBD114 + ZB114 refrigerant R513a.

.- 1 ud Unitat condensadora carrossada marca TECUMSEH SILENT PACK model TFH2 2511Z XG refrigerant A2L.

.- 1 ud Evaporador tipus cúbic, marca FRIGA-BOHN model 3C-A 3165 C refrigerant A2L.

.- 1 ud Unitat condensadora carrossada marca TECUMSEH SILENT PACK model TFH2 2480Z XG refrigerant A2L.

.- 1 ud Evaporador tipus cúbic, marca FRIGA-BOHN model 3C-A 3144 C refrigerant A2L.

El subministrament inclourà el servei de grua pel transport fins a la bancada, col·locació a la bancada, connexió a punts existents, integració a SCADA i posada en servei segon annex II al present plec.

Les característiques de l'equip descrites fan referència a una marca i model concrets tot i que s'acceptaran propostes similars sempre que s'utilitzi refrigerant de baix cost i baix PCA.

3.- ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

S'entendrà inclòs en el preu ofert per al subministrament, sense sobre cost per a la Corporació de Salut del Maresme i La Selva:

- Transport.



- Lliurament del Llibre d'instruccions.
- Desplaçament de tècnic per a punts descrits a continuació:
 - .- Desmuntatge retirada i tractament dels residus de l'equip frigorífic existent
 - .- Col·locació a la bancada.
 - .- Connexionat segons Annex II.
 - .- Posada en servei.
 - .- Pràctiques d'us i formació in situ.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir contractada i vigent una pòlissa de responsabilitat civil amb l'import mínim de cobertura indicat al Quadre de Característiques Específiques del contracte, per a les tasques d'instal·lació de l'equip.

4.- GARANTIA

El termini mínim de garantia de l'aparell serà d'1 any.

La garantia inclourà:

- Substitució de tots els elements defectuosos.

5.- CONDICIONS DE TRANSPORT I LLIURAMENT DE L'EQUIP

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.

Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

L'equipament ha d'estar degudament embalat i protegit per no patir cap cop ni trencadissa durant el transport. Es rebran tots els paquets in situ al pati de servei de l'Hospital de Blanes.

No es donarà el vist i plau de la recepció fins que els equips no estiguin degudament muntats i en funcionament, feina a càrrec de l'adjudicatari, així com la formació al personal de la CSMS o de les empreses contractades per aquesta entitat.

Abans del lliurament de l'aparell, es comunicarà al Departament de Manteniment i Infraestructures de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva (tel. 937690201 (ext. 2068) o e-mail: rppuzanov@salutms.cat), la data prevista d'arribada d'aquest a l'Hospital de Blanes, quedant d'acord en el dia i hora.



Es realitzarà una acta de posada en servei signada per ambdues parts deixant constància de la data efectiva a efectes del compliment del termini de lliurament i instal·lació i de l'inici del còmput del període de garantia.

En cas de que el lliurament i posada en servei es realitzi sense la recepció per part del Departament de Manteniment i Infraestructures, o el departament que es designi, aquest no es considerarà realitzat als efectes de complir amb el termini d'entrega i posada en servei estipulat al contracte així com el còmput del període de garantia.

El licitador haurà d'aportar en el moment del lliurament:

- Manual d'usuari en català o castellà, en format paper i informàtic.
- Manual tècnic, en format paper i informàtic.
- Protocol de manteniment preventiu.
- Formació al personal de l'hospital per l'ús de l'equip.
- Formació al personal de l'hospital pel manteniment del equip.
- Certificació del marcatge CE.
- Certificació de compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Certificació de les proves d'acceptació.

Serà d'obligat compliment per a les empreses adjudicatàries el lliurament dels manuals dels equips, en suport informàtic i paper, segons s'especifica:

Característiques dels manuals

- **Manual d'us:** Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà d'una descripció del funcionament i manipulació de l'equip destinat a l'usuari.
- **Manual Tècnic:** Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà de les següents parts:
 - ✓ Descripció de l'equip
 - ✓ Descripció de la programació
 - ✓ Descripció de funcionament
 - ✓ Esquemes elèctrics i electrònics
 - ✓ Plànols mecànics si procedeix
 - ✓ Codis d'error
 - ✓ Manteniment de l'equip

Els manuals seran lliurats, en el moment de la recepció dels equips.

Placa de característiques

En la placa de característiques s'haurà d'especificar en caràcters indelebles i en un lloc clarament visible les dades següents:



- Nom, adreça i marca registrada.
- Nacionalitat del fabricant.
- Si és estranger, nom del distribuïdor a Espanya i Catalunya.
- Nom del subministrador i adreça i, si n'hi ha, nom del seu representant a Catalunya.
- Codi del model.
- Número de sèrie i data de fabricació.
- Marca comercial sota la qual ha presentat l'aparell a homologació.
- Pes net.
- Potència elèctrica en KW.
- Voltatge i tipus d'alimentació.
- Esquema de mides exteriors.
- Marcatge CE.

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració de les ofertes presentades seran els detallats al quadre de característiques específiques del contracte.

7.- PRESENTACIÓ D'OFERTES. PROPOSTA TÈCNICA I ECONÒMICA

SOBRE ÚNIC -

.- Documentació administrativa que es requereixi d'acord amb el plec de clàusules administratives del contracte.

.- S'haurà d'aportar la documentació tècnica d'equips proposats.

.- S'haurà d'aportar el model d'oferta econòmica i demés criteris automàtics, que s'inclourà en el sobre digital de la Plataforma de Contractació Pública, degudament complimentat i signat pel representant del licitador.

Sr. Roman P. Puzanov
Cap de Manteniment i Infraestructures
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a la data de la signatura digital.