



Informe de valoració de les justificacions de Covert Security per l'aclariment dels requisits del PPT, de la licitació del manteniment de les galeries de tir de 25 i 50 metres de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. D'acord amb l'Acta número 3 de la Mesa de Contractació, en data 27 de setembre de 2024 i l'informe rebut per l'empresa Covert Security

Expedient: ISPC-2024-392

Data: 18 de novembre de 2014

Caràcter de l'informe: Aquest informe s'emet a petició de la mesa de contractació de l'expedient de contractació del manteniment de les galeries de tir de 25 i 50 metres de l'ISPC. Arrel de les justificacions manifestades per l'empresa Covert Security.

Objecte de l'informe: Valorar les justificacions manifestades per part de Covert Security.

1. S'exigeix, d'acord amb el PPT, que els materials oferts compleixin amb tots els requisits del punt 8.2b del PPT.

L'empresa Covert Security adjunta un certificat signat per la pròpia empresa conforme els materials de recanvi oferts compleixen amb les especificacions tècniques i característiques assenyalades en l'apartat 8.2 del PPT. No obstant això, en la pàgina 20 de l'informe presentat per l'empresa s'adjunta un pressupost per part d'un proveïdor dels materials necessaris pel manteniment correctiu on surten les següents característiques dels parabales:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	IMPORTE
1,00	UD. LAMINA PARABALA DE 2000 X 250 X 8-12 MM.	10,62	10,62
1,00	UD. LAMINA PARABALA DE 1850 X 250 X 8-12 MM.	9,77	9,77
1,00	UD. LAMINA PARABALA DE 1500 X 250 X 8-12 MM.	7,97	7,97
1,00	UD. LAMINA PARABALA DE 1400 X 250 X 8-12 MM.	6,67	6,67
1,00	UD. LAMINA PARABALA DE 2200 X 250 X 8-12 MM.	11,68	11,68

D'aquests parabales descrits al pressupost, cap compleix amb el gruix demanat al punt 8.2b del PPT, ja que d'acord amb aquest apartat, es demanaven les dimensions "> 2.200 x 200 x 10/12 mm" i en el pressupost presentat el gruix és de 8-12 mm.

És necessari que el gruix dels parabales sigui d'entre 10 i 12 mm, ja que si fos inferior els parabales es farien malbé més ràpidament, augmentant els costos de manteniment del contracte.

Per tant, per poder donar validesa al certificat presentat per l'empresa Covert Security, es requereix la fitxa tècnica del producte que acrediti que el gruix estarà comprès entre 10-12mm i en cap cas serà inferior a 10mm.

Així mateix, l'empresa Covert Security presenta 6 certificats de bona execució emesos pels seus clients. Per poder saber si l'objecte dels contractes d'aquests certificats de



bona execució són similars a l'objecte del contracte referent al present informe, caldria saber quin tipus de galeria es mantenia, si era amb sorral o parabales gummifly de làmines de cautxú i alma tèxtil de nolyn (o equivalent).

2. Confirmar si la baixa presentada és viable

En el primer informe de valoració de les justificacions de Covert Security per l'aclariment dels requisits del PPT, es demanava saber la relació entre les empreses Covert Security i Tradeseur S.A. atès que Covert Security presentava documentació amb el nom de les dues empreses.

En l'informe de justificacions presentat per l'empresa, en la pàgina 50 de l'informe s'adjunta l'Espectura d'elevació pública de contracte privat, justificant la relació entre ambdues empreses.

Un cop es coneix la relació entre ambdues empreses, es procedeix a valorar la viabilitat econòmica del contracte.

En l'apartat 4 de l'informe justificatiu per part de l'empresa Covert Security es realitza un estudi de viabilitat de costos. Des d'Infraestructures i Equipaments es donaria per vàlid l'estudi de viabilitat del mercat, a condició que l'empresa demostrí que compleix les característiques del punt 8.2b del PPT, tal com s'exposa en el punt 1 d'aquest informe.

3. Conclusió

D'acord amb el punt 1 del present informe, es proposa a la Mesa de Contractació requerir a l'empresa Covert Security la fitxa tècnica del material utilitzat com a parabales per poder comprovar el seu gruix, i detallar en els certificats de bona execució el tipus de galeria mantinguda, sigui sorral o sigui parabales gummifly de làmines de cautxú i alma tèxtil de nolyn (o equivalent).

Redacció:

Victoria Martínez Casado

Tècnica d'Infraestructures i
Equipaments

Signatura:

Núria Bisbal Orpinell

Responsable d'infraestructures i
equipaments