


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
CCB_PLEC_TÈCNIC: 03 PPT 2024-2681_		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: C40YS-ZTGF2-2IU Fecha de emisión: 3 de Diciembre de 2024 a las 13:39:23 Página 1 de 6	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Cap Serveis EDAR CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Firmado 03/12/2024 13:38	FIRMADO 03/12/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 761156 C40YS-ZTGF2-2IU) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seulectronica.besos-tordera.cat/portalCiudad/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1




CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Incl. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN TAMÍS DE FINS PER A L'EDAR LA ROCA DEL VALLÈS. Exp: 2024/2681

DOCUMENTO CCB_PLEC_TÈCNIC: 03 PPT 2024-2681_	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C40YS-ZTGF2-2IUTH Fecha de emisión: 3 de Diciembre de 2024 a las 13:39:23 Página 2 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Cap Serveis EDAR CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Firmado 03/12/2024 13:38	ESTADO FIRMADO 03/12/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 761156 C40YS-ZTGF2-2IUTH 3171B1789FA3643C05DAC2018731762BF6F9EC) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seulectronica.besos-tordera.cat/portalCiudadajportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

Índex

1. OBJECTE2

2. DADES DE L'EQUIP A SUBSTITUIR.....2

3. EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP A SUBMINISTRAR4

4. CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP A SUBMINISTRAR.....5

5. LLOC DE SUBMINISTRAMENT.....5

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 761156 C40YS-ZTGF2-2IU) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seulectronica.besos-tordera.cat/portalCiutadania/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament d'un tamís de fins per a l'EDAR La Roca del Vallès.

2. DADES DE L'EQUIP A SUBSTITUIR

Marca: DAGA
Model: MR52
Alçada de descàrrega: 2.500 mm
Amplada canal: 1.000 mm
Llum de pas: 3 mm
Material pantalla dents: ABS




Figura 1. Detall tamís actual



Figura 2. Placa de característiques

DOCUMENTO CCB_PLEC_TÈCNIC: 03 PPT 2024-2681_	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C40YS-ZTGF2-2IUTH Fecha de emisión: 3 de Diciembre de 2024 a las 13:39:23 Página 4 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Cap Serveis EDAR CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Firmado 03/12/2024 13:38	ESTADO FIRMADO 03/12/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 761156 C40YS-ZTGF2-2IUTH 3171B1789FA3643C05DAC2018731762BF6F9EC) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seulectronica.besos-tordera.cat/portalCiutadania/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1





Figura 3. Vista catàleg (DAGA) model actual

Les dades de l'equip actual no tenen la consideració d'especificacions tècniques sinó d'informació que considerem que pot ser útil de cara a que els licitadors puguin presentar una proposta que a més de complir amb les especificacions indicades en el punt 4 del present plec, s'adapti el millor possible a la instal·lació i d'aquesta manera es simplifiquin els treballs de muntatge.

DOCUMENTO CCB_PLEC_TÈCNIC: 03 PPT 2024-2681_	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C40YS-ZTGF2-2IUTH Fecha de emisión: 3 de Diciembre de 2024 a las 13:39:23 Página 5 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Cap Serveis EDAR CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Firmado 03/12/2024 13:38	ESTADO FIRMADO 03/12/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 761156 C40YS-ZTGF2-2IUTH 3171B1789FA3643C05DAC2018731762BF6F9EC) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seu.electronica.besos-tordera.cat/portalCiutadania/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

3. EMPLAÇAMENT DE L'EQUIP A SUBMINISTRAR





Figura 4. Pretractament EDAR La Roca i emplaçament



Figura 5 i 6. Detalls emplaçaments

DOCUMENTO CCB_PLEC_TÈCNIC: 03 PPT 2024-2681_	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C40YS-ZTGF2-2IUTH Fecha de emisión: 3 de Diciembre de 2024 a las 13:39:23 Página 6 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Cap Serveis EDAR CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Firmado 03/12/2024 13:38	ESTADO FIRMADO 03/12/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 761156 C40YS-ZTGF2-2IUTH 3171B1789FA3643C05DAC2018731762BFE69EC) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seulectronica.besos-tordera.cat/portalCiudadajportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

4. CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIP A SUBMINISTRAR

Les proposicions econòmiques i tècniques han de complir amb les següents característiques tècniques i funcionals:

Característiques a complir del tamís:

- Tipus tamís: Auto netejant
- Material marc, eix d'accionament, eix tamís, eix raspall superior, canonada de rentat, placa lateral tamís: AISI-316L
- Material cadena: AISI-316L/630
- Pas cadena: 100 mm
- Llum de pas: 3 mm
- Material raspall superior de neteja: Cautxú
- Amplada canal: 1000 mm
- Altura descàrrega des del fons: ≥ 2500 mm
- Cabal de tractament: ≥ 1250 m3/h
- Contingut de sòlids suspesos (p.p.m.): <350

Característiques materials pantalla filtrant:

- Pintes que permetin la torsió 360º
- Capacitat de flexió de les pintes abans de ruptura, mínim > 8 flexions
- Material pintes: Plàstic ABS

Característiques a complir dels moto-reductors:

- Tensió: 400 V
- Eficiència: IE3
- Freqüència: 50 HZ
- Protecció: ≥ IP-55
- Aïllament: classe F

Seguretats:

- Limitador electrònic de par

5. LLOC DE SUBMINISTRAMENT

L'equip es subministrarà a l'EDAR La Roca del Vallès.
C/ Narcís Monturiol, 24, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona)