



ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL BANYOLES (CAMP VELL) PER LA PROPOSTA ADJUDICACIÓ.

Expedient X2024006636

Data: 4.12.2024

Hora: 09.30h

Assistents: President: Sr. Albert Tubert Yani. President.
 Vocals: Sra. Rosa Ma Melero Agea. Secretaria de la Corporació.
 Sra. Ester Gironès Alabau. Interventora accidental.
 Sra. Isabel Prado Morán.

Actua de Secretaria de la Mesa la Sra. Elisabeth Obiols Álvarez.

A l'Àrea de Contractació de l'Ajuntament de Banyoles, en el dia i hora esmenats a l'encapçalament es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres anteriorment assenyalats, per a procedir a la qualificació de la documentació presentada per l'empresa ROYALVERD SERVICE SLU per l'adjudicació del contracte referit.

En data 6.11.2024 es va notificar el requeriment de documentació per procedir a l'adjudicació del contracte referit, a l'empresa ROYALVERD SERVICE SLU, en virtut dels acords adoptats per la mesa de contractació en sessió de data 30.10.2024.

Per registre d'entrada E2024020098 de data 15.11.2024 l'empresa va presentar l'acreditació de la constitució d'una garantia per import de 9.926,13 €, juntament amb el rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament de la pòlissa de RC.

Així mateix, també presenta la documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i la resta de documentació requerida en data 6.11.2024.

En data 3.12.2024 s'emet informe de valoració sobre la documentació presentada, que diu així:

"INFORMO:

Després de revisar la documentació esmentada s'ha pogut constatar que Royalverd Service, SLU compleix amb els requisits de solvència tècnica requerits en la clàusula 2.2.2 B) del PCAP, tal com resulta del certificat del RELI que consta en l'expedient:



- acredita obres executades en el decurs dels últims 5 anys del mateix objecte contractual que el corresponent al contracte (obres d'instal·lació de gespa artificial) amb un import anual acumulat en l'any de major execució superior a 138.966,51 €.
- L'empresa disposa dels certificats següents:
 - ISO 9001:2015 – Sistemes de gestió de la qualitat
 - ISO 14001:2015 – Sistemes de gestió ambiental
 - ISO 45001:2018 – Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball.

En data 15 de novembre de 2024 l'empresa ha presentat correctament tota la documentació tècnica acreditativa del compliment dels requisits mínims establerts en la memòria tècnica valorada, segons la clàusula 2.6 del PCAP:

-Estudi de reaprofitament. L'empresa ha presentat el corresponent informe de l'estudi de reaprofitament fet per laboratori acreditat (Aplus), confirmant que podrà reaprofitar la sorra i el cautxú existents.

-Fitxa tècnica del sistema de gespa artificial. D'acord amb aquesta, el sistema de gespa compleix amb els requisits mínims de qualitat establerts a la memòria tècnica valorada.

-Certificat de laboratori acreditat, conforme el sistema de gespa a instal·lar compleix amb la norma UNE 15330-1, la norma NFP 90-112, el certificat FIFA Quality i FIFA Quality Pro.

-Certificat de laboratori acreditat de la resistència a l'ús segons la norma EN 15306 assaig Lisport per un mínim de 250.000 cicles.

-Mostra de la gespa artificial on es veu el conjunt del backing i la gespa artificial, així com el rebler de cautxú i sorra.

-Acreditació de la reciclabilitat dels materials. L'empresa ha presentat amb la seva oferta dos certificats del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) conforme el sistema complet de gespa artificial (gespa + backing + cautxú i sorra) està format per components completament recuperables.

Pel què fa a les millores ofertades com a criteris qualitius d'avaluació de les ofertes, Royalverd Service, SLU ha presentat correctament la seva justificació:

-Millora cicles lisport segons norma EN-15306 del fil monofilament i fibril·lat. L'empresa ha presentat certificat per laboratori acreditat que el sistema de gespa compleix amb un desgast Lisport de 350.000 cicles.

-Augment puntades per m2: 13.000 puntades/m2 o superior. En la fitxa tècnica presentada per l'empresa s'hi aprecia que les puntades per m2 són de 13.123 uts.

-Increment del número de fils monofilament per puntada monofilament: 7 fils monofilament o superior per puntada. En la fitxa tècnica presentada per l'empresa s'hi aprecia que el número de fils monofilament (Hilo A) és de 7 uts.

-Increment en la força d'extracció (en Newtons) del 'penacho', Força \geq 50N. D'acord amb l'informe de prova de Labosport segons norma EN 15330-1, la resistència a tracció del conjunt de fibres que componen el 'penacho' és superior a 50N.

-Certificat EUCERTPLAST o equivalent en compliment de la norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació del reciclat de plàstics i contingut en plàstics reciclats.



Ajuntament de Banyoles

-Certificat ISCC PLUS o equivalent de la fabricació de la gespa artificial de sostenibilitat, matèries primeres reciclables, reducció d'emissions, economia circular de proximitat i reciclabilitat del fabricant de la gespa artificial."

Així, un cop donada lectura de l'informe la Mesa assumeix el seu contingut, constatant el compliment dels requisits de solvència econòmica i tècnica i professional així com els requisits mínims establerts en la memòria tècnica valorada, segons la clàusula 2.6 del PCAP.

En base a l'anterior la Mesa de contractació **ACORDA:**

Proposar a l'empresa ROYALVERD SERVICE SLU com adjudicatària del contracte de les obres de substitució de la gespa del camp municipal de futbol Banyoles (camp vell), d'acord amb la oferta presentada.

Així doncs, s'estén aquesta acta a les 09:40 hores del dia indicat a l'encapçalament, de tot el que en dono fe com a Secretaria de la Mesa.