

## OBRA DE DESMANTELLAMENT DE LA REFREDADORA MARCA TRANE DE LA CENTRAL DE FRED DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

### RESUM DE LA PUNTUACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DEL EXPEDIENT CO/AH01/1101413426/24/PS

Empresa	Apt. 1.1	Apt. 1.2	Apt. 1.3	Apt. 1.4	Apt. 1.5	Punts Obtinguts
EIFFAGE ENERGIA SLU	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	17,0
GRUPO NAVAS 2021 SL	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,0
REFORMAS Y OBRA CIVIL HABITATS CONST. SL	6,00	4,00	5,00	4,00	5,00	24,0

Un cop aplicada la formula prevista en els criteris de valoracio, la puntuació definitiva queda de la següent manera:

Empresa	Apt. 1.1	Apt. 1.2	Apt. 1.3	Apt. 1.4	Apt. 2	Punts Obtinguts
EIFFAGE ENERGIA SLU	4,00	3,00	3,00	3,75	4,00	17,8
GRUPO NAVAS 2021 SL	4,00	0,00	0,00	1,25	1,00	6,3
REFORMAS Y OBRA CIVIL HABITATS CONST. SL	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	25,0

Esther Tomàs Martínez  
Directora de Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 13 de Desembre de 2024

**OBRA DE DESMANTELLAMENT DE LA REFREDADORA MARCA TRANE DE LA CENTRAL DE FRED DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101413426/24/PS**

Empresa: <b>EIFFAGE ENERGIA SLU</b>			Punt. Mx	Punt. Obt.
Apartat	Descripció Apartat	Valoració documentació presentada		
<b>1 Memòria Tècnica</b>	1.1 Descripció de la intervenció a realitzar i actuacions necessàries per executar l'obra que s'haurà de basar en la descripció de l'abast i del punt 3 del PPT. Es valorarà la memòria de la proposta tècnica aportada en quant al seu detall, coherència, profunditat, idoneïtat i grau d'encaix a les necessitats de l'edifici i la seva adequació a la instal·lació de la central de fred	Explicació detallada de tota la intervenció. Proposen una alternativa al plec ben estudiada però que no es considera adequada degut a l'impediment de pas ample a àrees amb equipaments crítics com son la turbina i la central de MT de l'Hospital. A destacar analítica del bromur de liti per determinar si està contaminat, tenen acord amb Trane per la gestió d'aquest residu.	6,00	4,00
	1.2 Relació i descripció de les eines i maquinària que es farà servir durant les feines de desmantellat i retirada de la refredadora. Es valorarà amb mes punts les propostes que optimitzin recursos i temps	Proposta d'equipament i eines completa i adequada a les tasques a desenvolupar.	4,00	3,00
	1.3 Relació del personal implicat en les tasques de desmantellat i retirada de l'equip. Es valorarà la experiència del personal en projectes similars	Assignació d'un equip tècnic qualificat d'obra definint funcions i dedicació.	5,00	3,00
	1.4 Explicació detallada de les mesures que es portaran a terme per evitar les interrupcions de la circulació i de funcionament de la central de fred en totes les fases del desmuntatge (adaptació de tasques i horaris, etc..)	Treballs clau en nits i festius si fos necessari. Proposta de circulació alternativa durant els tall de carrer.	5,00	3,00
	1.5 Planificació de les feines. Es valorarà la presentació d'un planning dels treballs a executar de forma detallada i realista. Aquest Planning no podrà superar les 5 setmanes de termini màxim. Es valorarà amb mes punts la planificació que es consideri mes adequada i realista tenint en compte l'activitat de l'hospital	Presenten una planificació en Gant molt detallada.	5,00	4,00
<b>VALORACIÓ TÈCNICA</b>			<b>25,00</b>	<b>17,00</b>

**OBRA DE DESMANTELLAMENT DE LA REFREDADORA MARCA TRANE DE LA CENTRAL DE FRED DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101413426/24/PS**

Empresa: <b>GRUPO NAVAS 2021 SL</b>			Punt. Mx	Punt. Obt.
Apartat	Descripció Apartat	Valoració documentació presentada		
<b>1 Memòria Tècnica</b>	1.1 Descripció de la intervenció a realitzar i actuacions necessàries per executar l'obra que s'haurà de basar en la descripció de l'abast i del punt 3 del PPT. Es valorarà la memòria de la proposta tècnica aportada en quant al seu detall, coherència, profunditat, idoneïtat i grau d'encaix a les necessitats de l'edifici i la seva adequació a la instal·lació de la central de fred	Explicació de la operativa de la intervenció amb idees interessants per a dur a terme les feines amb poca afectació a les circulacions.	6,00	4,00
	1.2 Relació i descripció de les eines i maquinària que es farà servir durant les feines de desmantellat i retirada de la refredadora. Es valorarà amb mes punts les propostes que optimitzin recursos i temps	No indiquen res.	4,00	0,00
	1.3 Relació del personal implicat en les tasques de desmantellat i retirada de l'equip. Es valorarà la experiència del personal en projectes similars	No indiquen res.	5,00	0,00
	1.4 Explicació detallada de les mesures que es portaran a terme per evitar les interrupcions de la circulació i de funcionament de la central de fred en totes les fases del desmuntatge (adaptació de tasques i horaris, etc..)	Explicació lleu extreta del primer punt.	5,00	1,00
	1.5 Planificació de les feines. Es valorarà la presentació d'un planning dels treballs a executar de forma detallada i realista. Aquest Planning no podrà superar les 5 setmanes de termini màxim. Es valorarà amb mes punts la planificació que es consideri mes adequada i realista tenint en compte l'activitat de l'hospital	Diagrama de Gant poc detallat.	5,00	1,00
<b>VALORACIÓ TÈCNICA</b>			<b>25,00</b>	<b>6,00</b>

**OBRA DE DESMANTELLAMENT DE LA REFREDADORA MARCA TRANE DE LA CENTRAL DE FRED DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101413426/24/PS**

Empresa: REFORMAS Y OBRA CIVIL HABITATS CONST. SL			Punt. Mx	Punt. Obt.
Apartat	Descripció Apartat	Valoració documentació presentada		
<b>1 Memòria Tècnica</b>	1.1 Descripció de la intervenció a realitzar i actuacions necessàries per executar l'obra que s'haurà de basar en la descripció de l'abast i del punt 3 del PPT. Es valorarà la memòria de la proposta tècnica aportada en quant al seu detall, coherència, profunditat, idoneïtat i grau d'encaix a les necessitats de l'edifici i la seva adequació a la instal·lació de la central de fred	Proposen un pla per fases detallat i molt adequat en quant a les característiques de l'edifici i del carrer des d'on s'han d'ubicar les maquinaries d'aixecament. A destacar analítica del bromur de liti per determinar si està contaminat, tenen acord amb Trane per la gestió d'aquest residu.	6,00	6,00
	1.2 Relació i descripció de les eines i maquinària que es farà servir durant les feines de desmantellat i retirada de la refredadora. Es valorarà amb mes punts les propostes que optimitzin recursos i temps	La proposta que fan es molt complerta en quant a la maquinària, equips i eines a emprar. A destacar que fan servir grues autoportants per aixecar grans càrregues ocupant poc espai.	4,00	4,00
	1.3 Relació del personal implicat en les tasques de desmantellat i retirada de l'equip. Es valorarà la experiència del personal en projectes similars	Assignació d'un equip tècnic altament qualificat i especialitzat definint en quin punt de la operativa entra quin perfil i explicant com es coordinaran.	5,00	5,00
	1.4 Explicació detallada de les mesures que es portaran a terme per evitar les interrupcions de la circulació i de funcionament de la central de fred en totes les fases del desmuntatge (adaptació de tasques i horaris, etc..)	Pla per assolir l'objectiu d'interrupcions "0". Treballs clau en nits i festius (tot planificat per interrompre el trànsit 2 dies no consecutius). Implementació de solucions tècniques per reduir sorolls i vibracions.	5,00	4,00
	1.5 Planificació de les feines. Es valorarà la presentació d'un planning dels treballs a executar de forma detallada i realista. Aquest Planning no podrà superar les 5 setmanes de termini màxim. Es valorarà amb mes punts la planificació que es consideri mes adequada i realista tenint en compte l'activitat de l'hospital	Presenten una planificació en Gant molt detallada amb explicacions complementaries de cada fase, indicant durada, operativa i afectació a l'hospital.	5,00	5,00
<b>VALORACIÓ TÈCNICA</b>			<b>25,00</b>	<b>24,00</b>