

INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 24/24 NH - Servei de manteniment i reparació de sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) de les instal·lacions dels Consorci Hospitalari de Vic

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	Ponderació	ENDATA, S.L.		ALTERVAC, S.A.		SALICRU, S.A.	
	Punts	Puntuació	Descripció	Puntuació	Descripció	Puntuació	Descripció
Memòria tècnica	3,00	0,83		3,00		3,00	
Sistemes i Procediments	1,00	0,50	S'enumeren els sistemes i procediments existents però, la descripció d'aquests és genèric i mitjançant arxius annexats que superen el nombre màxim de 3 pàgines preestablert en el QC.	1,00	Es presenta en format i forma la informació sol·licitada i el contingut és correcte	1,00	Es presenta en format i forma la informació sol·licitada i el contingut és correcte
Relació de mitjans humans, tècnics i materials	1,00	0,33	Es presenten els mitjans humans dels què disposa la empresa però no els mitjans tècnics i materials	1,00	Es presenta en format i forma la informació sol·licitada i el contingut és correcte	1,00	Es presenta en format i forma la informació sol·licitada i el contingut és correcte
Pla de Formació Anual	1,00	0,00	No es presenta cap Pla de Formació concret	1,00	Es presenta en format i forma la informació sol·licitada i el contingut és correcte	1,00	Es presenta en format i forma la informació sol·licitada i el contingut és correcte
Proposta de programa de manteniment correctiu, preventiu i predictiu (lindar 7.5)	13,00	2,50		9,50		12,00	
Manteniment Preventiu	3,00	0,50	Únicament es presenta el tipus d'informe i operacions en format genèric com a annex	2,00	Es supera el nombre màxim de pàgines permeses (4). No es presenten els procediments interns preventius per disminuir el risc d'avaría	3,00	Es presenta en format i forma tota la informació sol·licitada i el seu contingut és correcte
Manteniment Correctiu	5,00	1,00	Únicament es presenta el tipus d'informe i operacions en format genèric com a annex	3,50	Es supera el nombre màxim de pàgines permeses (4). El Feedback de seguiment de la intervenció correctiva es limita a la consulta d'històric d'informes, no es descriu quin és el procediment de seguiment de qualsevol incidència oberta.	5,00	Es presenta en format i forma tota la informació sol·licitada i el seu contingut és correcte
Manteniment Predictiu	5,00	1,00	Es fa una explicació curta i genèrica sense entrar en detalls	4,00	No hi ha una descripció acurada dels mitjans humans dedicats a aquest manteniment. No s'indica quin són els procediments d'actuació en cas de detectar una incidència de forma remota.	4,00	No hi ha cap tipus d'informació respecte a l'el·laboració d'informes predictius.
Subtotal	16,00	3,33		12,50		15,00	



Sr. Raúl Enríquez Latorre
Cap d'Infraestructures i Serveis
Vic, 8 de Gener del 2025