



INFORME NORMATIU

NÚM. EXPEDIENT: IN-2024-NOR-79219
DATA SOL·LICITUD: 20/09/2024
CODI EXP. EXTERN: 05-2024L00047
DESTINATARI: Paulo Xian Estévez Barcala
TITULAR: Districte de Sarrià-Sant Gervasi
EMPLAÇAMENT:
C. Cardenal Sentmenat 0002
Districte: Sarrià-Sant Gervasi

FETS

Vista la petició d'informe per tal de verificar l'acompliment de la legislació vigent sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis, s'ha examinat l'exemplar aportat del projecte, que consta de memòria i 3 plànols, signat per l'enginyer, Sr. Javier Fariñas Moreno, sense visar, en data 12/8/2024, referent a la nova instal·lació d'un establiment destinat a l'activitat a pública concurrència, que es compon de planta baixa (carpa) amb superfície 150 m².

NORMATIVA

Respecte el compliment del Codi Tècnic d'Edificació, el Document Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendi (CTE-DB-SI) i l'Ordenança Reguladora de condicions de Protecció Contra Incendis de l'Ajuntament de Barcelona (ORCPI):

TIPUS DE PRONUNCIAMENT

El Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament emet l'INFORME NORMATIU:
VALORACIÓ INNECESSÀRIA
L'informe de l'SPEIS no és procedent, atès que l'edificació o establiment no està inclòs en els supòsits que estipula l'article 4, apartat 1, de l'Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció contra Incendis (ORCPI/2008) o bé atès que, malgrat estar inclòs en els supòsits, es considera Modificació NO significativa, d'acord amb la fitxa 1.15 d'aquest Servei. En conseqüència, es retorna l'expedient de referència.

CONDICIONS/DEFICIENCIES

No es requereix informe perquè l'activitat és de Ús Pública concurrència menor de 500 m² i aforament menor de 500 persones.

OBSERVACIONS

Es considera vàlida que l'estructura de suport de la carpa no tingui resistència al foc si es compleix que el material tèxtil és de nivell T2 (UNE 15619) o Cs2d0 (UNE 13501) i, a més, presenta una perforació no menor de 20 cm² definida segons l'assaig de la UNE 14115 tal com s'indica en el punt 4.2 del DB SI 6.

En una revisió general no exhaustiva NO s'aprecien incompliments de la normativa contra incendis en el projecte.

UNITAT GESTORA





Unitat Gestora: Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral

Adreça: C. Lleida, 30

Correu electrònic: prevencioincendis@bcn.cat

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
Podeu verificar aquest document a <https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/verificacio-de-document> amb el Codi de verificació c0a3 e669 d321 7e1e

