

**DOCUMENTS****TIPUS:** Informe**NOM:** TD13-013 PPT Servei de manteniment contra incendis**UNITAT:** Secretaria /Serveis Jurídics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a70116f0-bd87-4d38-88ca-8d12658d9bfc**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000000823215**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3109-0003/2024 - 07/05/2024 11:25**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 06/02/2025 10:20**JOAN RAMON PALAT VIVES :** 06/02/2025 11:51

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (PCI) DELS EQUIPAMENTS COMARCALS DEL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Contracte de serveis

2 anys + 1 + 1

Mataró, Gener 2025

Exp. 3109-0003/2024



OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques és el de determinar les condicions tècniques per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis dels equipaments comarcals del Consell Comarcal del Maresme:

Els treballs a realitzar per la prestació d'aquest servei comprenen els següents tipus de manteniment:

- Prestació 1 (P1): Manteniment preventiu i normatiu. Inclou els serveis de central contra incendis.*
- Prestació 2 (P2): Altres treballs no previstos en P1 per al manteniment correctiu.*

L'empresa adjudicatària realitzarà l'assistència tècnica sense cost sempre que el Consell Comarcal ho necessiti per les instal·lacions objecte d'aquest contracte.

Els equipaments inclosos en aquest contracte són:

- 1. Edifici Miquel Biada (plaça Miquel Biada, núm. 1 i Avda. Recoder, núm. 85*
- 2. Oficines Cooperativa (planta baixa C/ Cooperativa, núm. 67)*

NORMATIVA APLICABLE

La Normativa aplicable és:

- Detecció d'incendi: Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, segons el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, Reglament de Seguretat d'Incendi en Establiments Industrials i el Codi tècnic de l'edificació.*



- *L'empresa adjudicatària haurà de complir amb l'article 15 del R.D 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), de requisits de les empreses mantenidores, que en concret són els següents:*

a) Disposar de la documentació que identifiqui a l'empresa mantenidora, que en el cas de persona jurídica, haurà d'estar constituïda legalment.

b) Disposar de personal contractat, adequat al seu nivell d'activitat, conforme al que s'estableix en l'annex III.

c) Per al manteniment de sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos fluorats, s'haurà d'estar en possessió dels certificats de qualificació prevists en el Reglament (UE) núm. 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, i en el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer.

d) Disposar dels mitjans materials tècnics per al desenvolupament de la seva activitat, incloent, en tot cas, l'utilatge i recanvis suficients i idonis per a l'execució eficaç de les operacions de manteniment en condicions de seguretat.

e) Subscriure una assegurança de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys materials i personals a tercers, per una quantia mínima de 800.000 euros, sense que aquesta quantia limiti aquesta responsabilitat.

f) Disposar d'un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada, segons els procediments establerts en el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial, aprovat per Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.

L'abast del corresponent certificat, haurà d'incloure, explícitament, el manteniment de tots i cadascun dels equips o sistemes per als quals se sol·licita l'habilitació.

En el cas d'extintors portàtils, l'entitat de certificació acreditada haurà de tenir en compte els requisits addicionals recollits en la norma UNE 23120 sobre «Manteniment d'extintors portàtils contra incendis».

En l'inici d'activitat, i per un període màxim d'un any, es considerarà complert aquest



requisit amb l'acreditació de tenir contractat el desenvolupament i implantació d'aquest sistema de gestió de la qualitat, en els termes indicats en el paràgraf anterior.

g) En el cas dels sistemes d'enllumenat d'emergència, les empreses mantenidores hauran de complir únicament el que s'estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i en la instrucció tècnica complementària corresponent.

2. L'empresa mantenidora habilitada no podrà facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

3. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comportarà el cessament de l'activitat, tret que pugui incoar-se un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que poguessin derivar-se de la gravetat de les actuacions realitzades.

PROCEDIMENT DE MANTENIMENT A SEGUIR

Tot seguit es relacionen totes les tasques de manteniment que preveu aquest contracte, tan pel propi manteniment com per les tasques inicials.

Tots els sistemes han de funcionar 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.

TASQUES INICIALS

Ens els primers 60 dies del contracte es realitzaran les següents actuacions:

- Redacció de manual bàsic de funcionament per escrit de totes les centrals amb fotografies.*
- Informe detallat de l'estat de funcionament de les instal·lacions i incidències detectades.*
- Identificar totes els elements subjectes a aquest contracte amb un adhesiu que inclogui els següents paràmetres:*
 - Codi*
 - Model*



- *Inscripció: En cas de incidències envieu un correu a jramon.palat@ccmaresme.cat amb el codi de la central o truquin al numero (indicar el número de telèfon i horari per atendre incidències en horari laboral i telèfon i horari per atendre urgències en horari no laboral).*
- *Elaboració de plànols o modificació dels existents de cada equipament. Els plànols han de contenir la següent informació:*
 - *Ubicació dels elements*
 - *Llegenda dels elements*
 - *Identificació de cada element*

Aquestes actuacions es consideren incloses en el preu de la P1 i és mantindran durant la durada de tot el contracte.

MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU - P1

L'objecte del manteniment P1 preventiu - normatiu és donar compliment a les comprovacions i verificacions que estableix la reglamentació vigent.

Forma de prestació del servei preventiu

El contractista realitzarà les verificacions que estableix la reglamentació vigent de les parts mecàniques, hidràuliques (si s'escau), elèctriques i electròniques, que componen les instal·lacions objecte d'aquest plec.

Els preus oferts en aquest concepte es referiran exclusivament a les operacions de comprovació i verificació. Si durant la realització del manteniment preventiu i/o normatiu s'observa la necessitat d'arranjar o substituir determinats elements de la instal·lació, aquests es valoraran com a tasques de manteniment correctiu o altres treballs, segons el cas.

Si com a conseqüència de la revisió s'observa un element de la instal·lació en mal estat que s'ha de substituir, els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment. Si això no fos possible el contractista haurà de justificar-ho prèviament per escrit i sol·licitar la corresponent autorització.



Les actuacions es portaran a terme en presència del responsable de l'equipament, que haurà de signar el full d'assistència de l'actuació realitzada.

Com a resultat de les actuacions periòdiques de manteniment preventiu i/o normatiu, es farà entrega al Consell Comarcal d'un informe amb la descripció de les actuacions realitzades (d'acord amb el programa de manteniment aportat) i qualsevol altra observació d'interès al respecte de la instal·lació. També quedaran registrades al Registre de manteniment de la instal·lació.

Les tipologies de servei i les actuacions a realitzar són:

SISTEMA MANUAL D'ALARMA D'INCENDIS

Cada sis mesos:

- *Comprovació del funcionament de les instal·lacions.*

Cada any:

- *Verificació integral de la instal·lació.*
- *Neteja del seus components.*
- *Verificació d'unions roscades o soldades.*
- *Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.*

DETECTORS

Cada sis mesos:

- *Comprovar que la pila o bateria està carregada, i canviar-la si fos necessari. Aquesta pila té una durada aproximada d'un any, però de vegades falla abans. Si un cop canviada la bateria el detector continua sense activar-se quan premem el botó, hurem de netejar-lo en profunditat.*
- *En el cas dels detectors que vagin electrificats pel propi sistema, cal verificar-ne el bon funcionament i netejar-los.*
- *Revisar el funcionament dels detectors i fer-ne una neteja exhaustiva. Per netejar en profunditat el detector, cal desmuntar-lo i actuar com s'explica tot seguit:*



- *desprendre el dispositiu de l'emplaçament, descargolar el plafó i aflluixar els cargols a fi d'amollar el cable de connexió; amb l'aparell a les mans, començar a desmuntar-ne els elements, netejar la coberta exterior del detector amb un drap humit i eixugar-lo amb un drap sense fils. També cal netejar els elements interiors de l'aparell amb un esprai d'aire comprimit. Finalment, s'ha de tornar a muntar: col·locar les peces al seu lloc, posar-hi la coberta exterior, connectar els cables, collar els cargols i tornar l'aparell a la localització anterior.*
- *S'ha de netejar en profunditat quan s'observi que no funciona correctament, és a dir, quan l'alarma no soni encara que es premi el botó central insistentment, o sempre que aquesta s'activi sense motiu. Si després de la neteja (amb la pila carregada) el detector de fum continua fallant, cal substituir-lo.*
- *De manera periòdica, cal netejar el detector sense desmuntar-lo per tal d'evitar que hi entri pols. Tan sols cal passar un raspall suau per la banda externa, incidint en les ranures per les quals hauria de penetrar el fum en cas d'incendi. Cal no oblidar que si la pols dipositada en aquests orificis impedis l'entrada del fum, el senyal d'alarma no s'activaria i, per tant, no seria eficaç.*

SENYALITZACIÓ

L'empresa adjudicatària serà responsable del manteniment de la senyalització d'emergència. Haurà de vetllar per la seva col·locació i manteniment adhesiva quan realitzi el manteniment dels elements de protecció definits en aquests plecs.

BOQUES D'INCENDI I EXTINTORS

El servei consisteix a realitzar el manteniment de tots els equips d'instal·lacions contra incendis instal·lats dels edificis municipals. Les instal·lacions contra incendis que existeixen són:

- *extintors de pols (diverses capacitats)*
- *extintors de CO2 (diverses capacitats)*
- *mànegues d'incendis*

El servei i les tasques que s'han d'executar en les instal·lacions d'extinció d'incendis tindran com a objectiu primordial la consecució del millor estat dels seus equips i



elements components, facilitar l'obtenció de funcions i prestacions que hauran de complir, realitzar les possibles accions correctores en general o de primera intervenció, i complir amb la normativa legal a efectes d'aconseguir la màxima seguretat i bon funcionament. Es duran a terme les activitats següents: operacions obligatòries per normativa, així com les no obligatòries, de manteniment preventiu i correctiu, que garanteixin l'adequada utilització, seguretat, bona conservació i durabilitat dels equips, corregint qualsevol tipus d'anomalies que afecti o puguin afectar els elements.

- *De totes les actuacions realitzades s'estendrà el corresponent informe explicatiu de les mesures adoptades per al manteniment preventiu i correctiu.*

Descripció dels Treballs. Ús i manteniment de les instal·lacions contra incendis.

Programa de manteniment dels mitjans de lluita contra incendis. Operacions que ha de realitzar el personal de l'empresa mantenidora autoritzada:

EXTINTORS D'INCENDI

Cada tres mesos:

- *Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació.*
- *Inspecció ocular d'assegurances, precintes, inscripcions, etc.*
- *Comprovació del pes i de la pressió si escau.*
- *Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquets, vàlvula, mànega, etc.).*

Cada any:

- *Comprovació del pes i la pressió si escau.*
- *En el cas d'extintor de pols amb ampolla de gas d'impulsió s'ha de comprovar el bon estat de l'agent extintor i el pes i l'aspecte extern de l'ampolla.*
- *Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques.*

Cada cinc anys després del darrer retimbrat:



- *A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de retimbrar l'extintor d'acord amb la ITC EP-6 del Reglament d'aparells a pressió (Real Decreto 809/2021).*

Rebuig: es rebutjaran aquells extintor que a judici de l'empresa mantenidora presentin defectes que posin en dubte el correcte funcionament i la seguretat de l'extintor o bé aquells per als quals no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.

BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (BIE)

Cada sis mesos:

- *Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització del equips.*
- *Comprovació per inspecció de tots els components, per a la qual cosa es desembolicarà la mànega en tota la seva extensió i s'accionarà el broquet en el cas que sigui de diverses posicions.*
- *Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei.*
- *Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontisses en portes d'armaris.*

Cada any:

- *Desmuntatge de la mànega i assaig d'aquesta en un lloc adequat.*
- *Comprovació del correcte funcionament del broquet en les seves diferents posicions i del sistema de tancament.*
- *Comprovació de l'estanquitat del ràcords i de mànega i de l'estat de les juntes.*
- *Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència (patró) acoblat en el ràcord de connexió de la mànega.*
- *Revisió Pintat i senyalització de totes les canonades de BIE i ruixadors dels sistemes de protecció contra incendis dels equipaments municipals (cal pintar-les el primer i tercer any del contracte)*

Cada cinc anys després del darrer retimbrat:



- La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm2

Plànols d'evacuació i senyalització

Es tracta dels plànols d'evacuació que han de figurar en l'equipament segons el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendi (RIPCI).

Cada any:

- *Comprovació visual de l'existència, correcta ubicació i bon estat en quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (també en la foscor) de les senyals, abalisaments i plànols d'evacuació.*
- *Verificar l'estat dels elements de subjecció.*
- *Verificar data instal·lació i vida útil.*

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària ha de facilitar la relació del personal que assumeixi l'operativitat dels serveis contractats, així com informació sobre la seva formació i el seu currículum.

S'ha d'emetre un únic informe trimestral de totes les incidències i lliurar-ne còpia al responsable de manteniment.

En el supòsit que la incidència produïda sigui de notòria importància, el personal de l'empresa adjudicatària l'ha de posar immediatament en coneixement del responsable del centre i del responsable del contracte, sens perjudici de formular posteriorment el corresponent comunicat d'incidències.



TREBALLS I MATERIALS INCLOSOS EN LA PRESTACIÓ 1

Estan inclosos en el P1 tots els treballs i materials necessaris per realitzar les tasques de manteniment assenyalades d'aquest plec.

A més a més estan inclosos els següents aspectes:

- *Substitució il·limitada de bateries independentment del motiu d'averia (inclòs en el preu de manteniment P1)*
- *Desplaçaments en tots els casos, per exemple:*
 - *Tasques previstes en aquests plecs.*
 - *Emergències.*
 - *Altres feines de manteniment correctiu a realitzar i no previstes en aquests plecs.*
- *Redacció de documentació tècnica relativa a la prestació 1*

En resten exclosos els treballs i subministraments necessaris que tinguin com objecte la modificació, la nova instal·lació d'accessoris i/o les ampliacions o millores a la instal·lacions que puguin ser ordenades o recomanades per normatives de la CE, organismes nacionals, o de comunitats autònomes, organismes provincials i/o municipals, així com companyies d'assegurances, consultores, companyies d'electricitat o entitats col·laboradores de l'administració.


MANTENIMENT CORRECTIU - P2

Aquest servei té per objecte la reparació, arranjament o substitució d'elements de les instal·lacions objecte d'aquest plec de condicions, per tal que la instal·lació tingui un funcionament normal, correcte i segur.

Forma de prestació del servei

La detecció d'avaries o la necessitat de substituir determinats elements pot sorgir per diferents vies:

- *Avisos dels usuaris o de personal de l'Ajuntament per avaries dels equips.*



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3109-0003/2024 - 07/05/2024 11:25
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 06/02/2025 10:20
JOAN RAMON PALAT VIVES : 06/02/2025 11:51



- *Revisions periòdiques de l'empresa mantenidora.*
- *Inspeccions periòdiques de l'entitat de control.*

Si es detecta una avaria que posa en perill la seguretat dels usuaris i no es pot reparar de forma immediata, es deixarà l'aparell fora de servei.

En qualsevol cas, abans de realitzar la reparació s'informarà a la persona responsable del Servei de Manteniment de la valoració dels treballs, perquè aquesta autoritzi a la seva realització.

Quan calgui la substitució o reparació de qualsevol element, els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment. Si això no fos possible el contractista haurà de justificar-ho prèviament per escrit i sol·licitar la corresponent autorització.

Les actuacions que porti a terme el contractista per solucionar les avaries o incidències es realitzaran segons la normativa d'aplicació i tindran com a objectiu principal garantir la seguretat de les persones i els béns.

Quan es conegui el responsable dels danys (obres d'edificació, manipulacions sense permís,...) el contractista emetrà informe valorat, per la obertura del corresponent expedient de danys i perjudicis.

QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL

L'empresa adjudicatària, per a l'exercici de la seva activitat, comptarà amb els operaris qualificats necessaris, en funció dels aparells que s'hagin de conservar i disposarà de tots els utensilis especials, aparells de mesura i instruments de precisió per components d'alta tecnologia necessaris pel manteniment que hagi de fer.

GARANTIA DE RECANVIS

L'empresa mantenidora es comprometrà a reparar o substituir qualsevol peça, sense cost afegit, que formi part dels mitjans contra incendis inclosos en aquest contracte, així com a garantir la disponibilitat immediata de les peces i els recanvis necessaris per al manteniment de les instal·lacions.

INFORMES PERIÒDICS I CERTIFICAT ANUAL



El responsable de manteniment podrà sol·licitar a l'empresa mantenidora aquells informes que consideri necessaris en relació amb la trajectòria de les instal·lacions, avaries, inspeccions, necessitats, nombre i naturalesa dels avisos i qualsevol altra dada que considerin necessària.

Els informes periòdics hauran d'indicar les anomalies i/o incidències detectades, així com suggeriments per poder combatre el foc amb la millor eficàcia. L'empresa adjudicatària emetrà un certificat anual de cada centre en el qual ha d'indicar que s'han realitzat les revisions objecte del contracte i que les instal·lacions contra incendis es troben en correcte estat.

S'haurà de realitzar com a mínim els següents informes signats pel responsable:

- *Informe Trimestral on s'indiqui:*
 - *Estat instal·lacions*
 - *Incidències*
 - *Resum de connexions i incidents a central d'alarmes*
 - *Relació actuacions*
 - *Detall de falsos avisos amb usuaris i centres.*
- *Informe Anual on s'indiqui:*
 - *Estat instal·lacions*
 - *Incidències*
 - *Resum de connexions i incidents a central d'alarmes*
 - *Resum actuacions*
 - *Inventari amb plànols en cad i pdf i resum d'actuacions*
 - *Propostes de millora*

L'informe trimestral serà indispensable presentar-lo per a l'aprovació de la factura trimestral corresponent als treballs de la P1. Aquest informe es començarà a realitzar a partir del primer mes de funcionament i seran signats pel responsable tècnic de l'empresa mantenidora.

GESTIÓ DE LA CONTRACTA

L'empresa adjudicatària disposarà d'una adreça corporativa del Consell Comarcal del Maresme "jramon.palat@ccmaresme.cat", que redireccionarà les incidències a l'email



que l'empresa disposi per a rebre-les. Aquesta adreça serà rebuda per l'empresa que gestionarà les incidències.

Es disposarà també d'un número de telèfon gratuït en horari laboral per atendre les incidències també per aquest canal i d'un número de telèfon gratuït fora d'aquest horari per atendre urgències.

Les trucades des de les diferents centrals a CRA seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

PRESSUPOST

El pressupost anual pel manteniment queda resumit en el següent quadre:

Descripció	Unitats	Preu	Total
MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU P1			
Central incendis	1	460,00 €	460,00 €
Bies	5	30,00 €	150,00 €
Extintors pols ABC	18	15,00 €	270,00 €
Extintors CO2	13	15,00 €	195,00 €
TOTAL P1			1.075,00 €
MANTENIMENT CORRECTIU P2			
Altres actuacions correctives	2	750,00 €	1.500,00 €
TOTAL P2			1.500,00 €

TOTAL MANTENIMENT ANUAL SENSE IVA 2.575,00 €
TOTAL MANTENIMENT ANUAL IVA INCLÒS 3.115,75 €

Els preus inclouen despeses generals i benefici industrial, així com la mà d'obra i material necessari per realitzar les actuacions.

La distribució del pressupost serà la següent per al present contracte, tenint en compte que aquest es formalitzi el 1 d'abril de 2025:

	Any 2025	Any 2026	Any 2027	Any 2028
--	----------	----------	----------	----------



MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU P1	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
MANTENIMENT CORRECTIU P2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL PEC	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
TOTAL PEC + IVA (21%)	3.115,75	3.115,75	3.115,75	3.115,75

Total PBL
12.463 €

El Preu Base de Licitació no inclou impostos.

Preus Unitaris

Anualment el Consell Comarcal destinarà un pressupost màxim de 1.500,00 € euros, més IVA, per al manteniment correctiu. Trimestralment es facturaran els correctius realitzats el mes anterior.

Per a les actuacions correctives s'empraran els preus unitaris del banc de preus Bedec de l'Institut Tecnològic de Catalunya, en endavant ITEC. Aquests preus unitaris que no consten en els plecs i pels quals es fan servir preus ITEC, s'entenen en pressupost d'execució material PEM pel tipus d'obra edificació amb un import PEM de 0,402 M d'euros, als quals caldrà afegir-hi el 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial, per a obtenir el preu de contracte PEC sense IVA.

L'adjudicatari, alhora de fer la justificació de la despesa executada trimestralment per a manteniments correctius, expressada en preus PEC sense IVA, haurà d'aplicar sobre els preus ITEC la baixa corresponent presentada en la seva oferta de licitació adjudicada. Aquesta justificació es realitzarà en la facturació corresponent, sempre amb el vistiplau previ dels serveis tècnics municipals als preus presentats.

En cas de que el producte no estigui contemplat en el banc de preus ITEC, s'aplicarà la tarifa vigent del fabricant del producte aplicant el mateix el marge de descompte que ofereixi el contractista en la seva oferta per a la baixa d'execució dels preus ITEC.



INVENTARI

Anualment l'empresa haurà d'actualitzar l'inventari de les instal·lacions i presentar-lo en suport digital editable (dwg) i en pdf.

L'inventari queda resumit en el següent quadre:

	Edifici	Alarma incendis	BIES	Extintors	
				Pols ABC	CO2
1	Miquel Biada	1	5	13	12
2	Cooperativa	0	0	5	1
TOTAL		1	5	18	13

TERMINI del contracte

El termini del contracte serà dos anys amb dues possibles pròrrogues d'un any cadascuna.

Mataró, a data de la signatura digital