

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT DE L'AIGUA A L'AIXETA DEL CONSUMIDOR DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

1. Objecte del present plec

És responsabilitat municipal assegurar que l'aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor, corresponent realitzar el control a l'aixeta de l'aigua que consumeix la població en el seu municipi, en virtut del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

L'objecte d'aquest plec és la descripció de les prescripcions tècniques que regiran en la prestació del Servei de Control a l'Aixeta del Consumidor en el municipi de Cambrils, d'acord amb el que estableix el Reial decret 3/2023, de 10 de gener.

2. Normativa

- Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
- Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum Humà.
- Ordre SAS/1915/2009, de 8 de juliol, sobre substàncies per al tractament de l'aigua destinada a la producció d'aigua de consum humà.

El contracte s'executarà considerant, a més, qualsevol normativa que pugui entrar en vigor durant la vigència del contracte.

3. Abast i descripció dels treballs objecte del contracte

- Vigilància municipal a l'aixeta del usuari que té com a finalitat facilitar la informació necessària per determinar la qualitat de l'aigua de consum al punt de compliment de les instal·lacions interiors, mitjançant la inspecció de l'administració local tant en edificis prioritaris com no prioritaris.
- Control dels edificis prioritaris. Realitzat pel titular de la instal·lació, entre els edificis considerats prioritaris pel RD 3/2023 es troben els centres esportius amb més de 3000 metres quadrats. L'Ajuntament de Cambrils és titular d'1 centre que compleix amb aquest requisits.

El servei de vigilància municipal de l'aixeta inclou els conceptes següents:

- Presa de mostres d'aigua.
- Realització d'anàlisis de control de l'aigua a l'aixeta del consumidor.
- Emissió i comunicació d'informes dels resultats dels anàlisis.

El control dels edificis prioritaris inclou els conceptes següents:

- Elaboració del pla sanitari de l'aigua(des d' endavant PSA) de l'únic edifici prioritari de titularitat municipal: pavelló esportiu.
- Revisió i manteniment del PSA.

4. Característiques del servei

En concret, el servei de vigilància municipal de l'aixeta s'entendrà com:

- a. La freqüència i dates de mostreig estan marcades a la normativa de referencia que com a mínim marca la legislació vigent segons el número de habitants censats al municipi, així com les que es determinen als PSA del edifici prioritaris i aquells que es deriven de denúncies. El nombre de mostres per any natural recollides a l'aixeta del consumidor serà de 20, sent el material de conducció de 4 punts de recollida de ferro dos punts de recollida de ferro i 4 punts de Bisfenol A més Clorul de vinil. **La relació d'aquestes feines estan detallades a l'annex 1 d'aquest plec.**
- b. L'adjudicatari s'encarregarà de realitzar els desplaçaments necessaris per a la presa de mostres i del transport de les mateixes fins al laboratori en les condicions establertes en el Reial decret 3/2023.
- c. L'adjudicatari complirà rigorosament les condicions òptimes de presa i conservació per a realitzar una anàlisi correcta i els mètodes d'assaig per a la realització dels anàlisis d'aigua.
- d. L'etiquetatge de les mostres es realitzarà seguint els procediments normalitzats de l'adjudicatari, tenint en compte que en l'etiquetatge haurà de figurar, com a mínim, el codi del punt de control, la data i l'hora del mostreig.
- e. Els controls analítics inclouran tots els paràmetres als que fa referencia el RD 3/2023, Annex II: Terbolesa, color, conductivitat, pH, Escherichia coli, Recompte de colònies a 22^aC, clor residual lliure i plom. A criteris dels tècnics municipals i quan hagi sospita de l'existència de metalls a la composició de les canonades , es procedirà a la determinació de metalls pesats.
- f. En cas d'incompliment analític, l'empresa garantirà una presa de mostra de confirmació dins les 72 hores següents a la detecció de l'incompliment.
- g. El termini màxim per a la realització dels anàlisis, comptat a partir del dia següent a la data de la presa de mostra, serà 15 dies laborables per als anàlisis a l'aixeta del consumidor. No obstant, el contractista resta obligat a anticipar el resultat de qualsevol paràmetre en què s'incompleixen els límits del RD 3/2023 tant bon punt el laboratori en sigui coneixedor.
- h. Els resultats de les analítiques realitzades s'enviaran telemàticament, en document en format PDF, signat digitalment pel responsable que designi el laboratori. Als informes s'inclourà el tipus d'anàlisi, els resultats dels paràmetres analitzats, el lloc hora i data de recollida de la mostra i totes les dades relacionades amb la mostra, així com les observacions pertinents en relació al compliment, o no, dels valors paramètrics establerts a la normativa vigent.

- i. Introducció de dades al "Sistema Nacional d'Aigua de Consum" (SINAC): L'adjudicatari serà responsable d'introduir les dades de les analítiques al SINAC en un termini màxim de set dies naturals després de l'elaboració de l'informe de resultats analítics.

En concret, el control dels edificis prioritaris s'entendrà com:

- a. Elaboració, revisió i manteniment del PSA per l'edifici del Pavelló Esportiu del municipi de Cambrils. La documentació s'haurà d'entregar, almenys, en català.
- b. L'entrega dels PSA s'haurà de realitzar tres mesos després de l'adjudicació del contracte.
- c. Aquest PSA s'ajustarà a l'establert en els articles 59 i 61 del RD 3/2023 i a la metodologia establerta a l'annex VIII del decret.
- d. El PSA es revisarà i actualitzarà, en cas que sigui necessari, anualment durant tota la vigència del contracte. Els informes corresponent a les revisions i/o actualitzacions s'hauran d'entregar als responsables municipals.

5. Obligacions i seguiment dels contractes per part de l'Ajuntament

Els serveis tècnics designats per l'Ajuntament de Cambrils podran exercir, durant la durada del contracte, la supervisió i control dels treballs realitzats per l'empresa adjudicatària.

Els serveis tècnics, facilitarà a l'empresa adjudicatària els punts de mostreig i dates de presa de mostres.

