

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

Acta de la Mesa de descàrrega, d'obertura i revisió d'esmenes de la documentació del sobre A

Contracte: **Administratiu**

Àrea promotora: Direcció de Manteniment

Tipus: Subministrament

Expedient: **EC24/000193**

Procediment: **Obert**

Criteris d'adjudicació: Preu (80 punts) i criteris d'adjudicació automàtics (20 punts).

Títol: **subministrament d'equips SAIS PER Les tasques de manteniment preventiu i correctiu d'ATL.**

Valor estimat del contracte (sense IVA): 336.000,00 €

Pressupost licitació: 280.000,00 € + 58.800,00 € (IVA) = 338.800,00 €

Termini d'execució: la formalització del mateix fins la data màxima del 31 de desembre de 2028.

Identificació de la sessió desenvolupada per mitjans virtuals:

Data: 25 de febrer de 2025

Hi assisteixen:

- ☐ President Suplent: Luciano Sánchez. Cap de Compres i Contractació.
- ☐ Vocal: Francesc Vinyals. Tècnic d'estudis i legalitzacions.
- ☐ Vocal: Alba Jové. Tècnica del Servei Jurídic.
- ☐ Vocal: Pedro Sánchez. Cap de Gestió Econòmica de Contractació i Estudis.
- ☐ Secretària: Laura Madurell. Tècnica Jurídica de Contractació.

Ordre del dia:

1. Descàrrega, obertura i examen de la documentació presentada per les empreses ALTERVAC, S.A; SALICRU, S.A; SOCOMEC IBERICA SAU; i EXXITA BE CIRCULAR, SA, mitjançant l'eina del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per tal d'esmenar la documentació del Sobre A.

Desenvolupament de la sessió per mitjans virtuals a distància, vistes les successives intervencions efectuades per cadascun dels membres de la Mesa:

1. El president obre la sessió i la secretària informa que s'ha rebut en temps i forma la documentació sol·licitada a les empreses ALTERVAC, S.A; SALICRU, S.A; SOCOMEC IBERICA SAU i EXXITA BE CIRCULAR, SA mitjançant l'eina del sobre digital, tal que poguessin esmenar la documentació inclosa en el sobre A. Així mateix, la secretària informa que l'empresa WINERCON. ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO, SL, no ha atès al requeriment d'esmena en temps i forma.

- *L'empresa ALTERVAC, S.A ha de presentar l'Annex 2 indicant els motius o circumstàncies que motiven la confidencialitat dels documents.*
- *L'empresa SOCOMEC IBERICA SAU ha de presentar, degudament signat electrònicament l'Annex 10 on, a més, cal complementar cada casella amb els paràmetres que s'oferta.*
- *L'empresa SALICRU, S.A ha de presentar Certificat d'Assegurament de la Qualitat ISO 9001 de l'empresa fabricant dels equips ofertats o certificat equivalent emès per organismes establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea i altres proves de mesures equivalents de garantia de qualitat.*
- *L'empresa WINERCON. ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO, SL ha de presentar l'Annex 10, degudament emplenat i signat, atès que no es compleix prescripcions i oferta SAIS marca RIELLO i indicar per cada un el model, per ex. S3T ACT-XTD 60. Les SAIS ofertades tenen una dimensió superior respecte la indicada al plec de prescripcions*



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

tècniques i per tant es considera que no són compatibles. En resum i tenint en compte la tolerància indicada de 30mm, aquesta distància de més seria: 20mm en fondària de SAI 30 kVA i 78mm en alçada per SAI de 6 i 8 kVA.

- *L'empresa EXXITA BE CIRCULAR, SA ha de presentar:*
 - o *L'annex 10, degudament emplenat i signat, atès que les SAIs ofertades tenen una potència superior respecte la indicada al plec de prescripcions tècniques i per tant es considera que no són compatibles amb les instal·lacions existents. En concret són: per a 15 ---- 20 kVA, per a 8 --- 10 kVA, per a 6 --- 10 kVA i per a 1,5 --- 2 kVA.*
 - o *Certificat d'Assegurament de la Qualitat ISO 9001 de l'empresa fabricant dels equips ofertats o certificat equivalent emès per organismes establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea i altres proves de mesures equivalents de garantia de qualitat.*
 - o *Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte durant els darrers cinc (5) anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat; seguint el model "Model solvència tècnica" facilitat.*
 - o *Certificats de bona execució acreditatius dels treballs relacionats en l'Excel. L'import anual acumulat que l'empresa ha d'acreditar com executat durant l'any de major execució dels últims cinc (5) anys, en treballs d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte, és com a mínim de 75.000,00 €.*

2. De l'examen de la documentació aportada per les empreses ALTERVAC, S.A; SALICRU, S.A; i SOCOMEC IBERICA SAU, es desprèn que aquestes empreses han aclarit i esmenat els defectes detectats.

3. De l'examen de la documentació aportada per l'empresa EXXITA BE CIRCULAR, SA, es desprèn que aquesta no ha presentat els certificats de bona execució acreditatius dels treballs realitzats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte durant els darrers cinc (5) anys i, per tant, es conclou que no compleix amb els requisits mínims de solvència tècnica exigits a l'apartat G.1 del quadre de característiques del PCAP i, en conseqüència, queda exclosa del procediment d'acord amb l'establert a l'apartat K i a la clàusula 12 del PCAP. Així mateix, d'acord amb l'Annex 10 presentat per l'empresa, es comprova que no justifica la compatibilitat per haver presentat unes potències superiors a les definides al PPT. En conseqüència, ha de quedar exclosa del procediment, d'acord amb la l'apartat K del quadre de característiques del PCAP atès que els productes a subministrar no compleixen amb els requisits mínims exigits al PPT.

Acords:

Per tot això, la Mesa acorda per unanimitat:

1. Excloure d'aquesta la licitació a l'empresa WINERCON. ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO, SL, d'acord amb l'apartat K del quadre de característiques del PCAP, atès que l'equip a subministrar no compleix amb els requisits tècnics exigits al PPT.
2. Excloure d'aquesta la licitació a EXXITA BE CIRCULAR, SA, d'acord amb la lletra K del quadre de característiques del PCAP, atès que no acredita els requisits mínims de solvència tècnica exigits, d'acord amb la clàusula 12 del PCAP; així com perquè els productes a subministrar no compleixen amb els requisits mínims exigits al PPT.



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

3. Acceptar la documentació presentada dins del sobre A mitjançant l'eina del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per les empreses ALTERVAC, S.A; SALICRU, S.A; i SOCOMEC IBERICA SAU, les quals resulten admeses a la licitació.

Altres

La Secretària recorda que l'acte d'obertura pública (no presencial per mitjans telemàtics) dels sobres B (sobre digital) que contenen la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació avaluable en funció de criteris quantificables de forma automàtica tindrà lloc el dia 27 de febrer de 2025 a les 9:30 hores.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Sant Joan Despí, a data de signatura electrònica

Vocal

Vocal

Vocal

Secretària

President