



14 de gener de 2025

El secretari del Govern

Comunicació

al Govern de la declaració d'emergència de la contractació de les obres d'“Adequació d'edificacions de la dàrsena pesquera del port de l'Escala”, adjudicat a la societat Rubau Tarrés, S.A.U., per un pressupost estimat d'1.606.046,69 euros, sense IVA

Per Resolució del president de Ports de la Generalitat de data 25 de desembre de 2024, com a òrgan de contractació de l'entitat, en virtut de l'article 20.3e) de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, es va declarar d'emergència la contractació de les obres assenyalades en la part dispositiva d'aquesta comunicació.

Aquesta declaració és absolutament indispensable atesos els darrers episodis de vent extrem succeïts els dies 7 i 23 de desembre a l'Alt Empordà. Al llarg d'aquests dies, el vent de tramuntana va bufar amb molta força arreu de l'Alt Empordà, amb ratxes superiors als 160 km/h. El resum diari de l'estació situada a Portbou del Servei Meteorològic de Catalunya va enregistrar ratxes màximes de vent de 173,9 km/h el dia 7 de desembre i de 168,8 km/h el dia 23. Durant l'episodi del dia 23 de desembre es va activar la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT). La situació del port de l'Escala l'exposa sensiblement als vents de component nord, al no tenir cap element natural que el protegeixi en aquesta direcció. Ports de la Generalitat disposa d'una estació meteorològica situada a la balisa verda de la bocana d'accés, amb una elevació focal de 5 metres. El director territorial de la Zona Portuària Nord, en data 24 de desembre de 2024, ha emès un informe en el qual es detallen els desperfectes ocasionats durant els dies 7 i 23 de desembre en la coberta de les edificacions de la dàrsena pesquera destinades a panyols de pesca. Aquesta coberta està formada per panells tipus “sandwich” suportats per una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat. L'acció del vent ha malmès uns 150m² de la coberta, deixant al descobert perfils metàl·lics i fixacions dels panells amb un estat avançat de corrosió. La degradació d'aquests elements ocults per la pròpia coberta va ocasionar que no resistissin l'acció del vent i que aquest arranqués part de la coberta. Durant els dos dies van sortir panells de coberta propulsats a gran velocitat degut a l'acció del vent, amb el conseqüent risc pels usuaris del port. Els dos dies Ports de la Generalitat va acordonar la zona per establir un perímetre segur i va ser requerida la intervenció dels bombers, per tal de retirar els panells de la coberta que estaven a punt de despendre's.

Un cop analitzades les conseqüències dels temporals de tramuntana al port de l'Escala, tenint present que els propers mesos d'hivern es repetiran episodis de fort vent, la Zona Portuària Nord considera de caràcter d'emergència les actuacions necessàries per la reparació i millora de la coberta, les fixacions i l'estructura que la sustenta, ates el greu perill que suposa l'estat actual vers un episodi de vent de característiques similars, que podria ocasionar nous desprendiments, comprometen greument la seguretat dels usuaris de la dàrsena pesquera, i proposa la contractació d'emergència de les obres d'adequació d'edificacions de la dàrsena

pesquera del port de l'Escala, definides en el projecte constructiu "Projecte d'adequació edificacions de la dàrsena pesquera del port de l'Escala". Els treballs consistiran en la renovació de la coberta de les edificacions de la dàrsena pesquera atesos els problemes d'estanqueïtat i estructurals que presenta, reforços estructurals i adequació de les façanes i tancaments.

L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, preveu l'obligació de comunicar al Govern les resolucions de declaració d'emergència de l'òrgan de contractació en el termini de trenta dies.

Per tot això, a proposta de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el Govern

Pren coneixement de la Resolució del president de Ports de la Generalitat de data 25 de desembre de 2024, mitjançant la qual es declara d'emergència la contractació de les obres d'"Adequació d'edificacions de la dàrsena pesquera del port de l'Escala", i s'adjudica a la societat Rubau Tarrés, S.A.U., per un pressupost estimat d'1.606.046,69 euros, sense IVA.