



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 97 50 00
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2023-03404890**

Procediment: **TE_Obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia**

Assumpte: **Resolució d'autorització d'obres d'encreuament subterrani**

Document: **7889333**



RESOLUCIÓ

Peticionari: **AJUNTAMENT D'ESPOLLA**

Objecte de l'expedient: **SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA EN BAIXA D'ESPOLLA**

ANTECEDENTS

En l'expedient s'han dut a terme les actuacions següents:

1. Amb data de registre d'entrada 10 d'agost de 2023, l'ajuntament d'Espolla sol·licita autorització per a l'execució de les obres de substitució de la canonada principal de distribució d'aigua en baixa al terme municipal d'Espolla (Alt Empordà). Aporta adjunt a la sol·licitud, el document "Projecte de substitució de la canonada principal de distribució d'aigua en baixa al terme municipal d'Espolla (Alt Empordà)" subscrit per l'enginyer de camins, canals i ports Sr. Bartomeu Soler i Espunya en data agost de 2023.
2. Amb data de registre de sortida 4 de setembre de 2023, aquesta demarcació territorial emet una comunicació a l'interessat, l'ajuntament d'Espolla, de termini de resolució.
3. Amb data 12 de setembre de 2023 el tècnic encarregat del expedient emet informe, el qual és favorable a la sol·licitud presentada.

FONAMENTS DE DRET

Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.

Segon. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre d'altres, l'atorgament de les concessions i de les autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, abans esmentat, i l'article 17 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 1 de 6



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
13/09/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCRELIISTANRIBNODTARW33VRIPKPQD

Data creació còpia:
13/09/2023 12:46:18

Pàgina 1 de 6



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Tercer. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, Text refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol), reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Quart. L'article 112 del Text refós de la Llei d'aigües disposa que l'ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic que requereixi concessió o autorització administrativa merita a favor de l'organisme de conca competent una taxa denominada cànon d'utilització de béns de domini públic hidràulic, destinat a protegir i millorar el domini públic hidràulic. La meritació del cànon es produeix amb l'atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió o autorització.

Resten exemptes del pagament del cànon, el concessionaris d'aigua per la ocupació o utilització dels terrenys de domini públic hidràulic necessaris per dur a terme la concessió i les entitats locals per l'ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui necessari per a la realització d'una actuació de protecció i millorament d'aquest domini públic, d'acord amb el que estableix l'article 80 del Text refós en matèria d'aigua de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC 6094 de 23 de març de 2012).

Cinquè. D'acord amb l'informe tècnic emès en data 12 de setembre de 2023, és procedent autoritzar les obres d'encreuament subterrani sol·licitades de conformitat amb les següents:

"CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

L'àmbit del projecte de renovació i millora de les xarxes de distribució d'aigua potable en baixa, al terme municipal d'Espolla (Alt Empordà) està situat:

- *Fora de l'àmbit territorial del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre.*
- *Fora de l'àmbit de l'espai de la Xarxa Natura 2000, segons l' Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).*
- *Fora dels àmbits dels aquífers delimitats del Decret 91/2023 de 16 de maig pel qual s'aprova el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027.*
- *Fora de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries definides pel Decret 283/1998, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.*



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 2 de 6



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
13/09/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCRELI15TANRIBNODTARW33VRIPKPQD

Data creació còpia:
13/09/2023 12:46:18

Pàgina 2 de 6



Agència Catalana
de l'Aigua

L'execució de les actuacions previstes comportarà el creuament subterrani del còrrec de Trasserra. En aquest sentit, les obres proposades no és de preveure que comportin cap perjudici pel domini públic hidràulic ni modifiquin el comportament del corrent d'aigua en episodis de riuada, sempre i quan el creuament no redueixin la secció de desguàs dels cursos afectats i s'aprofundeixi el soterrament de la canonada prevista fins a 1,5metres de profunditat respecte la cota del fons de la llera del còrrec, en compliment dels criteris recollits en l'article 73 apartat C del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2022-2027 en quant a creuament de serveis amb cursos fluvials.

Respecte la protecció de la canonada d'aigua potable al seu creuament amb el còrrec, aquesta es realitzarà amb dau de formigó HM-25 tal i com preveu la documentació aportada, i reompliment de la rasa amb material pesat no arrossegable per l'aigua i material de la pròpia excavació fins a cota actual de llera mantenint la rugositat actual de la llera i marges, per reduir l'impacte que suposaria com la modificació de la rugositat del terreny i la modificació que es produiria en el règim de corrents dels cursos afectats.

Així mateix, caldrà realitzar el replè de la rasa entre els caps dels talussos dels marges dels cursos afectats amb terres adientment compactades, restituint exactament la secció transversal original de la llera i preveure restaurar les característiques morfològiques dels recs afectats mitjançant una hidrosemba dels marges i plantació d'espècies arbòries un cop finalitzades les obres, si s'escau necessari.

Les actuacions projectades són autoritzables, sempre i quan s'adoptin les mesures necessàries per evacuar la zona en cas de riuades i es garanteixi que els materials i residus generats durant les obres i en el període d'ús siguin tractats correctament per tal de no afectar el medi, ni les aigües superficials o subterrànies

L'encreuament subterrani del còrrec de Trasserra afectat acreditarà cànon d'ocupació del domini públic hidràulic.

El promotor de les obres ha aportat la declaració responsable en la que expressa clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que consideri oportú adoptar per a la seva protecció, presentant l'esmentat document a l'Agència (article 14bis RD 638/2016).

Des del punt de vista hidrogeològic, i sempre i quan es duguin a terme les mesures necessàries per a garantir que no es produeixin abocaments al medi, les obres previstes, no comporten, previsiblement, cap risc per l'aqüífer subterrani."

En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no existint noves consideracions a apreciar en la resolució d'aquest expedient,

HE RESOLT

Autoritzar a l'ajuntament d'Espolla a l'execució de les obres del projecte de renovació i millora de les xarxes de distribució d'aigua potable en baixa al terme municipal d'Espolla (Alt Empordà), segons les consideracions emeses en el present informe, i d'acord amb les CONDICIONS PARTICULARS següents:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 3 de 6



Doc.original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
13/09/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCRELI15TANRIBNODTARW33VRIPKPQD

Data creació còpia:
13/09/2023 12:46:18

Pàgina 3 de 6



**Agència Catalana
de l'Aigua**

1. Les obres consistiran en l'execució del projecte de renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable en baixa del TM d'Espolla substituït es actuals canonades de fibrociment per unes de polietilè PN 10, realitzant un encreuament subterrani del còrrec de Trasserra (coordenades UTM X: 500.235 / Y: 4.693.440), al llarg d'uns 5metres aproximadament on s'instal·larà la canonada de PE DN160 per al pas de la xarxa d'aigua a una profunditat de 1,5metres de la generatriu superior de les canonades respecte la cota del fons de la llera del còrrec, protegida amb dau de formigó HM-25 replè amb propi material de l'excavació i compactat al 95% P.M. en tot el creuament
2. Les obres autoritzades seran les contemplades en el document "*Projecte de substitució de la canonada principal de distribució d'aigua en baixa al terme municipal d'Espolla (Alt Empordà)*" subscrit per l'enginyer de camins, canals i ports Sr. Bartomeu Soler i Espunya en data agost de 2023 adjunt a la sol·licitud.
3. Es planificaran les tasques quan el cabal del curs del còrrec de Trasserra sigui menor, preveient l'execució de les obres quan els pronòstics meteorològics indiquin una baixa activitat pluviomètrica.
4. El soterrament de la canonada prevista al seu creuament amb el còrrec de Trasserra (encreuament nº1) es realitzarà a 1,50metres de la generatriu superior de les mateixes respecte la cota de la rasant de la llera del còrrec, per tal de no veure's afectades en episodis de riudes extraordinàries.
5. El replè de la rasa entre els caps dels talussos dels marges dels cursos afectats es farà amb terres adientment compactades, restituint exactament la secció transversal original de la llera
6. La maquinària i mitjans auxiliars emprats en el procés d'execució de l'obra, així com el material procedent d'excavacions, es retiraran, diàriament, fora de l'espai de la llera fluvial, per posteriorment, si s'escau, ser transportats fins un abocador controlat.
7. Es tindrà especial cura en la posada en obra del formigó, procurant treballar en sec, en recintes prèviament aïllats del corrent d'aigua, per evitar la contaminació del corrent d'aigua amb la lletada de ciment.
8. Una vegada finalitzades les obres es procedirà al sanejament de l'àrea de treball, la retirada de les restes fora de la zona inundable en cas de riudes i la restitució de les característiques morfològiques de l'espai fluvial afectat.
9. Es prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l'article 100 del Text refós de la Llei d'Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el lloc on es dipositiu, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa l'article 97.a) del mateix text legal.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 4 de 6



Doc.original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
13/09/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCRELI15TANRIBNODTARW33VRIPKPQD

Data creació còpia:
13/09/2023 12:46:18

Pàgina 4 de 6



**Agència Catalana
de l'Aigua**

10. L'ocupació dels terrenys de domini públic hidràulic respecte el creuament subterrani del còrrec de Trassera acreditarà a favor de l'Agència Catalana de l'Aigua un cànon equivalent al 5% del valor cadastral mitjà dels terrenys contigus als que s'ocupen (ref. cadastral 17070A004001410000OE i 17070A004001490000OY), que es fixa en 0,048 €/m², tal i com estableix l'article 112, apartats 1, 4a) i 5 del Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat per reial decret 1/2001, de 20 de juliol. La superfície ocupada s'estableix a aquests efectes en 1,2m².
11. El termini de la vigència de l'autorització per l'acabament de les obres serà de DOTZE MESOS, comptar a partir de la notificació de la present resolució al sol·licitant, exhaurit el qual, sense haver-se acreditat, davant d'aquesta Administració, l'execució de les obres autoritzades mitjançant la present, s'entendrà automàticament sense efecte, procedint-se a l'arxiu de l'expedient per caducitat de la present resolució.
12. L'interessat, un cop acabades les obres, haurà de presentar un certificat de fi d'obra que acrediti la realització dels treballs d'acord amb la documentació tècnica aportada i les condicions de l'autorització

CONDICIONS GENERALS

1. Les instal·lacions que puguin afectar la llera pública i la zona de policia es duran a terme d'acord amb les especificacions de la documentació tècnica aportada i les condicions de l'autorització. No es podran introduir modificacions a les obres autoritzades sense el permís previ d'aquest organisme.
2. L'autoritzat haurà de comunicar la data d'inici i d'acabament dels treballs a la Demarcació Territorial de Girona de l'agència Catalana de l'aigua (inspeccio.girona.aca@gencat.cat)
3. El titular de l'autorització és el subjecte passiu del cànon d'utilització del domini públic hidràulic. En cas de canvi de nom del titular de l'autorització, s'haurà de comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua atès que el nou subjecte esdevindrà l'obligat al pagament del cànon d'utilització del domini públic hidràulic per transmissió. A aquests efectes, l'Agència Catalana de l'Aigua girarà una liquidació provisional tributària al nou titular de l'autorització que li serà notificada oportunament, no obstant això, s'ha de tenir en compte el fonament de dret segon.
4. De conformitat amb l'article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada unilateralment per l'ACA en qualsevol moment per raons d'interès públic, i en particular quan per part de l'Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a activitats de més interès públic o menyscabi l'ús general.
5. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud de cinc metres, prevista a l'article 6 de la Llei d'aigües, que haurà de quedar lliure i practicable en tot moment.
6. En el transcurs de les obres es respectarà la vegetació de ribera.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 5 de 6



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
13/09/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCRELI15TANRIBNODTARW33VRIPKPQD

Data creació còpia:
13/09/2023 12:46:18

Pàgina 5 de 6



**Agència Catalana
de l'Aigua**

7. Aquesta autorització empara les obres que afectin l'encreuament amb el domini públic hidràulic i zona de policia , i resta condicionada a l'obtenció per part del peticionari de l'autorització d'instal·lació de la totalitat de la línia de què forma part expedida per l'administració competent.
8. L'autorització s'atorga salvaguardant tot dret a la propietat i sense perjudici de tercers. i l'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració els hi ordena per qualsevol motiu d'interès general.
9. L'autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès general o privat i resta obligat a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.
10. L'Administració es reserva el dret de deixar sense efecte la present autorització per incompliment de les condicions establertes o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui.
11. Si per l'execució de futurs projectes d'aquest Organisme, o per altres causes d'interès general fos necessari enderrocar o modificar les obres autoritzades, es farà segons el que estableixen les disposicions vigents en la matèria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19)



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 6 de 6



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
13/09/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCRELI15TANRIBNODTARW33VRIPKPQD

Data creació còpia:
13/09/2023 12:46:18

Pàgina 6 de 6