

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès FACIÀ NOS VEGEM	NOTA INFORMATIVA	Servei d'Espais Públics
		Ref. Nota informativaOpenOfficeContentTransfor mer-source-907059514587557219.doc
		Pàgina 1 de 2

ASSUMPT:	NOTA INFORMATIVA DEL INFORME DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT DEL MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I MODIFICATIU DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I LES ALARMES D'INTRUSIÓ, DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE Cerdanyola del Vallès.
EMPLAÇAMENT:	Cerdanyola del Vallès

Atès d'una consulta efectuada per un licitador interessat en la licitació convocada per l'Ajuntament per a la prestació del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les instal·lacions de protecció contra incendis i les alarmes d'intrusió es fan els següents aclariments:

Pregunta 1 :

"Pregunta 1: Revisant els plecs del present projecte, ens ha sorgit un dubte amb el càlcul del cost del sistema anual d'intrusió. El preu del manteniment es de 308 €, la quota de CRA es de 132€ i la quota del GPRS es de 72,60 €, la suma total de tots aquests costos dona un preu total de 512,60 €; en canvi al plec, el cost total es de 466,00 €. Per aquest motiu volíem consultar on està la diferència i com s'ha calculat aquest preu, per poder fer la valoració econòmica correctament."

Resposta 1:

S'ha detectat un error sumatori en la clàusula 5.1 del PCAP . En concret en el detall, desglossament del "preu unitat" dels cost anual del sistemes d'intrusió. El preu total, de 466,00 €, d'aquest concepte és correcte, únicament la errada ha estat en els diferents components del preu.

Aquesta errada no afecta a la licitació.

El detall seria el següent:

Manteniment preventiu anual	280,00 €
Quota anual de connexió a central receptora CRA	120,00 €
Quota anual tarifa plana GPRS	66,00 €
COST ANUAL SISTEMA INTRUSIÓ (IVA exclòs)	466,00 €

Pregunta 2:

"Pregunta 2: Referent al càlcul del cost de les revisions dels sistemes de protecció contra incendis, el PCAP ens indica que el cost s'ha calculat tenint en compte que les revisions segons la taula II del RIPCI (revisions anuals) i la part proporcional del retimbrat, recàrrega i substitució dels aparells en acabar la seva vida útil. Per altra banda segons el punt 5.1 del PPT, s'indica les operacions que ha de realitzar l'empresa mantenidora o el personal titular de la



 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès FACIÀ NOU VEGES	NOTA INFORMATIVA	Servei d'Espais Públics
		Ref. Nota informativaOpenOfficeContentTransfor mer-source-907059514587557219.doc
		Pàgina 2 de 2

instal·lació, segons la taula I del RIPCI (revisions trimestrals i semestrals).

La nostra consulta, fa referència si l'empresa adjudicatària es l'encarregada de la realització de totes les operacions de manteniment segons les taules I i II del RIPCI (revisions trimestrals i anuals) o si únicament es l'encarregada de la realització de les operacions de la taula II del RIPCI (revisions anuals)."

Resposta 2:

En referencia a la pregunta 2 s'haurà de porta a terme el manteniment de les instal·lacions especificades a les Taules I i II segons l'apartat "5.1.-Protecció contra incendis" contingut en el plec de prescripcions tècniques que diu:

"Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis s'han de sotmetre al programa de manteniment establert pel fabricant, i com a mínim, s'han de dur a terme les operacions que estableixen les Taules I i II de l'Annex II del RIPCI, que estableix el manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis.

Els sistemes de senyalització luminescent s'han de sotmetre al programa de manteniment establert pel fabricant, i com a mínim, s'han de dur a terme les operacions que estableix la taula III del RIPCI.

A continuació s'exposen les operacions que han d'efectuar el personal especialitzat de l'empresa mantenidora o bé el personal del titular de la instal·lació, segons la Taula I del RIPCI, programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis, en els equips i sistemes que inicialment es troben en els edificis i equipaments municipals."

Per tant les revisions es faran de forma trimestral.

