

Resolució d'esmena d'errors tipogràfics

Atès que en data 25 de març de 2025 l'òrgan de contractació del Consorci Sanitari de Terrassa va aprovar l'expedient del **servei de manteniment integral dels equips de refrigeració tipus refredadores centrífugues de levitació magnètica YORK YMP-6 instal·lades a l'Hospital de Terrassa;**

Juntament amb l'expedient es va aprovar el Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'objecte de contractació;

Havent-se detectat un error tipogràfic al Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat 4.1.1 Manteniment preventiu.

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l'esmentada informació per poder formular les seves proposicions i en garantia dels principis de publicitat, de transparència i d'igualtat en l'accés a la licitació;

A l'empara de la facultat d'esmena dels errors tipogràfics regulada a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en compliment del que disposa l'article 136 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic;

RESOLC:

Primer.- Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques, concretament l'apartat 4.1.1 Manteniment preventiu:

On diu:

Manteniment trimestral (OM - Manteniment in situ): Revisió detallada del sistema, ajust de paràmetres i comprovació d'eficiència energètica i neteja d'intercanviadors.

Ha de dir:

Manteniment trimestral (OM - Manteniment in situ): Revisió detallada del sistema, ajust de paràmetres i comprovació d'eficiència energètica.

Segon.- Ampliar el termini de presentació d'ofertes, en comptes del 3 d'abril de 2025, serà el 11 a la mateixa hora

Tercer.- Publicar aquesta resolució d'esmena d'error tipogràfic a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ferran Garcia Cardona
Director Gerent
del Consorci Sanitari de Terrassa