

Informe tècnic

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Títol de l'expedient:       | Contracte d'obra: Execució de l'obra del projecte constructiu de l'EDAR de Montesquiú |
| Núm. d'expedient:           | 1379-000015-2024 (X2024001032)                                                        |
| Òrgan que l'ha sol·licitat: | Secretaria                                                                            |
| Assumpte:                   | Informe relatiu a la seva contractació                                                |

Antecedents / Fets

Per acord de la Comissió Permanent del Ple de data 13 de novembre de 2024, es va aprovar la licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'obres denominat "Execució de l'obra del projecte constructiu de l'EDAR de Montesquiú" pel procediment obert simplificat i amb més d'un criteri d'adjudicació.

En data 25 de novembre de 2024 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal d'Osona, i d'acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim de presentació de propostions serà de vint (20) dies naturals comptats a partir de l'endemà de la de publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.

En data 13 de gener de 2025, la Mesa de Contractació es reuneix amb l'objecte d'obrir el sobre A que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atenint-nos a l'acte d'obertura del sobre A, i al que recull l'acta corresponent signada per la mesa de contractació, els licitadors que concorren en el procés són els següents:

| Denominació social                           | NIF       | Data d'entrada | Registre d'entrada |
|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| UTE VITAQUA – CDOPSA                         | A08725467 | 12/12/2024     | E2024011778        |
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.        | A08112716 | 13/12/2024     | E2024011784        |
| CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L.               | B17570177 | 13/12/2024     | E2024011796        |
| RUBATEC, S.A.                                | A60744216 | 13/12/2024     | E2024011803        |
| REMONDIS AGUA, S.A.U.                        | A08593345 | 13/12/2024     | E2024011807        |
| EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.                      | B02272490 | 13/12/2024     | E2024011814        |
| TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.L. | B08719619 | 13/12/2024     | E2024011820        |

La clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars estableix, a l'hora de puntuar les ofertes, els criteris que depenen d'un judici de valor, que són els següents:

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat

Consell Comarcal d'Osona



**B) Criteris que depenen d'un judici de valor, fins a un màxim de 30 punts (25 %).**

**a) Valoració Tècnica, fins a un màxim de 30 punts.**

Es valorarà el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels aspectes tècnics a valorar de la següent taula amb propostes concretes de com s'abordaran per part del licitador en l'execució de l'obra.

| Aspectes tècnics a valorar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puntuació<br>màxima |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| La parcel·la en la qual s'ha d'executar l'EDAR està situada en un polígon industrial en el que hi ha diverses empreses i un nucli d'habitatges. Per altra banda, el col·lector en alta discorre per carrers del polígon i travessa l'antiga carretera nacional en direcció al riu Ter. Es demana realitzar accions per la minimització de les molèsties (olors, sorolls, pas de vehicles, ...) per reduir l'impacte en la convivència empresarial / veïnal del municipi <b>durant les obres i durant la fase d'explotació.</b>                                                                                                                                                                         | 15                  |
| Afegir a l'estació de bombament una escomesa d'aigua potable i separar l'escomesa elèctrica actual que és compartida amb altres serveis de l'ajuntament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   |
| Millora de la capacitat productiva del camp solar. Es valora la proposta de millora en la potència total de la instal·lació segons la superfície màxima admissible. En el projecte executiu es presenta una instal·lació de potència total de 6,23 kWp.<br>Per la justificació tècnica d'aquest punt caldrà entregar la <b>fitxa tècnica dels mòduls</b> (pot ser la fitxa tècnica de les cases comercials) que es proposi instal·lar, on s'especifiquin totes les característiques tècniques dels mòduls fotovoltaics i que han de garantir els anys de manteniment dels mòduls per part dels fabricants. També caldrà adjuntar un <b>plànol amb la ubicació</b> proposada per l'augment de potència. | 5                   |
| Identificar, si hi hagués, possibles millores no considerades en el projecte executiu, en l'estat d'amidaments i/o en el pressupost, i explicar la forma en que s'abordaran per part del licitador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                   |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 punts</b>     |

En aquest apartat els licitadors han d'aportar un document amb la descripció de la proposta a executar, els materials o equips proposats, el procés d'instal·lació, el temps d'execució i el pressupost de tota l'actuació incloent la instal·lació.

Els documents corresponents als criteris que depenen d'un judici de valor es redactaran amb una grandària en lletra Arial 11 (prenent com a referència el programa word de microsoft), i interlineat 1. Els plànols que s'incloguin en el document no comptabilitzaran com a pàgina. L'extensió màxima d'aquest apartat és de 3 fulls a doble cara (mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixin d'aquest límit (excepte els plànols i les fitxes tècniques dels mòduls fotovoltaics).

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat



Per cada un dels aspectes considerats, a efectes de valoració s'adoptaran els següents criteris:

- A la millor proposta de totes les rebudes se li atorgaran 30,00 punts de puntuació absoluta.
- La resta de propostes es puntuaran proporcionalment a la millor, d'acord amb criteris quantitatius i/o qualitatius segons cada aspecte a puntuar.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Consideracions

A continuació s'analitza l'oferta presentada pels licitadors d'acord amb els criteris establerts a la clàusula 16 del PCAP.

Seguidament, passem a valorar el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels aspectes tècnics, especificats en la taula de l'apartat anterior, amb propostes concretes de com s'abordaran per part dels licitadors en l'execució de l'obra.

1) UTE VITAQUA – CDOPSA.

|           | Minimització<br>molèsties en fase<br>obra i en fase<br>explotació de l'EDAR | Escomeses<br>d'aigua i<br>electricitat | Millora<br>capacitat<br>camp solar | Identificar millores<br>(projecte,<br>pressupost,<br>amidaments) | TOTAL |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Puntuació | 10,8                                                                        | 3                                      | 3                                  | 4                                                                | 20,8  |

L'empresa aporta coneixement tècnic i proposa de manera breu actuacions per reduir les molèsties dels sorolls, pols i partícules, gestió del trànsit, gestió de residus, horaris laborals i planificació d'actuacions més sorolloses per reduir afectació i un pla de comunicació amb diferents usuaris afectats durant fase d'obra. No especifica tasques concretes per zones o etapes. No fa propostes específiques que contemplin l'afectació a diferents tipus d'usuaris a part de la comunicació. Durant la fase d'explotació fa propostes per reduir els sorolls dels equips, millorar la gestió de fangs per reduir olors i mantenir una comunicació amb la comunitat afectada. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Respecte a les escomeses, fa una descripció genèrica de les actuacions. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat



Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, no adjunta el plànol requerit, adjunta fitxes tècniques requerides, esmenta la necessitat d'adaptar l'inversor, no aporta detalls de com es realitzarà la instal·lació i no concreta el nombre de panells ni la potència que pretenen instal·lar excepte que l'eficiència és un 20% superior. Desglossa quantitativament l'actuació.

Del darrer apartat, aporta un bon coneixement tècnic, identifica alguna problemàtica a resoldre i descriu millores en relació amb cabalímetres, moure elements per evitar colzes i obstruccions de les conduccions per gravetat, augmentar diàmetre de canonada d'entrada al biodisc, mesuradors de pressió, accessibilitat al pou de bombeig, elements de delimitació o protecció i connectar el pou amb l'EDAR. Desglossa quantitativament i de manera simple les actuacions i no les planifica.

2) ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

|           | Minimització<br>molèsties en fase<br>obra i en fase<br>explotació de l'EDAR | Escomeses<br>d'aigua i<br>electricitat | Millora<br>capacitat<br>camp solar | Identificar millores<br>(projecte,<br>pressupost,<br>amidaments) | TOTAL |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Puntuació | 13                                                                          | 2                                      | 4                                  | 5                                                                | 24    |

L'empresa aporta coneixement tècnic i proposa de manera detallada actuacions per detectar serveis existents per evitar afectar-los, gestió del trànsit, dividir per fases les obres per reduir molèsties, afectació de la mobilitat dels vehicles i vianants, reduir pols i sorolls, i campanya informativa als usuaris afectats. Especifica tasques concretes per zones o etapes. Fa propostes específiques que contemplen l'afectació a diferents tipus d'usuaris. Durant la fase d'explotació fa propostes per minimitzar les olors. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Respecte a les escomeses, fa una descripció detallada de les actuacions. Desglossa quantitativament i de manera detallada les actuacions i no les planifica. Especifica que **no** preveu assumir els costos de la separació de l'escomesa elèctrica.

Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, adjunta plànol i fitxes tècniques requerides, detalla la necessitat d'adaptar l'inversor, aporta detalls de com es realitzarà la instal·lació i proposa 19 panells que proporcionen una potència de 9 Kwp. Desglossa quantitativament i de manera detallada l'actuació.

Del darrer apartat, aporta un alt coneixement tècnic, identifica detalladament problemàtiques a resoldre i fa propostes detallades de millores en relació amb reparar el paviment dels vials, gestió de terres d'excavacions, definir esquemes unifilars i instal·lar dispositius per detectar els sobreeiximents. Desglossa quantitativament i de manera detallada les actuacions i no les planifica.



3) CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L.

|           | Minimització molèsties en fase obra i en fase explotació de l'EDAR | Escomeses d'aigua i electricitat | Millora capacitat camp solar | Identificar millores (projecte, pressupost, amidaments) | TOTAL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Puntuació | 11,5                                                               | 2                                | 3,5                          | 3                                                       | 20    |

L'empresa aporta coneixement tècnic i proposa de manera breu actuacions per regular el trànsit, els vianants, reduir l'impacte visual, la pols, el soroll, establir horaris de menys afectació, dividir per fases les obres per reduir molèsties, creuant C17z, notificar a la població, gestió de residus i neteja de les zones. Fa propostes específiques que contemplen l'afectació a diferents tipus d'usuaris. Enumera tasques concretes per zones o etapes. No fa propostes durant la fase d'explotació. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Respecte a les escomeses, no fa una descripció detallada de les actuacions a realitzar. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, adjunta plànol i fitxes tècniques requerides, adaptar l'inversor ho llista, aporta imatges de com es realitzarà la instal·lació i proposa 22 panells que proporcionen una potència de 10 Kwp. No desglossa quantitativament l'actuació.

Del darrer apartat, aporta coneixement tècnic, identifica esquemàticament propostes de millores en relació a pou de clavegueram integrat, juntes i maneguets d'unions, cabalímetre de sortida, sense especificar quines problemàtiques o millores suposa. Desglossa quantitativament i de manera simple les actuacions i no les planifica.

4) RUBATEC, S.A.

|           | Minimització molèsties en fase obra i en fase explotació de l'EDAR | Escomeses d'aigua i electricitat | Millora capacitat camp solar | Identificar millores (projecte, pressupost, amidaments) | TOTAL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Puntuació | 15                                                                 | 5                                | 5                            | 5                                                       | 30    |

L'empresa aporta coneixement tècnic i proposa de manera molt detallada actuacions per millorar la seguretat i salut, minimitzar els impactes ambientals (soroll, vibracions, pols, ..), estableix un responsable de domini públic, formació als operaris, establir horaris específics de treball i descansos de 30 minuts cada 3 hores en fases d'excavació, gestió del trànsit, dividir per fases les obres per reduir molèsties, afectació de la mobilitat dels vehicles, vianants i empreses, creuant C17z, campanya informativa als usuaris afectats, neteges

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
[informa@ccosona.cat](mailto:informa@ccosona.cat)  
[www.ccosona.cat](http://www.ccosona.cat)



vàries i manteniment de maquinària. Especifica tasques concretes per zones o etapes. Fa propostes específiques que contemplen l'afectació a diferents tipus d'usuaris. Durant la fase d'explotació fa propostes per minimitzar les olors i insonorització d'equips. Desglossa quantitativament i de manera detallada les actuacions i la planificació.

Respecte a les escomeses, fa una descripció molt detallada de les actuacions. Desglossa quantitativament i de manera detallada les actuacions i la planificació.

Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, adjunta plànol i fitxes tècniques requerides, no detalla la necessitat d'adaptar l'inversor, aporta detalls de com es realitzarà la instal·lació i proposa 50 panells que proporcionen una potència de 23,75 Kwp. Desglossa quantitativament i de manera detallada l'actuació.

Del darrer apartat, aporta un alt coneixement tècnic, identifica detalladament problemàtiques a resoldre i fa propostes detallades de millores en relació amb els col·lectors i creuament de la carretera. Desglossa quantitativament i de manera detallada les actuacions i la planificació.

5) REMONDIS AGUA, S.A.U.

|           | Minimització<br>molèsties en fase<br>obra i en fase<br>explotació de l'EDAR | Escomeses<br>d'aigua i<br>electricitat | Millora<br>capacitat<br>camp solar | Identificar millores<br>(projecte,<br>pressupost,<br>amidaments) | TOTAL |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Puntuació | 11,3                                                                        | 4                                      | 3                                  | 4                                                                | 22,3  |

L'empresa aporta coneixement tècnic i proposa de manera detallada actuacions de gestió del trànsit i vianants, fer les rases en zones de voreres i reduir l'amplada, creuament C17z, establir horaris específics de treball, dividir per fases les obres per reduir molèsties, afectació de la mobilitat dels vehicles i vianants (inclòs parc infantil), reduir pols i sorolls, neteges diàries, i detectar serveis existents. Especifica tasques concretes per zones o etapes. Fa propostes específiques que contemplen l'afectació a diferents tipus d'usuaris. Durant la fase d'explotació fa propostes per analitzar els impactes de les activitats i estudiar la modificació del reixat, desbast, tanc polivalent i afegir ventilació forçada i desodorització. Especifica que **no** preveu assumir els costos de les propostes de les actuacions d'explotació. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Respecte a les escomeses, fa una descripció detallada de les actuacions. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, adjunta plànol i fitxes tècniques requerides, adapta la millora a la capacitat de l'inversor projectat, no detalla com es realitzarà la instal·lació i proposa 17 panells que proporcionen una potència de 7,56 Kwp. No desglossa quantitativament l'actuació.

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat



Del darrer apartat, aporta un bon coneixement tècnic, identifica alguna problemàtica a resoldre i fa propostes de millores en relació amb modificar el reixat, desbast, tanc polivalent i afegir ventilació forçada i desodorització. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

6) EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.

|           | Minimització molèsties en fase obra i en fase explotació de l'EDAR | Escomeses d'aigua i electricitat | Millora capacitat camp solar | Identificar millores (projecte, pressupost, amidaments) | TOTAL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Puntuació | 12                                                                 | 4                                | 2,5                          | 3                                                       | 21,5  |

L'empresa aporta coneixement tècnic i proposa de manera detallada actuacions per senyalitzar les obres, regular el trànsit i els vianants, reduir la pols i el soroll, sistemes i maquinària amb aspersió d'aigua, establir horaris de menys afectació, estratègies de treball segons la climatologia, monitorar la qualitat de l'aire, carcasses d'atenuació acústica i elements manuals (transpalets...), control diari de soroll (sonòmetre), planificar per fases petites les obres per reduir molèsties, reduir temps execució de l'obra (jornades nocturnes, cap de setmana, perforació dirigida), comunicació veïnat, acords veïnals, suggeriments i queixes. Especifica tasques concretes per zones o etapes. Fa propostes específiques que contemplen l'afectació a diferents tipus d'usuaris. No fa propostes durant la fase d'explotació. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Respecte a les escomeses, fa una descripció detallada de les actuacions. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, adjunta plànol i fitxes tècniques requerides, no detalla la necessitat d'adaptar l'inversor, no detalla com es realitzarà la instal·lació i proposa 28 panells que proporcionen una potència de 17,08 Kwp. No desglossa quantitativament l'actuació.


Del darrer apartat, aporta coneixement tècnic, identifica alguna problemàtica a resoldre i proposa de manera breu millores en relació amb el recanvi dels equips, pilones de protecció vial, ràdio, i enjardinar la zona verda. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

7) TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.L.

|           | Minimització molèsties en fase obra i en fase explotació de l'EDAR | Escomeses d'aigua i electricitat | Millora capacitat camp solar | Identificar millores (projecte, pressupost, amidaments) | TOTAL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Puntuació | 12                                                                 | 4                                | 4                            | 4                                                       | 24    |

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat





L'empresa aporta coneixement tècnic i proposa de manera detallada actuacions per gestionar el trànsit i vianants, senyalització i rutes alternatives, proposa la figura de l'operari senyaler, establir horaris de menys afectació, creuament de la C17z, reduir afectació als equipaments de les empreses afectades, la implantació de dos punts estratègics diferenciats per aplecs de materials i residus, afectació del servei de línia de baixa tensió, propostes de correcció en actuacions de l'obra per reduir impactes i molèsties, equips d'extracció de pols mòbils, sonòmetre per sorolls i vibracions, i campanya de comunicació contínua amb els diferents usuaris afectats. Especifica tasques concretes per zones o etapes. Fa propostes específiques que contemplen l'afectació a diferents tipus d'usuaris. No fa propostes durant la fase d'explotació. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Respecte a les escomeses, fa una descripció detallada de les actuacions. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, adjunta el plànol requerit, no adjunta fitxes tècniques requerides, detalla la necessitat d'adaptar l'inversor, detalla àmpliament com es realitzarà la instal·lació, proposa 29 panells que proporcionen una potència de 13,3 Kwp i fa una comparativa de la capacitat productiva del camp solar entre la solució projectada i la seva proposta. No desglossa quantitativament l'actuació.

Pel que fa a la proposta de millora del camp solar, no adjunta les fitxes tècniques requerides i per això no puntua l'apartat.

Del darrer apartat, aporta un bon coneixement tècnic, identifica alguna problemàtica i descriu millores en relació amb els terminis de lliurament, els serveis afectats, apuntalament i estrebada de rases i pous, inundabilitat de la zona EBAR, geologia i geotècnia i control de vigilància per evitar robatoris. No desglossa quantitativament les actuacions ni les planifica.

Resum de la puntuació

Després de revisar la proposta d'aspectes tècnics a valorar presentada pels licitadors, es resumeix la puntuació atorgada en la següent taula, ordenades per puntuació:

| Empreses                                     | Minimització molèsties en fase obra i en fase explotació de l'EDAR | Escomeses d'aigua i electricitat | Millora capacitat camp solar | Identificar millores (projecte, pressupost, amidaments) | TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| RUBATEC, S.A.                                | 15                                                                 | 5                                | 5                            | 5                                                       | 30    |
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.        | 13                                                                 | 2                                | 4                            | 5                                                       | 24    |
| TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.L. | 12                                                                 | 4                                | 4                            | 4                                                       | 24    |
| REMONDIS AGUA, S.A.U.                        | 11,3                                                               | 4                                | 3                            | 4                                                       | 22,3  |

Edifici El Sucre  
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis  
08500 Vic  
Tel. 93 883 22 12  
informa@ccosona.cat  
www.ccosona.cat





|                                |      |   |     |   |      |
|--------------------------------|------|---|-----|---|------|
|                                |      |   |     |   |      |
| EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.        | 12   | 4 | 2,5 | 3 | 21,5 |
| UTE VITAQUA – CDOPSA           | 10,8 | 3 | 3   | 4 | 20,8 |
| CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L. | 11,5 | 2 | 3,5 | 3 | 20   |

Això no obstant, l'òrgan de contractació i la Mesa de contractació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que consideri més avinent.

La tècnica del Cicle de l'Aigua,