



Contracte 005_25000013

En relació amb el contracte **005_25000013**, que té per objecte la contractació d'Obres de reforma parcial de la planta baixa de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona (IMHB), s'emet el següent informe.

I.- Antecedents i error material.

En data 8 d'abril de 2025, la Gerència de l'Institut va aprovar els plecs i la documentació tècnica del contracte de referència.

El 9 d'abril es publica anunci de licitació a la plataforma de contractació del sector públic i a la plataforma de l'Ajuntament.

Es detecten al projecte publicat els següents errors materials:

1. Pels materials de fusta (melamina), no s'especifica que és necessària documentació acreditativa conforme els utilitzats compleixen norma UNE-EN 13986:2006+A1:2015 (categoria E1) i que els vernissos, coles,...són lliures de formaldehid.
2. No s'especifica el nivell d'il·luminació esperat en els llocs de treball, un cop s'hagin reubicat totes les lluminàries indicades.
3. Al pressupost, a la partida 03.02 el preu unitari especificat (654,48€) no és correcte, malgrat l'import total de la partida si ho és.
4. Al pressupost, a la partida 04.01 el preu unitari especificat (149,50€) no és correcte, malgrat l'import total de la partida si ho és.
5. Al pressupost, a la partida 07.02 la quantitat total especificat (6u) no és correcte i el preu unitari (214,84,00€) tampoc, malgrat l'import total de la partida si ho és.
6. Al pressupost, a la partida 07.06 la quantitat total especificat (30u) no és correcte, malgrat l'import total de la partida si ho és.
7. Al pressupost, a la partida 07.09 hi ha un error en els decimals del preu unitari (390,84,00€) no és correcte, malgrat l'import total de la partida si ho és.
8. Al pressupost, a la partida 11.02 la quantitat total especificat (1u) no és correcte, malgrat l'import total de la partida si ho és.

Que són objecte d'esmena en aquest sentit:

1. A la Memòria Constructiva, subapartat MC.1.3, Tancaments i divisòries, s'afegeix la frase següent:
...cal que es presenti documentació acreditativa de què els materials utilitzats compleixen norma UNE-EN 13986:2006+A1:2015 (categoria E1) i que els materials emprats com vernissos, coles, etc, són lliures de formaldehid.
2. A la Memòria Constructiva, subapartat MC.1.6, Instal·lacions d'enllumenat, s'afegeix el paràgraf següent:
Es garantirà als llocs de treball, seguint el RD 486/97 Art. 8 i annex IV, un mínim de 300 lux si la major part de la feina és amb pantalla, o de 500 lux, si es combina treball amb pantalla i paper.



3. A la partida 03.02 del pressupost, es substitueix el preu unitari de 654,48€ per 65,48€, mantenint l'import total de 5.136,91€.
4. A la partida 04.01 del pressupost, es substitueix el preu unitari de 149,50€ per 149,90€, mantenint l'import total de 6.223,85€.
5. A la partida 07.02 del pressupost, es substitueix la quantitat total de 6u per 5u i es substitueix el preu unitari de 214,84,00€ per 214,84€, mantenint l'import total de 1.074,20€.
6. A la partida 07.06 del pressupost, es substitueix la quantitat total de 30u per 25u, mantenint l'import total de 625,00€.
7. A la partida 07.09 del pressupost, es substitueix el preu unitari de 390,84,00€ per 390,84€, mantenint l'import total de 7.035,12€.
8. A la partida 11.02 del pressupost, es substitueix la quantitat total de 1u per 7u, mantenint l'import total de 1.228,50€.

Es substitueix el projecte publicat pel nou projecte on s'incorporen les correccions abans exposades.

Per tot l'exposat, en virtut de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques ostenten la potestat de rectificar, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics que puguin concórrer en els seus actes administratius, i això en qualsevol moment i els articles 122.1 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es sol·licita que s'iniciï la tramitació per esmenar l'error detectat.