



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT I POSADA EN FUNCIONAMENT DE VENTILADORS/EXTRACTORS MÒBILS PER ALS DERT DELS CENTRES PENITENCIARIS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ÍNDEX

1. Objecte del contracte.....	2
2. Divisió en lots.	2
3. Termini de lliurament i distribució.	2
4. Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis	2
5. Característiques tècniques generals bàsiques dels equips.....	3
6. Lliurament, transport, subministrament i posada en funcionament dels equips.....	3
7. Recepció dels equips.	4
8. Garantia.....	5
9. Formació.....	5

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i la posada en funcionament de 10 ventiladors/extractors mòbils per a diversos centres penitenciaris del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.

2. Divisió en lots.

La licitació no es divideix en lots.

3. Termini de lliurament i distribució.

L'adjudicatari haurà de subministrar i posar en funcionament tots els ventiladors que s'indiquin en el moment de la confirmació de la comanda.

El termini de lliurament (que inclou també la posada en funcionament) serà com a màxim de 45 dies a partir de la data de formalització, i com a màxim, fins al 15 de desembre de 2025.

El lliurament a centres penitenciaris està sotmès a normes especials de seguretat, ateses les especials circumstàncies d'ordre intern i de funcionament dels centres.

Els lliuraments s'hauran de fer sempre d'acord amb les indicacions dels responsables de cada centre encarregats de l'equipament i tenint en compte en tot moment els protocols d'actuació que amb caràcter previ s'indicaran a l'empresa adjudicatària.

4. Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis

El personal de l'empresa adjudicatària que hagi d'accedir als edificis per tal de subministrar, distribuir i posar en funcionament el material objecte del contracte, haurà d'anar suficientment documentat per tal d'acreditar la seva identitat.

Cada centre gestor facilitarà a l'empresa adjudicatària els corresponents permisos per al seu accés al centre un cop estiguin preparats per descarregar i lliurar els materials. Com a conseqüència de tot l'anterior, no es permetrà l'entrada al centre de cap persona que no es trobi degudament autoritzada i identificada.

Als efectes d'acreditar la identitat del personal que accedirà als edificis, l'adjudicatari proporcionarà al responsable del contracte del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, mitjançant comunicació i amb l'antelació suficient, les dades següents: nom i cognoms i DNI de les persones que accediran al recinte interior dels centres penitenciaris i també el tipus de vehicle i la matrícula del mateix amb el que transportin el material.

L'empresa adjudicatària ha d'informar al seu personal de la transmissió d'aquestes dades i comunicar-li, abans de traslladar-se als edificis i en nom del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que aquesta informació s'inclou a la següent activitat de tractament del Departament:

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Gestió de professionals, voluntaris, visitants i altre personal relacionat amb l'entorn penitenciari.

Responsable del tractament: Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (Departament de Justícia i Qualitat Democràtica).

Finalitat: Gestionar la mobilitat, la seguretat i l'accés als centres penitenciaris i sistemes de comunicació telemàtica d'execució penal de les persones relacionades amb l'entorn de l'execució penal, així com la gestió i el control de les persones que apliquen i/o es veuen afectades per mesures d'execució penal fora dels centres penitenciaris.

Dades tractades: nom i cognoms, DNI, tipus de vehicle i matrícula.

Procedència de les dades: *empresa adjudicatària.*

Drets de les persones interessades: poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant una [sol·licitud en suport paper](#) al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica (c. Foc, 57, 08038 Barcelona) o, en format electrònic, mitjançant la [petició genèrica](#) disponible al web Tràmits Gencat.

Informació addicional: pots ampliar aquesta informació al web del Departament: <https://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/>

5. Característiques tècniques generals bàsiques dels equips

Els equips que s'ofertin en aquesta licitació hauran de reunir, com a mínim, les característiques i prescripcions tècniques que es detallen tot seguit.

Ventilador / extractora mòbil a bateria.

Característiques principals:

- Potència: mínim 18.000 m³/h constants durant 50 minuts.
- Funcionament autònom amb bateria extraïble.
- Pot funcionar endollat a xarxa elèctrica en cas de necessitat.
- Plegable i portàtil per una sola persona.
- Equipat amb corretja de transport.
- Arrencada instantània.
- Bateries intercanviables.
- Càrrega ràpida amb carregador extern: igual o menor a 3 hores.
- Bateria amb indicador de nivell.
- Regulació d'inclinació.
- Variador de velocitat integrat.
- Il·luminació integrada
- Possible ús en interior i exterior (IP65 mínim)
- Inclou mànega per a impulsió i extracció (5 metres)
- Inclou suport a paret.
- Pes màxim 25 kg amb bateries
- Dimensiona aproximades: 550x550x300 mm
- Garantia mínima de la bateria de 500 cicles o durant el període de garantia del contracte.

6. Lliurament, transport, subministrament i posada en funcionament dels equips

Els ventiladors/extractors mòbils adquirits mitjançant aquesta licitació es subministraran als centres penitenciaris que s'indiquen i, per tant, els contractistes han de preveure un lliurament individualitzat per a cadascun d'ells.

Centre Penitenciari	Ut.	Adreça
CP Quatre Camins	2	Carretera del Masnou a Granollers Km. 13,425, 08430 La Roca del Vallès, Barcelona
CP Brians 1	2	Carretera de Martorell a, Ctra. Capellades, Km. 23, 08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona
CP Brians 2	2	Ctra. Martorell-Capellades, km. 2, 3, 08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona
CP Ponent	1	Carrer Victòria Kent, s/n, 25071 Lleida
CP Mas d'Enric	1	Tavessia Comella Moro 15, s/n, 43764 El Catllar, Tarragona
CP Dones	1	Carrer del Dr. Trueta, 84, Sant Martí, 08005 Barcelona
CP Joves	1	Carretera del Masnou a Granollers Km. 13,425, 08430 La Roca del Vallès, Barcelona

L'empresa adjudicatària ha d'aportar tots els mitjans tècnics i humans necessaris per dur a terme les tasques de subministrament i posada en funcionament dels ventiladors/extractors.

A més, l'empresa adjudicatària ha d'assessorar els tècnics del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica pel que fa a les condicions idònies de subministrament i posada en funcionament.

Els equips han de ser transportats i subministrats degudament embalats i protegits. El transport l'ha de fer una empresa especialitzada per evitar la producció de danys en els equips. Totes les despeses de transport, distribució i instal·lació dels equips objecte d'aquesta licitació i de qualsevol element necessari per al seu funcionament aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

De forma obligatòria, l'embalatge dels ventiladors/extractors ha de ser de materials reciclables, i l'empresa adjudicatària resta obligada també a retirar-los i dipositar-los en els contenidors o deixalleries corresponents segons la naturalesa del residu generat.

7. Recepció dels equips.

Els ventiladors/extractors seran rebuts pel personal tècnic del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica que serà designat per a cada edifici en el moment de la formalització del contracte.

Aquests tècnics comprovaran que el material ha estat rebut en bon estat, que el seu funcionament és correcte i que les seves prestacions i característiques s'ajusten a allò indicat en la clàusula sisena d'aquest plec.

Qualsevol desperfecte o disfuncionalitat detectada serà immediatament posada en coneixement del subministrador per tal que en el termini més curt de temps, procedeixi a la solució d'aquestes anomalies.

Els tècnics del Departament no donaran com a bo cap albarà, i, per tant, cap lliurament, que no s'ajusti a allò determinat en aquest plec.

Fins que els tècnics no hagin procedit a la recepció formal de tot el material, l'empresa adjudicatària no podrà procedir a la facturació sota cap concepte.

En cas en què alguna màquina lliurada no s'ajusti a l'especificat en la clàusula sisena d'aquest plec, implicant, per tant, un defecte de fabricació, transport, etc; els tècnics encarregats de la seva revisió i recepció ho comunicaran immediatament a l'adjudicatari perquè procedeixi, amb la màxima celeritat possible, o bé a substituir la màquina lliurada o bé a reparar la deficiència en qüestió, en cas que sigui possible.

De la mateixa manera, si alguna màquina s'hagués lliurat de manera defectuosa, els tècnics encarregats de la recepció i revisió de les mateixes, ho notificaran a l'adjudicatari perquè procedeixi amb la màxima urgència a la reparació de la irregularitat.

Tota la maquinària objecte d'aquesta licitació, haurà de ser subministrada amb el seu corresponent embalatge. Una vegada distribuïda i instal·lada, tots els embalatges sobrers, hauran de ser retirats per les empreses adjudicatàries i s'hauran de retirar i dipositar en els abocadors corresponents.

8. Garantia

Els ventiladors/extractors tindran una garantia mínima de 2 anys. Aquest termini es pot millorar tal com es recull en els criteris d'adjudicació.

El període de garantia s'iniciarà en la data de signatura de recepció formal, un cop posats en funcionament la totalitat dels aparells, fetes les proves de funcionament i acceptat pels usuaris.

La garantia s'entén a tot risc, inclou la reparació, substitució i transport de les parts defectuoses a càrrec del proveïdor, i la substitució total de l'equip per un de nou en cas de ser necessari.

El tècnic de l'empresa s'ha de personar a l'edifici on es trobi el ventilador/extractor del qual s'ha notificat l'avaria, com a màxim, el dia laborable següent des de que es produeix l'avís a l'empresa.

En un termini màxim de 3 dies laborables des de la notificació de l'avaria, l'adjudicatari ha d'haver restituit el servei a la normalitat, bé mitjançant la reparació de l'aparell, bé mitjançant la seva substitució.

Si l'aparell requereix ser retirat per a la seva reparació, l'adjudicatari resta obligat a posar un de substitució amb les mateixes prestacions, fins a la restitució de l'original reparat.

Serà a càrrec de l'adjudicatari tota despesa generada per la retirada de l'aparell en cas d'avaria, el seu transport, o el transport de les peces necessàries per a la seva reparació o posta en funcionament inicial.

9. Formació

Abans de la posada en funcionament dels equips, els usuaris rebran, per part de personal qualificat de l'empresa adjudicatària, la formació necessària per aprendre'n el funcionament i treure'n el millor partit de les seves possibilitats. La formació consistirà en el moment del lliurament, d'una explicació d'un temps mínim de 30 minuts on el tècnic instal·lador explicarà als usuaris les funcions bàsiques de l'aparell i com extreure'n el màxim profit segons les característiques del servei a prestar i dels principals objectes a detectar.

La subdirectora general de Patrimoni, Obres i Serveis