



**Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera**

Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Expedient: X2025000493

Plec de prescripcions tècniques per contractar les obres de millora de l'eficiència de la climatització mitjançant equips d'aerotèrmia a la biblioteca de Santa Maria de Palautordera.

Índex

Clàusula 1.- Responsable del contracte	2
Clàusula 2.- Objecte del plec	2
1. DADES DEL PROJECTE	2
2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE LOT 1 : SISTEMA CLIMATITZACIÓ	2
2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
2.2. Documentació de l'execució de l'obra.....	3
2.3. Documentació final d'obra.....	3
2.4. Condicions generals.....	3
2.5. Condicions específiques.....	3
3. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE LOT 2 : AÏLLAMENT TÈRMIC.....	4
3.1. Objecte del contracte	4
3.2. Documentació de l'execució de l'obra.....	5
3.3. Documentació final d'obra.....	5
3.4. Condicions generals.....	5
3.5. Condicions específiques.....	5
Clàusula 3. Cost màxim	6
Clàusula 4. Termini màxim d'execució	6
Clàusula 5. Codi CPV	6
Clàusula 6. Classificació.....	6
Clàusula 7. Termini de garantia.....	6
Clàusula 8. Criteris de valoració	7
Clàusula 9.- Annexes al contracte.....	10
Clàusula 10.- Prescripcions reglamentàries a complir	10
Clàusula 11.- Omissions	10
Clàusula 12.- Cortesia	10
Clàusula 13.- Responsabilitats de l'adjudicatari	10
Clàusula 14.- Prevenció de riscos laborals	11
Clàusula 15.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat	11



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Clàusula 1.- Responsable del contracte

La direcció i supervisió de les obres aniran a càrrec de la persona que ostenti el càrrec de director facultatiu, que dictarà les instruccions necessàries a l'adjudicatari per a la normal i eficaç realització del servei i en supervisarà el compliment de les prestacions contractades.

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable per a la coordinació i les relacions amb el personal de l'Ajuntament, al marge de les que realitzi amb el personal designat per dur a terme l'objecte del contracte.

Clàusula 2.- Objecte del plec

El present plec de condicions tècniques té la finalitat de complementar les condicions tècniques descrites al "Projecte executiu de millora de l'eficiència a la climatització mitjançant equips d'aerotèrmia a la biblioteca de Santa Maria de Palautordera", donant d'aquesta manera resposta a les necessitats de contractació.

Aquesta actuació forma part del programa de subvencions a ens locals de Catalunya per a la Mitigació i adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 de la Generalitat de Catalunya segons Resolució ACC/2831/2023, de 24 de juliol, que convoca les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 i la Resolució definitiva relativa a la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025.

1. DADES DEL PROJECTE

El projecte objecte del present plec és el següent:

Projecte: *Projecte executiu de millora de l'eficiència a la climatització mitjançant equips d'aerotèrmia a la biblioteca de Santa Maria de Palautordera.*

Autor: Ernest Sentís Martínez, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 15.854.

Pressupost: El pressupost total és de 380.515,91 € (IVA inclòs) dividit en dos lots:

- LOT 1 Climatització amb aerotèrmia.: 354.921,40 € (IVA inclòs).
- LOT 2: Aïllament tèrmic de l'edifici: 25.594,51 € (IVA inclòs).

Data d'aprovació inicial: 20/02/2025 per decret d'alcaldia 2025DECR000198.

2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE LOT 1 : SISTEMA CLIMATITZACIÓ

2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Nom del contracte: Obres de renovació del sistema de climatització existent mitjançant la instal·lació d'aerotèrmia a la biblioteca de Santa Maria de Palautordera.



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Treballs que inclou el contracte:

1. Execució de les l'obres.
2. Seguretat i Salut de les obres.
3. Configuració, programació i posta en marxa.
4. Garantia i Manteniment.

2.2. Documentació de l'execució de l'obra

S'ha de complir la documentació necessària i suficient per a la correcta tramitació administrativa de l'obra: pla de seguretat i salut, replanteig, obertura de centre de treball, planificació de l'obra, llibre d'incidències, coordinació de seguretat i salut, recepció, etc.

2.3. Documentació final d'obra

La documentació a lliurar al final d'obra serà, com a mínim, la següent:

- Certificat final d'obra.
- Documentació gràfica "as built" de la instal·lació, amb els certificats de tots els equips inclosos a la instal·lació.
- Controls de qualitat de l'execució de les obres, les instal·lacions i els equips.
- Legalització de les instal·lacions tèrmiques.
- Manual de funcionament de la instal·lació, amb formació necessària al personal designat per l'Ajuntament pel correcte funcionament de la mateixa.

2.4. Condicions generals

Les definides en aquest plec de prescripcions tècniques i al projecte, memòria, annexes, plànols, prescripcions tècniques i pressupost.

2.5. Condicions específiques

Caldrà configurar els equips per tal d'assegurar el correcte funcionament de tots els equips i materials instal·lats i subministrats.

Tots els equips i materials han d'acomplir la normativa CE.

Les màquines de clima seran bombes de calor aire-aire compactes de gas refrigerant tipus ROOFTOP tindran les següents característiques:

- Dimensions màximes [mm]: 3520 x 2250 x 1925
- Pes net màxim [kg]: 1.250
- Refrigerant: R32 o PCA <= de 700
- Per Refrigeració:
Capacitat de refrigeració kW >= 40,2

**Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera**Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Potencia elèctrica màxima [kW]: 12,1

Eficiència mínima:

EER W/W mínim: 3,32

SEER(B0) W/W mínim: 5,35

- Per Calefacció:

Capacitat de calefacció kW >= 45,8

Potencia elèctrica màxima [kW]: 10,6

Eficiència mínima:

COP W/W mínim: 4,32

SCOP(B2) W/W mínim: 3,58

El licitador presentarà obligatòriament:

- **O una declaració responsable conforme es compromet a instal·lar exactament els equipaments i sistema descrits al projecte**
- **O presentarà una memòria del sistema de climatització que proposa (diferent de projecte) amb les característiques tècniques dels equips, el sistema de control i els nous càlculs, per poder comprovar el compliment de les prescripcions tècniques requerides en aquest plec tècnic i al projecte.**

No s'acceptaran canvis posteriors.

Es verificarà exhaustivament el compliment dels paràmetres mínims exigits.

En cas que els sistemes proposats pel proveïdor necessitin per funcionar d'altres dispositius no contemplats a les partides del pressupost, aquests aniran a càrrec del proveïdor.

Formació

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de la formació per al correcte funcionament de les màquines al personal de l'Ajuntament, facilitant també tota la documentació necessària.

Addicionalment haurà de donar formació als tècnics que proporcionen el suport de primer nivell, així com una llista de comprovacions i incidències.

3. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE LOT 2 : AÏLLAMENT TÈRMIC**3.1. Objecte del contracte**

Nom del contracte: Obres de millora de l'aïllament tèrmic interior a les façanes de la biblioteca de Santa Maria de Palautordera.



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Treballs que inclou el contracte:

1. Execució de les l'obres.
2. Seguretat i Salut de les obres.
3. Configuració, programació i posta en marxa.
4. Garantia i Manteniment.

3.2. Documentació de l'execució de l'obra

S'ha de complimentar la documentació necessària i suficient per a la correcta tramitació administrativa de l'obra: pla de seguretat i salut, replanteig, obertura de centre de treball, planificació de l'obra, llibre d'incidències, coordinació de seguretat i salut, recepció, etc.

3.3. Documentació final d'obra

La documentació a lliurar al final d'obra serà, com a mínim, la següent:

- Certificat final d'obra.
- Documentació gràfica "as built" de la instal·lació, amb els certificats de tots els equips inclosos a la instal·lació.
- Controls de qualitat de l'execució de les obres, les instal·lacions i els equips.
- Legalització de les instal·lacions tèrmiques.

3.4. Condicions generals

Les definides en aquest plec de prescripcions tècniques i al projecte, memòria, annexes, plànols, prescripcions tècniques i pressupost.

3.5. Condicions específiques

El Sistema plantejat al projecte es basa en la insuflació dins la càmera d'aire existent a edifici de borra de cel·lulosa d'aïllant amb una densitat entre 45-60 kg/m³, una classificació al foc B-s2-d0 i una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mk.

La Cel·lulosa és un aïllament a base de paper de diari reciclat (km 0) i tractat amb unes sals bòriques, que transpira eviten riscos de condensacions, evita infiltracions d'aire i aïlla del fred i la calor. Excel·lent aïllament acústic gràcies a la seva estructura irregular.

El licitador haurà de presentar el certificat d'un aplicador homologat (propí o subcontractat) per part de l'ASSOCIACIÓ DE INSTAL·LADORS D'AÏLLAMENTS (AISLA) amb el seu nº de certificat verificable (segell) de l'empresa aplicadora (https://www.aisla.org/instalador_homologado/), i amb el compromís de la realització de l'obra signat si aquesta es una empresa subcontractada.

Per la insuflació els forats tindran d'un diàmetre màxim de 30mm i es faran mínim cada 2 m2, no s'acceptaran diàmetres superiors de forats ni major número d'ells.

El licitador presentarà obligatòriament:

- **O una declaració responsable conforme es compromet a instal·lar exactament el sistema d'aïllament descrit al projecte-**

**Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera**Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

- **O presentarà una memòria del sistema d'aïllament que es proposa diferent del de projecte amb les característiques tècniques dels materials i la seva aplicació, per poder comprovar el compliment de les prescripcions tècniques requerides en aquest plec tècnic i al projecte.**

No s'acceptaran canvis posteriors.

Es verificarà exhaustivament el compliment dels paràmetres mínims exigits.

En cas que els sistemes alternatius proposats pel proveïdor necessitin altres materials o maquinària o treballs complementaris no contemplats a les partides del pressupost, aquests aniran a càrrec del proveïdor.

Clàusula 3. Cost màxim

LOT 1: Renovació del sistema de climatització a l'edifici: El pressupost d'execució per contracta de les obres és de 293.323,47 € més 61.597.93 € d'IVA (21%) = 354.921,40 € IVA. inclòs.

LOT 2: Millora de l'aïllament tèrmic de l'edifici: El pressupost d'execució per contracta de les obres és de 21.152,49 € més 4.442,02 € d'IVA (21%) = 25.594.51 € IVA. inclòs.

Clàusula 4. Termini màxim d'execució

La durada del contracte serà de

- Lot 1 - Climatització amb aerotèrmia: 4 mesos, inclòs el subministrament dels equips de climatització, a partir de l'acta de replanteig
- Lot 2 - Aïllament tèrmic de l'edifici: 1,5 mesos. a partir de l'acta de replanteig

El contracte no serà prorrogable.

Clàusula 5. Codi CPV

45331000-6	Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45261410-1	Trabajos de aislamiento para tejados
45261420-4	Trabajos de impermeabilización

Clàusula 6. Classificació

D'acord amb l'article 77.1.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per als contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és necessària la classificació.

Clàusula 7. Termini de garantia

- LOT 1 Climatització: 3 anys mínima dels equips i el conjunt de les instal·lacions a comptar des de la data de recepció de les obres.
- LOT 2: Aïllament tèrmic: 3 anys a comptar des de la data de recepció de les obres.

**Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera**Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat**Clàusula 8. Criteris de valoració****Lot 1: Climatització amb aerotèrmia:**

a)	Millor baixa sobre el preu màxim del contracte	55 punts
b)	Manteniment preventiu i correctiu	30 punts
c)	Ampliació del període de garantia	15 punts
	TOTAL	100 punts

a) Millor baixa sobre el preu màxim del contracte. Màxim de 55 punts.

S'assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació, i la màxima puntuació a l'oferta més baixa presentada i admesa, puntuant-se la resta d'ofertes segons la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

On:

PV = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic: 55 punts.

Om = Oferta millor

OV = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

M = Factor de modulació. El factor de modulació queda establert en 1,8.

Justificació criteri: La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l'oferta econòmica i el valor de ponderació s'ha establert d'acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de contractació pública del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

**b) Manteniment preventiu i correctiu dels equips i del conjunt de les instal·lacions.
Màxim de 30 punts.**

S'assignaran 5 punts per cada any que el licitador ofereixi per dur a terme el manteniment preventiu i correctiu dels equips i el conjunt de les instal·lacions, que anirà a càrrec de l'adjudicatari, amb un màxim de fins a 6 anys.

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no ofereixin el manteniment preventiu i correctiu dels equips i del conjunt de les instal·lacions, i s'atorgaran 5 punts per cada any oferts fins a la màxima puntuació (30 punts) per a 6 anys de manteniment, de manera que



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

la valoració queda de la manera següent:

- No oferiment de manteniment: 0 punts
- Oferiment d'un any de manteniment: 5 punts
- Oferiment de 2 anys de manteniment: 10 punts
- Oferiment de 3 anys de manteniment: 15 punts
- Oferiment de 4 anys de manteniment: 20 punts
- Oferiment de 5 anys de manteniment: 25 punts
- Oferiment de 3 anys de manteniment: 30 punts

Aquest manteniment ha d'incloure les indicacions fetes al projecte i a més:

- Manteniment preventiu: cobreix el seguiment presencial de la instal·lació, garantint en tot moment l'òptim funcionament com a mínim 2 cops l'any.
- Manteniment correctiu: cobreix la reparació o substitució de qualsevol element de la instal·lació que no estigui en condicions òptimes de funcionament. En el cas d'avaría o incidència en un dels equips o la instal·lació, l'adjudicatari actuarà per tal que en cap cas la instal·lació estigui sense funcionar un màxim de 24 hores.

Justificació criteri: Necessitat d'adquirir el manteniment preventiu i correctiu adequat al tipus d'instal·lació i les seves pautes per assegurar-ne el seu òptim funcionament en aquest període.

c) Ampliació de la garantia dels equips i les instal·lacions. Màxim de 15 punts.

El termini de garantia mínim fixat és de 3 anys a comptar des de la data de recepció de les obres.

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no incrementin el termini de garantia i s'assignaran **5 punts per cada any addicional** d'ampliació de la garantia dels equips i el conjunt de la instal·lació, respecte als 3 anys mínims fixats, amb un màxim de 3 anys d'ampliació que obtindrà la puntuació màxima de 15 punts. Total 3 anys obligats + fins a 3 anys d'ampliació = 6 anys màxim, de manera que la valoració queda de la manera següent:

- No oferiment de cap any addicional de garantia: 0 punts
- Oferiment d'un any addicional de garantia: 5 punts
- Oferiment de 2 anys addicionals de garantia: 10 punts
- Oferiment de 3 anys addicionals de garantia: 15 punts

Justificació criteri: Es valora l'ampliació de la garantia de les instal·lacions i el sistema per incrementar el període de resolució d'incidències de funcionament.

**Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera**Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat**Lot 2: Aïllament tèrmic de l'edifici**

a)	Millor baixa sobre el preu màxim del contracte	70 punts
b)	Ampliació del període de garantia	30 punts
	TOTAL	100 punts

a) Millor baixa sobre el preu màxim del contracte. Màxim de 70 punts.

S'assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació, i la màxima puntuació a l'oferta més baixa presentada i admesa, puntuant-se la resta d'ofertes segons la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

On:

PV = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic: 70 punts.

Om = Oferta millor

OV = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

M = Factor de modulació. El factor de modulació queda establert en 1,8.

***Justificació criteri:** La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l'oferta econòmica i el valor de ponderació s'ha establert d'acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de contractació pública del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.*

b) Ampliació de la garantia dels equips i les instal·lacions. Màxim de 30 punts.

El termini de garantia mínim fixat és de 3 anys a comptar des de la data de recepció de les obres.

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no incrementin el termini de garantia i s'assignaran **10 punts per cada any addicional** d'ampliació de la garantia dels equips i el conjunt de la instal·lació, respecte als 3 anys mínims fixats, amb un màxim de 3 anys d'ampliació, fins a un màxim de 30 punts. Total 3 anys obligats + fins a 3 anys d'ampliació = 6 anys màxim, de manera que la valoració queda de la manera següent:

- No oferiment de cap any addicional de garantia: 0 punts
- Oferiment d'un any addicional de garantia: 10 punts
- Oferiment de 2 anys addicionals de garantia: 20 punts
- Oferiment de 3 anys addicionals de garantia: 30 punts

**Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera**Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Justificació criteri: Es valora l'ampliació de la garantia de les instal·lacions i el sistema per incrementar el període de resolució d'incidències de funcionament.

Clàusula 9.- Annexes al contracte

En cas que es produeixin canvis tecnològics de gestió o de qualsevol altra índole que poguessin afectar notablement les prestacions del contracte, de comú acord, es podran revisar les clàusules existents i modificar aquelles que s'acordi i incorporar-les com a annexes al present Plec de Prescripcions Tècniques.

Clàusula 10.- Prescripcions reglamentàries a complir

En les prescripcions de realització dels serveis dins de l'àmbit del present contracte, els són d'aplicació les reglamentacions indicades a l'apartat 4 de la memòria del projecte i la normativa sectorial aplicable.

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions concordants, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'especifica en aquest plec. En el cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són descrites a la clàusula 8 com si no hi estan desglossades, quedant a decisió del contractista resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

També seràn d'aplicació totes aquelles normes que es puguin aprovar i incorporar a l'organització municipal, les quals s'annexaran al present plec de prescripcions tècniques.

Clàusula 11.- Omissions

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs, no eximeixen a l'adjudicatari de l'execució dels esmentats treballs, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits.

Clàusula 12.- Cortesia

Totes les persones assignades a l'execució del contracte han de mantenir una absoluta cortesia amb els usuaris del servei, les autoritats municipals i els ciutadans en general. Es obligació de l'adjudicatari posar remei de manera immediata a qualsevol mal comportament del personal adscrit al servei.

Clàusula 13.- Responsabilitats de l'adjudicatari

L'empresa contractista s'obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i de cuidar del bon ordre del servei, essent responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions realitzades, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a

**Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera**

Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel 93.847.96.20
Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat

L'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte, de conformitat amb l'article 196 de la LCSP.

En l'eventual supòsit de vaga legalment convocada que pugui afectar el servei contractat, l'empresa adjudicatària garantirà els serveis mínims que estableixi l'autoritat competent. Tanmateix, haurà de posar-se en contacte permanent amb la persona responsable del contracte per a informar puntualment del desenvolupament i incidència de la mateixa.

Clàusula 14.- Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i en concret a les derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant a l'ajuntament tota la informació que sigui necessària per poder portar-la a terme.

Tanmateix serà imprescindible, que el personal destinat a realitzar els treballs encomanats, hagi estat format i informat dels riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los els mitjans que siguin necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. En aquelles tasques de manteniment de risc elevat l'empresa adjudicatària proporcionarà un recurs preventiu amb formació suficient que haurà d'estar present abans, durant i després de la tasca de risc per garantir que es realitza amb les condicions de seguretat necessàries.

L'Ajuntament no obstant, es reserva el dret d'autoritat pel que fa a l'observació, per part del contractista, de les mesures de seguretat contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions concordants, tenint atribucions per aturar els treballs, si s'està posant en situació de risc tant al personal com a les instal·lacions.

Clàusula 15.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat

L'adjudicatari del servei haurà de respectar la confidencialitat de la informació sensible a la qual tingui accés, així com complir les prescripcions tècniques que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'Enginyer Tècnic Municipal

Antonio Puerta Martínez

Signat electrònicament