



Inventari

- BCNActiva

Arbre departamental	DNI	Denominació	Model	Localització	Fabricant	Tipus de Component	Gammes
Convent de Sant Agustí - Coberta - Coberta	CSA.CO.CO.1048	Unitat exterior. Potència fred (kcal/h)40000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 43000 cabal aire (m3/h) 14400 Consum electric (kw) fred 13,42	PUHY-P400YGM-A		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENÈRGICA GENERADORS DE FRED REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENÈRGICA GENERADORS DE CALOR
Convent de Sant Agustí - Coberta - Coberta	CSA.CO.CO.1061	Unitat exterior. Potència fred (kcal/h) 55000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 57620 cabal aire (m3/h) 24000 Consum electric (kw) fred 17,08	PUHY-P550YGM-A		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENÈRGICA GENERADORS DE CALOR REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENÈRGICA GENERADORS DE FRED
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 1	CSA.P1.A1.1057	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 3	CSA.P1.A3.1070	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 3	CSA.P1.A3.1071	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Espai treball	CSA.P1.ET.1051	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Espai treball	CSA.P1.ET.1052	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Espai treball	CSA.P1.ET.1053	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Finestres	CSA.P1.FN.1216	Punts ancoratje SECURIFIX-SOMAIN	SOMAIN		securifix		
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1084	Extintor				Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS REVISIÓ ANUAL D'EXTINTORS
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1089	Extintor				Incendis	REVISIÓ ANUAL D'EXTINTORS REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1220	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1063	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1064	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - Coberta - Coberta	CSA.CO.CO.1078	Unitat exterior. Potència fred (kcal/h) 11868 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 13760 cabal aire (m3/h) 6000 Consum electric (kw) fred 4,91	PUHZ-RP140Y		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENÈRGICA GENERADORS DE CALOR REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENÈRGICA GENERADORS DE FRED
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 1	CSA.P1.A1.1058	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 2	CSA.P1.A2.1059	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 4	CSA.P1.A4.1072	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula informàtica	CSA.P1.AI.1055	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula informàtica	CSA.P1.AI.1056	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Espai treball	CSA.P1.ET.1054	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Espai treball	CSA.P1.ET.1062	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Central - PS3 - Planta S3	CSA.P1.P1.588	PORTES RF				Incendis - Senyalèctica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALÈCTICA
Convent de Sant Agustí - P1 - Planta 1	CSA.P1.P1.589	PORTES RF				Portes	REVISIÓ TRIMESTRAL PORTES EVACUACIÓ
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1067	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1083	BIE-25				Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1086	Extintor				Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS REVISIÓ ANUAL D'EXTINTORS
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1087	Extintor				Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS REVISIÓ ANUAL D'EXTINTORS
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1065	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1066	Unitat interior. Potència fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E		mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - Coberta - Coberta	CSA.CO.CO.1080	Unitat exterior. Potència fred (kcal/h) 22400 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor	PUHZ-P140VHA3	Coberta	mitsubishi	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA)

Convent de Sant Agustí - Sala Reunions R	CSA.P1.SRR.1050	(kcal/h) 26200						REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENERGÈTICA GENERADORS DE CALOR REVISIÓ TRIMESTRAL GESTIÓ ENÈRITICA GENERADORS DE FRED
Convent de Sant Agustí - P1	CSA.P1.150	Comptador baixa tensió					Electricitat - Comptadors	REVISIÓ MENSUAL COMPTADOR ELECTRICITAT
Convent de Sant Agustí - P1	CSA.P1.151	Comptador aigua potable						REVISIÓ MENSUAL COMPTADOR AIGUA
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 5	CSA.P1.A5.1074	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 5	CSA.P1.A5.1075	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Centre recursos	CSA.P1.CR.1049	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Centre recursos	CSA.P1.CR.1223	Pot frigorífica 2,8 kw, Potència calor 3,2 kw. Index potència/u 25	PFFY-P25VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1068	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1069	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 4000 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 4,5 cabal aire (m3/h) 642 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P40VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1088	Extintor					Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS REVISIÓ ANUAL D'EXTINTORS
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1076	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 2	CSA.P1.A2.1060	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Aula 4	CSA.P1.A4.1073	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Escala	CSA.P1.ES.1082	BIE-25					Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís recepció	CSA.P1.PR.1090	Quadre general planta					Electricitat - Quadre Elèctric General	REVISIÓ ANUAL LÍNIES ELECTRIQUES REVISIÓ ANUAL QUADRE GENERAL
Convent de Sant Agustí - P1 - Passadís	CSA.P1.PS.1085	Extintor					Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS REVISIÓ ANUAL D'EXTINTORS
Convent de Sant Agustí - P1 - Recepció	CSA.P1.RC.1079	Unitat interior Potencia fred (kcal/h) ----- t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) ----- cabal aire (m3/h) 6000 Consum electric (kw) fred 4,91 calor 4,97	PSA-RP140GA			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Recepció	CSA.P1.RC.1080	Cemtral de detecció de incendis i instal·lació de detecció	CN-2			Komteck	Incendis - Central Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL CENTRAL DE DETECCIÓ DE INCENDIS I XARXA DETECCIÓ
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala Reunions R	CSA.P1.SRR.1050	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL CENTRAL DE DETECCIÓ DE INCENDIS I XARXA DETECCIÓ REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1077	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1081	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) ----- t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) ----- cabal aire (m3/h) 4800 Consum electric (kw) fred 9,02 calor 8,62	PEH-RP250MYA			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1221	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala reunions B	CSA.P1.SRB.1225	Pot frigorífica 2,8 kw, Potència calor 3,2 kw. Index potència/u 25	PFFY-P25VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1222	Unitat interior. Potencia fred (kcal/h) 3150 t.ext. 35°C t.int. 27°C Potència calor (kcal/h) 3,6 cabal aire (m3/h) 546 Consum electric (kw) fred 0,025 calor	PFFY-P32VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala Reunions A	CSA.P1.SRA.1224	Pot frigorífica 2,8 kw, Potència calor 3,2 kw. Index potència/u 25	PFFY-P25VKM-E			MITSUBISHI	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Convent de Sant Agustí - P1 - Sala mirador	CSA.P1.SM.1091	Quadre general clima					Electricitat - Quadre Elèctric General	REVISIÓ ANUAL LÍNIES ELECTRIQUES REVISIÓ ANUAL QUADRE GENERAL