



Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

INFORME TÈCNIC

REF.: EXP. 5223/2024

ASSUMPTE: Valoració de la documentació del “sobre únic” de les propostes dels licitadors de la contractació del servei del control de les condicions físico-químiques i microbiològiques de l'aigua de les piscines municipals de Sant Esteve Sesrovires

OBJECTE DE L'INFORME

És objecte del present informe valorar la documentació aportada pels licitadors que han participat en el procediment obert simplificat sumari de la contractació del servei del control de les condicions físico-químiques i microbiològiques de l'aigua de les piscines municipals de Sant Esteve Sesrovires, i més concretament la documentació inclosa dins del sobre “ÚNIC”, amb pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu.

A) CRITERI OFERTA ECONÒMICA: FINS A UN MÀXIM DE 80 PUNTS

S'assignarà la màxima puntuació a l'oferta més baixa i a les altres ofertes se li assignaran els punts de manera directament proporcional al seu import d'acord amb la següent fórmula:

$$PE = P \times (Om/ov)$$

Fins a 80 punts

PE = Puntuació oferta econòmica a valorar, en base a 80

P = Puntuació màxima atorgada al criteri (80 punts)

Om = Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en euros

Ov = Oferta a valorar, expressat en euros

B) AMPLIACIÓ D'ANALÍTQUES EN SUPERFÍCIE: 13 PUNTS

Es valorarà la realització per part de l'adjudicatari, i sense cost addicional per l'Ajuntament, de les següents analítiques de control de superfícies i d'ambients a totes les instal·lacions recollides a l'objecte del contracte i amb la periodicitat anual:

- 7 preses de mostres de bacteries en superfícies
- 7 preses de mostres de fongs en superfícies
- 3 preses de mostres de bacteries en ambients
- 3 preses de mostres de fongs en ambients

13 punts

S'assignaran 13 punts a les ofertes que es comprometin a realitzar les analítiques en superfície amb la periodicitat indicades.

C) REDUCCIÓ DEL TERMINI D'ANALÍTICA DE MOSTRES: 5 PUNTS

Es valorarà la reducció del temps màxim transcorregut entre la presa de la mostra i l'inici de l'anàlisi a 18 hores, millorant el termini màxim previst a l'Annex VI del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, de 21 de junio.

5 punts

S'assignaran 5 punts a les ofertes que es comprometin a un temps màxim





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

transcorregut entre la presa de la mostra i l'inici de l'anàlisi a 18 hores.	
D) DISPOSAR DEL SERVEI WEB-SERVICE: 2 PUNTS	
El licitador podrà posar a disposició de l'Ajuntament un web-service per al seguiment dels resultats de les analítiques realitzades, que compti amb notificacions en cas de desviacions, resum anual dels resultats amb gràfiques i la possibilitat d'exportar dades en format Excel. S'assignaran 2 punts a les ofertes que es comprometin a posar a disposició de l'Ajuntament un web-service en els termes indicats.	2 punts
	100 punts

VALORACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS LICITADORS

Segons consta a l'expedient **5223/2024**, les proposicions a valorar són les següents:

- **APLICLOR WATER SOLUTIONS.S.A.**, (registre general d'entrada de documents a l'Ajuntament en data 23/04/2025, amb el número 2025-E-RC-2663).
- **MICROBIAL SYSTEMS S.L.**, (registre general d'entrada de documents a l'Ajuntament en data 23/04/2025, amb el número 2025-E-RC-2673).

A. VALORACIÓ OFERTES

Les ofertes presentades són les següents:

Import de licitació (Sense IVA) = 2400,00 €

1- APLICLOR WATER SOLUTIONS.S.A.

Preu Total ofert (IVA exclòs): 1650,00 € Preu Total ofert (IVA inclòs): 1996,50€

AMPLIACIÓ D'ANALÍTQUES EN SUPERFÍCIE: NO





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

REDUCCIÓ DEL TERMINI D'ANALÍTICA DE MOSTRES: NO
DISPOSAR DEL SERVEI WEB-SERVICE: SI

PROPOSTA ECONÒMICA	80 punts
AMPLIACIÓ D'ANALÍTQUES EN SUPERFÍCIE	0 punts
REDUCCIÓ DEL TERMINI D'ANALÍTICA DE MOSTRES	0 punts
DISPOSAR DEL SERVEI WEB-SERVICE	2 punts
TOTAL	82 PUNTS

2- MICROBIAL SYSTEMS S.L.

Preu Total ofert (IVA exclòs): 1860,29 € Preu Total ofert (IVA inclòs): 2250,95 €

AMPLIACIÓ D'ANALÍTQUES EN SUPERFÍCIE: SI

REDUCCIÓ DEL TERMINI D'ANALÍTICA DE MOSTRES: SI

DISPOSAR DEL SERVEI WEB-SERVICE: NO

PROPOSTA ECONÒMICA	70,96 punts
AMPLIACIÓ D'ANALÍTQUES EN SUPERFÍCIE	13 punts





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

REDUCCIÓ DEL TERMINI D'ANALÍTICA DE MOSTRES	5 punts
DISPOSAR DEL SERVEI WEB-SERVICE	0 punts
TOTAL	88,96 PUNTS

D'acord amb l'article 150 de la LCSP, es procedeix a classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades:

EMPRESA	PUNTS
MICROBIAL SYSTEMS S.L.	88,96
APLICLOR WATER SOLUTIONS.S.A.	82

CONCLUSIÓ

D'acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars (Determinació de la millor oferta) del contracte del servei del control de les condicions físico-químiques i microbiològiques de l'aigua de les piscines municipals de Sant Esteve Sesrovires, la proposta millor valorada és la presentada per MICROBIAL SYSTEMS S.L., amb una puntuació total de 88,96 punts, i una baixa econòmica del 22,49%, per aquest motiu es proposa a l'òrgan municipal competent, l'adjudicació del contracte a favor de dita empresa, per un import de 1.860,29 € (IVA exclòs) i 2.250,95 € (IVA inclòs).

Sant Esteve Sesrovires. Document signat electrònicament al marge,

Tècnic auxiliar de Serveis Esportius

