



AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA

Ricard Mateu Vidal, alcalde de l'Ajuntament de Les Valls de Valira i president de la Junta de Govern Local, en qualitat d'òrgan de contractació de l'expedient de referència, i de conformitat amb els articles 28, 116 i 63 de la LCSP, tinc a bé emetre la següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

EXP.NÚM. 371/2024 CONTRACTACIÓ DE L'OBRA TITULADA "NOU SISTEMA DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A ARGOLELL"

Aquesta obra es troba classificada en la categorització d'activitat econòmica següent:

CPV: 45231300 (Treballs de construcció de canonades per aigua i aigües residuals)

Import base de licitació màxim: **159.109,57€, IVA exclòs.**

ANTECEDENTS

Que segons s'ha informat existeix la necessitat de contractar aquesta actuació per substituir l'actual sistema de depuració d'aigües residuals a Argolell per la construcció d'un EDAR, atès no funciona correctament i suposa un problema mediambiental.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Contractació de l'obra amb les actuacions projectades següents:

1. *Col·lector en alta:*

El tipus de canonada és el tub de polietilè de alta densitat HDPE, paret estructurada corrugada exterior i paret interna llisa, tipus B, de rigidesa anular SN 8 kN/m², segons la norma UNE-EN 13476-3. Per tal de garantir l'estanqueïtat en les unions (punt dèbil, sinó, d'aquestes canonades) la unió serà de maniguets (no de campana) tipus Mågnum" SN8 amb sistema d'unió "CorPress" de Futura System o similar.

2. *EDAR*

Es proposa la instal·lació d'un dipòsit pel tractament biològic (BIOTRIT-80/200), constituït per una cisterna prefabricada en PRFV de 7-8mm d'espessor, 4,5m de longitud i 2,5m de diàmetre. Conté un airejador tipus OXIJET de 2kw de potència amb canalització d'alimentació d'aire, en acer inoxidable i una bomba per a l'extracció de l'aigua tractada.

La resta de les actuacions es troben descrites en el projecte.

JUSTIFICACIÓ PROCEDIMENT

Procediment obert





AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA

Pel que fa al procediment per l'esmentada contractació serà el procediment obert ordinari, amb la voluntat que tot empresari que estigui interessat en celebrar aquest contracte i compleixi amb els requisits establerts pugui presentar una proposició.

Regulació harmonitzada

Tenint en compte que el contracte de subministrament no supera el llindar previst en l'article 20.1 de la LCSP aquest contracte no estaria subjecte a la regulació harmonitzada.

Divisió per lots

El contracte té per objecte la contractació de l'actuació descrita anteriorment. En conseqüència, no procedeix la divisió per lots, ja que per a la realització independent de les diferents parts de l'obra dificultaria la correcta execució de la mateixa, segons justificar la tècnica redactora del projecte.

TERMINI D'EXECUCIÓ

S'estableix un termini màxim de 4 mesos, a comptar a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament.

Eleva aquesta memòria a la consideració i aprovació per part de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Les Valls de Valira.

Document signat i datat electrònicament

