

PROPOSTA DEL SERVEI / MEMÒRIA DE NECESSITATS

(als efectes de l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP))

Tipus de contracte: Contracte de serveis			
Nom del contracte: Contracte de servei de manteniment i control per a la prevenció de la Legionel·la promogut per Depuradores d'Osona, S.L.			
Objecte del contracte: Contracte del servei de control i manteniment de la Legionel·la promogut per Depuradores d'Osona SL a les instal·lacions de Vic, Manlleu, Roda de Ter, Folgueroles, les Cases Noves, Centelles, Tona, Taradell, Viladrau, Sant Quirze, la Vall del Ges i Prats de Lluçanès			
Procediment de contractació:		Obert simplificat	Tramitació: Ordinària
Codi CPV: 90900000-6			
Òrgan de contractació:		Resolució mancomunada (Gerent i Consellera Delegada)	
Classificació exigida:		No s'exigeix classificació, a l'empara de l'article 77 de la LCSP.	
Pressupost de licitació, IVA exclòs: cinquanta-mil quatre-cents quaranta-vuit euros (50.448,00€)			IVA: 21 %
Pressupost de licitació, IVA inclòs: seixanta-un mil quaranta-dos euros amb vuit cèntims (61.042,08 €)			
Valor estimat del contracte, IVA exclòs: cent dos mil cent cinquanta-set euros amb vint cèntims (102.157,20 €)			
Aplicació pressupostària: N/A		Fonts de finançament: internes	
Divisió per lots:		No	Nombre de lots: N/A
Lloc d'execució: Comarca d'Osona			
Durada del contracte:		2 anys	
Modificació del contracte:		Únicament de conformitat amb els articles 205-207 LCSP	
Cessió del contracte:		No	Subcontractació: Si
Possibilitat de pròrroga:		Si	Durada de la pròrroga: 1+1
Garantia provisional:		No	Garantia definitiva: SI 5 % del preu d'adjudicació
Termini de garantia:		3 mesos	

MOTIVACIÓ DEL PROCEDIMENT ESCOLLIT

Es proposa el procediment obert simplificat per raó de quantia.

NECESSITATS A SATISFER

Per al compliment de la normativa vigent en matèria del tractament de prevenció i control de la legionel·losis (Real Decreto 565/2003, Real Decreto 487/2022 i Decret 352/2004 pels que s'estableixen els criteris higiènic –sanitaris per la prevenció y control de la legionel·losis), es necessita la contractació d'un servei extern especialitzat en aquesta tasca per les depuradores gestionades per Depuradores d'Osona SL de Vic, Manlleu, Roda de Ter, Folgueroles, les Cases Noves, Centelles, Tona, Taradell, Viladrau, Sant Quirze, la Vall del Ges i Prats de Lluçanès, que es detalla en el Plec de Condicions Tècniques del Contracte.

Els sistemes de instal·lació interior de aigua freda de consum humà (tuberies, dipòsits, etc) cisternes o dipòsits mòbils i aigua calenta sanitària, són instal·lacions amb probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la.

Segons l'annex 3 del Reial Decret, les instal·lacions de aigua freda de consum humà i de aigua sanitària es netejaran i desinfectaran com a mínim un cop a l'any.

Després de revisar la instal·lació i identificar els punts crítics, s'elabora el següent programa on es definiran els diferents plans i s'anotaran les incidències que es detectin:

PUNT DE CONTROL	OPERACIÓ DE MANTENIMENT	RD 487/2022	PERIODICITAT
	Programa de manteniment (annex IV)		
Instal·lació AFS i ACS	Revisió general del correcte funcionament i bon estat de conservació i neteja		Anual
	Neteja i desinfecció preventiva		Anual
Dipòsits acumuladors ACS	Neteja i desinfecció preventiva	ANNEX IV PART B4	Anual
	Revisió de l'estat de conservació i neteja		Trimestral
	Hipertèrmia		Recomanada Mensual
	Purga del fons dels acumuladors		Setmanal
	Control de la T ^º ACS acumuladors		Diari
	Control de la T ^º ACS en circuit de retorn		Diari
Circuit de retorn o punt més allunyat	Control de la T ^º de l'aigua		Diari
Vàlvules de drenatge circuit ACS	Purga de les vàlvules de drenatge a les canonades de la instal·lació		Mensual
Aixetes i dutxes	Neteja i desinfecció preventiva		Anual
	Control T ^º AFS, ACS i estat de conservació (rotatoria)		Mensual
	Revisió de l'estat de conservació i neteja (rotatoria)		Mensual
	Control nivells CRL (rotatoria) i pH		Diari
	Control nivells terbolesa		Setmanal
	Obertura d'aquelles aixetes i dutxes que no s'utilitzen		Setmanal
Filtre de partícules	Manteniment i neteja		Mensual
Punts representatius de la instal·lació	Determinació de Legionel·la		Trimestral
Incidències	Registre d'incidències		Si s'escau
Programa de Formació			

Les tasques a realitzar amb més freqüència les portaran a terme personal de manteniment de DOSL, mentre que aquelles que siguin anuals, així com, determinacions analítiques trimestrals hauran de ser subcontractades.

Caldrà que tots els informes resultats, seguiment, etc. estiguin totalment en format digital i consultable 24 hores.

Les analítiques hauran de fer-se periodicitat trimestral i distribuïdes per cada planta al llarg del trimestre: per exemple si en toquen 6 en un trimestre, hauran de ser espaiades a radó de dues analítiques cada mes del trimestre.

Adicionalment, els resultats de les analítiques s'hauran d'enviar a les persones responsables de les plantes analitzades.

JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ PER LOTS

En aquest contracte es proposa la no divisió per lots atesa la dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic i especialment organitzatiu, justificada que:

- Per la tipologia de contracte i la supervisió dels treballs, així com, la necessitat que es centralitzi en una sola empresa especialitzada en la gestió dels recursos materials, tècnics i de personal d'aquestes característiques.
- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada sofreixen menyscapte o detriment.

Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada que:

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es complica l'optimització del control de l'execució global del contracte.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es complica la coordinació de l'execució de les prestacions, d'acord amb l'exposat en relació a la tipologia d'empreses a les que està destinat aquest contracte.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

JUSTIFICACIÓ D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Per a realitzar els treballs esmentats és necessari disposar de personal especialitzat, format, i qualificat amb carnet acreditador i d'un laboratori d'anàlisi dels paràmetres sol·licitats. DOSL no disposa d'aquests recursos.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de cinquanta mil quatre-cents quaranta-vuit euros (50.448,00€) IVA exclòs més deu mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vuit cèntims (10.594,08€) corresponents al 21% d'IVA i que suma un total de seixanta-un mil quaranta-dos euros amb vuit cèntims (61.042,08 €) IVA inclòs.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost base de licitació resultaran excloses del procediment.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'article 100 i concordants de la LCSP.

Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen pels serveis següents:

EDAR DE DE VIC 1 circuits AFS <50 terminals 3 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal-lític		790,0 €	1	790.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	56	3.864 €
TOTAL				4.654,00 €

EDAR DE MANLLEU 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal-lític		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR DE CASES NOVES 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal-lític		490,0 €	1	490.00 €

FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica	60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral	69.00 €	20	1.380 €
TOTAL			1.870,00 €

EDAR FOLGUEROLES 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal·liti		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR RODA DE TER 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal·liti		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR VALL DEL GES 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal-lític		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR SANT QUIRZE 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal-lític		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR PRATS DE LLUÇANES 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal-lític		490,0 €	1	490.00 €

FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica	60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral	69,00 €	20	1.380 €
TOTAL			1.870,00 €

EDAR DE TONA 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal·liti		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69,00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR DE TARADELL 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal·liti		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69,00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR DE CENTELLES 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal·tic		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

EDAR DE VILADRAU 1 circuits AFS <50 terminals 1 circuits ACS <20 terminals				
Descripció		Cost unitari	Unitats / any	Cost total/any (preu sense iva)
DISSENY PPCL (només primera vegada) Disseny del Pla PPCL mitjançant programa de base de dades, excel, openoffice, o similar penjat en la plataforma DropBox o similar per tal de poder ser consultable i editable des de un terminal PC o telèfon mòbil.		225,0 €	1	0.00 €
NETEJA i DESINFECCIÓ ANUAL I MANTENIMENT PPCL Programa de manteniment, Llibres de registre, informe tècnic, ETC Revisió i desinfecció preventiva dels sistemes AFS i ACS Entrega de certificats de desinfecció. Actualització en al PPCL del control anal·tic		490,0 €	1	490.00 €
FORMACIÓ EN OPERACIONS MENORS SEGONS RD 487/20222 Formació bàsica en operacions menors de la instal·lació específica		60,0 €	1	00,00 €
CONTROL ANALÍTIC. Control analític dels següent paràmetres: In situ: CRL / Temperatura / pH / Terbolesa Al laboratori: Legionel·la / Aerobis totals / Ferro Freqüència de recollida de mostres: Trimestral		69.00 €	20	1.380 €
TOTAL				1.870,00 €

RESUM VALOR ANUAL PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS DE DEPURADORS OSONA	
EDAR DE DE VIC	4.654,00 €
EDAR DE DE MANLLEU	1.870,00 €
EDAR DE DE CASES NOVES	1.870,00 €
EDAR DE DE FOLGUEROLLES	1.870,00 €
EDAR DE DE RODA DE TER	1.870,00 €
EDAR DE DE SANT QUIRZE	1.870,00 €
EDAR DE DE VALL DEL GES	1.870,00 €
EDAR DE PRATS DE LLUÇANÉS	1.870,00 €
EDAR DE TONA	1.870,00 €
EDAR DE TARADELL	1.870,00 €
EDAR DE CENTELLES	1.870,00 €
EDAR DE VILADRAU	1.870,00 €
Cost total/any (preu sense iva)	25.224,00 €

Preu pròrroques

Per els possibles 2 anys de pròrroques, s'estableix un increment del 2,5% del import anual ofertat per els dos primers anys, essent el valor del pressupost estimat anual de **25.854,60€** per cadascun dels anys de pròrroga.

Que els preus unitaris per cada any de les pròrroques son els següents:

RESUM VALOR ANUAL PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS DE DEPURADORS OSONA	
EDAR DE DE VIC	4.770,35 €
EDAR DE DE MANLLEU	1.916,75 €
EDAR DE DE CASES NOVES	1.916,75 €
EDAR DE DE FOLGUEROLLES	1.916,75 €
EDAR DE DE RODA DE TER	1.916,75 €
EDAR DE DE SANT QUIRZE	1.916,75 €
EDAR DE DE VALL DEL GES	1.916,75 €
EDAR DE PRATS DE LLUÇANÉS	1.916,75 €
EDAR DE TONA	1.916,75 €
EDAR DE TARADELL	1.916,75 €
EDAR DE CENTELLES	1.916,75 €
EDAR DE VILADRAU	1.916,75 €
Cost total/any (preu sense iva)	25.854,60 €

El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i ha d'incloure, com a partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que els siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin per a l'adjudicatari com a conseqüències del compliment de les obligacions contemplades en el present plec i en el plec de prescripcions tècniques.

El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s'ha calculat d'acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part Depuradores d'Osona SL, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l'execució del contracte.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, és de cent dos mil cent cinquanta-set euros amb vint cèntims (102.157,20€) IVA exclòs.

Aquest valor serà vigent durant els dos primers anys, podent aplicar un període de pròrroga de màxim 2 anys més, en els quals es preveu un increment del 2,5% sent un total de 51.709,2€ (dos anys de període de pròrroga).

El mètode de càlcul per determinar l'import del VEC és el següent:

Pressupost base licitació (2 anys)	Pròrroques previstes (1+1)	Modificacions previstes amb increment de cost	Altres	Total valor estimat
50.448,00 €	51.709,20	No	No	102.157,20 €

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Les condicions especials d'execució són:

- a) Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
- b) Eliminar les desigualtats entre l'home i la dona en el mercat, afavorint l'aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina.
- c) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- d) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- e) Abstenir-se de realitzar accions que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, o altres similars).
- f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- g) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb Depuradores d'Osona, S.L. o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
- h) Les condicions d'execució esmentades en el Plec de Condicions Tècniques.

L'òrgan de contractació podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària durant tot el termini d'execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions especials d'execució definides en la present clàusula.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA

A) Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera s'acreditarà amb els mitjans següents:

- a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
- b) Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior al valor estimat del contracte.

B) Solvència tècnica i professional

La solvència tècnica i professional s'acreditarà amb el mitjans següents:

- a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa dels que constitueixen l'objecte del contracte, en el curs dels últims 3 anys.
- b) Document acreditatiu de l'empresa conforme està inscrita al Registre Oficial de tractament per a la Prevenció i el control de la Legionel·la del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

- c) Declaració indicant el personal tècnic o les unitats tècniques, es trobin o no integrades a la empresa, que disposarà l'empresari per a l'execució del contracte objecte del contracte, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents i corresponents.
- d) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa de les certificacions pertinents.
- e) Declaració en la que s'indiqui la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de subcontractar, si fos el cas.

VALORACIÓ DE LES OFERTES

Criteris avaluable de forma automàtica, fins un màxim de 100 punts (100%).

1. Oferta econòmica fins a 75 punts (75%)

La puntuació de les propostes es calcularà d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

On:

P = Puntuació màxima del criteri econòmic (75)
 M = Factor de modulació (4)
 P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
 O_m = Millor oferta
 O_v = Oferta a valorar
 IL = Import de licitació

2. Pla de funcionament del servei: Programa de treball, de control de qualitat i supervisió del servei i compromisos ambientals (25 punts)

20 punts: Programa de treball

5 punts: Certificació de compromís ambiental i de productes "ecològics"

Mitjà d'acreditació: S'haurà d'aportar el programa de treball en format PDF on consti el programa de treball, el control de qualitat i la supervisió del servei.

Pel que fa als compromisos ambientals, s'haurà d'aportar aquesta certificació del compromís ambiental i de productes ecològics.

CRITERIS DE DESEMPAT

Els estipulats a l'article 147 de la LCSP.

ADMISSIÓ DE VARIANTS

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s'apreciaran quan l'oferta econòmica sigui inferior en més de deu (10) unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa.

Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s'admetin menys de deu (10) ofertes, però més de cinc (5), s'exclourà la oferta més cara i la més econòmica. En el supòsit que s'admetin a licitació deu (10) o més ofertes, s'exclouran les dues (2) més cares i les dues (2) més econòmiques.

Si el nombre d'empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no s'exclourà cap oferta per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica.

Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta i un informe acreditatiu que l'oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de contractació en el termini de tres (3) dies hàbils a partir de la rebuda de la petició de justificació.

En el cas de que només es presentin una (1) o dues (2) ofertes, i sense necessitat d'aplicació dels criteris anteriors, la Mesa de contractació es reserva el dret de poder demanar al licitador la justificació de l'oferta si la consideren anormal o desproporcionada.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 205 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

REVISIÓ DE PREUS

No s'admet la revisió de preus.

PENALITATS DIFERENTS DE LES PREVISTES LEGALMENT:

L'empresa contractista està obligada a complir el terminis fixats per a l'execució del contracte en aquest plec i el plec de prescripcions tècniques particulars.

Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, Depuradores d' Osona, S.L. podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats a raó de seixanta cèntims (0,60) d'euro per cada mil (1.000) euros del preu del contracte, IVA exclòs, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

Si l'empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, incompleix parcial o totalment l'execució de les prestacions definides en el contracte, en cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, d'incompliment de les condicions especials d'execució o de les obligacions indicades en els plecs, s'imposaran penalitats de fins al cinc per cent (5%) sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau d'incompliment, en els termes següents:

- L'existència de intencionalitat o reiteració.
- La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
- La reincidència per comissió, en el termini d'un any, de més d'una falta de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a Depuradores d'Osona, S.L. s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

SUBCONTRACTACIÓ

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 LCSP.

El contractista comunicarà per escrit Depuradores d'Osona, S.L., en el moment de presentar la documentació acreditativa de la solvència tècnica, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d'aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representants legals del subcontractista així com justificant l'aptitud d'aquest per executar-la de conformitat amb l'establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP 2017. I el pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 2017.

Aquesta es la proposta del servei/memòria de necessitats que es proposa, per dur a terme la licitació esmentada.

Signat digitalment,

La tècnica de Depuradores d'Osona, S.L.
Anna Casals