

ACTA D'INSPECCIÓ

(VERIFICACIÓ INICIAL D'INSTAL·LACIONS PER MOSTREIG)

DADES INSPECCIÓ

DATA INSPECCIÓ : _____ NÚM.ACTA : _____ NÚM.EXP.FUE : _____
INSPECTOR / A : _____ ORGANISME DE CONTROL : _____
TRÀMIT : NOVA INSTAL·LACIÓ ☐ MODIFICACIÓ ☐ AMPLIACIÓ ☐
ÀMBIT REGLAMENTARI : _____

DADES INSTAL·LACIÓ

NUM. RITSIC INSTAL·LACIÓ : _____ TIPUS D'INSTAL·LACIÓ : _____
ADREÇA : _____ NÚMERO : _____
POBLACIÓ : _____ CODI POSTAL : _____

DADES TITULAR

NOM TITULAR / RAÓ SOCIAL : _____
NIF / CIF : _____
ADREÇA (*) : _____ NÚMERO (*) : _____
POBLACIÓ (*) : _____ CODI POSTAL (*) : _____ TELÈFON (*) : _____
(*) En cas que difereixin de les dades de la declaració responsable

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN INSPECCIÓ

(Veure INSTRUCCIONS al dors)

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa a la seguretat de la instal·lació.

- ☐ QUALIFICACIÓ FAVORABLE: Resta la instal·lació en servei normal (Nivell 0)
☐ QUALIFICACIÓ FAVORABLE: Deficiències a esmenar quan més aviat millor (Nivell I)
☐ QUALIFICACIÓ CONDICIONADA: Deficiències a esmenar dins dels terminis fixats i comunicar a l'OC que s'ha realitzat L'ESMENA (Nivell II)
☐ QUALIFICACIÓ NEGATIVA: Resta la instal·lació fora de servei (Nivell III)

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE REBUDA D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA:

SIGNAT PEL TITULAR

Nom:

SIGNAT PER L'OC

Nom:

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que estableix l'article 7 de la Llei 9/2014, del 31 de juliol (DOGC núm. 6679 de 5.8.2014), de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes,

- a) el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació, manteniment i inspeccions periòdiques, d'acord amb les condicions de seguretat requerides.
- b) els **AGENTS** que hagin intervingut en la instal·lació o modificació de la instal·lació (tècnic competent projectista, tècnic competent director d'execució de la instal·lació i empresa instal·ladora) son **RESPONSABLES** de les seves actuacions en la instal·lació.

El titular i els agents esmentats estan obligats a :

1. En les esmenes i reparacions ordenades.

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'OC, si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. Actuacions segons el nivell de qualificació dels defectes.

- a) Si s'han detectat defectes crítics (Nivell III) **no es pot posar la instal·lació en funcionament** mentre no es sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes, i aquesta aixequi nova acta d'inspecció.
- b) Si s'han detectat defectes greus (Nivell II) que cal esmenar dins d'un determinat termini, s'ha de trametre a l'OC abans del venciment d'aquest termini, la corresponent certificació de reparació dels defectes.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, els responsables podran incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pot imposar als agents implicats, prèvia obertura d'un expedient sancionador.

- c) Si s'han detectat defectes lleus (Nivell I), recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que s'esmenin quan més aviat millor.