

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

Mitjançant el present informe, es justifica la necessitat de contractar el servei d'obres per l'execució de línia subterrània 18/30 KV, un nou centre de mesura i transformació de 25 KV C.M. amb codi 113174 i un centre de repartiment e-distribució amb codi C.R. 113567 de l'Hospital Residència Sant Camil del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, atès:

- Que l'objectiu del CSAPG és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació, en la seva àrea d'influència.
- Que el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) disposa de 5 centres de treball: Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (HCAP), Hospital Residència Sant Camil (HRSC), Hospital Sant Antoni Abat (HSAA), el Centre de Rehabilitació de Vilanova i la Geltrú (CRHB) i el Centre d'Atenció Primària Integral Baix-a-Mar (CAPI).
- Que existeix un projecte amb finançament pluriennal 2023-2027 per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per ampliar l'edifici actual per tal de reformar i ampliar els serveis assistencials i aquesta ampliació requerirà més potència elèctrica de la que actualment hi ha disponible.
- Que és prioritat del CSAPG la transició energètica cap a fonts de producció de fred i calor que no provenguin de combustibles fòssils per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Amb aquest objectiu s'estan migrant les produccions tèrmiques a sistemes aerotèrmics, els quals fan servir l'electricitat com energia primària per a la producció tèrmica i per aquest motiu és necessari ampliar la potència elèctrica actualment disponible.
- Que l'actual instal·lació de mitja tensió data de l'any 1975 i està obsoleta, i de la qual ja no es poden obtenir recanvis per fer les operacions de manteniment quotidianes.
- Que és necessari ampliar la central de producció de fred i calor com a pas previ a les reformes i ampliacions del centre i és necessari desplaçar diverses línies de mitja tensió que hi ha soterrades a l'espai d'ampliació de l'actual edifici de producció. Per poder desplaçar aquestes línies s'ha de fer un nou centre de repartiment de companyia degut a que l'actual està a l'interior de la parcel·la, hipotecant les futures reformes dels edificis degut a la presència de diverses línies de mitja tensió soterrades.
- Fins que no s'endreci la instal·lació de mitja tensió no serà possible ampliar la central i per aquest motiu aquesta licitació s'ha de publicar amb urgència per realitzar amb la màxima celeritat aquestes tasques prèvies necessàries per poder realitzar qualsevol altra feina posterior. També és necessari coordinar quan abans millor les feines amb la companyia subministradora i els proveïdors de materials ja que ambdues gestions tenen uns terminis d'entrega llargs.
- Que el termini d'execució de les obres serà de 40 setmanes a comptar des de la data de la signatura de l'acta d'inici d'obres.
- Que la durada del contracte serà de 42 setmanes a comptar des de la data de la signatura del contracte.
- Que l'import de les obres i instal·lacions necessàries, ascendeix a la quantitat de 806.230,42 €, IVA exclòs; i serà aquest el pressupost base de licitació.

- Que el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf està subjecte a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Que és voluntat del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf posar en marxa un procediment de contractació pública d'urgència per aquest servei objecte del present informe.

El que signo als efectes oportuns,

Vilafranca del Penedès, a la data de signatura digital.

Marta Terrones Urpí
Sotsdirectora d'Infraestructures i Serveis Generals
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf