



Núm. de Decret i Data:
2025GER000353 11/06/2025

DECRET DE GERÈNCIA

RELACIÓ DE FETS

- El 9 de maig de 2025, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, va aprovar l'expedient de contractació de l'enginyeria de disseny, subministrament, muntatge i posada en servei de diversos serveis generals per al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental (C16-25) i en va convocar la licitació.
- El 9 de maig de 2025, el Consorci va enviar l'anunci al DOUE.
- El 12 de maig de 2025, el Consorci va publicar l'expedient de contractació al Perfil del contractant de l'entitat.
- L'11 de juny de 2025, els serveis tècnics del Consorci varen emetre l'informe de modificació següent:

"RELACIÓ DE FETS

- El 9 de maig de 2025, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, va aprovar l'expedient de contractació de l'enginyeria de disseny, subministrament, muntatge i posada en servei de diversos serveis generals per al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental (C16-25) i en va convocar la licitació.
- El 9 de maig de 2025, el Consorci va enviar l'anunci al DOUE.
- El 12 de maig de 2025, el Consorci va publicar l'expedient de contractació al Perfil del contractant de l'entitat.
- Arran d'una pregunta efectuada al Perfil del contractant, el Consorci ha detectat que els plecs de la licitació contenen errors materials, motiu pel qual, n'és menester la seva esmena en el sentit següent:
 - Clàusula 7.3 del Plec de prescripcions tècniques:

On diu:

"A continuació del filtre multimèdia l'aigua es tractarà en un filtre de carbó actiu per eliminar els ions presents en l'aigua.

A sortida del filtre de carbó actiu es subministrarà un equip de descalcificació amb resines per eliminar el magnesi i la calç. La regeneració de la resina es farà mitjançant una solució de NaCl, alimentada des d'un dipòsit (comú a les dues línies de tractament) amb dues bombes de dosificació (1+1R)."

Ha de dir:

"A sortida del filtre multimèdia es subministrarà un equip de descalcificació amb resines per eliminar el magnesi i la calç. La regeneració de la resina es farà mitjançant una solució de NaCl, alimentada des d'un dipòsit (comú a les dues línies de tractament) amb dues bombes de dosificació (1+1R).

A sortida del filtre multimèdia es subministrarà un equip per eliminar els clorurs i altres ions presents a l'aigua mitjançant una torre amb resines de bescanvi aniònic dèbilment bàsiques, o una solució alternativa d'eliminació de clorurs i altres ions que el licitador consideri en base a la seva experiència. En cas d'optar per una solució basada en resines de bescanvi iònic, la regeneració de la resina es farà mitjançant una solució alcalina preferentment de NaOH , alimentada des d'un



dipòsit (comú a les dues línies de tractament) amb dues bombes de dosificació (1+1R)."

b) Clàusula 7.4 del Plec de prescripcions tècniques:

On diu:

"

- *Dues (2) línies de descalcificació d'aigua industrial cadascuna dissenyada per a subministrar un mínim de 2,5 m3/h d'aigua amb qualitat per usos a caldera composta de:*
 - *Un (1) filtre multimèdia.*
 - *Un (1) filtre de carbó actiu.*
 - *Un (1) filtre descalcificador.*
 - *Un (1) sistema de neteja dels filtres.*
 - *Un (1) tanc de dissolució de NaCl per al descalcificador.*
 - *Un (1) sistema de dosificació de reactius, correcció de pH,...).*
 - *Un (1) tanc de dilució per producte químic necessari.*
 - *Totes les canonades associades necessàries.*
 - *Dues (2) bombes dosificadores de producte per a cada reactiu."*

Ha de dir:

"

- *Dues (2) línies de descalcificació d'aigua industrial cadascuna dissenyada per a subministrar un mínim de 2,5 m3/h d'aigua amb qualitat per usos a caldera composta de:*
 - *Un (1) filtre multimèdia.*
 - *Un (1) filtre descalcificador.*
 - *Un (1) filtre amb resines de bescanvi aniònic dèbilment bàsiques o solució alternativa per eliminar els clorurs i altres ions d'àcids forts presents a l'aigua (sulfats, nitrats,...).*
 - *Un (1) sistema de neteja dels filtres.*
 - *Un (1) tanc de dissolució de NaCl per al descalcificador.*
 - *Un (1) tanc de dissolució de NaOH per al filtre de resines de bescanvi iònic.*
 - *Un (1) sistema de dosificació de reactius, correcció de pH,...).*
 - *Un (1) tanc de dilució per producte químic necessari.*
 - *Totes les canonades associades necessàries.*
 - *Dues (2) bombes dosificadores de producte per a cada reactiu.*
 - *Un (1) filtre multimèdia.*
- *Un (1) filtre descalcificador.*
- *Un (1) filtre amb resines de bescanvi aniònic dèbilment bàsiques per eliminar els clorurs i altres ions d'àcids forts presents a l'aigua (sulfats, nitrats,...).*
- *Un (1) sistema de neteja dels filtres.*
- *Un (1) tanc de dissolució de NaCl per al descalcificador.*
- *Un (1) tanc de dissolució de NaOH per al filtre de resines de bescanvi iònic."*

c) Esmena del full de dades per a cadascun dels lots de l'annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars.



D'acord amb tot el que s'ha exposat es **PROPOSA**:

1. Aprovar la modificació de l'expedient de contractació del disseny, subministrament, transport, muntatge i posada en servei de diversos serveis generals per al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental (C16-25) en el sentit que s'ha exposat a l'epígraf 4 de la relació de fets d'aquest informe.
2. Publicar els textos refosos del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars.
3. Ampliar el termini de presentació de proposicions fins el 26 de juny de 2025 a les 11:00 hores."

FONAMENTS DE DRET

1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
2. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
3. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a la potestat de les administracions públiques per a esmenar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
4. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
5. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
6. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
7. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
8. L'acord de la Comissió Executiva de 9 de maig de 2025 pel qual es faculta el gerent del Consorci per a què, mitjançant Decret, aprovi les modificacions i rectificacions dels plecs i la documentació que integra l'expedient de contractació, en cas que sigui necessari, donant-ne compte en la propera sessió de la Comissió Executiva que se celebri.
9. L'article 10 f) dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 11.03.1998 (Publicació en el D.O.G.C. núm. 2.613 de 3 d'abril de 1998 i al BOPB núm. 69 de 21 de març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental en data 25 de maig de 1999 (Publicada la modificació en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999), pel que fa a la competència de la Comissió Executiva per a la contractació i els expedients d'establiment de serveis.

Per això, **DECRETO**:

1. Aprovar la modificació de l'expedient de contractació del disseny, subministrament, transport, muntatge i posada en servei de diversos serveis generals per al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental (C16-25) en el sentit que s'ha exposat a l'epígraf 4 de la relació de fets de l'informe d'11 de juny de 2025.

DOCUMENT Decret de Gerència	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	EXPEDIENT G122-000073-2025
Codi Segur de Verificació: 05c22492-d784-47ed-b7e2-2bbc8f37b30f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2972106 Data d'impressió: 11/06/2025 15:58:40 Pàgina 4 de 4		
SIGNATURES 1.- Ignasi Valls Vilaró (TCAT) (Gerent.), 11/06/2025 14:00 2.- HELENA ISERTE ROVIRA (Secretària.), 11/06/2025 15:16:23 3.- Consorci Gestió Residus Vallès Oriental. 2025GER000353 11/06/2025		



2. Publicar els textos refosos del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars.
3. Ampliar el termini de presentació de proposicions fins el 26 de juny de 2025 a les 11:00 hores.
4. Donar compte d'aquesta modificació a la propera sessió de la Comissió Executiva.

Document signat electrònicament.