

**PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. MRR
«PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU»**

**DE L' ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE
REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS, PER A INSTAL·LACIONS DE XARXA D'AIGUA
I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS**

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	2
2	ANTECEDENTS	2
3	OBJECTE	3
4	ABAST DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
5	MATERIAL A SUBMINISTRAR	3
5.1	ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	4
5.1.1	LOT 1: Tapes de registre per a vàlvules xarxa d'un únic element.....	4
5.1.2	LOT 2: Cofres de formigó i polièster, i portes de registre.....	5
5.1.3	LOT 3: Tapes de registre per a pous i reixes embornals	5
5.1.4	LOT 4: Tapes de registres per arquetes	6
6	FORMA DE SUBMINISTRAMENT	6
6.1	LLOC I PROCEDIMENT D'ENTREGA.....	7
7	CONTROL DE QUALITAT	8
8	TERMINI DE LLIURAMENT	8
9	DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA LICITACIÓ.....	8
10	PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA	9
10.1	COMPROMÍS EN L'ETIQUETAT VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH).....	9
ANNEX 13. RELACIÓ DE MATERIAL INCLÒS A L'ACORD MARC D'ÚS CORRENT PER AIGÜES DE MANRESA, SA.		11

PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

1 INTRODUCCIÓ

La Societat Municipal Aigües de Manresa S.A. (en endavant Aigües de Manresa), pretén donar compliment a part de les actuacions incloses en el projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA,, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, dotant de material d'automatització i telecontrol.

Amb Data de 23 de desembre de 2021 la Junta Consultiva de Contractació Pública va dictar instrucció (en endavant, la Instrucció) en la qual exposa els aspectes més rellevants per a la contractació pública finançada a càrrec dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) derivada de les Ordres ministerials HFP/1030/2021 i 1031/2021 de 29 de setembre. Aquestes ordres, al seu torn, van ser dictades en desenvolupament del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (RDL 36/2020).

El plec, conté les principals exigències tant a nivell d'actuacions dels òrgans de contractació, com aspectes que s'han d'incloure en els plecs rectors de les licitacions finançades a càrrec del PRTR, sent la mateixa a l'empara de l'article 57 RDL 36/2020 d'obligat compliment per a tots els òrgans de contractació del sector públic.

D'acord amb la memòria de Reformulació del projecte SOSTENIBILITAT EN EL CICLE DE L' AIGUA. UN PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DEL TERRITORI, de 30 d'octubre de 2023, nº expedient PCAU00129 de la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE Digitalització del Cicle de l'Aigua) presentada per AIGÜES DE MANRESA, S.A. (NIF A08294282), part de l'import d'aquest contracte està inclòs en les actuacions del Cronograma de les condicions de l'ajuda.

2 ANTECEDENTS

AIGÜES DE MANRESA ha inclòs la prestació objecte d'aquest contracte dins del projecte denominat "PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA", que ha estat inclòs com a beneficiari de finançament europeu de l'Ordre TED/934/2022 de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Component 5 "Preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics", inversió 1 (C5. L1 Materialització de les actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR) i Objectiu CID/OA número 76 i Inversió 3 «Transició digital en el sector de l'aigua ("Enforcement Digital Mediambiental")» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb l'objectiu d'obtenir millores en el funcionament de les infraestructures de tractament d'aigües residuals així com millorar el compliment dels criteris d'eficiència energètica o millorar l' eficiència i reduir les pèrdues d' aigua en els sistemes de distribució d' aigua.

L' objectiu general és poder calcular el balanç hidràulic global del cicle integral de l' aigua sense pluja en temps real mitjançant la digitalització dels sistemes d' aigua i sanejament.

PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

Dins del projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA aquest projecte queda englobat dins de les actuacions següents:

02.01.02 Tapa + marc composite 1720x1170mm

02.01.04 Tapa + marc composite 1480x960mm

3 OBJECTE

El present document té per objecte establir les prescripcions tècniques i les condicions que regiran les adjudicacions derivades de la selecció de proveïdors homologats per al subministrament de tapes de registre per a vàlvules xarxa d'un únic element, per a cofres de formigó i polièster i portes de registre, per a tapes de registre per a pous i reixes embornals, i per a tapes de registre per a arquetes, per a instal·lacions de xarxa d'aigua i clavegueram, gestionades per Aigües de Manresa, SA.

Fruit de les seves activitats i del projecte denominat "PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA", que Aigües de Manresa ha estat inclòs com a beneficiari de finançament europeu de l'Ordre TED/934/2022 de 23 de setembre, necessita un volum considerable de compres d'ús corrent en concepte de Subministrament d'elements de registre i cobertura de serveis de diverses tipologies.

Les condicions seran d'aplicació a la totalitat de la prestació i seran supervisades i avaluades pel personal tècnic d'Aigües de Manresa, SA. La presentació de la proposició pel licitador suposarà l'acceptació incondicionada de totes les clàusules del present Plec i del Plec de Clàusules Particulars.

4 ABAST DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Els subministraments a realitzar sota el marc d'aquesta licitació, independentment de l'esmentat a continuació, hauran de complir amb tota la normativa en vigor aplicable a aquest tipus de prestació, en el moment de la contractació. Així, totes aquelles activitats necessàries per a l'execució del contracte hauran de complir els requisits que estableixin els codis, normes, recomanacions, reglaments o lleis vigents, i qualsevol disposició en vigor.

L'adjudicatari es comprometrà a complir i fer complir tot l'estipulat en la legislació sobre Riscos Laborals, així com en la part del Pla de Seguretat i Salut que l'afecti.

5 MATERIAL A SUBMINISTRAR

Els materials d'ús comú per Aigües de Manresa inclosos en aquest acord marc són, tapes de registre per a vàlvules xarxa d'un únic element, per a cofres de formigó i polièster i portes de registre, per a tapes de registre per a pous i reixes embornals, i per a tapes de registre per a arquetes, per a instal·lacions de xarxa d'aigua i clavegueram, gestionades per Aigües de Manresa, SA., relacionats a l'Annex 13 del PPT. No obstant això, durant la seva vigència Aigües de Manresa SA podrà modificar tant les característiques tècniques especificades del material indicat a l'ANNEX 13 del PPT, com afegir un altre material diferent, ja que el llistat no és limitatiu sempre que aquests articles es trobin dins l'àmbit d'aplicació de l'Acord Marc.

D'acord amb això, la descripció que consta a l'ANNEX 13 del PPT no constitueix, com s'ha indicat, un llistat tancat de materials, sinó orientatiu sobre aquells que són d'ús més comú o corrent i amb els que inicialment es podria posar en marxa aquest Acord Marc.



PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR . EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

Els materials a subministrar seran tots aquells que es trobin enquadrats a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la següent:

- Lot 1: 44423740-0 Tapes de registre
- Lot 2: 44423740-0 Tapes de registre
44424100-9 Caixes per a comptadors
- Lot 3: 44423740-0 Tapes de registre
44316300-1 Reixes
- Lot 4: 44423740-0 Tapes de registre

El present Acord Marc, està dividit en els següents Lots:

- Lot 1: Tapes de registre per a vàlvules xarxa d'un únic element.
- Lot 2: Cofres de formigó i polièster, i portes de registre.
- Lot 3: Tapes de registre per a pous, i reixa embornals.
- Lot 4: Tapes de registre per a arquetes.

D'acord amb això, la descripció que consta a l'ANNEX 13 del PPT no constitueix, com s'ha indicat, un llistat tancat de materials, sinó orientatiu sobre aquells que són d'ús més comú o corrent i amb els que inicialment es podria posar en marxa aquest AM.

5.1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Els materials inclosos en aquest acord marc, hauran de complir les especificacions tècniques següents:

5.1.1 LOT 1: Tapes de registre per a vàlvules xarxa d'un únic element.

- Material: fosa dúctil, composite, (fibra de vidre + resines), polièster, acer inoxidable i galvanitzat.
- Normativa: compliment de la norma UNE-EN 124:2015.

Classificació:

Classe A15: per a zones només per a vianants.
Classe B125: per a voreres i zones d'aparcament lleuger.
Classe C250/D400: per a calçades i zones amb trànsit rodat (vehicles).
Classe E600/F900: ús industrial o portuari, càrregues molt altes.

- Gruixos tapes, variables segons classificació.
- Estanquitat opcional amb sistema de junta.
- Rodones, quadrades i/o rectangulars, amb marc inclòs.
- Sistema opcional de tancament.
- Marcatge CE obligatori i certificat d'organisme notificat.



PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR . EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

5.1.2 LOT 2: Cofres de formigó i polièster, i portes de registre

- Cofres de formigó:
 - Dimensions variables, amb espai interior per allotjar un o més comptadors i altres equips de mesura o control.
 - Material de construcció: formigó, amb alta resistència a la corrosió, ideal per a entorns humits.
 - Amb tancament inclòs.
 - Amb sistema opcional de ventilació o drenatge per evitar la condensació interna o la acumulació d'humitat.
 - Amb porta metàl·lica o de polièster.
 - Amb resistència a l'impacte, per suportar cops i pressions sense trencar-se o deformar-se.
 - Amb resistència a temperatura entre -40°C fins a 80°C.
 - Marcatge CE obligatori i certificat d'organisme notificat.
- Cofres PRFV de polièster reforçat amb fibra de vidre:
 - Dimensions variables, amb espai interior per allotjar un o més comptadors i altres equips de mesura o control.
 - Material de construcció: PRFV (Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre), amb alta resistència a la corrosió, ideal per a entorns humits.
 - Amb tancament inclòs.
 - Amb sistema opcional de ventilació o drenatge per evitar la condensació interna o la acumulació d'humitat.
 - Amb porta metàl·lica o de polièster.
 - Amb resistència a l'impacte, per suportar cops i pressions lleugeres sense trencar-se o deformar-se.
 - Amb resistència a temperatura entre -40°C fins a 80°C.
 - Marcatge CE obligatori i certificat d'organisme notificat.

5.1.3 LOT 3: Tapes de registre per a pous i reixes embornals

- Material: fosa dúctil, polièster, acer inoxidable i galvanitzat, alumini.
- Dimensions variables.
- Amb tancament inclòs.
- Amb sistema opcional de ventilació o drenatge per evitar la condensació interna o la acumulació d'humitat.
- Amb resistència a l'impacte, per suportar cops i pressions sense trencar-se o deformar-se.
- Amb resistència a temperatura entre -40°C fins a 80°C.
- Marcatge CE obligatori i certificat d'organisme notificat.
- Material: fosa dúctil, composite, (fibra de vidre + resines), polièster, acer inoxidable i galvanitzat.
- Normativa: compliment de la norma UNE-EN 124:2015.



PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR . EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

Classificació:

Classe C250/D400: per a calçades i zones amb trànsit rodat (vehicles).
Classe E600/F900: ús industrial o portuari, càrregues molt altes.

- Gruixos tapes, variables segons classificació.
- Estanquitat amb sistema de junta.
- Rodones, amb marc inclòs.
- Sistema opcional de tancament.
- Marcatge CE obligatori i certificat d'organisme notificat.

5.1.4 LOT 4: Tapes de registres per arquetes

- Material: fosa dúctil, composite, (fibra de vidre + resines), polièster, acer inoxidable i galvanitzat.
- Normativa: compliment de la norma UNE-EN 124:2015.

Classificació:

Classe B125: per a voreres i zones d'aparcament lleuger.
Classe C250/D400: per a calçades i zones amb trànsit rodat (vehicles).
Classe E600/F900: ús industrial o portuari, càrregues molt altes.

- Gruixos tapes, variables segons classificació.
- Estanquitat opcional amb sistema de junta.
- Quadrades i/o rectangulars, divisibles segons dimensions, amb marc inclòs.
- Sistema opcional de tancament.
- Marcatge CE obligatori i certificat d'organisme notificat.

6 FORMA DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament es realitzaran segons comanda, en la que s'indicaran el número de cada una de les peces a subministrar. Aquestes comandes seran numerades i traslladades a l'adjudicatari mitjançant correu electrònic, o pel mitjà de comunicació que millor s'acordi per les parts.

De forma general, els subministraments es realitzaran per part de l'adjudicatari en un termini màxim 7 dies naturals, a partir de la recepció de la comanda. Als efectes, l'adjudicatari haurà de disposar dels suficients estocs de material. L'incompliment d'aquests terminis donarà origen a penalitats per l'adjudicatari, procedint a la rescissió del contracte en cas d'incompliment.

És obligació del fabricant o subministrador el correcte embalatge i la manipulació dels articles. L'embalatge ha de garantir que els materials no pateixin en el transport cap mena de cop que els afecti físicament. Quan la vàlvula porti acoblat mecanismes d'accionament manual o mecànics, es prendran les precaucions necessàries per la seva protecció. L'embalatge haurà d'impedir la maniobra de les vàlvules durant el transport.

Tots els elements estaran ben protegits i els orificis dels extrems tapats mitjançant taps de plàstic que evitin la introducció d'objectes estranys que poguessin danyar la vàlvula.



PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR . EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

En el moment de subministrament, o de forma prèvia, l'adjudicatari farà entrega (en format digital) de la documentació de traçabilitat corresponent al material subministrat.

Les quantitats necessàries de cada material, es demanaran segons les necessitats d'Aigües de Manresa, S.A.

Aigües de Manresa, SA. no es compromet a l'adquisició de cap quantitat mínima de material, efectuant-se aquesta consulta únicament a nivell de selecció de proveïdor homologat.

El procediment que s'utilitzarà és l'indicat en la clàusula 22 del Plec de clàusules particulars.

6.1 LLOC I PROCEDIMENT D'ENTREGA

Els licitadors hauran de tenir en compte els següents punts:

- Possibilitat de subministraments urgents fora d'horari laboral.
- Descàrrega a diferents instal·lacions gestionades per Aigües de Manresa. El lliurament de material es realitzarà, habitualment, al magatzem d'Aigües de Manresa, S.A., ubicat al Carrer Concòrdia, 121-127, 08242 Manresa. En cas que sigui necessari subministrar-ho directament a obres específiques (àmbit comarca del Bages i Moianès, principalment) Àmbit Catalunya, s'indicarà a la corresponent comanda
- Els horaris per a les entregues quedaran fixats i acordats pels tècnics d'Aigües de Manresa, SA
- La càrrega, transport i entrega dels materials al punt establert anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- El licitador haurà de contemplar la possibilitat, de retorn i/o modificació d'algunes peces. Aigües de Manresa es reserva el dret de la devolució o rebuig d'algun producte en mal estat i que no s'adapti a les necessitats requerides del servei. En aquest cas, l'empresa subministradora haurà de fer-se càrrec dels costos econòmics que se'n derivin.
- L'adjudicatari estarà obligat a efectuar el transport d'aquest tipus de mercaderies, i complirà tota la normativa que l'afecti.
- De forma general, els subministraments es realitzaran per part de l'adjudicatari en un termini màxim d'entre 1 i 15 dies naturals, a partir de la recepció de la comanda. Als efectes, l'adjudicatari haurà de disposar dels suficients estocs de material. L'incompliment d'aquests terminis donarà origen a penalitats per l'adjudicatari, procedint a la rescissió del contracte en cas d'incompliment.
- És obligació del fabricant o subministrador el correcte embalatge i la manipulació dels articles. L'embalatge ha de garantir que els materials no pateixin en el transport cap mena de cop que els afecti físicament.
- Tots els elements estaran ben protegits.



PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR . EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

- En el moment de subministrament, o de forma prèvia, l'adjudicatari farà entrega (en format digital) de la documentació de traçabilitat corresponent al material subministrat.
- Les quantitats necessàries de cada material, es demanaran segons les necessitats d'Aigües de Manresa, S.A.
- Aigües de Manresa, S.A. no es compromet a l'adquisició de cap quantitat mínima de material, efectuant-se aquesta consulta únicament a nivell de selecció de proveïdor homologat.
- El procediment que s'utilitzarà és l'indicat en la clàusula 22 del Plec de clàusules particulars.

7 CONTROL DE QUALITAT

L'adjudicatari proporcionarà els Certificats de Qualitat que hagi de tenir el material subministrat, així com tota la documentació que acrediti el compliment de les mesures d'assegurament de la qualitat dels productes subministrats i dels controls als quals s'han sotmès, així com la documentació del marcatge CE dels components per als quals el marcatge és obligatori.

Si un cop incorporat el material a l'obra apareguessin deficiències o vicis en el mateix, l'adjudicatari, abonarà les despeses de substitució i aquells altres que poguessin resultar per danys derivats del material en mal estat.

En qualsevol cas, AIGÜES DE MANRESA SA podrà realitzar les comprovacions que consideri oportunes per garantir el compliment del present plec. AIGÜES DE MANRESA REVISARÀ CADASCUN DELS SUBMINISTRAMENTS. EN CAS DE NO ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS PER SER DEFECTUOSOS PODRAN SER REBUTJATS I AIGÜES DE MANRESA RECLAMARÀ AL PROVEÏDOR:

- REPOSICIÓ DE LA TOTALITAT DEL SUBMINISTRAMENT AFECTAT

8 TERMINI DE LLIURAMENT

El criteri màxim de lliurament establert per Aigües de Manresa, S.A, per qüestió d'urgència en la recepció del material és el següent:

Prioritat 0 – Subministrat en menys de 24h

Prioritat 1 – Subministrat màxim amb tres (3) dies

Prioritat 2 – Subministrat en tres (3) i set (7) dies

Prioritat 3 – Subministrat en set (7) i quinze (15) dies màxim, a excepció de casos aïllats, acordats amb Aigües de Manresa, SA.

9 DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA LICITACIÓ

L'oferta haurà de contenir la documentació suficient per poder analitzar i valorar les característiques del subministrament objecte de la licitació, contemplant tots els punts recollits en el present Plec, i aportant com a mínim:



PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTALL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR . EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

- Document que garanteixi el compliment del RD 3/2023 de 10 de gener, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.
- Documentació acreditativa de les especificacions indicades en el present Plec.
- Certificat de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la Norma ISO 9001:2015, del procés de producció.
- Certificat del Marcatge CE
- Fitxa tècnica de cada material que es presenta oferta. La fitxa tècnica ha d'incloure com a mínim la següent informació:
 - Distribuïdor
 - Fabricant
 - Model, etc.
 - Relació dels materials que la componen.

L'oferta haurà de presentar una proposta única per cada material

Tota la documentació tècnica (o les parts essencials de la mateixa) s'entregarà traduïda al castellà o català.

La possibilitat de la menció de determinats models o marques en la descripció dels articles té un caràcter merament orientatiu i exemplificatiu, amb l'objectiu de definir les característiques tècniques mínimes requerides per al subministrament.

Per tant, es permet la presentació d'ofertes amb materials equivalents d'altres marques, sempre que aquests compleixin amb tots els requisits i especificacions tècniques establerts als plecs de prescripcions tècniques.

Les ofertes hauran d'incloure la documentació necessària que acrediti la plena equivalència del material ofert amb el descrit a l'Annex 13.

10 PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

10.1 COMPROMÍS EN L'ETIQUETAT VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH)

Les actuacions que es portin a terme respectaran el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi de no significant harm - DNSH) en compliment amb allò disposat en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i la Guia Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi, així com d'acord amb allò establert en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de lavaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i el seu document Annex."

PPT- ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TAPES DE REGISTRE, COFRES, PORTES DE REGISTRE, I ALTRES ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM, GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE QUATRE (4) LOTS. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR . EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11537AM

ANNEX 13. RELACIÓ DE MATERIAL INCLÒS A L'ACORD MARC D'ÚS CORRENT PER AIGÜES DE MANRESA, SA

Relació material puntuable segons criteris de valoració:

LOT 1 Tapes de registre per a vàlvules xarxa d'un únic element

Codi d'article	Article	Unitat principal	Família
018-15014	TAPA POLIESTER 25 X 16 (AMB MARC FERRO)	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-15015	TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO)	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-100001	TAPA DE FERRO NORMAL AMB ESCUT	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-100003	TAPA DE FERRO NORMAL SENSE ESCUT	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-13015	BOCA LLAVE CIRCULAR MTC R V DE 90/110	Unitat	COFRETS I TRAPES

LOT 2 Cofres de formigó i polièster, i portes de registre

Codi d'article	Article	Unitat principal	Família
018-14015	COFRE POLYESTER 250x350 AMB AILLAMENT	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-15011	ARMARIO HORMIGON 30x45 COFRE PRFV. AIS-	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-15020	PORTA DE REGISTRE EN XAPA 400 x 400	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-15045	PORTA DE REGISTRE EN XAPA 500 x 600	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-15050	PORTA DE REGISTRE EN XAPA 600 x 500	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-15054	PORTA DE REGISTRE EN XAPA 900 x 500	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-15001	PORTA DE REGISTRE EN XAPA 250 x 350	Unitat	COFRETS I TRAPES

LOT 3 Tapes de registre per a pous i reixa embornals

Codi d'article	Article	Unitat principal	Família
018-30012	REGISTRO DE CALZADA D-400 650/850 H-10	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-35070	REIXA MARC ONDA 800x360x40mm C-250	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-35060	REIXA TANGO D-400 DE 980 x 490 x 70	Unitat	COFRETS I TRAPES

LOT 4 Tapes de registre per a arquetes

Codi d'article	Article	Unitat principal	Família
018-45120	TAPA+MARC COMPOSITE 1720x1170mm	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-45115	TAPA+MARC COMPOSITE 1480x960mm	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-45110	TAPA+MARC COMPOSITE 1130x1130	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-30015	TAPA I MARC QUADRAT DE 600 MM,	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-45048	TAPA I MARC QUADRAT 800 x 800 C-250	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-45008	TAPA-MARC HIDRÀULICA 425 x 425 B-125	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-45009	TAPA-MARC HIDRÀULICA 530 x 530 B-125	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-45014	TAPA-MARC HIDRÀULICA 625 x 625 B-125	Unitat	COFRETS I TRAPES
018-45014	TAPA I MARC QUADRAT 600x600 B-125	Unitat	COFRETS I TRAPES

La relació que consta en l'annex 13 del PPT, no constitueix, com s'ha indicat, un llistat tancat de materials, sinó orientatiu sobre aquells que són d'ús més comú o corrent i amb els que inicialment es podria posar en marxa aquest AM.