

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ACUMULADORS ACS PER A L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.

Exp. X2025001136

Lloc: Secretaria

Data: 12 de juny de 2025

Hora: 09:30:00 h.

Hi assisteixen

Presidenta: Sra. Cèlia Majó Montes, Secretària accidental de l'Ajuntament.

Vocal 1r.: Sra. Montserrat Borràs Reverter, Interventora de l'Ajuntament.

Vocal 2n.: Sr. Aleix Bargalló Marès, tècnic mig de secretaria.

Secretària de la Mesa: Sra. Marta Samper Carbó, tècnica mitjana de secretaria.

Objecte d'aquest acte

Examen de l'informe tècnic relatiu a l'avaluació i valoració de les proposicions contingudes al sobre únic, i classificació de les empreses licitadores.

Fets

1.- Han presentat proposta per concórrer en aquest procés licitatori a través de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, dintre el termini i en la forma escaient, els licitadors següents:

Denominació social	NIF	Lot/s	Data d'entrada	H. d'entrada	Reg. d'entrada
-NOVELEC COSTA BRAVA	B55151062	1, 2	15/04/2025	13:39:48	E2025005196
-AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL	B98298771	1	17/04/2025	08:37:57	E2025005292
-SALTOKI BLANES SA	A17979071	2	22/04/2025	08:40:58	E2025005402

-INSTAL·LACIONS I

MANTENIMENTS

ARBÚCIES SL

B17220419

1, 2

22/04/2025

13:29:04

E2025005434

2.- En data 30 d'abril de 2025 la Mesa de contractació va realitzar l'obertura del sobre únic dels Lots 1 i 2 i d'acord amb el seu resultat i els aclariments efectuats per les empreses licitadores, la Mesa va acordar:

1.- Declarar admeses a licitació les proposicions presentades per les empreses licitadores als lots següents, si bé resten pendent d'avaluació tècnica:

LOT 1 - FANCOILS

- NOVELEC COSTA BRAVA

- AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL

- INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL

LOT 2 - ACUMULADORS D'ACS

- NOVELEC COSTA BRAVA

- SALTOKI BLANES SA

- INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL

2.- *Traslladar les proposicions presentades per les empreses licitadores a informe tècnic a l'efecte d'avaluar-les i valorar-les convenientment.*

3.- En data 5 de juny de 2025, l'enginyer municipal ha emès l'informe d'avaluació i valoració de les proposicions presentades a cadascun dels lots, el qual conclou el següent:

“

LOT 1: FANCOILS

1. *La proposta del Lot 1 del licitador **NOVELEC COSTA BRAVA** no s'adequa al PPTP perquè no ofereix comandament per WIFI i, en conseqüència, ha de ser exclosa del present procediment licitatori del Lot 1.*
2. *La proposta del Lot 1 del licitador **INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL** no s'adequa al PPTP perquè no ofereix comandament per WIFI i, en conseqüència, ha de ser exclosa del present procediment licitatori del Lot 1.*
3. *La proposició presentada pel licitador **AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL** s'adequa als requeriments dels plecs del Lot 1.*

4. En aplicació dels criteris d'adjudicació establerts a la clàusula 11 del PCAP, **AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL** obté la màxima puntuació del **Lot 1**, tal i com es mostra en la taula resum següent:

Empresa	Oferta econòmica	Resta de criteris automàtics	Puntuació total
AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL	80	20	100

LOT 2: ACUMULADORS

- La proposta del Lot 2 del licitador **SALTOKI BLANES SA**, no s'adequa al PPTP perquè l'acumulador ofert és d'un volum inferior al volum mínim de 606 litres requerit a l'acumulador de la Piscina municipal i, en conseqüència, ha de ser exclosa del procediment licitatori del Lot 2.
- La proposta del Lot 2 del licitador **INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL**, no s'adequa als requeriments del Lot 2 del PPTP pels següents motius:
 - No presenta el certificat CE de l'acumulador de l'oferta.
 - No inclou informació de la majoria de les característiques de rendiment d'aigua calenta sanitària.
 - No inclou informació de la majoria de les característiques requerides i característiques hidràuliques del PPTP.
 - Els acumuladors disposen d'una protecció catòdica és amb ànodes de magnesi, mentre que el requeriment eren ànodes per corrent impresa.
 - La superfície d'intercanvi de l'acumulador és de 2,7 m², la qual és inferior a la superfície requerida, de 3,58 m².

En conseqüència, ha de ser exclosa del procediment licitatori del Lot 2.

- La proposició presentada pel licitador **NOVELEC COSTA BRAVA** s'adequa als requeriments dels plecs del Lot 2.
- En aplicació dels criteris d'adjudicació establerts a la clàusula 11 del PCAP, **NOVELEC COSTA BRAVA** obté la màxima puntuació del **Lot 2**, tal i com es mostra en la taula resum següent:

Empresa	Oferta econòmica	Resta de criteris automàtics	Puntuació total
NOVELEC COSTA BRAVA	80	10	90

“

Aquest informe es publica al Perfil de contractant de l'Ajuntament de Palafolls.

Desenvolupament de la reunió

La Mesa, una vegada ha examinat l'informe emès per l'enginyer municipal el qual conté l'avaluació tècnica de cadascuna de les ofertes presentades al Lot 1 i al Lot 2 consistent en la comprovació del compliment d'aquestes amb els requeriments establerts als plecs que regulen la present contractació, així com la posterior valoració de les proposicions, que efectivament compleixen amb aquests requisits, en aplicació dels criteris d'adjudicació automàtics fixats al Plec de clàusules administratives particulars, l'accepta i, en conseqüència, acorda respecte cadascun dels lots el següent:

LOT 1 – FANCOILS

1.- Excloure a la licitadora NOVELEC COSTA BRAVA del present procediment licitatori, donat que la seva proposició no s'adequa als requeriments fixats al Plec de prescripcions tècniques particulars. En concret, l'element ofert no incorpora comandament per WIFI.

2.- Excloure a la licitadora INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL del present procediment licitatori, donat que la seva proposició no s'adequa als requeriments fixats al Plec de prescripcions tècniques particulars. En concret, l'element ofert no incorpora comandament per WIFI.

3.- Valorar la proposició presentada per la licitadora AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL amb l'atorgament de la puntuació total de 100 punts d'acord amb el desglossament següent:

Criteri 1. Oferta econòmica: 2.478,00€ (413,00€/u) 80 punts

Criteri 2. Reducció del termini de lliurament: 8 dies 20 punts

4.- Elevar a l'òrgan de contractació la proposta de classificació, i proposar l'adjudicació del LOT 1 -FANCOILS- de la present contractació a favor del licitador classificat en primer lloc d'acord amb el resultat següent:

Ordre classificació	Empresa licitadora	Puntuació Total
1r	AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL	100

5.- Prosseguir amb la tramitació del present expedient, de conformitat amb les previsions establertes al PCAP.

LOT 2 - ACUMULADORS D'ACS

1.- Excloure a la licitadora SALTOKI BLANES SA del present procediment licitatori, donat que la seva proposició no s'adequa als requeriments fixats al Plec de prescripcions tècniques particulars. En concret, ofereix dos acumuladors de la mateixa marca i model, GH INTERACUMULADOR VITRO DPV/I/BC 500 BN, amb un volum de 500 litres i, per tant, no s'ajusta al volum mínim de 606 litres exigint per l'acumulador destinat a la piscina municipal.

2.- Excloure a la licitadora INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL del present procediment licitatori, donat que la seva proposició no s'adequa als requeriments fixats al Plec de prescripcions tècniques particulars, els quals es relacionen a continuació:

- No presenta el certificat CE de l'únic model d'acumulador ofert.
- No inclou informació de la majoria de les característiques de rendiment d'aigua calenta sanitària.
- No inclou informació de la majoria de les característiques requerides i característiques hidràuliques del PPTP.
- Disposa d'una protecció catòdica és amb ànodes de magnesi, mentre que el requeriment eren ànodes per corrent impresa.
- La superfície d'intercanvi del model CC01735 750 és de 2,7 m², la qual és inferior a la superfície requerida, de 3,58 m².

3.- Valorar la proposició presentada per l'empresa NOVELEC COSTA BRAVA amb l'atorgament de la puntuació total de 90 punts d'acord amb el desglossament següent:

Criteri 1. Oferta econòmica: 5.958 € (3.268,80 €/u, 2.689,20 €/u) 80 punts
Criteri 2. Reducció del termini de lliurament: 8 dies 10 punts
Criteri 3. Millor classificació eficiència energètica: No l'ofereix 0 punts

4.- Elevar a l'òrgan de contractació la proposta de classificació, i proposar l'adjudicació del Lot 2 -ACUMULADORS D'ACS- de la present contractació a favor del licitador classificat en primer lloc d'acord amb el resultat següent:

Ordre classificació	Empresa licitadora	Puntuació total
1r	NOVELEC COSTA BRAVA	90

5.- Prosseguir amb la tramitació del present expedient, de conformitat amb les previsions establertes al PCAP.



Ajuntament de Palafolls

Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els altres membres de la Mesa.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.