

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

LLISTAT DE SONDES

N.	Tag	Ubicació	Area	Secció	Equipo	Marca	Modelo	N°Serie	Puntos	Valor1	Valor2	Valor3	Valor4	Valor5	Valor6
1	CL03BC81-CAM1-TR	CL03BC81	SCC	CAMARIA FRÍA +4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
2	CLPBC71-CAM1-T	CLPBC71	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	3	4	5			
3	EM01BC41-CAM1-T	EM01BC41	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
4	EMPBAB12-CAM1-H	EMPBAB12	SCC	CÁMARA FRÍA 18	LAZO DE HUMEDAD	OSAKA	S/M	CR-84-T	3	50	60	70			
5	EMPBAB12-CAM1-T	EMPBAB12	SCC	CÁMARA FRÍA 18	LAZO DE TEMPERATURA	S/M	S/M	S/N	3	16	18	20			
6	EMPBAB12-CAM2-H	EMPBAB12	SCC	CÁMARA FRÍA 25	LAZO DE HUMEDAD	OSAKA	CP84-T	S/N	3	50	60	70			
7	EMPBAB12-CAM2-T	EMPBAB12	SCC	CÁMARA FRÍA 25	LAZO DE TEMPERATURA	S/M	S/M	S/N	3	23	25	27			
8	EMPBAB23-CAM1-T-01	EMPBAB23	SCC	CÁMARA FRÍA 37	LAZO DE TEMPERATURA	S/M	S/M	S/N	3	35	37	39			
9	EMPBAB23-CAM1-T-02	EMPBAB23	SCC	CÁMARA FRÍA 37	LAZO DE TEMPERATURA				3	35	37	39			
10	EMPBAB23-CAM2-T-01	EMPBAB23	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
11	EMPBAB23-CAM2-T-02	EMPBAB23	SCC	CAMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
12	EMPBBC53-CAM1-T-01	EMPBBC53	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
13	EMPBBC53-CAM1-T-02	EMPBBC53	SCC	CAMARA FRÍA 4	LAZOS DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
14	EMS1A23-INC.01-H	EMS1A23	SCC	INCUBADOR	LAZO DE HUMEDAD	SCLAB	ERI-557/1C HR	08/1004-3	1	60					
15	EMS1A23-INC.01-T	EMS1A23	SCC	INCUBADOR	LAZO DE TEMPERATURA	SCLAB	ERI-557/1C HR	08/1004-3	1	18					
16	EMS1A23-INC.02-H	EMS1A23	SCC	INCUBADOR	LAZO DE HUMEDAD	SCLAB	ERI-557/1C HR	08/1004-1	1	60					
17	EMS1A23-INC.02-T	EMS1A23	SCC	INCUBADOR	LAZO DE TEMPERATURA	SCLAB	ERI-557/1C HR	08/1004-1	1	18					
18	EMS1A23-INC.03-H	EMS1A23	SCC	INCUBADOR	LAZO DE HUMEDAD	SCLAB	ERI-557/1C HR	08/1004-2	1	60					
19	EMS1A23-INC.03-T	EMS1A23	SCC	INCUBADOR	LAZO DE TEMPERATURA	SCLAB	ERI-557/1C HR	08/1004-2	1	25					
20	EMS1AP11-CAM1-T-01	EMS1AP11	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
21	EMS1AP11-CAM1-T-02	EMS1AP11	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
22	EMS1CP52-CAM1-T-01	EMS1CP52	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
23	EMS1CP52-CAM1-T-02	EMS1CP52	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
24	ES01A12-CAM1-T	ES01A12	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
25	ES02B07-CAM1-T	ES02B07	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
26	ESPBB08-CAM1-T	ESPBB08	SCC	CÁMARA FRÍA 4	LAZO DE TEMPERATURA				3	2	4	8			
27	ESTAB1-A1-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A1	LAZO DE HUMEDAD	DESIN	ZHN-350/PN	6110393	3	20	50	80			
28	ESTAB1-A1-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A1	LAZO DE PRESIÓN DIF.	TREND	DPIA 100250	S/N	5	0	25	50	75	100	
29	ESTAB1-A1-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A1	LAZO DE TEMPERATURA	DESIN	ZHN-350/PN	6110393	3	15	22	30			
30	ESTAB1-A2-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A2	LAZO DE HUMEDAD	DESIN	ZHN-350/PN	7080004	3	20	50	80			
31	ESTAB1-A2-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A2	LAZO DE PRESIÓN DIF.	TREND	DPIA 100250	S/N	5	0	25	50	75	100	
32	ESTAB1-A2-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A2	LAZO DE TEMPERATURA	DESIN	ZHN-350/PN	7080004	3	15	22	30			
33	ESTAB1-A3-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A3	LAZO DE HUMEDAD	DESIN	ZHN-350/PN	7080002	3	20	50	80			
34	ESTAB1-A3-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A3	LAZO DE PRESIÓN DIF.	TREND	DPIA 100250	S/N	5	0	25	50	75	100	
35	ESTAB1-A3-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A3	LAZO DE TEMPERATURA	DESIN	ZHN-350/PN	7080002	3	15	22	30			
36	ESTAB1-A4-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A4	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
37	ESTAB1-A4-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A4	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
38	ESTAB1-A4-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A4	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
39	ESTAB1-A5-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A5	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
40	ESTAB1-A5-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A5	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
41	ESTAB1-A5-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A5	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

LLISTAT DE SONDES

N.	Tag	Ubicació	Area	Secció	Equipo	Marca	Modelo	NºSerie	Puntos	Valor1	Valor2	Valor3	Valor4	Valor5	Valor6
42	ESTAB1-A6-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A6	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
43	ESTAB1-A6-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A6	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
44	ESTAB1-A6-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A6	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
45	ESTAB1-A7-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A7	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
46	ESTAB1-A7-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A7	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
47	ESTAB1-A7-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	A7	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
48	ESTAB1-B10-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B10	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
49	ESTAB1-B10-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B10	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
50	ESTAB1-B10-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B10	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
51	ESTAB1-B11-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B11	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
52	ESTAB1-B11-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B11	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
53	ESTAB1-B11-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B11	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
54	ESTAB1-B12-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B12	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
55	ESTAB1-B12-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B12	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
56	ESTAB1-B12-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B12	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
57	ESTAB1-B13-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B13	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
58	ESTAB1-B13-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B13	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
59	ESTAB1-B13-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B13	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
60	ESTAB1-B14-TR	EMS1PB31	ESTABULARI 1	B14	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
61	ESTAB1-B15-TR	EMS1PB31	ESTABULARI 1	B15	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
62	ESTAB1-B16-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B16	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
63	ESTAB1-B16-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B16	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
64	ESTAB1-B16-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B16	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
65	ESTAB1-B17-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B17	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
66	ESTAB1-B17-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B17	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
67	ESTAB1-B18-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B18	LAZO DE HUMEDAD				1	50					
68	ESTAB1-B18-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B18	LAZO DE TEMPERATURA				1	22					
69	ESTAB1-B8-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B8	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
70	ESTAB1-B8-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B8	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
71	ESTAB1-B8-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B8	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
72	ESTAB1-B9-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B9	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
73	ESTAB1-B9-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B9	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
74	ESTAB1-B9-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	B9	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
75	ESTAB1-CL1A-HR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
76	ESTAB1-CL1A-TR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
77	ESTAB1-CL1-HR	EMPCB2	ESTABULARI 1	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
78	ESTAB1-CL1-TR	EMPCB2	ESTABULARI 1	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
79	ESTAB1-CL2A-HR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
80	ESTAB1-CL2A-TR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
81	ESTAB1-CL2B-HR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
82	ESTAB1-CL2B-TR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

LLISTAT DE SONDES

N.	Tag	Ubicació	Area	Secció	Equipo	Marca	Modelo	NºSerie	Puntos	Valor1	Valor2	Valor3	Valor4	Valor5	Valor6
83	ESTAB1-CL2-HR	EMPCB2	ESTABULARI 1	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
84	ESTAB1-CL2-TR	EMPCB2	ESTABULARI 1	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
85	ESTAB1-CL3-HR	EMPCB2	ESTABULARI 1	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
86	ESTAB1-CL3-TR	EMPCB2	ESTABULARI 1	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
87	ESTAB1-CL4A-HR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
88	ESTAB1-CL4A-TR	EMS1BP31	ESTABULARI 1	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
89	ESTAB1-LAB4-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	LAB4	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
90	ESTAB1-LAB4-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	LAB4	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
91	ESTAB1-LAB4-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	LAB4	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
92	ESTAB1-LAB7-HR	EMS1PB31	ESTABULARI 1	LAB 7	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
93	ESTAB1-LAB7-TR	EMS1PB31	ESTABULARI 1	LAB 7	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
94	ESTAB1-QUAR-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	QUARANTENA	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
95	ESTAB1-QUAR-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	QUARANTENA	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
96	ESTAB1-QUAR-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	QUARANTENA	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
97	ESTAB1-R1-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R1	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
98	ESTAB1-R1-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R1	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
99	ESTAB1-R1-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R1	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
100	ESTAB1-R2-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R2	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
101	ESTAB1-R2-P	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R2	LAZO DE PRESIÓN DIF.				5	0	25	50	75	100	
102	ESTAB1-R2-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R2	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
103	ESTAB1-R3-H	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R3	LAZO DE HUMEDAD				3	20	50	80			
104	ESTAB1-R3-T	EMS1BP31	ESTABULARI 1	R3	LAZO DE TEMPERATURA				3	15	22	30			
105	ESTAB2-CL1-HR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
106	ESTAB2-CL1-TR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
107	ESTAB2-CL2-HR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
108	ESTAB2-CL2-TR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
109	ESTAB2-CL3-HR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
110	ESTAB2-CL3-TR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
111	ESTAB2-CL4-HR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
112	ESTAB2-CL4-TR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
113	ESTAB2-CL7-HR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA RETORN	LAZO DE HUMEDAD				3	40	60	80			
114	ESTAB2-CL7-TR	CLS1B82	ESTABULARI 2	CLIMA IMPULSIÓ	LAZO DE TEMPERATURA				3	10	20	30			
115	ESTABULARIO RATAS/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003056	3	20	50	80			
116	ESTABULARIO RATAS/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7197	5	-100	-50	0	50	100	
117	ESTABULARIO RATAS/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003056	3	15	22	30			
118	ESTABULARIO RATOLI/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	3913	3	20	50	80			
119	ESTABULARIO RATOLI/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	6554	5	-100	-50	0	50	100	
120	ESTABULARIO RATOLI/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	3913	3	15	22	30			
121	LAB.1 SIC1/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002942	3	20	50	80			
122	LAB.1 SIC1/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7192	5	-100	-50	0	50	100	
123	LAB.1 SIC1/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002942	1	22					

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

LLISTAT DE SONDES

N.	Tag	Ubicación	Area	Sección	Equipo	Marca	Modelo	N°Serie	Puntos	Valor1	Valor2	Valor3	Valor4	Valor5	Valor6
124	LAB.10 SIC13/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002938	3	20	50	80			
125	LAB.10 SIC13/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7193	5	-100	-50	0	50	100	
126	LAB.10 SIC13/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002938	1	22					
127	LAB.11 SIC14/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003067	3	20	50	80			
128	LAB.11 SIC14/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7744	5	-100	-50	0	50	100	
129	LAB.11 SIC14/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003067	1	22					
130	LAB.12 SIC15/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003010	3	20	50	80			
131	LAB.12 SIC15/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	6548	5	-100	-50	0	50	100	
132	LAB.12 SIC15/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003010	1	22					
133	LAB.13 SIC38/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	2966	1	20	50	80			
134	LAB.13 SIC38/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7642	5	-100	-50	0	50	100	
135	LAB.13 SIC38/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	2966	1	22					
136	LAB.14 SIC37/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
137	LAB.14 SIC37/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7202	5	-100	-50	0	50	100	
138	LAB.14 SIC37/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
139	LAB.15 SIC36/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003049	3	20	50	80			
140	LAB.15 SIC36/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7204	5	-100	-50	0	50	100	
141	LAB.15 SIC36/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	TOXICOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003049	1	22					
142	LAB.16 SIC30/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002941	3	20	50	80			
143	LAB.16 SIC30/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7156	5	-100	-50	0	50	100	
144	LAB.16 SIC30/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002941	1	22					
145	LAB.17 SIC29/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	CITOTÓXICOS	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
146	LAB.17 SIC29/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	CITOTÓXICOS	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7154	5	-100	-50	0	50	100	
147	LAB.17 SIC29/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	CITOTÓXICOS	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
148	LAB.18 SIC16/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE HUMEDAD	CONTROLLI	S/M	S/N	1	50					
149	LAB.18 SIC16/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W I100R2	6542	5	-100	-50	0	50	100	
150	LAB.18 SIC16/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI	S/M	S/N	1	22					
151	LAB.19 SIC17/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	ADME	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
152	LAB.19 SIC17/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	ADME	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W I100R2	6543	5	-100	-50	0	50	100	
153	LAB.19 SIC17/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	ADME	LAZO DE TEMPERATURA	OKD-23	3544	S/N	1	22					
154	LAB.2 SIC2/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003054	3	20	50	80			
155	LAB.2 SIC2/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7188	5	-100	-50	0	50	100	
156	LAB.2 SIC2/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003054	1	22					
157	LAB.20 SIC26/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003058	3	20	50	80			
158	LAB.20 SIC26/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W I100R2	7644	5	-100	-50	0	50	100	
159	LAB.20 SIC26/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003058	1	22					
160	LAB.21 SIC27/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002908	3	20	50	80			
161	LAB.21 SIC27/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2		5	-100	-50	0	50	100	
162	LAB.21 SIC27/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002908	1	22					
163	LAB.22 SIC28/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
164	LAB.22 SIC28/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7195	5	-100	-50	0	50	100	

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

LLISTAT DE SONDES

N.	Tag	Ubicación	Area	Sección	Equipo	Marca	Modelo	N°Serie	Puntos	Valor1	Valor2	Valor3	Valor4	Valor5	Valor6
165	LAB.22 SIC28/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
166	LAB.23 SIC25/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003065	1	20	50	80			
167	LAB.23 SIC25/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7146	5	-100	-50	0	50	100	
168	LAB.23 SIC25/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
169	LAB.24 SIC24/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002931	3	20	50	80			
170	LAB.24 SIC24/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7627	5	-100	-50	0	50	100	
171	LAB.24 SIC24/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002931	1	22					
172	LAB.25 SIC23/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002900	3	20	50	80			
173	LAB.25 SIC23/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7196	5	-100	-50	0	50	100	
174	LAB.25 SIC23/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002900	1	22					
175	LAB.26 SIC22/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002901	3	20	50	80			
176	LAB.26 SIC22/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7200	5	-100	-50	0	50	100	
177	LAB.26 SIC22/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002901	1	22					
178	LAB.27 SIC21/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
179	LAB.27 SIC21/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7141	5	-100	-50	0	50	100	
180	LAB.27 SIC21/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
181	LAB.28 SIC20/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
182	LAB.28 SIC20/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7206	5	-100	-50	0	50	100	
183	LAB.28 SIC20/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
184	LAB.29 SIC19/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003044	3	20	50	80			
185	LAB.29 SIC19/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	5593	5	-100	-50	0	50	100	
186	LAB.29 SIC19/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	BIAN, ADME DES	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003044	1	22					
187	LAB.3 SIC3/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
188	LAB.3 SIC3/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7646	5	-100	-50	0	50	100	
189	LAB.3 SIC3/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
190	LAB.4 SIC4/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
191	LAB.4 SIC4/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7194	5	-100	-50	0	50	100	
192	LAB.4 SIC4/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
193	LAB.5 SIC5/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
194	LAB.5 SIC5/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7198	5	-100	-50	0	50	100	
195	LAB.5 SIC5/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
196	LAB.6 SIC7/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002911	3	20	50	80			
197	LAB.6 SIC7/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	6551	5	-100	-50	0	50	100	
198	LAB.6 SIC7/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002911	1	22					
199	LAB.7 SIC10/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003053	3	20	50	80			
200	LAB.7 SIC10/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7647	5	-100	-50	0	50	100	
201	LAB.7 SIC10/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	003053	1	22					
202	LAB.8 SIC11/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
203	LAB.8 SIC11/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7191	5	-100	-50	0	50	100	
204	LAB.8 SIC11/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
205	LAB.9 SIC12/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002899	3	20	50	80			

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

LLISTAT DE SONDES

N.	Tag	Ubicación	Area	Sección	Equipo	Marca	Modelo	N°Serie	Puntos	Valor1	Valor2	Valor3	Valor4	Valor5	Valor6
206	LAB.9 SIC12/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7201	5	-100	-50	0	50	100	
207	LAB.9 SIC12/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002899	1	22					
208	LRA.1 SIC31/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	RX, BIAN, ADME DES	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7199	5	-100	-50	0	50	100	
209	LRA.2 SIC32/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	RX, BIAN, ADME DES	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7203	5	-100	-50	0	50	100	
210	LRA.3 SIC33/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	RX, BIAN, ADME DES	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002909	3	20	50	80			
211	LRA.3 SIC33/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	RX, BIAN, ADME DES	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7140	5	-100	-50	0	50	100	
212	LRA.3 SIC33/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	RX, BIAN, ADME DES	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002909	1	22					
213	QUARENTENA RATA/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002936	3	20	50	80			
214	QUARENTENA RATA/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002936	3	15	22	30			
215	QUARENTENA RATAS/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7205	5	-100	-50	0	50	100	
216	QUARENTENA RATOLI/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002918	3	20	50	80			
217	QUARENTENA RATOLI/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7189	5	-100	-50	0	50	100	
218	QUARENTENA RATOLI/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002918	3	15	22	30			
219	QUIROFANO 1 SIC9/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002910	3	20	50	80			
220	QUIROFANO 1 SIC9/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7223	5	-100	-50	0	50	100	
221	QUIROFANO 1 SIC9/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002910	1	22					
222	QUIROFANO 2 SIC34.35/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE HUMEDAD	OKD-23	3544	S/N	1	50					
223	QUIROFANO 2 SIC34.35/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7648	5	-100	-50	0	50	100	
224	QUIROFANO 2 SIC34.35/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE TEMPERATURA	CONTROLLI			1	22					
225	RECEPCIO ANIMALS/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002913	3	20	50	80			
226	RECEPCIO ANIMALS/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W I100R2	8158	5	-100	-50	0	50	100	
227	RECEPCIO ANIMALS/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002913	3	15	22	30			
228	SAS QUIROFANO 1 SIC.9/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7643	5	-100	-50	0	50	100	
229	SAS QUIROFANO 2 SIC34.35/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	FARMACOLOGÍA	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W ±100 R2	7207	5	-100	-50	0	50	100	
230	VERIFICACIO/H	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE HUMEDAD	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002901	3	20	50	80			
231	VERIFICACIO/P	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE PRESIÓN DIF.	HK INSTRUMENTS	DPT-2W I100R2	8146	5	-100	-50	0	50	100	
232	VERIFICACIO/T	CLS1D8	ESTABULARI 2	GENERAL	LAZO DE TEMPERATURA	SONTAY LIMITED	RH-DT02	002901	3	15	22	30			