

ACTA de la Mesa d'aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica del Sobre 1

Expedient CSE/AH02/1101433248/25/PS

PT 006-Reparació del paviment de resines i parets de fenòlic en diferents àmbits del laboratori territorial metropolità Sud, de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1. Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)
2. Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)
3. Sr Germán Romero Avilés, Director de Serveis Generals i Infraestructures
4. Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

Ordre del dia:

Anàlisi i aprovació, si s'escau, de l'informe de valoració de la documentació tècnica sotmesa als criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor, presentada per les empreses licitadores de l'expedient CSE/AH02/1101433248/25/PS per a la contractació de Reparació del paviment de resines i parets de fenòlic en diferents àmbits del laboratori territorial metropolità Sud, de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Desenvolupament de la sessió:

S'inicia la sessió, a les 09:00 hores del dia 17 de juny de 2025

Aquesta sessió té com a finalitat l'aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica de data 16 de juny de 2025 aplicant els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor. (Annex I)

Constituïda vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), es fa una anàlisi detallat de l'informe, presentat pel tècnic

Seguidament es dona lectura i es revisa el contingut de l'informe de valoració redactat pel tècnic

La puntuació total obtinguda per les empreses presentades a la licitació, respecte als criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, segons les dades que figuren a l'informe de valoració d'aquests criteris esmentats, és la següent:

EMPRESA	NIF	PUNTUACIÓ TOTAL
FUDOSAN, SL	B60505864	25,00 punts

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'informe de valoració presentat pel tècnic.
2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a l'acte d'obertura del sobre 2

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada pel secretari i amb el vist-i-plau de la presidenta, essent les 09:28 hores del dia 17 de juny de 2025.

EL SECRETARI

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA

ANNEX I

- Informe de valoració criteris tècnics sotmesos a judici de valor (Aspectes tècnics valorats mitjançant un judici de valor).

Informe tècnic valoració documentació relativa als aspectes tècnics

Expedient CSE/AH02/1101433248/25/PS

PT 006-Reparació del paviment de resines i parets de fenòlic en diferents àmbits del laboratori territorial metropolità Sud, de l'Hospital Universitari de Bellvitge

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

FUDOSAN, SL B60505864

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 1 on consten les prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment s'observa que compleixen amb totes les prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment.

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 1, les valoracions obtingudes en quant als criteris avaluable a partir d'un judici de valor són les que es relacionen a l'ANNEX I.

Fecha:
2025.06.16
12:59:16
'+02'00

Helena Chao Castro
Enginyera Industrial
Cap Unitat Oficina Tècnica HUB
Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
Hospital Universitari de Bellvitge

Helena Chao Castro
Cap de la Unitat Oficina Tècnica.
Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX I

FUDOSAN, SL B60505864					
Criteris avaluables mitjançant judici de valor					
		Puntuació màxima	Puntuació empresa	Puntuació formula	Justificació
SOBRE 1					
B.1. Pla d'etapes FINS A 15 PUNTS (LLINDAR 8)		15	10	15	
Continuitat operativa	Es valorarà que a la proposta es garanteixi el servei sense interrupcions prolongades i que garanteixi la continuïtat amb mínimes afectacions (0) No garanteix el servei, interrupcions prolongades. (0,1, <4) Algunes mesures, però amb risc d'interrupció. (4, ≤8) Garanteix la continuïtat amb mínimes afectacions.	8	6	8	Proposta de planificació dividida per fases executant feines fora d'horari laboral d'activitat del HUB, per tal de no interferir en la continuïtat operativa del laboratori ni personal de l'hospital. Es garanteix la continuïtat amb afectacions mínimes, però no queda clar en la zona de vestíbul entrada core quins seran els recorreguts i accessos alternatius pel personal de l'hospital.

Optimització servei i recursos	Es valorarà que la proposta permeti una optimització eficient del temps i dels recursos, assegurant la finalització de cada fase abans de continuar amb la següent i facilitant la incorporació de millores apreses en fases prèvies. (0,<1) Fases poc definides (1,<3) Estructura clara però amb possibles solapaments. (3, ≤4) Seqüenciació òptima	4	3	4	Proposta definida i sectoritzada, optimitzant actuacions dels espais. Entenem que caldria complimentar la proposta amb un cronograma on visualitzar les fases solapades que descriuen en el text
Coordinació amb el personal hospitalari	Es valorarà que la proposta permeti la coordinació amb el servei de tal manera que es minimitzi l'impacte en el dia a dia del servei. (0)No preveu coordinació. (0,1<2) Considera la coordinació, però sense garanties clares. (2, ≤3) Pla sòlid.	3	1	3	Es presenta una planificació sectoritzada tenint en compte i garantint la continuïtat de l'activitat del personal del HUB. Però trobem a faltar la proposta de circuits pels professionals de l'hospital que garanteixin la efectiva coordinació
B.2. Circuit de retirada de residus.FINS A 10 PUNTS (LLINDAR 5)		10	6	10	
Evitar contaminació creuada	Es valorarà que la proposta avaluï circuits per evitar la contaminació creuada i la neteja. (0)No es garanteix la separació entre les zones netes i les de residus. (0,1 <4) Es proposen mesures per evitar contaminació, però amb algunes mancances. (4, ≤10) Pla sòlid	10	6	10	Especifica circuits d'accés als punts de treball més adequats per evitar creuament amb el funcionament de l'hospital i mesures per evitar contaminació amb la sectorització del passadís per evitar propagació de pols. Indica accessos des de l'exterior per retirar residus i tràfic de personal minimitzant recorreguts per dins de l'hospital. Tanmateix trobem a faltar la definició dels punts on es col·locaran els tancaments nosocomials i com aquests afecten a les circulacions del personal de l'hospital.