



Atesa la petició realitzada pel Departament de Secretaria mitjançant correu electrònic i en relació a l'informe presentat per davant de l'Ajuntament d'Alcanar pel Sr. Francesc Xavier Rollan en data 17 de juny de 2025 i núm. de registre d'entrada 1702 relatiu a la justificació tècnica i econòmica de l'oferta presentada per l'empresa licitadora Construccions Asensio SL (Coasa) cal indicar el següent:

L'informe fa referència al canvi de material del tancament previst al projecte amb vidre imprès translúcid Uglass col·locat amb càmera per doble per la col·locació de policarbonat cel·lular, tipus ACH 40/333 "ACH", amb un espessor de 40mm i amplada de 333mm, proposat per l'empresa constructora.

- Segons informe del tècnic director el canvi de material suposa:
 - o Millorar la facilitat del muntatge i reducció de les càrregues estructurals del conjunt.
 - o Un comportament a la transparència i difusió de la llum similar al previst al projecte i adequat per a l'ús de les pistes.
 - o Un comportament similar a la residència mecànica i el compliment de la normativa d'aplicació.
 - o Una millora en els terminis d'execució al ésser el policarbonat un material que actualment està disponible per a ésser servit, en quant el vidre U-glass té uns terminis de subministrament que no poden ser immediats.
 - o Una garantia en la seguretat per la resistència del policarbonat a l'impacte.

Un cop vist l'informe del director de l'obra en relació al canvi de material es pot entendre que aquest és un material que dona les mateixes prestacions i és equivalent, que facilita l'execució de l'obra en un termini més acurat, pel que no es modifica la finalitat del projecte i en conseqüència del contracte.

Alcanar, Signat electrònicament al marge
L'arquitecta municipal



