



Ajuntament de Llers

Expedient núm. X2025000129 - X2025000129

La secretària interventora de l'Ajuntament,

CERTIFICA:

Que la **JUNTA DE GOVERN LOCAL**, en la **SESSIÓ ORDINÀRIA** celebrada el dia 18 de juny de 2025 ha adoptat l'acord següent, que transcrit literalment diu:

“ANTECEDENTS

Vist que per part de Juan Luís Campoy Soto, arquitecte, en data 3 de març de 2025 es va presentar el “Projecte de renaturalització i condicionament climàtic del pati de l'escola de Llers” la redacció del qual li va ser contractada.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2025 es va acordar aprovar inicialment l'esmentat projecte.

Vist que l'Ajuntament va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 9369 de 12 de març de 2025, en el Butlletí Oficial de la Província número 47 de 10 de març de 2025, a la web municipal, al tauler d'anuncis de la Corporació i a l'e-tauler, l'anunci d'aprovació inicial del “Projecte de renaturalització i condicionament climàtic del pati de l'escola de Llers”, per un període de 30 dies hàbils, des del dia 13 de març de 2025 fins el 25 d'abril de 2025, ambdós inclosos, durant el qual no s'han presentat al·legacions.

Vist que en data 25.04.2025 es va rebre informe desfavorable del Departament d'Educació i Formació Professional, SSTT a Girona.

Vist que en data 03.06.2025 el tècnic redactor del projecte presenta un nou document (V2) adaptant el document inicial al que se li requeria en l'informe del Departament d'Educació i Formació Professional, SSTT a Girona.

Vist que en data 06.06.2025 es va rebre un nou informe desfavorable del Departament d'Educació i Formació Professional, SSTT a Girona.

Vist que en data 09.06.2025 el tècnic redactor del projecte presenta un nou document (V3) adaptat el document inicial al que se li requeria en l'informe del Departament d'Educació i Formació Professional, SSTT a Girona.

Vist l'informe favorable amb condicions del Departament d'Educació i Formació Professional, SSTT a Girona de data 16.06.2025. Les condicions es refereixen a la fase d'execució de l'obra i són les següents:

1.- en el cap En el capítol ME-2 per l'elecció de les espècies de vegetació proposades en el projecte s'han detectat una sèrie de plantes amb un grau d'al·lergen elevat, com els Cupressus macrocarpa aurea i Cupressus arizonica fastigata, segons el llistat de l'annex IV del Manual de criteris de disseny per a la construcció i transformació de centres educatius públics de març de 2025 i annexes, caldrà que aquests siguin substituïts en fase de plantació.

2.- Pel que fa a la justificació referent al disseny proposat pel tendal, es menciona que atès que l'opció escollida és del tipus «vela tensada» i que aquesta requereix una estructura d'acer laminat. Per tal que pugui ser acceptada, atès que és diferent a les característiques mínimes exposades en els criteris del Departament d'Educació, caldrà



Ajuntament de Llers

que aquesta estructura disposi de proteccions amb material tou fins a una alçada d'almenys 200cm.

Vist que el tècnic municipal informa en data 1706.2025 que els canvis efectuats són no substancials.

Cal procedir a la seva aprovació definitiva.

FONAMENTS DE DRET

- 1.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- 2.- Article 234 i 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- 3.- Article 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
- 4.- Articles 231 i següents i Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- 5.- Real Decret 1098/2001, d'aprovació del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Es per tot l'anterior que aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORDS

Primer.- Aprovar definitivament el "Projecte de renaturalització i condicionament climàtic del pati de l'escola de Llers" versió maig 2025.

Condicions en fase d'execució de l'obra:

- 1.- En el capítol ME-2 per l'elecció de les espècies de vegetació proposades en el projecte s'han detectat una sèrie de plantes amb un grau d'al·lergen elevat, com els Cupressus macrocarpa aurea i Cupressus arizonica fastigata, segons el llistat de l'annex IV del Manual de criteris de disseny per a la construcció i transformació de centres educatius públics de març de 2025 i annexes, caldrà que aquests siguin substituïts en fase de plantació.
- 2.- Pel que fa a la justificació referent al disseny proposat pel tendal, es menciona que atès que l'opció escollida és del tipus «vela tensada» i que aquesta requereix una estructura d'acer laminat. Per tal que pugui ser acceptada, atès que és diferent a les característiques mínimes exposades en els criteris del Departament d'Educació, caldrà que aquesta estructura disposi de proteccions amb material tou fins a una alçada d'almenys 200cm.

Segon.- Publicar aquests acords al BOP, DOGC, tauler d'anuncis, e-tauler i web municipal.

Tercer.- Autoritzar a l'Alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors."

La present certificació s'expedeix abans de ser aprovada l'acta corresponent i a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació de conformitat amb el disposat en l'art.

206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre).

Llers, signat i datat electrònicament.

