



AVIS RELATIU A CONSULTES DEL LICITADOR I AMPLIACIÓ TERMINI

En relació al procediment de contractació relatiu al **“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER A LA REFORMA DE LA BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL, A L'AVINGUDA DEL BOGATELL 17, AL BARRI DE LA VILA OLÍMPICA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 610.2025.059:**

PRIMER: Arran d'unes consultes dels licitadors s'informa el següent:

- Consulta als elements M1E, M09, M10, MR1; S4, S5, S5B, P4, PA5, PA8:
S'aclareix que tant en l'apartat de “Descripció” de cadascú dels elements del document gràfic 2 “fitxes de característiques tècniques”, com en la Descripció de la partida pressupostària, les definicions són correctes i coherents. Si bé, en els epígrafs finals i en alguna fitxa orientativa no vinculant, s'ha detectat la no actualització d'alguna de les mides dels citats elements.
Preval la descripció general, si bé per tal de clarificar aquest aspecte, es posa a disposició el document amb els epígrafs finals actualitzats.
- Consulta als elements E2, E3X, E3P, E3, E4, 6X, E7, E8, E9, E9X, E12, E13X, E17, E18, E19, E20, E20x, E21 i E22.
S'aclareix que la longitud total de les prestatgeries no contemplava els 5 cm de marc perimetral, que es descriu en aquests elements que s'haurà d'incorporar.
Per tal de clarificar aquest aspecte, es posa a disposició el document incorporant aquesta dimensió al sumatori total.
- Consulta als elements MA1, MA2, MA3, MA5, MA5B, MA6, MA/, MA8, MA10, MA11, CAP.03:
El licitador no troba els plànols dels citats elements fets a mida. S'aclareix que aquests plànols es troben a l'apartat “DG.1 PLÀNOLS DE MOBILIARI, EQUIPAMENT I SENYALÍSTIC” , en concret a les pàgines del document publicat: Pag 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41 i 42.
- Per últim, i per la resta d'elements consultats que no figuren en els anteriors 3 paquets, davant la necessitat d'aclarir alguns dels paràmetres que són requerits, es posa a disposició dels licitadors el document de conjunt, que conté l'aclariment de tots els elements consultats, on s'aclareix:



- M3 i M3E: s'aclareix el número de mòduls de connexió (5 i 3 respectivament)
- M09: s'aclareix que no es sol·licita cap element d'aquest tipus.
- E15: s'aclareix la mida amb i sense roda.
- E16, E16X: s'aclareix que es tracta d'un mòdul i mòdul +expositor.
- E2: s'aclareix alçada.
- EX 5: S'aclareix la forquilla de dimensió de l'element.
- P4, PA5 i PA8: s'aclareix les dimensions de profunditat i respatller.
- CO2: s'aclareix la mida total
- RA3: S'aclareix que les normes EN 12221-1 y EN 12221-2, no li són d'aplicació

SEGON: Es publica nou Projecte i LCT Preu 0 que substitueixen els anteriorment publicats

TERCER: S'amplia el termini de presentació de les ofertes fins el proper **21 de juliol del 2025 a les 13.00 hores.**

En prova de conformitat es signa la present

Laura Gascons
Secretària de la Mesa

Barcelona a la data la signatura electrònica