

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	01	HOSPITALET DE LLOBREGAT
Capítol (1)	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 3)	90,64	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.04			0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	01	HOSPITALET DE LLOBREGAT
Capítol (1)	05	FALSOS SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	86,60	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.05			0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	01	HOSPITALET DE LLOBREGAT
Capítol (1)	07	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 2)	20,96	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.07			0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	01	HOSPITALET DE LLOBREGAT
Capítol (1)	08	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 10)	685,98	0,000	0,00
2 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 7)	857,47	0,000	0,00
3 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les	685,98	1,000	685,98

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

4	JEV59704	U	comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	685,98	0,000	0,00
5	JDV11115	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 5)	564,17	0,000	0,00
6	JJV18302	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)	685,98	0,000	0,00
7	JJV19302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 8)	685,98	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 9)			

TOTAL	Capítol (1)	01.01.08	685,98
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	02	SANT FELIU DE LLOBREGAT
Capítol (1)	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 3)	90,64	3,000	271,92

TOTAL	Capítol (1)	01.02.04	271,92
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	02	SANT FELIU DE LLOBREGAT
Capítol (1)	05	FALSOS SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	86,60	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.02.05	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	02	SANT FELIU DE LLOBREGAT
Capítol (1)	07	REVESTIMENTS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 2)	20,96	0,000	0,00
TOTAL	Capítol (1)	01.02.07				0,00

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	02	SANT FELIU DE LLOBREGAT
Capítol (1)	08	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	685,98	0,000	0,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 5)	685,98	0,000	0,00
4	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 7)	857,47	0,000	0,00
5	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)	564,17	0,000	0,00
6	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 8)	685,98	0,000	0,00
7	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 10)	685,98	0,000	0,00

EUR

*

4

TOTAL	Capitol (1)	01.02.08	0.00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capitol	03	MARTORELL
Capitol (1)	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 3)	90,64	0,000	0,00

TOTAL	Capitol (1)	01.03.04	0.00
-------	-------------	----------	------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capitol	03	MARTORELL
Capitol (1)	05	FALSOS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	86,60	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.03.05	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capitol	03	MARTORELL
Capitol (1)	07	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 2)	20,96	0,000	0,00

TOTAL	Capitol (1)	01.03.07	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capitol	03	MARTORELL
Capitol (1)	08	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 7)	857,47	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 8)	685,98	0,000	0,00
3	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

			equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 9)			
4	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 10)	685,98	0,000	0,00
5	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)	564,17	0,000	0,00
6	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	685,98	0,000	0,00
7	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 5)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Capítol (1)	01.03.08	685,98
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	04	BADALONA
Capítol (1)	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 3)	90,64	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.04.04	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	04	BADALONA
Capítol (1)	05	FALSOS SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	86,60	3,000	259,80

TOTAL	Capítol (1)	01.04.05	259,80
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	04	BADALONA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

Capítol (1)		07	REVESTIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 2)	20,96	21,000	440,16
TOTAL	Capítol (1)	01.04.07				440,16

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	04	BADALONA
Capítol (1)	08	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 8)	685,98	0,000	0,00
3	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 9)	685,98	1,000	685,98
4	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 7)	857,47	1,000	857,47
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 5)	685,98	0,000	0,00
6	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)	564,17	1,000	564,17

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

7	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 10)	685,98	1,000	685,98
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Capítol (1)	01.04.08				2.793,60
--------------	--------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	05	MOLLERUSSA
Capítol (1)	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 3)	90,64	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.05.04				0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	05	MOLLERUSSA
Capítol (1)	05	FALSOS SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	86,60	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.05.05				0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	05	MOLLERUSSA
Capítol (1)	07	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 2)	20,96	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.05.07				0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	--	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	05	MOLLERUSSA
Capítol (1)	08	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)	564,17	0,000	0,00
2 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 7)	857,47	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

3	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 8)	685,98	0,000	0,00
4	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 10)	685,98	0,000	0,00
5	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 9)	685,98	0,000	0,00
6	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	685,98	0,000	0,00
7	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 5)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.05.08	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	06	LA SEU D'URGELL
Capítol (1)	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 3)	90,64	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.06.04	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	06	LA SEU D'URGELL
Capítol (1)	05	FALSOS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	86,60	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

TOTAL	Capítol (1)	01.06.05	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	06	LA SEU D'URGELL
Capítol (1)	07	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 2)	20,96	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.06.07	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	PCL-24255 CQ
Capítol	06	LA SEU D'URGELL
Capítol (1)	08	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	685,98	0,000	0,00
2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)	564,17	0,000	0,00
3	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 7)	857,47	0,000	0,00
4	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 5)	685,98	0,000	0,00
5	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 10)	685,98	0,000	0,00
6	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels oïdors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST		*		Pàg.: 10		
7	JJV18302	U	tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 9) Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 8)	685,98	1,000	685,98
TOTAL Capítol (1)		01.06.08		685,98		

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	IMPLANTACIÓ	0,00
Capítol (1)	01.01.02	ENDERROCS	0,00
Capítol (1)	01.01.03	DIVISÒRIES I TANCAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.01.04	PAVIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.01.05	FALSOS SOSTRES	0,00
Capítol (1)	01.01.06	PRACTICABLES	0,00
Capítol (1)	01.01.07	REVESTIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.01.08	INSTAL·LACIONS	685,98
Capítol (1)	01.01.09	EQUIPAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.01.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.01	HOSPITALET DE LLOBREGAT	685,98
Capítol (1)	01.02.01	IMPLANTACIÓ	0,00
Capítol (1)	01.02.02	ENDERROCS	0,00
Capítol (1)	01.02.03	DIVISÒRIES I TANCAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.02.04	PAVIMENTS	271,92
Capítol (1)	01.02.05	FALSOS SOSTRES	0,00
Capítol (1)	01.02.06	PRACTICABLES	0,00
Capítol (1)	01.02.07	REVESTIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.02.08	INSTAL·LACIONS	0,00
Capítol (1)	01.02.09	EQUIPAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.02.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.02	SANT FELIU DE LLOBREGAT	271,92
Capítol (1)	01.03.01	IMPLANTACIÓ	0,00
Capítol (1)	01.03.02	ENDERROCS	0,00
Capítol (1)	01.03.03	DIVISÒRIES I TANCAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.03.04	PAVIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.03.05	FALSOS SOSTRES	0,00
Capítol (1)	01.03.06	PRACTICABLES	0,00
Capítol (1)	01.03.07	REVESTIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.03.08	INSTAL·LACIONS	685,98
Capítol (1)	01.03.09	EQUIPAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.03.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.03	MARTORELL	685,98
Capítol (1)	01.04.01	IMPLANTACIÓ	0,00
Capítol (1)	01.04.02	ENDERROCS	0,00
Capítol (1)	01.04.03	DIVISÒRIES I TANCAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.04.04	PAVIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.04.05	FALSOS SOSTRES	259,80
Capítol (1)	01.04.06	PRACTICABLES	0,00
Capítol (1)	01.04.07	REVESTIMENTS	440,16
Capítol (1)	01.04.08	INSTAL·LACIONS	2.793,60
Capítol (1)	01.04.09	EQUIPAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.04.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.04	BADALONA	3.493,56
Capítol (1)	01.05.01	IMPLANTACIÓ	0,00
Capítol (1)	01.05.02	ENDERROCS	0,00
Capítol (1)	01.05.03	DIVISÒRIES I TANCAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.05.04	PAVIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.05.05	FALSOS SOSTRES	0,00
Capítol (1)	01.05.06	PRACTICABLES	0,00
Capítol (1)	01.05.07	REVESTIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.05.08	INSTAL·LACIONS	0,00
Capítol (1)	01.05.09	EQUIPAMENTS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol (1)	01.05.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.05	MOLLERUSSA	0,00
Capítol (1)	01.06.01	IMPLANTACIÓ	0,00
Capítol (1)	01.06.02	ENDERROCS	0,00
Capítol (1)	01.06.03	DIVISÒRIES I TANCAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.06.04	PAVIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.06.05	FALSOS SOSTRES	0,00
Capítol (1)	01.06.06	PRACTICABLES	0,00
Capítol (1)	01.06.07	REVESTIMENTS	0,00
Capítol (1)	01.06.08	INSTAL·LACIONS	685,98
Capítol (1)	01.06.09	EQUIPAMENTS	0,00
Capítol (1)	01.06.10	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.06	LA SEU D'URGELL	685,98

5.823,42

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	HOSPITALET DE LLOBREGAT	685,98
Capítol	01.02	SANT FELIU DE LLOBREGAT	271,92
Capítol	01.03	MARTORELL	685,98
Capítol	01.04	BADALONA	3.493,56
Capítol	01.05	MOLLERUSSA	0,00
Capítol	01.06	LA SEU D'URGELL	685,98
Obra	01	PCL-24255 CQ	5.823,42

5.823,42

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PCL-24255 CQ	5.823,42
			5.823,42

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	5.823,42
-------------------------------------	----------

Subtotal	5.823,42
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 5.823,42.....	1.222,92
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 7.046,34
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SET MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
