

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI “Manteniment i gestió del sistema de cloració de la xarxa d’aigua potable al conjunt d’instal·lacions de la comarca del Pallars Jussà” procediment obert

1.-OBJECTE DEL PLEC.

El present Plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT) es redacta com a complement del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP) d’aquest mateix procediment obert, amb l’objectiu de regular i fixar les actuacions que l’adjudicatari es compromet a realitzar al seu càrrec pel preu ofertat i establir les condicions tècniques que ha de dur a terme.

Aquest plec conjuntament amb el plec de clàusules administratives generals i el PCAP, formaran part integrant del contracte.

2.- INTRODUCCIÓ

La distribució domiciliària d’aigua a la població amb garanties sanitàries requereix una actuació coordinada de les administracions, en les quals la legislació vigent dona competències en matèria d’aigües de consum.

Així doncs, d’acord amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi té competències pròpies en el subministrament d’aigua. A més, a l’article 67 de l’esmentada Llei, es diu que els municipis han de donar el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable.

Es preveu que les decisions sobre el control de la qualitat de l’aigua de consum humà, així com l’adopció de mesures correctores davant els incompliments detectats, s’executin a escala local, en virtut de les competències que atribueix als ens locals la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, seguint, si escau, les indicacions de l’Administració sanitària autonòmica competent i comptant amb el seu assessorament.

3- ABAST DE CONCURS.

OBJECTE

El licitador realitzarà el servei de presa de mostres d’aigua, manteniment de les instal·lacions de cloració i subministrament de clor a les instal·lacions de tractament d’aigua de consum humà al Pallars Jussà en el conjunt d’instal·lacions que s’indiquen a continuació:



Municipi	Número de nuclis	Lloc dels nuclis	Capacitat <=100 litres	Capacitat 100>=500 litres	Capacitat >500 litres
ABELLA DE LA CONCA	4	Abella, Bòixols, Abella/Foradot, El Pla	3	1	
TORRE DE CABDELLA	20	La Torre, Aguiró, Oveix, Molinos, Mont-Rós, Espui, Paüls, La Central, La Pobleta de Bellvei, La Plana de Mont-rós, Estavill, Envall, ETAP, Cabdella	10	10	
ISONA I CONCA DELLA	8	Isona, Figuerola, Basturs, Orcau, Benavent, Sant Romà, Conques, Biscarri	5	3	
CASTELL DE MUR	4	Guàrdia de Noguera, Miravet, Cellers, Vilamolà	3		1
S.ESTEVE DE LA SARGA	8	Sant Esteve, La Clua, Estorm, Moror, Castellnou del Montsec, Beniure, Alsamora, Alsina	8		
GAVET DE LA CONCA	13	Gavet, Sant Salvador, Aransís, Sant Serni, Sant Cristòfol, Sant Martí, Sant Miquel, Fontsagrada, Tolo, Matasolana, Merea, Castellnou, Perolet	10	3	
SARROCA DE BELLERA	10	Sarroca, Sentís, Vilella, Xerrallo, Benés, Buira, Erdo, La Mola, Les Iglésies, Avellanós	7	3	
SETERADA	6	Senterada, Nahens, Burguet, Llussà, Cervoles, Puigcerver	5	1	
TALARN	3	Nerets, Talarn, Pont Montanyana	2		1
LLIMIANA	3	Llimiana, Els Massos de Llimiana, Els Obacs	3		
CONCA DE DALT	11	Claverol, Pessonada, Hortonedà, El Pont de Claverol, Sossís, Torallola, Toralla, Erinyà, Serradell, Sant Martí de Canals, Aramunt	10	1	
CITA	1	Cita (Talarn)		1	
LA POBLA DE SEGUR	4	La Pobla de Segur, Sant Joan de Vinyafrescal, cooperativa, puigmanyons	1	2	1
SALÀS DEL PALLARS	1	Salàs del Pallars		1	
TOTAL	96		67	26	3

El Consell té interès en garantir una adient qualitat de vida als ciutadans de la comarca. En aquest sentit, la importància per a la salut pública de les aigües destinades al consum humà fa necessària la fixació de normes de control de qualitat, les quals estableix la legislació vigent. Per això, aquest autocontrol és una prioritat per aquest consell comarcal. Durant els darrers anys, i en aplicació de l'esmentat anteriorment, s'han anat implementant des del consell, serveis com els de manteniment i gestió dels sistemes de cloració o desinfecció de les xarxes de subministrament dels municipis de la comarca, entre altres. Per tant, es necessari aprofundir i millorar si cap, tots els serveis destinats a donar suport als municipis de la comarca en matèria de control de la qualitat d'aigua destinada al consum humà.

L'abast d'aquest contracte, es el que s'indica a continuació (per a cada instal·lació):



1- SUBMINISTRAMENT, CONTROL I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLORACIÓ AIGUA POTABLE

Aquests treballs inclouen:

- Subministrament de clor per tal de complir en tot moment amb la normativa vigent fins a un màxim de 10.000kg/anuals. L'empresa adjudicatària tindrà la responsabilitat de l'emmagatzematge del clor necessari per abastir la totalitat d'instal·lacions.
- Comprovació del nivell de clor en dipòsit i xarxa
- L'elaboració del Plans d'Autocontrol de l'aigua destinada a consum humà de cada municipi (recollida dades infraestructures, etc...)
- Manteniment d'un volum de clor in situ en existència.
- Comprovació del funcionament de les instal·lacions de cloració i dels equips elèctrics.
- Reparacions de qualsevol avaria que es produeixi en els cloradors, bombes d'impulsió d'aparells elèctrics, a càrrec del licitador, si el cost dels materials a substituir es < 100 € (IVA no inclòs)

En cas que les reparacions (cost del material) siguin superiors a 100 €, el licitador haurà de realitzar un pressupost que serà aprovat (si s'escau) per l'ajuntament al que pertany la instal·lació. Aquest ens no està obligat a contractar aquests treballs a l'empresa adjudicatària del servei. El pagament d'aquests treballs anirà a càrrec de l'ens municipal.

El licitador durà a terme reparacions d'emergència d'elements essencials, sense els quals no es possible la continuïtat de la marxa de les instal·lacions, dins el termini màxim de 24 hores, col·locant mecanismes provisionals, mentre duri la reparació.

L'empresa adjudicatària, enviarà un informe mensual al Consell Comarcal de cada instal·lació reflectint les següents dades:

- Data de les visites efectuades per els tècnics
- Mesures del nivell de clor en el dipòsit i en la xarxa.
- Consum de clor durant el mes en curs
- Fitxa tècnica del clor utilitzat.
- Semestralment s'adjuntarà una analítica completa de l'aigua del dipòsit de cada instal·lació realitzada per un laboratori extern, d'acord amb els paràmetres que s'estableixen en el *Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro*



ANALÍTQUES

L'anàlisi de control és el que té per objecte facilitar al gestor de la xarxa i a l'autoritat sanitària, la informació sobre qualitat organolèptica i microbiològica de l'aigua destinada a consum humà, així com informar sobre l'eficàcia del tractament de potabilització.

L'anàlisi complet té per objecte facilitar al gestor de la xarxa i a l'autoritat sanitària, la informació per determinar si l'aigua distribuïda respecta o no els valors paramètrics definits pel *Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro*, amb la finalitat de salvaguardar la salut de la població abastida. La programació de les analítiques anuals ve gestionada pel servei d'aigües de la Diputació de Lleida.

Els punts de mostreig per aquests tipus d'anàlisi són les determinades pel *Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro*.

Les determinacions analítiques incloses a cada tipus d'anàlisi seran les previstes en el *Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro* tenint en conte les puntualitzacions del document "Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya".

Es realitzaran per a cada instal·lació les analítiques que s'estableixen en el *Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro*

2- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Les obligacions de l'empresa adjudicatàries seran les detallades a continuació:

- L'empresa adjudicatària del servei haurà d'implantar-se a la zona del Pallars Jussà.
- L'empresa adjudicatària resta obligada a incorporar 1 vehicle condicionat per al transport de clor. Aquest vehicle haurà de ser 4x4.
- L'empresa es compromet a la realització de guàrdies les 24 hores del dia tots els dies de l'any per a possibles imprevistos que requereixen una actuació d'emergència.



- Les que s'estableixen explícitament en el *Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.*

Serveis Tècnics

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Tremp, Pallars Jussà, a data de la signatura electrònica

