

INFORME TÈCNIC

- Designació de la obra: **PROJECTE D'ADEQUACIO D'ESPAI COM A PUNT D'ACCÉS, INICI I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ESPORTIVES DE L'OUTDOORPARK VALL DE BOI; SORTIDA I RETORN D'USUARIS DE LA TIROLINA VALL DE BOI.**
- Emplaçament: MUNICIPI DE LA VALL DE BOI
- Promotor: AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
- Projectista: ENGINYERIA SORTEC, SL.
MARC GUILLÉN. ENGINYER D'OBRES PÚBLIQUES

S'informa que el tipus de mescla bituminosa indicat a la partida del pressupost P9H5-IHNZ que correspon a: *paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi densa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR8 i granulat granític, estesa i compactada. Inclou desplaçament de maquinària, equip humà, mitjans auxiliars, replanteig i control de qualitat de la unitat executada. (P - 10)* podrà ser substituït pel mateix tipus de mescla bituminosa **sense additiu** de plàstic reciclat MR8.

S'acceptarà, doncs, l'execució del paviment de projecte amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semi densa per a capa de trànsit i granulat granític. **L'omissió de l'additiu no comportarà la creació d'un preu contradictori en fase d'execució, ni la re-negociació de la obra. De la mateixa manera, tampoc comprometrà la qualitat i durabilitat del paviment un cop finalitzat.**

Vall de Boi, 27 de juny de 2025.

Tècnic redactor del projecte
Enginyeria Sortec, SL. Marc Guillén i Casal