

## SALA D'ACTES

DESCRIPCIÓ		QUANT.
<b>1</b>	<b>Il·luminació i persianes</b>	
1.1	Retirada dels polsadors adhesius inhalàmbrics de les àrees afectades per la intervenció. Tots els polsadors inhalàmbrics desmuntats s'entregaran al BST per al seu futur reaprofitament.	1 PA
1.2	Substitució del sistema de control actual per sensors de presència/moviment a instal·lar en quantitat adequada per al seu correcte funcionament.	1 PA
1.3	Substitució del sistema de control actual per la gestió de les persianes mitjançant polsadors a instal·lar en quantitat adequada (es preveu dividir les persianes en 4 sectors) per al seu correcte funcionament. Aquests polsadors han de poder comandar la pujada i baixada de les persianes i la inclinació de les lames per separat.	1 PA
<b>TOTAL</b>		